

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage						
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		4,3	100		0,7	100		1,07	100		1,5	100		0,25	100		35,4	100		0,3	100		10,8	100		145,2	100		961,4	100	in Betrieb
01:00		4,2	100		0,9	100		0,46	100		1,7	100		0,25	100		23,5	100		0,3	100		11,1	100		144,6	100		959,2	100	in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,26	73		1,6	100		0,25	100		33,1	100		0,3	100		11,0	100		145,1	100		961,2	100	in Betrieb
02:00		3,3	100		0,7	100		0,58	100		1,7	100		0,25	100		22,3	100		0,3	100		11,0	100		144,9	100		958,4	100	in Betrieb
02:30		6,0	100		2,0	100		0,21	100		1,9	100		0,25	100		19,8	100		0,3	100		11,0	100		144,5	100		959,2	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		0,0	100		0,01	100		1,9	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		11,0	100		144,7	100		960,9	100	in Betrieb
03:30		1,3	100		0,0	100		0,13	73		1,7	100		0,25	94		32,4	100		0,3	100		11,2	100		144,9	100		949,2	100	in Betrieb
04:00		4,7	100		0,3	100		0,28	100		2,0	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		11,0	100		144,7	100		958,8	100	in Betrieb
04:30		4,8	100		0,4	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		24,3	100		0,3	100		11,3	100		144,4	100		951,5	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		35,2	100		0,3	100		11,3	100		144,7	100		946,7	100	in Betrieb
05:30		4,2	100		0,0	100		0,09	73		2,0	100		0,25	100		39,2	100		0,3	100		10,9	100		144,6	100		958,7	100	in Betrieb
06:00		3,9	100		0,0	100		0,37	100		2,0	100		0,25	100		41,8	100		0,2	100		10,8	100		145,0	100		959,8	100	in Betrieb
06:30		6,7	100		1,6	100		0,75	100		1,9	100		0,24	100		22,9	100		0,3	100		10,9	100		144,5	100		965,4	100	in Betrieb
07:00		1,6	85		0,0	85		0,6	100		2,5	85		0,25	100		16,5	85		0,3	85		11,4	85		143,9	100		956,9	100	in Betrieb
07:30		1,2	79		0,0	79		0,5	73		1,7	79		0,25	94		30,0	79		0,3	79		11,1	79		144,8	100		958,8	100	in Betrieb
08:00		3,7	100		0,5	100		0,66	100		3,3	100		0,24	100		27,6	100		0,3	100		11,0	100		144,6	100		966,0	100	in Betrieb
08:30		4,0	100		0,2	100		0,32	100		2,6	100		0,25	100		32,1	100		0,3	100		10,9	100		144,8	100		961,1	100	in Betrieb
09:00		5,6	100		1,3	100		0,37	100		2,3	100		0,25	100		32,2	100		0,3	100		10,9	100		144,9	100		966,0	100	in Betrieb
09:30		3,6	100		0,4	100		0,2	73		2,6	100		0,25	100		34,8	100		0,3	100		10,8	100		144,8	100		964,5	100	in Betrieb
10:00		4,5	100		0,4	100		0,09	100		2,2	100		0,25	100		29,7	100		0,3	100		11,1	100		144,7	100		952,9	100	in Betrieb
10:30		3,3	100		0,1	100		0,1	100		2,3	100		0,25	100		25,7	100		0,3	100		11,1	100		144,7	100		956,1	100	in Betrieb
11:00		2,6	100		0,0	100		0,06	100		2,6	100		0,25	100		30,3	100		0,3	100		11,1	100		144,9	100		955,9	100	in Betrieb
11:30		5,4	100		1,2	100		0,55	73		2,9	100		0,25	94		33,1	100		0,3	100		11,0	100		144,9	100		960,1	100	in Betrieb
12:00		4,9	100		0,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		27,7	100		0,2	100		11,1	100		145,0	100		957,0	100	in Betrieb
12:30		3,9	100		0,0	100		0,08	100		2,6	100		0,25	100		26,4	100		0,3	100		11,3	100		144,9	100		954,2	100	in Betrieb
13:00		3,9	100		0,0	100		0,08	100		3,2	100		0,25	100		26,8	100		0,3	100		11,3	100		144,8	100		956,3	100	in Betrieb
13:30		4,4	100		0,0	100		0,13	73		3,0	100		0,25	100		28,5	100		0,3	100		11,2	100		145,0	100		958,3	100	in Betrieb
14:00		3,4	100		0,0	100		0,15	100		5,3	100		0,25	100		31,1	100		0,3	100		11,0	100		145,0	100		960,6	100	in Betrieb
14:30		4,4	100		0,3	100		0,5	100		4,7	100		0,25	100		27,5	100		0,1	100		11,0	100		144,7	100		957,6	100	in Betrieb
15:00		3,3	100		0,0	100		0,25	100		2,5	100		0,25	100		31,7	100		0,3	100		11,1	100		144,9	100		958,4	100	in Betrieb
15:30		3,2	100		0,0	100		0,32	73		2,3	100		0,25	94		34,3	100		0,3	100		11,0	100		144,9	100		955,5	100	in Betrieb
16:00		4,2	100		0,2	100		0,34	100		2,2	100		0,25	100		33,4	100		0,3	100		11,2	100		144,8	100		954,4	100	in Betrieb
16:30		5,5	100		0,2	100		0,33	100		2,6	100		0,25	100		29,4	100		0,3	100		11,1	100		144,9	100		958,0	100	in Betrieb
17:00		5,2	100		0,0	100		0,28	100		3,5	100		0,24	100		23,3	100		0,3	100		11,0	100		144,6	100		960,3	100	in Betrieb
17:30		3,8	100		0,0	100		0,3	73		3,2	100		0,25	100		21,6	100		0,3	100		10,9	100		145,3	100		964,8	100	in Betrieb
18:00		4,8	100		0,0	100		0,3	100		3,1	100		0,24	100		22,5	100		0,3	100		11,1	100		145,1	100		956,5	100	in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		0,3	100		4,5	100		0,24	100		26,3	100		0,3	100		11,0	100		144,9	100		958,3	100	in Betrieb
19:00		3,0	85		0,0	85		0,56	100		4,8	85		0,25	100		26,7	85		0,3	85		11,2	85		145,0	100		956,5	100	in Betrieb
19:30		2,8	79		0,0	79		0,67	73		3,0	79		0,25	94		40,0	79		0,3	79		11,1	79		145,0	100		960,9	100	in Betrieb
20:00		4,5	100		0,0	100		0,87	100		2,8	100		0,25	100		43,6	100		0,3	100		11,2	100		145,2	100		954,9	100	in Betrieb
20:30		4,3	100		0,0	100		0,92	100		2,1	100		0,25	100		42,5	100		0,3	100		11,2	100		145,1	100		950,3	100	in Betrieb
21:00		5,5	100		0,0	100		0,57	100		3,9	100		0,25	100		26,5	100		0,3	100		11,1	100		145,0	100		954,2	100	in Betrieb
21:30		3,1	100		0,0	100		0,37	73		3,2	100		0,25	100		25,8	100		0,3	100		11,3	100		145,2	100		954,8	100	in Betrieb
22:00		3,8	100		0,0	100		0,55	100		3,0	100		0,25	100		22,4	100		0,3	100		11,1	100		144,8	100		959,1	100	in Betrieb
22:30		3,6	100		0,0	100		0,59	100		4,7	100		0,24	100		16,8	100		0,3	100		11,0	100		144,9	100		960,2	100	in Betrieb
23:00		2,3	100		0,0	100		0,78	100		6,3	100		0,25	100		23,0	100		0,3	100		11,0	100		144,6	100		963,0	100	in Betrieb
23:30		2,2	100		0,0	100		1,05	73		4,2	100		0,25	94		35,4	100		0,3	100		11,2	100		144,7	100		956,0	100	in Betrieb
24:00		3,3	100		0,0	100		1,36	100		3,7	100		0,24	100		45,6	100		0,3	100		10,9	100		144,8	100		963,7	100	in Betrieb
MIN		1,2			0			0			1,5			0,24			16,5			0,3			10,8			143,9			946,7		
MAX		6,7			2			1,36			6,3			0,25			45,6			0,3			11,4			145,3			966		
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20			60								
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5			1,0/0,6								
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00			100,00																										