

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 05/04/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,3	100		0,0	100		1,45	100		5,4	100		0,25	100		43,0	100		0,3	100		0,4	100		111599,9	100		11,1	100		144,9	100		958,0	100		In marcia
01:00		3,9	100		0,0	100		2,16	100		4,0	100		0,25	100		50,1	100		0,3	100		0,5	100		110371,2	100		11,3	100		144,9	100		944,8	100		In marcia
01:30		6,3	100		0,2	100		3,65	73		3,3	100		0,25	100		42,8	100		0,3	100		0,4	100		112577,3	100		10,8	100		144,9	100		952,0	100		In marcia
02:00		4,1	100		0,0	100		0,7	100		2,8	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,5	100		111381,8	100		11,2	100		144,6	100		948,0	100		In marcia
02:30		3,9	100		0,0	100		0,96	100		3,1	100		0,24	100		16,2	100		0,3	100		0,4	100		113306,5	100		11,0	100		144,7	100		959,8	100		In marcia
03:00		4,3	100		0,0	100		0,82	100		2,7	100		0,25	100		13,4	100		0,3	100		0,5	100		109965,7	100		11,3	100		144,6	100		949,7	100		In marcia
03:30		3,0	100		0,0	100		0,95	73		3,1	100		0,25	94		27,9	100		0,3	100		0,6	100		113820,8	100		10,9	100		145,1	100		957,2	100		In marcia
04:00		3,8	100		0,0	100		1,63	100		3,3	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		112976,8	100		11,2	100		145,1	100		956,5	100		In marcia
04:30		5,0	100		0,0	100		1,21	100		2,3	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		112560,8	100		11,2	100		144,7	100		950,5	100		In marcia
05:00		4,4	100		0,0	100		0,75	100		2,5	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,6	100		110190,8	100		11,5	100		144,5	100		946,6	100		In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,91	73		2,3	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,5	100		113325,9	100		11,0	100		145,4	100		954,2	100		In marcia
06:00		5,6	100		0,0	100		1,53	100		2,9	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,5	100		111780,8	100		11,2	100		144,8	100		950,3	100		In marcia
06:30		2,5	100		0,0	100		1,06	100		2,3	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		111578,4	100		11,2	100		144,3	100		951,4	100		In marcia
07:00		2,3	84		0,0	84		2,05	100		2,2	84		0,25	100		39,1	84		0,3	84		0,4	84		113281,5	100		10,8	84		145,2	100		955,8	100		In marcia
07:30		5,0	79		0,2	79		2,88	73		3,9	79		0,25	94		30,4	79		0,3	79		0,2	79		111881,4	100		11,2	79		144,9	100		958,0	100		In marcia
08:00		4,4	100		0,0	100		1,15	100		4,9	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		110863,1	100		11,3	100		145,2	100		949,8	100		In marcia
08:30		4,8	100		0,1	100		2,51	100		3,1	100		0,26	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		108891,9	100		11,5	100		145,1	100		949,4	100		In marcia
09:00		2,2	100		0,0	100		1,51	100		2,7	100		0,25	100		40,9	100		0,3	100		0,1	100		114604,3	100		10,8	100		145,5	100		962,5	100		In marcia
09:30		4,7	100		0,7	100		3,4	73		3,1	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		116986,0	100		10,9	100		145,7	100		963,7	100		In marcia
10:00		6,9	100		0,5	100		1,44	100		4,0	100		0,25	100		19,6	100		0,3	100		0,3	100		114789,1	100		11,3	100		145,6	100		945,4	100		In marcia
10:30		4,8	100		0,0	100		0,93	100		5,5	100		0,26	100		10,6	100		0,3	100		0,2	100		112785,0	100		11,5	100		145,8	100		946,9	100		In marcia
11:00		1,2	100		0,0	100		0,92	100		4,4	100		0,26	100		14,4	100		0,3	100		0,4	100		110675,7	100		11,5	100		145,2	100		951,0	100		In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		1,54	73		5,1	100		0,25	94		26,2	100		0,3	100		0,3	100		111954,9	100		11,3	100		145,0	100		952,0	100		In marcia
12:00		2,8	100		0,0	100		2,4	100		4,1	100		0,25	100		41,6	100		0,3	100		0,2	100		114032,5	100		11,0	100		145,2	100		957,7	100		In marcia
12:30		3,8	100		0,0	100		2,81	100		3,6	100		0,25	100		41,7	100		0,3	100		0,2	100		112827,9	100		11,1	100		145,2	100		951,0	100		In marcia
13:00		6,8	100		0,3	100		2,52	100		3,6	100		0,25	100		39,6	100		0,3	100		0,2	100		113528,4	100		11,0	100		144,9	100		952,4	100		In marcia
13:30		4,4	100		0,0	100		1,47	73		2,6	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,2	100		113480,0	100		11,0	100		145,1	100		956,9	100		In marcia
14:00		3,3	100		0,0	100		1,37	100		2,4	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		112280,3	100		10,9	100		145,1	100		958,4	100		In marcia
14:30		5,4	100		0,2	100		1,77	100		2,8	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		112650,9	100		11,0	100		145,0	100		958,1	100		In marcia
15:00		2,3	100		0,0	100		0,93	100		2,2	100		0,25	100		22,8	100		0,3	100		0,2	100		110962,3	100		11,2	100		144,9	100		955,8	100		In marcia
15:30		3,4	100		0,0	100		1,68	73		2,4	100		0,25	94		30,3	100		0,3	100		0,2	100		113036,5	100		11,0	100		145,0	100		961,2	100		In marcia
16:00		4,0	100		0,3	100		0,66	100		2,0	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		111243,2	100		11,1	100		144,8	100		959,1	100		In marcia
16:30		4,2	100		0,0	100		0,77	100		1,8	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		111769,5	100		11,1	100		145,2	100		957,7	100		In marcia
17:00		3,3	100		0,3	100		0,87	100		1,9	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,3	100		113613,5	100		11,0	100		145,0	100		953,7	100		In marcia
17:30		5,3	100		0,6	100		1,42	73		2,3	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		112853,8	100		10,9	100		145,3	100		952,8	100		In marcia
18:00		5,2	100		0,2	100		0,79	100		32,5	100		0,29	100		120,0	100		0,5	100		0,3	100		115224,6	100		10,9	100		157,8	100		949,4	100		In marcia
18:30		1,8	100		0,0	100		1,18	100		4,1	100		0,26	100		41,5	100		0,3	100		0,2	100		112616,2	100		11,2	100		147,8	100		944,3	100		In marcia
19:00		1,8	84		0,0	84		1,23	100		3,0	84		0,25	100		19,0	84		0,2	84		0,2	84		115018,9	100		11,0	84		145,8	100		942,3	100		In marcia
19:30		4,5	80		0,6	80		1,78	73		2,6	80		0,26	94		13,2	80		0,3	80		0,2	80		113490,0	100		11,2	80		145,5	100		945,1	100		In marcia
20:00		2,6	100		0,0	100		0,82	100		2,8	100		0,26	100		16,7	100		0,3	100		0,3	100		113367,5	100		11,1	100		145,5	100		946,5	100		In marcia
20:30		4,6	100		0,1	100		1,06	100		2,5	100		0,25	100		16,3	100		0,3	100		0,3	100		112281,7	100		11,2	100		145,3	100		947,0	100		In marcia
21:00		7,9	100		0,5	100		0,72	100		2,9	100		0,25	100		16,1	100		0,3	100		0,3	100		113282,6	100		11,1	100		144,9	100		953,1	100		In marcia
21:30		3,5	100		0,0	100		0,43	73		2,7	100		0,25	100		27,3																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,3	100		0,0	100		1,45	100		5,4	100		0,25	100		43,0	100		0,3	100		0,4	100		111599,9	100	11,1	100		144,9	100		958,0	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,0	100		2,16	100		4,0	100		0,25	100		50,1	100		0,3	100		0,5	100		110371,2	100	11,3	100		144,9	100		944,8	100		in Betrieb
01:30		6,3	100		0,2	100		3,65	73		3,3	100		0,25	100		42,8	100		0,3	100		0,4	100		112577,3	100	10,8	100		144,9	100		952,0	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,0	100		0,7	100		2,8	100		0,25	100		24,2	100		0,3	100		0,5	100		111381,8	100	11,2	100		144,6	100		948,0	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,0	100		0,96	100		3,1	100		0,24	100		16,2	100		0,3	100		0,4	100		113306,5	100	11,0	100		144,7	100		959,8	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,0	100		0,82	100		2,7	100		0,25	100		13,4	100		0,3	100		0,5	100		109965,7	100	11,3	100		144,6	100		949,7	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,0	100		0,95	73		3,1	100		0,25	94		27,9	100		0,3	100		0,6	100		113820,8	100	10,9	100		145,1	100		957,2	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,0	100		1,63	100		3,3	100		0,25	100		25,3	100		0,3	100		0,4	100		112976,8	100	11,2	100		145,1	100		956,5	100		in Betrieb
04:30		5,0	100		0,0	100		1,21	100		2,3	100		0,25	100		31,9	100		0,3	100		0,5	100		112560,8	100	11,2	100		144,7	100		950,5	100		in Betrieb
05:00		4,4	100		0,0	100		0,75	100		2,5	100		0,25	100		29,1	100		0,3	100		0,6	100		110190,8	100	11,5	100		144,5	100		946,6	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,91	73		2,3	100		0,25	100		38,7	100		0,3	100		0,5	100		113325,9	100	11,0	100		145,4	100		954,2	100		in Betrieb
06:00		5,6	100		0,0	100		1,53	100		2,9	100		0,25	100		23,6	100		0,3	100		0,5	100		111780,8	100	11,2	100		144,8	100		950,3	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		0,0	100		1,06	100		2,3	100		0,25	100		27,5	100		0,3	100		0,5	100		111578,4	100	11,2	100		144,3	100		951,4	100		in Betrieb
07:00		2,3	84		0,0	84		2,05	100		2,2	84		0,25	100		39,1	84		0,3	84		0,4	84		113281,5	100	10,8	84		145,2	100		955,8	100		in Betrieb
07:30		5,0	79		0,2	79		2,88	73		3,9	79		0,25	94		30,4	79		0,3	79		0,2	79		111881,4	100	11,2	79		144,9	100		958,0	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		0,0	100		1,15	100		4,9	100		0,25	100		29,5	100		0,3	100		0,2	100		110863,1	100	11,3	100		145,2	100		949,8	100		in Betrieb
08:30		4,8	100		0,1	100		2,51	100		3,1	100		0,26	100		30,9	100		0,3	100		0,2	100		108891,9	100	11,5	100		145,1	100		949,4	100		in Betrieb
09:00		2,2	100		0,0	100		1,51	100		2,7	100		0,25	100		40,9	100		0,3	100		0,1	100		114604,3	100	10,8	100		145,5	100		962,5	100		in Betrieb
09:30		4,7	100		0,7	100		3,4	73		3,1	100		0,25	100		34,9	100		0,3	100		0,2	100		116986,0	100	10,9	100		145,7	100		963,7	100		in Betrieb
10:00		6,9	100		0,5	100		1,44	100		4,0	100		0,25	100		19,6	100		0,3	100		0,3	100		114789,1	100	11,3	100		145,6	100		945,4	100		in Betrieb
10:30		4,8	100		0,0	100		0,93	100		5,5	100		0,26	100		10,6	100		0,3	100		0,2	100		112785,0	100	11,5	100		145,8	100		946,9	100		in Betrieb
11:00		1,2	100		0,0	100		0,92	100		4,4	100		0,26	100		14,4	100		0,3	100		0,4	100		110675,7	100	11,5	100		145,2	100		951,0	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		1,54	73		5,1	100		0,25	94		26,2	100		0,3	100		0,3	100		111954,9	100	11,3	100		145,0	100		952,0	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,0	100		2,4	100		4,1	100		0,25	100		41,6	100		0,3	100		0,2	100		114032,5	100	11,0	100		145,2	100		957,7	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		0,0	100		2,81	100		3,6	100		0,25	100		41,7	100		0,3	100		0,2	100		112827,9	100	11,1	100		145,2	100		951,0	100		in Betrieb
13:00		6,8	100		0,3	100		2,52	100		3,6	100		0,25	100		39,6	100		0,3	100		0,2	100		113528,4	100	11,0	100		144,9	100		952,4	100		in Betrieb
13:30		4,4	100		0,0	100		1,47	73		2,6	100		0,25	100		35,3	100		0,3	100		0,2	100		113480,0	100	11,0	100		145,1	100		956,9	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,0	100		1,37	100		2,4	100		0,25	100		30,1	100		0,3	100		0,2	100		112280,3	100	10,9	100		145,1	100		958,4	100		in Betrieb
14:30		5,4	100		0,2	100		1,77	100		2,8	100		0,25	100		26,6	100		0,3	100		0,2	100		112650,9	100	11,0	100		145,0	100		958,1	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,0	100		0,93	100		2,2	100		0,25	100		22,8	100		0,3	100		0,2	100		110962,3	100	11,2	100		144,9	100		955,8	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,0	100		1,68	73		2,4	100		0,25	94		30,3	100		0,3	100		0,2	100		113036,5	100	11,0	100		145,0	100		961,2	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,3	100		0,66	100		2,0	100		0,25	100		30,4	100		0,3	100		0,2	100		111243,2	100	11,1	100		144,8	100		959,1	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		0,0	100		0,77	100		1,8	100		0,25	100		29,3	100		0,3	100		0,2	100		111769,5	100	11,1	100		145,2	100		957,7	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,3	100		0,87	100		1,9	100		0,25	100		35,5	100		0,3	100		0,3	100		113613,5	100	11,0	100		145,0	100		953,7	100		in Betrieb
17:30		5,3	100		0,6	100		1,42	73		2,3	100		0,25	100		32,3	100		0,3	100		0,3	100		112853,8	100	10,9	100		145,3	100		952,8	100		in Betrieb
18:00		5,2	100		0,2	100		0,79	100		32,5	100		0,29	100		120,0	100		0,5	100		0,3	100		115224,6	100	10,9	100		157,8	100		949,4	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		0,0	100		1,18	100		4,1	100		0,26	100		41,5	100		0,3	100		0,2	100		112616,2	100	11,2	100		147,8	100		944,3	100		in Betrieb
19:00		1,8	84		0,0	84		1,23	100		3,0	84		0,25	100		19,0	84		0,2	84		0,2	84		115018,9	100	11,0	84		145,8	100		942,3	100		in Betrieb
19:30		4,5	80		0,6	80		1,78	73		2,6	80		0,26	94		13,2	80		0,3	80		0,2	80		113490,0	100	11,2	80		145,5	100		945,1	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,0	100		0,82	100		2,8	100		0,26	100		16,7	100		0,3	100		0,3	100		113367,5	100	11,1	100		145,5	100		946,5	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		0,1	100		1,06	100		2,5	100		0,25	100		16,3	100		0,3	100		0,3	100		112281,7	100	11,2	100		145,3	100		947,0	100		in Betrieb
21:00		7,9	100		0,5	100		0,72	100		2,9	100		0,25	100		16,1	100		0,3	100		0,3	100		113282,6	100	11,1	100		144,9	100		953,1	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		0,0	100		0,43	73		2,7	100		0,25	100		27,3	100		0,3	100		0,3	100		113772,7	100	10,9	100		145,5	100		953,8	100		in Betrieb
22:00		3,2																																			