

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 23/04/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30																																		Fermo			
01:00																																		Fermo			
01:30																																		Fermo			
02:00																																		Fermo			
02:30																																		Fermo			
03:00																																		Fermo			
03:30																																		Fermo			
04:00																																		In marcia senza rifiuto			
04:30																																		In marcia senza rifiuto			
05:00																																		In marcia senza rifiuto			
05:30																																		In marcia senza rifiuto			
06:00																																		In marcia senza rifiuto			
06:30																																		In marcia senza rifiuto			
07:00																																		In marcia senza rifiuto			
07:30																																		In marcia senza rifiuto			
08:00																																		In marcia senza rifiuto			
08:30																																		In marcia senza rifiuto			
09:00																																		In marcia senza rifiuto			
09:30																																		In marcia senza rifiuto			
10:00																																		In marcia senza rifiuto			
10:30																																		In marcia senza rifiuto			
11:00																																		In marcia senza rifiuto			
11:30																																		In marcia senza rifiuto			
12:00																																		In marcia senza rifiuto			
12:30		1,2	100		0,3	100		2,76	73		3,7	100		0,28	100		1,0	100		1,6	100		0,1	100		107918,2	100		10,4	100		143,7	100	966,4	100	In marcia	
13:00		1,2	100		0,2	100		2,42	100		4,4	100		0,28	100		1,2	100		1,6	100		0,0	100		110050,4	100		10,6	100		143,8	100	964,6	100	In marcia	
13:30		1,2	100		0,3	100		1,44	100		4,3	100		0,28	100		2,0	100		1,5	100		0,0	100		109510,4	100		10,7	100		143,8	100	965,7	100	In marcia	
14:00		1,2	100		0,4	100		0,56	100		4,3	100		0,29	100		2,0	100		1,5	100		0,0	100		111052,4	100		10,5	100		144,2	100	979,1	100	In marcia	
14:30		1,2	100		0,4	100		0,29	73		4,1	100		0,28	100		1,3	100		1,5	100		0,0	100		111713,1	100		10,8	100		143,9	100	960,1	100	In marcia	
15:00		1,2	100		0,6	100		0,14	100		3,8	100		0,28	97		4,5	100		1,4	100		0,0	100		110517,0	100		10,4	100		143,9	100	978,6	100	In marcia	
15:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,28	98		2,3	100		1,4	100		0,0	100		110564,9	100		10,4	100		144,0	100	989,9	100	In marcia	
16:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		7,2	100		1,4	100		0,0	100		111403,5	100		10,3	100		144,9	100	989,9	100	In marcia	
16:30		1,2	100		0,8	100		0,01	73		3,8	100		0,27	100		11,1	100		1,4	100		0,0	100		112305,3	100		10,3	100		144,1	100	998,6	100	In marcia	
17:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		15,5	100		1,4	100		0,0	100		112850,1	100		10,4	100		144,4	100	993,4	100	In marcia	
17:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,3	100		15,8	100		1,3	100		0,0	100		115516,2	100		10,4	100		144,9	100	996,6	100	In marcia	
18:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,3	100		8,7	100		1,4	100		0,0	100		117170,7	100		10,6	100		144,9	100	990,3	100	In marcia	
18:30		1,4	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,3	100		6,6	100		1,4	100		0,0	100		117426,6	100		10,4	100		145,1	100	995,4	100	In marcia	
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,28	97		8,7	100		1,4	100		0,0	100		117987,8	100		10,4	100		145,0	100	995,5	100	In marcia	
19:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,29	98		14,1	100		1,3	100		0,0	100		119339,1	100		10,4	100		145,3	100	999,1	100	In marcia	
20:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,31	100		27,3	100		1,4	100		0,0	100		121617,3	100		10,5	100		145,5	100	995,4	100	In marcia	
20:30		1,4	100		1,7	100		0,0	73		4,6	100		0,29	100		32,1	100		1,3	100		0,0	100		122641,8	100		10,5	100		145,4	100	999,5	100	In marcia	
21:00		1,3	85		1,6	85		0,0	100		4,8	85		0,3	100		36,4	85		1,3	85		0,0	85		123869,5	100		10,6	85		145,4	100	995,7	100	In marcia	
21:30		1,3	78		1,7	78		0,0	100		5,0	78		0,43	100		49,5	78		1,4	78		0,0	78		124479,9	100		10,5	78		145,8	100	994,2	100	In marcia	
22:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		40,0	100		1,3	100		0,0	100		123564,4	100		11,0	100		145,2	100	977,6	100	In marcia	
22:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		40,3	100		1,4	100		0,0	100		122336,2	100		10,3	100		145,3	100	996,7	100	In marcia	
23:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	97		31,6	100		1,3	100		0,1	100		123518,5	100		10,6	100		145,4	100	987,1	100	In marcia	
23:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	98		33,9	100		1,3	100		0,0	100		124699,2	100		10,7	100		145,7	100	982,5	100	In marcia	
24:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		26,7	100		1,3	100		0,0	100		126136,6	100		10,7	100		145,3	100	988,6	100	In marcia	
<b>MIN</b>		1,2			0,2			0			3,6			0,26			1			1,3			0			107918,2			10,3			143,7		960,1			
<b>MAX</b>		1,4			1,7			2,76			5			0,43			49,5			1,6			0,1			126136,6			11			145,8		999,5			
<b>Limite Semiorario</b>		200			60						100			30			400			20			60														
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5			1,0/0,6														
<b>% Medie Semiorarie &lt; Soglia 97%</b>		100,00			100,00									100,00			100,00			100,00			100,00														
<b>Valore Soglia 97%</b>		50			10									10			200			10			30														
<b>Media Giorno</b>		1,3	100		1,0	100		0,32	100		4,3	100		0,29	100		17,5	100		1,4	100		0,0	100		117007,9	100		10,5	100		144,8	100	986,7	100	24	
<b>Limite Giorno</b>		50			10																																

MVA Bozen

Datum: 23/04/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand			
00:30																																			Angehalten		
01:00																																			Angehalten		
01:30																																			Angehalten		
02:00																																			Angehalten		
02:30																																			Angehalten		
03:00																																			Angehalten		
03:30																																			Angehalten		
04:00																																			Kein Mull		
04:30																																			Kein Mull		
05:00																																			Kein Mull		
05:30																																			Kein Mull		
06:00																																			Kein Mull		
06:30																																			Kein Mull		
07:00																																			Kein Mull		
07:30																																			Kein Mull		
08:00																																			Kein Mull		
08:30																																			Kein Mull		
09:00																																			Kein Mull		
09:30																																			Kein Mull		
10:00																																			Kein Mull		
10:30																																			Kein Mull		
11:00																																			Kein Mull		
11:30																																			Kein Mull		
12:00																																			Kein Mull		
12:30		1,2	100		0,3	100		2,76	73		3,7	100		0,28	100		1,0	100		1,6	100		0,1	100		107918,2	100		10,4	100		143,7	100		966,4	100	in Betrieb
13:00		1,2	100		0,2	100		2,42	100		4,4	100		0,28	100		1,2	100		1,6	100		0,0	100		110050,4	100		10,6	100		143,8	100	964,6	100	in Betrieb	
13:30		1,2	100		0,3	100		1,44	100		4,3	100		0,28	100		2,0	100		1,5	100		0,0	100		109510,4	100		10,7	100		143,8	100	965,7	100	in Betrieb	
14:00		1,2	100		0,4	100		0,56	100		4,3	100		0,29	100		2,0	100		1,5	100		0,0	100		111052,4	100		10,5	100		144,2	100	979,1	100	in Betrieb	
14:30		1,2	100		0,4	100		0,29	73		4,1	100		0,28	100		1,3	100		1,5	100		0,0	100		111713,1	100		10,8	100		143,9	100	960,1	100	in Betrieb	
15:00		1,2	100		0,6	100		0,14	100		3,8	100		0,28	97		4,5	100		1,4	100		0,0	100		110517,0	100		10,4	100		144,9	100	978,6	100	in Betrieb	
15:30		1,2	100		0,7	100		0,0	100		3,7	100		0,28	98		2,3	100		1,4	100		0,0	100		110564,9	100		10,4	100		144,0	100	989,9	100	in Betrieb	
16:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,27	100		7,2	100		1,4	100		0,0	100		111403,5	100		10,3	100		144,9	100	989,9	100	in Betrieb	
16:30		1,2	100		0,8	100		0,01	73		3,8	100		0,27	100		11,1	100		1,4	100		0,0	100		112305,3	100		10,3	100		144,1	100	998,6	100	in Betrieb	
17:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		15,5	100		1,4	100		0,0	100		112850,1	100		10,4	100		144,4	100	993,4	100	in Betrieb	
17:30		1,2	100		1,1	100		0,0	100		3,8	100		0,3	100		15,8	100		1,3	100		0,0	100		115516,2	100		10,4	100		144,9	100	996,6	100	in Betrieb	
18:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,3	100		8,7	100		1,4	100		0,0	100		117170,7	100		10,6	100		144,9	100	990,3	100	in Betrieb	
18:30		1,4	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,3	100		6,6	100		1,4	100		0,0	100		117426,6	100		10,4	100		145,1	100	995,4	100	in Betrieb	
19:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,28	97		8,7	100		1,4	100		0,0	100		117987,8	100		10,4	100		145,0	100	995,5	100	in Betrieb	
19:30		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,29	98		14,1	100		1,3	100		0,0	100		119339,1	100		10,4	100		145,3	100	999,1	100	in Betrieb	
20:00		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,31	100		27,3	100		1,4	100		0,0	100		121617,3	100		10,5	100		145,5	100	995,4	100	in Betrieb	
20:30		1,4	100		1,7	100		0,0	73		4,6	100		0,29	100		32,1	100		1,3	100		0,0	100		122641,8	100		10,5	100		145,4	100	999,5	100	in Betrieb	
21:00		1,3	85		1,6	85		0,0	100		4,8	85		0,3	100		36,4	85		1,3	85		0,0	85		123869,5	100		10,6	85		145,4	100	995,7	100	in Betrieb	
21:30		1,3	78		1,7	78		0,0	100		5,0	78		0,43	100		49,5	78		1,4	78		0,0	78		124479,9	100		10,5	78		145,8	100	994,2	100	in Betrieb	
22:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		40,0	100		1,3	100		0,0	100		123564,4	100		11,0	100		145,2	100	977,6	100	in Betrieb	
22:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		40,3	100		1,4	100		0,0	100		122336,2	100		10,3	100		145,3	100	996,7	100	in Betrieb	
23:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	97		31,6	100		1,3	100		0,1	100		123518,5	100		10,6	100		145,4	100	987,1	100	in Betrieb	
23:30		1,2	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,26	98		33,9	100		1,3	100		0,0	100		124699,2	100		10,7	100		145,7	100	982,5	100	in Betrieb	
24:00		1,3	100		1,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		26,7	100		1,3	100		0,0	100		126136,6	100		10,7	100		145,3	100	988,6	100	in Betrieb	
<b>MIN</b>		1,2			0,2			0			3,6			0,26			1			1,3			0			107918,2			10,3			143,7		960,1			
<b>MAX</b>		1,4			1,7			2,76			5			0,43			49,5			1,6			0,1			126136,6			11			145,8		999,5			
<b>Grenzwert 1/2 h</b>		200			60						100			30			400			20			60														
<b>Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)</b>		8,2/7,8			2,7/0,7			0,4			5,4/2,2			2,1/1,2			27,0/2,6			1,8/0,5			1,0/0,6														
<b>% Mittelwert 1/2 h &lt; Schwelle 97%</b>		100,00			100,00									100,00			100,00			100,00			100,00														
<b>Schwellenwert 97%</b>		50			10									10			200			10			30														
<b>Tagesmittelwert</b>		1,3	100		1,0	100		0,32	100		4,3	100		0,29	100		17,5	100		1,4	100		0,0	100		117007,9	100		10,5	100		144,8	100	986,7	100		