

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 24/04/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		24,2	100		1,3	100		0,0	100		124160,8	100		10,6	100		145,3	100		988,0	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,5	100		1,3	100		0,0	100		124589,0	100		10,7	100		145,4	100		988,7	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,28	100		28,7	100		1,3	100		0,0	100		125450,9	100		10,7	100		145,8	100		981,6	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,3	100		1,3	100		0,0	100		125005,5	100		10,7	100		145,6	100		978,9	100	In marcia
02:30		1,4	100		1,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		26,3	100		1,3	100		0,0	100		125355,0	100		10,7	100		145,5	100		982,1	100	In marcia
03:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,3	97		27,1	100		1,3	100		0,1	100		126239,7	100		10,8	100		146,0	100		983,7	100	In marcia
03:30		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		33,9	100		1,3	100		0,0	100		124772,5	100		10,7	100		145,7	100		975,4	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		36,1	100		1,3	100		0,0	100		125408,5	100		10,7	100		145,8	100		974,1	100	In marcia
04:30		1,7	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,28	100		39,0	100		1,3	100		0,1	100		126665,4	100		10,3	100		146,4	100		986,8	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,3	100		0,01	100		4,7	100		0,27	100		25,5	100		1,3	100		0,0	100		129167,4	100		11,0	100		146,2	100		973,3	100	In marcia
05:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,3	100		23,1	100		1,3	100		0,1	100		128448,7	100		10,7	100		146,5	100		981,4	100	In marcia
06:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		27,7	100		1,3	100		0,0	100		127280,6	100		11,1	100		146,1	100		957,4	100	In marcia
06:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		4,6	100		0,27	100		28,9	100		1,3	100		0,1	100		127533,5	100		10,8	100		145,6	100		972,9	100	In marcia
07:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	97		25,9	100		1,2	100		0,0	100		125144,0	100		10,7	100		145,4	100		973,7	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		30,0	100		1,2	100		0,0	100		124265,8	100		10,6	100		145,5	100		984,0	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,4	100		1,2	100		0,0	100		124027,5	100		10,5	100		145,8	100		984,1	100	In marcia
08:30		1,7	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		29,4	100		1,2	100		0,0	100		123537,9	100		10,6	100		145,7	100		982,5	100	In marcia
09:00		2,3	84		1,6	84		0,0	100		4,2	84		0,25	100		29,0	84		1,2	84		0,0	84		123501,4	100		10,5	84		145,3	100		989,8	100	In marcia
09:30		1,6	79		1,6	79		0,0	100		4,7	79		0,26	100		29,1	79		1,3	79		0,1	79		125023,3	100		11,0	79		145,8	100		985,1	100	In marcia
10:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		30,3	100		1,2	100		0,0	100		124496,0	100		10,6	100		145,7	100		994,9	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		34,4	100		1,2	100		0,1	100		125549,4	100		10,9	100		146,0	100		984,1	100	In marcia
11:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	97		28,4	100		1,2	100		0,0	100		125509,6	100		11,0	100		145,6	100		982,7	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		30,2	100		1,2	100		0,1	100		124323,8	100		10,9	100		145,8	100		980,9	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		30,6	100		1,2	100		0,1	100		123315,5	100		10,8	100		145,5	100		986,7	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		30,4	100		1,2	100		0,0	100		122921,6	100		10,5	100		145,6	100		991,4	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,8	100		1,2	100		0,1	100		123006,6	100		10,8	100		145,4	100		986,0	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		32,5	100		1,2	100		0,0	100		122301,7	100		10,5	100		145,7	100		994,4	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,3	100		1,2	100		0,2	100		122554,0	100		10,8	100		145,6	100		981,1	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		27,4	100		1,2	100		0,0	100		122321,7	100		10,5	100		145,5	100		988,3	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	97		28,7	100		1,2	100		0,1	100		122792,4	100		10,7	100		145,7	100		985,6	100	In marcia
15:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	98		31,8	100		1,2	100		0,0	100		122579,8	100		10,7	100		145,8	100		982,4	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		32,8	100		1,2	100		0,1	100		122896,4	100		10,6	100		145,6	100		987,9	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		31,3	100		1,2	100		0,0	100		122799,4	100		10,7	100		145,8	100		986,3	100	In marcia
17:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,6	100		1,2	100		0,0	100		122386,0	100		10,7	100		145,4	100		987,4	100	In marcia
17:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,5	100		1,2	100		0,1	100		121550,2	100		10,6	100		145,9	100		990,5	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,3	100		1,2	100		0,1	100		121834,5	100		10,4	100		145,5	100		995,9	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		25,2	100		1,2	100		0,1	100		121692,6	100		10,7	100		145,3	100		985,6	100	In marcia
19:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	97		24,2	100		1,2	100		0,1	100		120296,8	100		10,6	100		145,3	100		987,7	100	In marcia
19:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	98		30,4	100		1,2	100		0,2	100		120960,4	100		10,5	100		145,4	100		998,1	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		24,9	100		1,2	100		0,1	100		121049,1	100		10,7	100		145,2	100		990,7	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		31,4	100		1,2	100		0,0	100		120283,0	100		10,7	100		145,2	100		989,3	100	In marcia
21:00		1,2	84		1,0	84		0,0	100		4,0	84		0,25	100		39,8	84		1,2	84		0,0	84		120135,7	100		10,3	84		145,3	100		996,7	100	In marcia
21:30		1,2	79		1,0	79		0,0	100		4,3	79		0,25	100		35,5	79		1,2	79		0,1	79		120317,0	100		10,6	79		145,2	100		993,1	100	In marcia
22:00																																					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,7	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		24,2	100		1,3	100		0,0	100		124160,8	100	10,6	100		145,3	100		988,0	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,5	100		1,3	100		0,0	100		124589,0	100	10,7	100		145,4	100		988,7	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,5	100		0,0	100		4,8	100		0,28	100		28,7	100		1,3	100		0,0	100		125450,9	100	10,7	100		145,8	100		981,6	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,3	100		1,3	100		0,0	100		125005,5	100	10,7	100		145,6	100		978,9	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	100		26,3	100		1,3	100		0,0	100		125355,0	100	10,7	100		145,5	100		982,1	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,3	97		27,1	100		1,3	100		0,1	100		126239,7	100	10,8	100		146,0	100		983,7	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		33,9	100		1,3	100		0,0	100		124772,5	100	10,7	100		145,7	100		975,4	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		36,1	100		1,3	100		0,0	100		125408,5	100	10,7	100		145,8	100		974,1	100		in Betrieb
04:30		1,7	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,28	100		39,0	100		1,3	100		0,1	100		126665,4	100	10,3	100		146,4	100		986,8	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,3	100		0,01	100		4,7	100		0,27	100		25,5	100		1,3	100		0,0	100		129167,4	100	11,0	100		146,2	100		973,3	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,3	100		23,1	100		1,3	100		0,1	100		128448,7	100	10,7	100		146,5	100		981,4	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		27,7	100		1,3	100		0,0	100		127280,6	100	11,1	100		146,1	100		957,4	100		in Betrieb
06:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		4,6	100		0,27	100		28,9	100		1,3	100		0,1	100		127533,5	100	10,8	100		145,6	100		972,9	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,25	97		25,9	100		1,2	100		0,0	100		125144,0	100	10,7	100		145,4	100		973,7	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		30,0	100		1,2	100		0,0	100		124265,8	100	10,6	100		145,5	100		984,0	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		31,4	100		1,2	100		0,0	100		124027,5	100	10,5	100		145,8	100		984,1	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,2	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		29,4	100		1,2	100		0,0	100		123537,9	100	10,6	100		145,7	100		982,5	100		in Betrieb
09:00		2,3	84		1,6	84		0,0	100		4,2	84		0,25	100		29,0	84		1,2	84		0,0	84		123501,4	100	10,5	84		145,3	100		989,8	100		in Betrieb
09:30		1,6	79		1,6	79		0,0	100		4,7	79		0,26	100		29,1	79		1,3	79		0,1	79		125023,3	100	11,0	79		145,8	100		985,1	100		in Betrieb
10:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		30,3	100		1,2	100		0,0	100		124496,0	100	10,6	100		145,7	100		994,9	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,4	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		34,4	100		1,2	100		0,1	100		125549,4	100	10,9	100		146,0	100		984,1	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,25	97		28,4	100		1,2	100		0,0	100		125509,6	100	11,0	100		145,6	100		982,7	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		30,2	100		1,2	100		0,1	100		124323,8	100	10,9	100		145,8	100		980,9	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		30,6	100		1,2	100		0,1	100		123315,5	100	10,8	100		145,5	100		986,7	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		30,4	100		1,2	100		0,0	100		122921,6	100	10,5	100		145,6	100		991,4	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		29,8	100		1,2	100		0,1	100		123006,6	100	10,8	100		145,4	100		986,0	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		32,5	100		1,2	100		0,0	100		122301,7	100	10,5	100		145,7	100		994,4	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		26,3	100		1,2	100		0,2	100		122554,0	100	10,8	100		145,6	100		981,1	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,0	73		4,3	100		0,25	100		27,4	100		1,2	100		0,1	100		122321,7	100	10,5	100		145,5	100		988,3	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	97		28,7	100		1,2	100		0,1	100		122792,4	100	10,7	100		145,7	100		985,6	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,26	98		31,8	100		1,2	100		0,0	100		122579,8	100	10,7	100		145,8	100		982,4	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		32,8	100		1,2	100		0,1	100		122896,4	100	10,6	100		145,6	100		987,9	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		31,3	100		1,2	100		0,0	100		122799,4	100	10,7	100		145,8	100		986,3	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		26,6	100		1,2	100		0,0	100		122386,0	100	10,7	100		145,4	100		987,4	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		33,5	100		1,2	100		0,1	100		121550,2	100	10,6	100		145,9	100		990,5	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		27,3	100		1,2	100		0,1	100		121834,5	100	10,4	100		145,5	100		995,9	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,5	100		0,0	73		4,0	100		0,25	100		25,2	100		1,2	100		0,1	100		121692,6	100	10,7	100		145,3	100		985,6	100		in Betrieb
19:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	97		24,2	100		1,2	100		0,1	100		120296,8	100	10,6	100		145,3	100		987,7	100		in Betrieb
19:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	98		30,4	100		1,2	100		0,2	100		120960,4	100	10,5	100		145,4	100		998,1	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		24,9	100		1,2	100		0,1	100		121049,1	100	10,7	100		145,2	100		990,7	100		in Betrieb
20:30		1,2	100		1,1	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		31,4	100		1,2	100		0,0	100		120283,0	100	10,7	100		145,2	100		989,3	100		in Betrieb
21:00		1,2	84		1,0	84		0,0	100		4,0	84		0,25	100		39,8	84		1,2	84		0,0	84		120135,7	100	10,3	84		145,3	100		996,7	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		1,0	79		0,0	100		4,3	79		0,25	100		35,5	79		1,2	79		0,1	79		120317,0	100	10,6	79		145,2	100		993,1	100		in Betrieb
22:00		1,2	100		0,9	100		0,0	100</																												