

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/04/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		2,5	100		0,5	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		33,9	100		0,8	100		0,1	100		121374,8	100		10,6	100		146,0	100		976,0	100	In marcia
01:00		5,5	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		32,9	100		0,8	100		0,1	100		122186,2	100		10,6	100		146,1	100		979,6	100	In marcia
01:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,7	100		0,8	100		0,1	100		121907,3	100		10,5	100		145,8	100		980,6	100	In marcia
02:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		30,9	100		0,8	100		0,1	100		123183,7	100		10,6	100		146,1	100		977,8	100	In marcia
02:30		4,6	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		19,4	100		0,8	100		0,1	100		122881,5	100		10,7	100		145,8	100		975,2	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,5	100		0,0	100		5,1	100		0,25	96		29,0	100		0,8	100		0,1	100		122535,4	100		10,5	100		146,3	100		974,8	100	In marcia
03:30		5,2	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	99		27,0	100		0,8	100		0,1	100		122854,1	100		10,7	100		145,7	100		979,0	100	In marcia
04:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		31,4	100		0,8	100		0,1	100		122291,2	100		10,7	100		146,0	100		973,0	100	In marcia
04:30		1,2	100		0,2	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		32,2	100		0,8	100		0,1	100		122076,2	100		10,5	100		146,0	100		974,2	100	In marcia
05:00		1,7	100		0,4	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		32,6	100		0,8	100		0,1	100		121845,4	100		10,4	100		146,1	100		978,3	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		30,3	100		0,8	100		0,2	100		122532,3	100		10,7	100		146,2	100		967,7	100	In marcia
06:00		5,1	100		0,8	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		28,8	100		0,8	100		0,1	100		122439,6	100		10,4	100		146,1	100		977,8	100	In marcia
06:30		4,6	100		0,8	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		23,9	100		0,8	100		0,0	100		123149,9	100		10,7	100		145,8	100		970,7	100	In marcia
07:00		4,1	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	96		22,3	100		0,8	100		0,1	100		122441,7	100		10,6	100		145,7	100		975,7	100	In marcia
07:30		5,0	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,25	99		8,3	100		0,8	100		0,1	100		122112,7	100		10,7	100		145,4	100		977,8	100	In marcia
08:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		16,5	100		0,8	100		0,1	100		121081,5	100		10,8	100		145,4	100		975,9	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,5	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,1	100		119207,5	100		10,5	100		145,5	100		982,0	100	In marcia
09:00		3,4	84		0,8	84		0,0	100		4,2	84		0,25	100		47,5	84		0,8	84		0,0	84		120228,8	100		10,5	84		145,5	100		978,2	100	In marcia
09:30		4,8	79		1,0	79		0,0	100		4,8	79		0,25	100		43,8	79		0,8	79		0,1	79		119492,5	100		10,5	79		145,7	100		974,7	100	In marcia
10:00		4,4	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		36,7	100		0,8	100		0,1	100		120238,3	100		10,5	100		145,7	100		967,8	100	In marcia
10:30		5,2	100		1,4	100		0,03	73		5,1	100		0,25	100		22,9	100		0,8	100		0,2	100		122870,1	100		10,7	100		145,7	100		968,3	100	In marcia
11:00		5,2	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	96		12,1	100		0,8	100		0,1	100		122053,6	100		11,1	100		145,4	100		965,2	100	In marcia
11:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		6,0	100		0,25	99		16,3	100		0,8	100		0,1	100		120510,7	100		10,5	100		145,8	100		974,4	100	In marcia
12:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		22,5	100		0,8	100		0,3	100		121681,8	100		10,6	100		145,9	100		970,5	100	In marcia
12:30		3,7	100		1,0	100		2,12	73		5,2	100		0,26	100		35,3	100		0,8	100		0,2	100		121910,3	100		10,6	100		146,1	100		972,9	100	In marcia
13:00		4,6	100		1,5	100		0,87	100		5,2	100		0,26	100		40,5	100		0,8	100		0,2	100		122746,8	100		10,7	100		146,3	100		964,4	100	In marcia
13:30		7,0	100		1,7	100		0,2	100		5,5	100		0,26	100		35,1	100		0,8	100		0,1	100		123557,1	100		10,1	100		146,5	100		984,6	100	In marcia
14:00		1,9	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		20,3	100		0,8	100		0,2	100		124651,0	100		10,6	100		146,3	100		972,3	100	In marcia
14:30		1,5	100		0,5	100		0,66	73		5,5	100		0,25	100		18,5	100		0,8	100		0,2	100		124343,7	100		10,5	100		146,3	100		975,1	100	In marcia
15:00		4,3	100		1,1	100		0,77	100		6,2	100		0,25	96		23,7	100		0,8	100		0,1	100		124486,5	100		10,7	100		146,0	100		970,1	100	In marcia
15:30		8,7	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	99		19,1	100		0,6	100		0,5	100		124695,2	100		10,9	100		146,0	100		976,2	100	In marcia
16:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,67	100		32,0	100		0,6	100		0,6	100		123634,0	100		10,9	100		146,2	100		970,7	100	In marcia
16:30		2,0	100		0,6	100		1,34	73		6,7	100		0,69	100		53,6	100		0,8	100		0,2	100		123457,6	100		10,6	100		146,6	100		977,3	100	In marcia
17:00		3,2	100		1,2	100		0,98	100		5,2	100		0,26	100		47,0	100		0,8	100		0,1	100		124774,4	100		10,8	100		146,6	100		974,8	100	In marcia
17:30		4,4	100		1,2	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		28,5	100		0,8	100		0,1	100		126230,5	100		11,0	100		146,3	100		971,1	100	In marcia
18:00		5,3	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		27,1	100		0,8	100		0,1	100		123348,3	100		11,2	100		146,4	100		970,9	100	In marcia
18:30		3,9	100		1,0	100		0,1	73		5,6	100		0,25	100		21,9	100		0,8	100		0,0	100		121370,8	100		11,2	100		146,0	100		968,8	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,8	100		0,0	100		5,5	100		0,25	96		30,8	100		0,8	100		0,1	100		124413,3	100		10,8	100		146,4	100		978,4	100	In marcia
19:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,25	99		23,0	100		0,8	100		0,1	100		124836,0	100		11,0	100		146,4	100		973,8	100	In marcia
20:00		4,8	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		21,4	100		0,8	100		0,2	100		124460,9	100		11,0	100		146,0	100		971,3	100	In marcia
20:30		4,0	100		0,8	100		0,09	73		5,8	100		0,25	100		24,0	100		0,8	100		0,2	100		122442,6	100		11,1	100		146,2	100		961,9	100	In marcia
21:00		3,9	88		0,8	88		0,0	100		5,8	88		0,25	100		32,0	88		0,8	88		0,1	88		122779,3	100		10,7	88		145,9	100		974,9	100	In marcia
21:30		2,7	75		0,9	75		0,0	100		5,7	75		0,25	100		38,6	75		0,8	75		0,5	75		1223											

MVA Bozen

Datum: 27/04/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,5	100		0,5	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		33,9	100		0,8	100		0,1	100		121374,8	100		10,6	100		146,0	100		976,0	100		in Betrieb
01:00		5,5	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		32,9	100		0,8	100		0,1	100		122186,2	100		10,6	100		146,1	100		979,6	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		0,8	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,7	100		0,8	100		0,1	100		121907,3	100		10,5	100		145,8	100		980,6	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		30,9	100		0,8	100		0,1	100		123183,7	100		10,6	100		146,1	100		977,8	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,8	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		19,4	100		0,8	100		0,1	100		122881,5	100		10,7	100		145,8	100		975,2	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,5	100		0,0	100		5,1	100		0,25	96		29,0	100		0,8	100		0,1	100		122535,4	100		10,5	100		146,3	100		974,8	100		in Betrieb
03:30		5,2	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	99		27,0	100		0,8	100		0,1	100		122854,1	100		10,7	100		145,7	100		979,0	100		in Betrieb
04:00		1,4	100		0,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		31,4	100		0,8	100		0,1	100		122291,2	100		10,7	100		146,0	100		973,0	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,2	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		32,2	100		0,8	100		0,1	100		122076,2	100		10,5	100		146,0	100		974,2	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		0,4	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		32,6	100		0,8	100		0,1	100		121845,4	100		10,4	100		146,1	100		978,3	100		in Betrieb
05:30		4,9	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		30,3	100		0,8	100		0,2	100		122532,3	100		10,7	100		146,2	100		967,7	100		in Betrieb
06:00		5,1	100		0,8	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		28,8	100		0,8	100		0,1	100		122439,6	100		10,4	100		146,1	100		977,8	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		0,8	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		23,9	100		0,8	100		0,0	100		123149,9	100		10,7	100		145,8	100		970,7	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	96		22,3	100		0,8	100		0,1	100		122441,7	100		10,6	100		145,7	100		975,7	100		in Betrieb
07:30		5,0	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,25	99		8,3	100		0,8	100		0,1	100		122112,7	100		10,7	100		145,4	100		977,8	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		16,5	100		0,8	100		0,1	100		121081,5	100		10,8	100		145,4	100		975,9	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,5	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,1	100		119207,5	100		10,5	100		145,5	100		982,0	100		in Betrieb
09:00		3,4	84		0,8	84		0,0	100		4,2	84		0,25	100		47,5	84		0,8	84		0,0	84		120228,8	100		10,5	84		145,5	100		978,2	100		in Betrieb
09:30		4,8	79		1,0	79		0,0	100		4,8	79		0,25	100		43,8	79		0,8	79		0,1	79		119492,5	100		10,5	79		145,7	100		974,7	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		0,9	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		36,7	100		0,8	100		0,1	100		120238,3	100		10,5	100		145,7	100		967,8	100		in Betrieb
10:30		5,2	100		1,4	100		0,03	73		5,1	100		0,25	100		22,9	100		0,8	100		0,2	100		122870,1	100		10,7	100		145,7	100		968,3	100		in Betrieb
11:00		5,2	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,25	96		12,1	100		0,8	100		0,1	100		122053,6	100		11,1	100		145,4	100		965,2	100		in Betrieb
11:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		6,0	100		0,25	99		16,3	100		0,8	100		0,1	100		120510,7	100		10,5	100		145,8	100		974,4	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		0,8	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		22,5	100		0,8	100		0,3	100		121681,8	100		10,6	100		145,9	100		970,5	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		1,0	100		2,12	73		5,2	100		0,26	100		35,3	100		0,8	100		0,2	100		121910,3	100		10,6	100		146,1	100		972,9	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		1,5	100		0,87	100		5,2	100		0,26	100		40,5	100		0,8	100		0,2	100		122746,8	100		10,7	100		146,3	100		964,4	100		in Betrieb
13:30		7,0	100		1,7	100		0,2	100		5,5	100		0,26	100		35,1	100		0,8	100		0,1	100		123557,1	100		10,1	100		146,5	100		984,6	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		20,3	100		0,8	100		0,2	100		124651,0	100		10,6	100		146,3	100		972,3	100		in Betrieb
14:30		1,5	100		0,5	100		0,66	73		5,5	100		0,25	100		18,5	100		0,8	100		0,2	100		124343,7	100		10,5	100		146,3	100		975,1	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		1,1	100		0,77	100		6,2	100		0,25	96		23,7	100		0,8	100		0,1	100		124486,5	100		10,7	100		146,0	100		970,1	100		in Betrieb
15:30		8,7	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	99		19,1	100		0,6	100		0,5	100		124695,2	100		10,9	100		146,0	100		976,2	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,67	100		32,0	100		0,6	100		0,6	100		123634,0	100		10,9	100		146,2	100		970,7	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		0,6	100		1,34	73		6,7	100		0,69	100		53,6	100		0,8	100		0,2	100		123457,6	100		10,6	100		146,6	100		977,3	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		1,2	100		0,98	100		5,2	100		0,26	100		47,0	100		0,8	100		0,1	100		124774,4	100		10,8	100		146,6	100		974,8	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		1,2	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		28,5	100		0,8	100		0,1	100		126230,5	100		11,0	100		146,3	100		971,1	100		in Betrieb
18:00		5,3	100		1,3	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		27,1	100		0,8	100		0,1	100		123348,3	100		11,2	100		146,4	100		970,9	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		1,0	100		0,1	73		5,6	100		0,25	100		21,9	100		0,8	100		0,0	100		121370,8	100		11,2	100		146,0	100		968,8	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,8	100		0,0	100		5,5	100		0,25	96		30,8	100		0,8	100		0,1	100		124413,3	100		10,8	100		146,4	100		978,4	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,25	99		23,0	100		0,8	100		0,1	100		124836,0	100		11,0	100		146,4	100		973,8	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		21,4	100		0,8	100		0,2	100		124460,9	100		11,0	100		146,0	100		971,3	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		0,8	100		0,09	73		5,8	100		0,25	100		24,0	100		0,8	100		0,2	100		122442,6	100		11,1	100		146,2	100		961,9	100		in Betrieb
21:00		3,9	88		0,8	88		0,0	100		5,8	88		0,25	100		32,0	88		0,8	88		0,1	88		122779,3	100		10,7	88		145,9	100		974,9	100		in Betrieb
21:30		2,7	75		0,9	75		0,0	100		5,7	75		0,25	100		38,6	75		0,8	75		0,5	75														