

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		2,3	100	0,7	100	0,0	73	5,9	100	0,26	100	28,9	100	0,6	100	0,1	100	123104,9	100	10,4	100	147,0	100	976,4	100	In marcia
01:00		2,5	100	1,1	100	0,0	100	5,8	100	0,26	100	29,6	100	0,6	100	0,2	100	122857,2	100	10,8	100	146,5	100	969,5	100	In marcia
01:30		3,3	100	1,1	100	0,0	100	5,1	100	0,26	100	42,3	100	0,6	100	0,1	100	122412,9	100	10,4	100	147,2	100	973,2	100	In marcia
02:00		4,4	100	1,7	100	0,0	100	5,3	100	0,26	100	32,8	100	0,6	100	0,2	100	124640,5	100	10,4	100	147,2	100	976,2	100	In marcia
02:30		2,5	100	0,9	100	0,0	73	6,1	100	0,25	100	27,8	100	0,6	100	0,2	100	125487,4	100	10,8	100	147,1	100	969,8	100	In marcia
03:00		1,4	100	0,4	100	0,0	100	5,3	100	0,26	98	30,0	100	0,6	100	0,2	100	124692,6	100	10,7	100	147,0	100	968,4	100	In marcia
03:30		2,0	100	0,9	100	0,0	100	4,9	100	0,25	96	30,3	100	0,6	100	0,1	100	125523,3	100	10,8	100	146,9	100	970,9	100	In marcia
04:00		2,0	100	0,8	100	0,0	100	5,2	100	0,3	100	43,8	100	0,6	100	0,4	100	125624,0	100	10,4	100	148,3	100	959,7	100	In marcia
04:30		4,6	100	1,6	100	0,0	73	5,0	100	0,26	100	24,3	100	0,6	100	0,2	100	128594,2	100	10,9	100	147,5	100	961,7	100	In marcia
05:00		3,8	100	1,2	100	0,0	100	5,0	100	0,26	100	32,8	100	0,6	100	0,2	100	126112,9	100	10,7	100	147,2	100	954,5	100	In marcia
05:30		6,5	100	1,3	100	0,0	100	4,9	100	0,26	100	17,3	100	0,6	100	0,2	100	126272,3	100	11,0	100	147,1	100	958,2	100	In marcia
06:00		4,0	100	0,7	100	0,0	100	4,6	100	0,25	100	15,8	100	0,6	100	0,3	100	126117,4	100	10,9	100	146,8	100	962,7	100	In marcia
06:30		4,1	100	0,7	100	0,0	73	5,0	100	0,26	100	25,0	100	0,6	100	0,2	100	125927,8	100	10,7	100	147,0	100	970,1	100	In marcia
07:00		1,6	100	0,5	100	0,0	100	4,5	100	0,26	98	36,2	100	0,6	100	0,2	100	125474,9	100	10,8	100	147,2	100	969,9	100	In marcia
07:30		4,8	100	1,7	100	0,0	100	4,2	100	0,27	96	40,1	100	0,6	100	0,2	100	125468,7	100	10,7	100	146,8	100	967,7	100	In marcia
08:00		5,7	100	1,4	100	0,0	100	4,6	100	0,26	100	33,9	100	0,6	100	0,1	100	125696,1	100	10,8	100	146,9	100	968,1	100	In marcia
08:30		3,0	100	0,9	100	0,0	73	4,7	100	0,26	100	30,6	100	0,6	100	0,2	100	125213,9	100	10,9	100	146,9	100	963,1	100	In marcia
09:00		4,7	85	1,0	85	0,0	100	4,2	85	0,26	100	29,5	85	0,6	85	0,3	85	124953,6	100	10,7	85	146,7	100	967,6	100	In marcia
09:30		2,7	78	1,1	78	0,0	100	4,1	78	0,26	100	24,9	78	0,6	78	0,4	78	124432,1	100	10,8	78	147,0	100	961,6	100	In marcia
10:00		3,7	100	1,6	100	0,0	100	4,8	100	0,25	100	26,7	100	0,6	100	0,2	100	125464,7	100	10,9	100	146,7	100	961,0	100	In marcia
10:30		5,0	100	1,4	100	0,0	73	4,4	100	0,26	100	28,1	100	0,6	100	0,3	100	124333,3	100	10,7	100	146,8	100	962,6	100	In marcia
11:00		3,5	100	0,9	100	0,0	100	4,5	100	0,25	98	22,7	100	0,6	100	0,3	100	123573,1	100	10,7	100	146,7	100	965,5	100	In marcia
11:30		3,3	100	1,4	100	0,0	100	4,2	100	0,25	96	25,9	100	0,6	100	0,2	100	123291,2	100	10,7	100	146,5	100	968,4	100	In marcia
12:00		4,7	100	1,2	100	0,0	100	4,4	100	0,25	100	28,8	100	0,6	100	0,3	100	123138,6	100	10,8	100	147,0	100	965,5	100	In marcia
12:30		2,9	100	1,0	100	0,0	73	4,7	100	0,25	100	40,4	100	0,6	100	0,2	100	123509,5	100	10,5	100	147,0	100	970,6	100	In marcia
13:00		4,8	100	0,9	100	0,0	100	4,6	100	0,25	100	26,7	100	0,6	100	0,2	100	123984,5	100	10,7	100	146,6	100	970,2	100	In marcia
13:30		3,9	100	0,8	100	0,0	100	4,9	100	0,26	100	31,2	100	0,6	100	0,2	100	123960,5	100	10,6	100	147,1	100	973,8	100	In marcia
14:00		3,3	100	0,8	100	0,0	100	4,9	100	0,25	100	29,3	100	0,6	100	0,3	100	124621,1	100	10,9	100	146,8	100	967,8	100	In marcia
14:30		3,3	100	0,9	100	0,0	73	4,5	100	0,25	100	35,3	100	0,6	100	0,3	100	124241,6	100	10,7	100	146,6	100	969,1	100	In marcia
15:00		3,3	100	1,1	100	0,0	100	4,4	100	0,25	98	31,7	100	0,6	100	0,2	100	124661,4	100	10,8	100	146,9	100	967,8	100	In marcia
15:30		5,8	100	1,4	100	0,0	100	4,9	100	0,25	96	30,7	100	0,6	100	0,2	100	124667,0	100	11,0	100	146,7	100	963,4	100	In marcia
16:00		4,7	100	0,8	100	0,0	100	5,5	100	0,25	100	21,2	100	0,6	100	0,3	100	124608,4	100	10,7	100	146,8	100	970,2	100	In marcia
16:30		2,7	100	0,6	100	0,0	73	5,1	100	0,25	100	27,5	100	0,6	100	0,3	100	125030,9	100	10,7	100	147,0	100	970,7	100	In marcia
17:00		4,7	100	1,2	100	0,0	100	4,7	100	0,25	100	32,3	100	0,6	100	0,2	100	124078,8	100	10,6	100	146,9	100	977,9	100	In marcia
17:30		3,0	100	0,7	100	0,0	100	4,7	100	0,25	100	30,3	100	0,6	100	0,3	100	125004,9	100	10,8	100	146,7	100	972,8	100	In marcia
18:00		4,4	100	0,9	100	0,0	100	5,8	100	0,25	100	26,7	100	0,6	100	0,3	100	125135,2	100	10,7	100	146,8	100	975,5	100	In marcia
18:30		2,8	100	0,9	100	0,0	73	4,2	100	0,25	100	26,3	100	0,6	100	0,3	100	124630,0	100	10,8	100	146,5	100	976,3	100	In marcia
19:00		3,4	100	0,8	100	0,0	100	4,7	100	0,25	98	34,5	100	0,6	100	0,2	100	123910,8	100	10,7	100	146,5	100	978,2	100	In marcia
19:30		5,1	100	0,9	100	0,0	100	4,5	100	0,25	96	26,7	100	0,6	100	0,2	100	123835,4	100	10,8	100	146,6	100	974,3	100	In marcia
20:00		4,0	100	1,1	100	0,0	100	4,5	100	0,25	100	25,9	100	0,6	100	0,2	100	123440,4	100	10,6	100	146,2	100	972,2	100	In marcia
20:30		3,9	100	0,8	100	0,0	73	4,5	100	0,25	100	26,0	100	0,6	100	0,2	100	123109,7	100	10,7	100	146,1	100	974,4	100	In marcia
21:00		3,8	86	0,9	86	0,0	100	4,0	86	0,25	100	36,7	86	0,6	86	0,3	86	122848,5	100	10,5	86	146,2	100	978,1	100	In marcia
21:30		3,8	78	1,2	78	0,0	100	4,5	78	0,25	100	37,1	78	0,6	78	0,4	78	123556,6	100	10,5	78	146,4	100	980,2	100	In marcia
22:00		3,2	100	1,4	100	0,0	100	4,5	100	0,25	100	35,9	100	0,6	100	0,2	100	123220,5	100	10,8	100	146,2	100	969,0	100	In marcia
22:30		4,9	100	1,9	100	0,0	73	4,7	100	0,25	100	29,9	100	0,6	100	0,2	100	123332,0	100	10,7	100	146,1	100	974,2	100	In marcia
23:00		3,4	100	1,1	100	0,0	100	4,6	100	0,25	98	22,0	100	0,6	100	0,3	100	123532,9	100	10,7	100	146,3	100	974,5	100	In marcia
23:30		4,1	100	1,3	100	0,0	100	4,6	100	0,25	96	21,7	100	0,6	100	0,3	100	118534,7	100	11,2	100	145,7	100	956,4	100	In marcia
24:00		4,7	100	1,2	100	0,0	100	4,9	100	0,25	100	26,5	100	0,6	100	0,3	100	121043,5	100	10,8	100	145,8	100	969,6	100	In marcia

MIN	1,4	0,4	0	4	0,25	15,8	0,6	0,1	118534,7	10,4	145,7	954,5
MAX	6,5	1,9	0	6,1	0,30	43,8	0,6	0,4	128594,2	11,2	148,3	980,2
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5,4/2,2	2,1/1,2	27,0/2,6	1,8/0,5	1,0/0,6				
% Medie Semiorarie < Soglia 97%	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00				
Valore Soglia 97%	50	10			10	200	10	30				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Notiz			
00:30		2,3	100		0,7	100		0,0	73		5,9	100		0,26	100		28,9	100		0,6	100		0,1	100		123104,9	100		10,4	100		147,0	100		976,4	100	in Betrieb
01:00		2,5	100		1,1	100		0,0	100		5,8	100		0,26	100		29,6	100		0,6	100		0,2	100		122857,2	100		10,8	100		146,5	100		969,5	100	in Betrieb
01:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		42,3	100		0,6	100		0,1	100		122412,9	100		10,4	100		147,2	100		973,2	100	in Betrieb
02:00		4,4	100		1,7	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,2	100		124640,5	100		10,4	100		147,2	100		976,2	100	in Betrieb
02:30		2,5	100		0,9	100		0,0	73		6,1	100		0,25	100		27,8	100		0,6	100		0,2	100		125487,4	100		10,8	100		147,1	100		969,8	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		0,4	100		0,0	100		5,3	100		0,26	98		30,0	100		0,6	100		0,2	100		124692,6	100		10,7	100		147,0	100		968,4	100	in Betrieb
03:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	96		30,3	100		0,6	100		0,1	100		125523,3	100		10,8	100		146,9	100		970,9	100	in Betrieb
04:00		2,0	100		0,8	100		0,0	100		5,2	100		0,3	100		43,8	100		0,6	100		0,4	100		125624,0	100		10,4	100		148,3	100		959,7	100	in Betrieb
04:30		4,6	100		1,6	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		128594,2	100		10,9	100		147,5	100		961,7	100	in Betrieb
05:00		3,8	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		32,8	100		0,6	100		0,2	100		126112,9	100		10,7	100		147,2	100		954,5	100	in Betrieb
05:30		6,5	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		17,3	100		0,6	100		0,2	100		126272,3	100		11,0	100		147,1	100		958,2	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		0,7	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		15,8	100		0,6	100		0,3	100		126117,4	100		10,9	100		146,8	100		962,7	100	in Betrieb
06:30		4,1	100		0,7	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		125927,8	100		10,7	100		147,0	100		970,1	100	in Betrieb
07:00		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	98		36,2	100		0,6	100		0,2	100		125474,9	100		10,8	100		147,2	100		969,9	100	in Betrieb
07:30		4,8	100		1,7	100		0,0	100		4,2	100		0,27	96		40,1	100		0,6	100		0,2	100		125468,7	100		10,7	100		146,8	100		967,7	100	in Betrieb
08:00		5,7	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		33,9	100		0,6	100		0,1	100		125696,1	100		10,8	100		146,9	100		968,1	100	in Betrieb
08:30		3,0	100		0,9	100		0,0	73		4,7	100		0,26	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		125213,9	100		10,9	100		146,9	100		963,1	100	in Betrieb
09:00		4,7	85		1,0	85		0,0	100		4,2	85		0,26	100		29,5	85		0,6	85		0,3	85		124953,6	100		10,7	85		146,7	100		967,6	100	in Betrieb
09:30		2,7	78		1,1	78		0,0	100		4,1	78		0,26	100		24,9	78		0,6	78		0,4	78		124432,1	100		10,8	78		147,0	100		961,6	100	in Betrieb
10:00		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		125464,7	100		10,9	100		146,7	100		961,0	100	in Betrieb
10:30		5,0	100		1,4	100		0,0	73		4,4	100		0,26	100		28,1	100		0,6	100		0,3	100		124333,3	100		10,7	100		146,8	100		962,6	100	in Betrieb
11:00		3,5	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,25	98		22,7	100		0,6	100		0,3	100		123573,1	100		10,7	100		146,7	100		965,5	100	in Betrieb
11:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,25	96		25,9	100		0,6	100		0,2	100		123291,2	100		10,7	100		146,5	100		968,4	100	in Betrieb
12:00		4,7	100		1,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,3	100		123138,6	100		10,8	100		147,0	100		965,5	100	in Betrieb
12:30		2,9	100		1,0	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		40,4	100		0,6	100		0,2	100		123509,5	100		10,5	100		147,0	100		970,6	100	in Betrieb
13:00		4,8	100		0,9	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		123984,5	100		10,7	100		146,6	100		970,2	100	in Betrieb
13:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		123960,5	100		10,6	100		147,1	100		973,8	100	in Betrieb
14:00		3,3	100		0,8	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		29,3	100		0,6	100		0,3	100		124621,1	100		10,9	100		146,8	100		967,8	100	in Betrieb
14:30		3,3	100		0,9	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		35,3	100		0,6	100		0,3	100		124241,6	100		10,7	100		146,6	100		969,1	100	in Betrieb
15:00		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	98		31,7	100		0,6	100		0,2	100		124661,4	100		10,8	100		146,9	100		967,8	100	in Betrieb
15:30		5,8	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	96		30,7	100		0,6	100		0,2	100		124667,0	100		11,0	100		146,7	100		963,4	100	in Betrieb
16:00		4,7	100		0,8	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		21,2	100		0,6	100		0,3	100		124608,4	100		10,7	100		146,8	100		970,2	100	in Betrieb
16:30		2,7	100		0,6	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,3	100		125030,9	100		10,7	100		147,0	100		970,7	100	in Betrieb
17:00		4,7	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		32,3	100		0,6	100		0,2	100		124078,8	100		10,6	100		146,9	100		977,9	100	in Betrieb
17:30		3,0	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		30,3	100		0,6	100		0,3	100		125004,9	100		10,8	100		146,7	100		972,8	100	in Betrieb
18:00		4,4	100		0,9	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		26,7	100		0,6	100		0,3	100		125135,2	100		10,7	100		146,8	100		975,5	100	in Betrieb
18:30		2,8	100		0,9	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		26,3	100		0,6	100		0,3	100		124630,0	100		10,8	100		146,5	100		976,3	100	in Betrieb
19:00		3,4	100		0,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	98		34,5	100		0,6	100		0,2	100		123910,8	100		10,7	100		146,5	100		978,2	100	in Betrieb
19:30		5,1	100		0,9	100		0,0	100		4,5	100		0,25	96		26,7	100		0,6	100		0,2	100		123835,4	100		10,8	100		146,6	100		974,3	100	in Betrieb
20:00		4,0	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		123440,4	100		10,6	100		146,2	100		972,2	100	in Betrieb
20:30		3,9	100		0,8	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,2	100		123109,7	100		10,7	100		146,1	100		974,4	100	in Betrieb
21:00		3,8	86		0,9	86		0,0	100		4,0	86		0,25	100		36,7	86		0,6	86		0,3	86		122848,5	100		10,5	86		146,2	100		978,1	100	in Betrieb
21:30		3,8	78		1,2	78		0,0	100		4,5	78		0,25	100		37,1	78		0,6	78		0,4	78		123556,6	100		10,5	78		146,4	100		980,2	100	in Betrieb
22:00		3,2	100																																		