

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 12/05/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,7	100		1,1	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		125056,3	100		10,6	100		146,7	100		959,4	100		In marcia
01:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,4	100		124407,0	100		10,5	100		146,9	100		959,7	100		In marcia
01:30		4,4	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,5	100		124182,1	100		10,7	100		146,9	100		952,5	100		In marcia
02:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		43,5	100		0,6	100		0,6	100		123730,2	100		10,5	100		147,0	100		951,8	100		In marcia
02:30		3,9	100		1,7	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,5	100		124420,4	100		10,6	100		146,8	100		955,3	100		In marcia
03:00		3,8	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	97		28,0	100		0,6	100		0,5	100		124606,1	100		10,5	100		147,1	100		956,9	100		In marcia
03:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	98		26,3	100		0,6	100		0,4	100		124569,9	100		10,5	100		147,1	100		965,2	100		In marcia
04:00		2,8	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,5	100		124229,6	100		10,6	100		147,0	100		958,9	100		In marcia
04:30		3,3	100		1,6	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		33,3	100		0,6	100		0,4	100		124901,6	100		10,5	100		147,0	100		961,6	100		In marcia
05:00		3,4	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,3	100		125319,7	100		10,5	100		146,9	100		964,3	100		In marcia
05:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		33,1	100		0,6	100		0,4	100		125656,4	100		10,8	100		147,0	100		955,9	100		In marcia
06:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,5	100		125003,2	100		10,4	100		147,2	100		955,0	100		In marcia
06:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,5	100		126056,5	100		10,6	100		147,3	100		954,3	100		In marcia
07:00		3,2	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,26	97		24,7	100		0,6	100		0,5	100		125528,7	100		10,7	100		146,8	100		956,6	100		In marcia
07:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	98		14,4	100		0,6	100		0,4	100		125944,2	100		10,9	100		146,4	100		957,4	100		In marcia
08:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		37,4	100		0,5	100		0,5	100		125232,2	100		10,5	100		147,3	100		965,0	100		In marcia
08:30		4,6	100		2,3	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,5	100		126465,0	100		10,8	100		147,0	100		954,8	100		In marcia
09:00		2,6	84		1,4	84		0,0	100		5,6	84		0,25	100		35,8	84		0,6	84		0,5	84		125032,3	100		10,6	84		146,8	100		961,9	100		In marcia
09:30		2,1	79		1,6	79		0,0	100		4,7	79		0,25	100		28,6	79		0,6	79		0,2	79		124844,1	100		11,0	79		146,7	100		963,8	100		In marcia
10:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,2	100		124911,9	100		10,7	100		146,8	100		970,5	100		In marcia
10:30		3,1	100		1,1	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		124537,2	100		11,0	100		146,5	100		959,6	100		In marcia
11:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,25	97		31,9	100		0,6	100		0,2	100		123204,1	100		10,7	100		146,6	100		966,8	100		In marcia
11:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		6,8	100		0,25	98		25,3	100		0,6	100		0,2	100		123737,7	100		10,9	100		146,6	100		964,7	100		In marcia
12:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,2	100		124237,3	100		10,8	100		147,1	100		974,4	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,6	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,2	100		124512,0	100		10,9	100		146,6	100		962,7	100		In marcia
13:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		124170,1	100		10,8	100		146,8	100		956,4	100		In marcia
13:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		36,3	100		0,6	100		0,2	100		125403,8	100		10,9	100		147,1	100		965,5	100		In marcia
14:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		36,9	100		0,6	100		0,1	100		124873,9	100		10,8	100		146,9	100		962,8	100		In marcia
14:30		1,4	100		1,6	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		35,1	100		0,5	100		0,3	100		124705,5	100		10,7	100		147,1	100		961,4	100		In marcia
15:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	97		22,0	100		0,6	100		0,2	100		125309,2	100		11,0	100		146,8	100		961,8	100		In marcia
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		6,6	100		0,26	98		36,5	100		0,5	100		0,3	100		124615,2	100		10,9	100		147,7	100		942,8	100		In marcia
16:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		5,5	100		0,27	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		126800,6	100		10,4	100		147,4	100		966,2	100		In marcia
16:30		2,7	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		11,1	100		0,6	100		0,2	100		126261,4	100		11,0	100		145,8	100		952,1	100		In marcia
17:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		5,5	100		0,27	100		14,6	100		0,6	100		0,1	100		117858,6	100		11,8	100		147,2	100		943,4	100		In marcia
17:30		2,3	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		124731,6	100		10,9	100		147,1	100		948,7	100		In marcia
18:00		2,3	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,1	100		122834,2	100		10,6	100		146,5	100		955,8	100		In marcia
18:30		2,2	100		1,4	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		123566,7	100		11,0	100		146,4	100		950,0	100		In marcia
19:00		3,4	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	97		40,8	100		0,6	100		0,3	100		123564,7	100		10,7	100		147,0	100		960,2	100		In marcia
19:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		28,0	100		0,6	100		0,2	100		124007,2	100		10,8	100		146,5	100		959,8	100		In marcia
20:00		3,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		124185,2	100		10,8	100		146,7	100		959,2	100		In marcia
20:30		2,7	100		1,7	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,4	100		123807,8	100		10,8	100		146,8	100		954,6	100		In marcia
21:00		2,6	85		1,8	85		0,0	100		4,6	85		0,25	100		37,9	85		0,6	85		0,1	85		124143,9	100		10,8	85		147,0	100		956,4	100		In marcia
21:30		1,4	79		1,4	79		0,0	100		4,1	79		0,26	100		38,6	79		0,6	79		0,1	79														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,1	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		125056,3	100		10,6	100		146,7	100		959,4	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		39,5	100		0,6	100		0,4	100		124407,0	100		10,5	100		146,9	100		959,7	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,5	100		124182,1	100		10,7	100		146,9	100		952,5	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		43,5	100		0,6	100		0,6	100		123730,2	100		10,5	100		147,0	100		951,8	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,7	100		0,0	73		5,0	100		0,26	100		32,7	100		0,6	100		0,5	100		124420,4	100		10,6	100		146,8	100		955,3	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	97		28,0	100		0,6	100		0,5	100		124606,1	100		10,5	100		147,1	100		956,9	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,25	98		26,3	100		0,6	100		0,4	100		124569,9	100		10,5	100		147,1	100		965,2	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		1,5	100		0,0	100		5,1	100		0,26	100		28,2	100		0,6	100		0,5	100		124229,6	100		10,6	100		147,0	100		958,9	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,6	100		0,0	73		5,2	100		0,26	100		33,3	100		0,6	100		0,4	100		124901,6	100		10,5	100		147,0	100		961,6	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,9	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		32,9	100		0,6	100		0,3	100		125319,7	100		10,5	100		146,9	100		964,3	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		33,1	100		0,6	100		0,4	100		125656,4	100		10,8	100		147,0	100		955,9	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		29,3	100		0,6	100		0,5	100		125003,2	100		10,4	100		147,2	100		955,0	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		1,3	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		24,0	100		0,6	100		0,5	100		126056,5	100		10,6	100		147,3	100		954,3	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,9	100		0,0	100		4,6	100		0,26	97		24,7	100		0,6	100		0,5	100		125528,7	100		10,7	100		146,8	100		956,6	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,25	98		14,4	100		0,6	100		0,4	100		125944,2	100		10,9	100		146,4	100		957,4	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		37,4	100		0,5	100		0,5	100		125232,2	100		10,5	100		147,3	100		965,0	100		in Betrieb
08:30		4,6	100		2,3	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		33,6	100		0,6	100		0,5	100		126465,0	100		10,8	100		147,0	100		954,8	100		in Betrieb
09:00		2,6	84		1,4	84		0,0	100		5,6	84		0,25	100		35,8	84		0,6	84		0,5	84		125032,3	100		10,6	84		146,8	100		961,9	100		in Betrieb
09:30		2,1	79		1,6	79		0,0	100		4,7	79		0,25	100		28,6	79		0,6	79		0,2	79		124844,1	100		11,0	79		146,7	100		963,8	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,2	100		124911,9	100		10,7	100		146,8	100		970,5	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,1	100		0,0	73		5,0	100		0,25	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		124537,2	100		11,0	100		146,5	100		959,6	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		5,0	100		0,25	97		31,9	100		0,6	100		0,2	100		123204,1	100		10,7	100		146,6	100		966,8	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		1,3	100		0,0	100		6,8	100		0,25	98		25,3	100		0,6	100		0,2	100		123737,7	100		10,9	100		146,6	100		964,7	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		1,2	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,2	100		124237,3	100		10,8	100		147,1	100		974,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,6	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		34,9	100		0,6	100		0,2	100		124512,0	100		10,9	100		146,6	100		962,7	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		31,2	100		0,6	100		0,2	100		124170,1	100		10,8	100		146,8	100		956,4	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		36,3	100		0,6	100		0,2	100		125403,8	100		10,9	100		147,1	100		965,5	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,9	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		36,9	100		0,6	100		0,1	100		124873,9	100		10,8	100		146,9	100		962,8	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,6	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		35,1	100		0,5	100		0,3	100		124705,5	100		10,7	100		147,1	100		961,4	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	97		22,0	100		0,6	100		0,2	100		125309,2	100		11,0	100		146,8	100		961,8	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,1	100		0,0	100		6,6	100		0,26	98		36,5	100		0,5	100		0,3	100		124615,2	100		10,9	100		147,7	100		942,8	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,9	100		0,0	100		5,5	100		0,27	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		126800,6	100		10,4	100		147,4	100		966,2	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		11,1	100		0,6	100		0,2	100		126261,4	100		11,0	100		145,8	100		952,1	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,0	100		0,0	100		5,5	100		0,27	100		14,6	100		0,6	100		0,1	100		117858,6	100		11,8	100		147,2	100		943,4	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		124731,6	100		10,9	100		147,1	100		948,7	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,9	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		33,4	100		0,6	100		0,1	100		122834,2	100		10,6	100		146,5	100		955,8	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,4	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		27,3	100		0,6	100		0,2	100		123566,7	100		11,0	100		146,4	100		950,0	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		1,6	100		0,0	100		4,6	100		0,26	97		40,8	100		0,6	100		0,3	100		123564,7	100		10,7	100		147,0	100		960,2	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	98		28,0	100		0,6	100		0,2	100		124007,2	100		10,8	100		146,5	100		959,8	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		1,5	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		124185,2	100		10,8	100		146,7	100		959,2	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		1,7	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		34,1	100		0,6	100		0,4	100		123807,8	100		10,8	100		146,8	100		954,6	100		in Betrieb
21:00		2,6	85		1,8	85		0,0	100		4,6	85		0,25	100		37,9	85		0,6	85		0,1	85		124143,9	100		10,8	85		147,0	100		956,4	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		1,4	79		0,0	100		4,1	79		0,26	100		38,6	79		0,6	79		0,1	79														