

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/05/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,0	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		125565,8	100		11,0	100		146,9	100		952,4	100	In marcia
01:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,2	100		125467,1	100		10,8	100		147,1	100		967,8	100	In marcia
01:30		3,7	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		125721,5	100		11,0	100		146,7	100		959,7	100	In marcia
02:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		123801,3	100		11,1	100		146,5	100		957,0	100	In marcia
02:30		3,1	100		1,1	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,3	100		123938,5	100		10,8	100		146,8	100		963,8	100	In marcia
03:00		3,4	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	96		42,0	100		0,6	100		0,3	100		124480,4	100		10,7	100		147,1	100		963,0	100	In marcia
03:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		6,3	100		0,25	99		34,3	100		0,5	100		0,4	100		124332,2	100		10,7	100		146,8	100		955,9	100	In marcia
04:00		4,1	100		1,3	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		125271,1	100		10,9	100		146,8	100		957,4	100	In marcia
04:30		2,0	100		1,2	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,3	100		125432,4	100		10,8	100		147,1	100		956,5	100	In marcia
05:00		5,0	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		22,3	100		0,5	100		0,4	100		125583,6	100		10,8	100		146,7	100		958,9	100	In marcia
05:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		124788,9	100		11,0	100		146,8	100		959,4	100	In marcia
06:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,3	100		124194,0	100		10,6	100		146,7	100		961,6	100	In marcia
06:30		2,9	100		1,5	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		27,9	100		0,5	100		0,2	100		124699,1	100		10,8	100		146,7	100		968,2	100	In marcia
07:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	96		45,1	100		0,5	100		0,3	100		124151,8	100		10,9	100		147,1	100		953,3	100	In marcia
07:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	99		27,8	100		0,5	100		0,3	100		125751,1	100		10,9	100		146,9	100		961,6	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		124735,0	100		10,7	100		146,6	100		965,2	100	In marcia
08:30		3,5	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		125367,1	100		10,9	100		146,8	100		960,3	100	In marcia
09:00		2,4	84		1,2	84		0,0	100		6,0	84		0,26	100		41,3	84		0,5	84		0,3	84		124528,1	100		10,7	84		147,5	100		958,8	100	In marcia
09:30		3,3	79		2,4	79		0,0	100		6,5	79		0,26	100		21,0	79		0,5	79		0,3	79		126171,5	100		10,8	79		147,0	100		954,9	100	In marcia
10:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		20,9	100		0,5	100		0,4	100		124710,7	100		10,9	100		146,6	100		949,9	100	In marcia
10:30		1,2	100		0,3	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,4	100		123960,9	100		10,8	100		146,6	100		957,8	100	In marcia
11:00		1,5	100		0,5	100		0,0	100		5,2	100		0,26	96		28,9	100		0,5	100		0,5	100		123383,5	100		10,6	100		147,0	100		961,8	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,26	99		31,2	100		0,5	100		0,4	100		123448,4	100		10,5	100		147,1	100		963,1	100	In marcia
12:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		25,5	100		0,5	100		0,4	100		124116,6	100		10,6	100		146,7	100		968,5	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,7	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		125136,4	100		10,8	100		147,0	100		961,3	100	In marcia
13:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,5	100		124092,7	100		11,1	100		146,7	100		957,6	100	In marcia
13:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		124179,3	100		10,9	100		146,9	100		960,9	100	In marcia
14:00		3,9	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,5	100		124042,8	100		10,9	100		146,5	100		959,3	100	In marcia
14:30		5,2	100		0,8	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,5	100		124266,6	100		10,8	100		146,6	100		965,2	100	In marcia
15:00		4,4	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,25	96		24,4	100		0,5	100		0,2	100		124378,4	100		11,0	100		146,4	100		959,7	100	In marcia
15:30		3,9	100		0,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	99		20,6	100		0,5	100		0,4	100		124853,3	100		11,0	100		146,7	100		963,9	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,4	100		124289,0	100		10,9	100		146,6	100		961,5	100	In marcia
16:30		3,2	100		0,6	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		35,3	100		0,5	100		0,3	100		124466,0	100		10,8	100		146,6	100		965,0	100	In marcia
17:00		3,2	100		0,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		37,0	100		0,5	100		0,5	100		124187,1	100		10,9	100		147,0	100		960,7	100	In marcia
17:30		5,6	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		123820,3	100		10,7	100		146,6	100		965,3	100	In marcia
18:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		25,1	100		0,5	100		0,5	100		124430,4	100		10,9	100		146,6	100		963,0	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,6	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,4	100		123848,0	100		10,8	100		146,7	100		963,4	100	In marcia
19:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		5,6	100		0,25	96		29,4	100		0,5	100		0,4	100		125089,9	100		10,9	100		146,9	100		961,7	100	In marcia
19:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	99		36,7	100		0,5	100		0,4	100		122994,7	100		10,9	100		146,7	100		955,6	100	In marcia
20:00		4,0	100		0,8	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		33,4	100		0,5	100		0,4	100		124047,3	100		10,9	100		146,6	100		958,0	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,7	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		123778,6	100		10,9	100		146,6	100		959,2	100	In marcia
21:00		3,1	86		1,1	86		0,0	100		5,2	86		0,25	100		35,7	86		0,5	86		0,4	86		123350,9	100		10,7	86		146,8	100		962,4	100	In marcia
21:30		2,4	78		1,3	78		0,0	100		5,2	78		0,26	100		40,5	78		0,5	78		0,0	78		123446,4	100		10,5	78		147,2	100		967,4	100	In marcia
22:00		3,3																																			

MVA Bozen

Datum: 15/05/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,0	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		125565,8	100	11,0	100		146,9	100		952,4	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		28,3	100		0,6	100		0,2	100		125467,1	100	10,8	100		147,1	100		967,8	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,3	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		25,3	100		0,6	100		0,3	100		125721,5	100	11,0	100		146,7	100		959,7	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		123801,3	100	11,1	100		146,5	100		957,0	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,1	100		0,0	73		5,3	100		0,25	100		38,7	100		0,6	100		0,3	100		123938,5	100	10,8	100		146,8	100		963,8	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,25	96		42,0	100		0,6	100		0,3	100		124480,4	100	10,7	100		147,1	100		963,0	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		6,3	100		0,25	99		34,3	100		0,5	100		0,4	100		124332,2	100	10,7	100		146,8	100		955,9	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		1,3	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		125271,1	100	10,9	100		146,8	100		957,4	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,2	100		0,0	73		5,6	100		0,25	100		37,5	100		0,5	100		0,3	100		125432,4	100	10,8	100		147,1	100		956,5	100		in Betrieb
05:00		5,0	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		22,3	100		0,5	100		0,4	100		125583,6	100	10,8	100		146,7	100		958,9	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		22,6	100		0,5	100		0,3	100		124788,9	100	11,0	100		146,8	100		959,4	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,3	100		124194,0	100	10,6	100		146,7	100		961,6	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,5	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		27,9	100		0,5	100		0,2	100		124699,1	100	10,8	100		146,7	100		968,2	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100		4,8	100		0,25	96		45,1	100		0,5	100		0,3	100		124151,8	100	10,9	100		147,1	100		953,3	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	99		27,8	100		0,5	100		0,3	100		125751,1	100	10,9	100		146,9	100		961,6	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		124735,0	100	10,7	100		146,6	100		965,2	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		125367,1	100	10,9	100		146,8	100		960,3	100		in Betrieb
09:00		2,4	84		1,2	84		0,0	100		6,0	84		0,26	100		41,3	84		0,5	84		0,3	84		124528,1	100	10,7	84		147,5	100		958,8	100		in Betrieb
09:30		3,3	79		2,4	79		0,0	100		6,5	79		0,26	100		21,0	79		0,5	79		0,3	79		126171,5	100	10,8	79		147,0	100		954,9	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		0,9	100		0,0	100		5,3	100		0,26	100		20,9	100		0,5	100		0,4	100		124710,7	100	10,9	100		146,6	100		949,9	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		0,3	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,4	100		123960,9	100	10,8	100		146,6	100		957,8	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		0,5	100		0,0	100		5,2	100		0,26	96		28,9	100		0,5	100		0,5	100		123383,5	100	10,6	100		147,0	100		961,8	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,26	99		31,2	100		0,5	100		0,4	100		123448,4	100	10,5	100		147,1	100		963,1	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,7	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		25,5	100		0,5	100		0,4	100		124116,6	100	10,6	100		146,7	100		968,5	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,7	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		125136,4	100	10,8	100		147,0	100		961,3	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		34,6	100		0,5	100		0,5	100		124092,7	100	11,1	100		146,7	100		957,6	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		124179,3	100	10,9	100		146,9	100		960,9	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,5	100		124042,8	100	10,9	100		146,5	100		959,3	100		in Betrieb
14:30		5,2	100		0,8	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,5	100		124266,6	100	10,8	100		146,6	100		965,2	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		0,7	100		0,0	100		4,9	100		0,25	96		24,4	100		0,5	100		0,2	100		124378,4	100	11,0	100		146,4	100		959,7	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,6	100		0,0	100		5,0	100		0,25	99		20,6	100		0,5	100		0,4	100		124853,3	100	11,0	100		146,7	100		963,9	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,8	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		31,8	100		0,5	100		0,4	100		124289,0	100	10,9	100		146,6	100		961,5	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		0,6	100		0,0	73		4,8	100		0,25	100		35,3	100		0,5	100		0,3	100		124466,0	100	10,8	100		146,6	100		965,0	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,6	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		37,0	100		0,5	100		0,5	100		124187,1	100	10,9	100		147,0	100		960,7	100		in Betrieb
17:30		5,6	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		123820,3	100	10,7	100		146,6	100		965,3	100		in Betrieb
18:00		4,1	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		25,1	100		0,5	100		0,5	100		124430,4	100	10,9	100		146,6	100		963,0	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		0,6	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,4	100		123848,0	100	10,8	100		146,7	100		963,4	100		in Betrieb
19:00		3,9	100		0,7	100		0,0	100		5,6	100		0,25	96		29,4	100		0,5	100		0,4	100		125089,9	100	10,9	100		146,9	100		961,7	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		0,9	100		0,0	100		5,1	100		0,25	99		36,7	100		0,5	100		0,4	100		122994,7	100	10,9	100		146,7	100		955,6	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		0,8	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		33,4	100		0,5	100		0,4	100		124047,3	100	10,9	100		146,6	100		958,0	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,7	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		30,3	100		0,5	100		0,4	100		123778,6	100	10,9	100		146,6	100		959,2	100		in Betrieb
21:00		3,1	86		1,1	86		0,0	100		5,2	86		0,25	100		35,7	86		0,5	86		0,4	86		123350,9	100	10,7	86		146,8	100		962,4	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		1,3	78		0,0	100		5,2	78		0,26	100		40,5	78		0,5	78		0,0	78		123446,4	100	10,5	78		147,2	100		967,4	100		in Betrieb
22:00		3,3	100		1,4	100		0,0	100																												