

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 01/06/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,6	100		1,3	100		0,92	73		6,2	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		125121,9	100		11,0	100		146,8	100		964,2	100		In marcia
01:00		3,2	100		1,8	100		2,12	100		5,6	100		0,26	100		42,1	100		0,5	100		0,3	100		124952,9	100		10,6	100		147,4	100		965,5	100		In marcia
01:30		3,0	100		1,5	100		1,02	100		5,5	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,2	100		126014,7	100		10,9	100		146,9	100		963,4	100		In marcia
02:00		3,3	100		1,5	100		0,39	100		6,3	100		0,25	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		125758,0	100		11,0	100		146,8	100		959,2	100		In marcia
02:30		3,2	100		1,5	100		0,34	73		6,2	100		0,26	100		30,9	100		0,5	100		0,1	100		126191,2	100		11,0	100		147,0	100		961,7	100		In marcia
03:00		3,1	100		1,4	100		0,6	100		5,0	100		0,25	97		20,0	100		0,5	100		0,2	100		126080,5	100		11,0	100		146,8	100		954,7	100		In marcia
03:30		3,4	100		1,3	100		0,55	100		5,5	100		0,25	97		25,7	100		0,5	100		0,2	100		125800,7	100		10,8	100		147,1	100		962,6	100		In marcia
04:00		3,4	100		1,3	100		0,19	100		4,7	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		126208,1	100		11,0	100		146,8	100		959,9	100		In marcia
04:30		4,0	100		1,5	100		1,24	73		5,3	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,2	100		125669,6	100		11,0	100		146,7	100		961,6	100		In marcia
05:00		3,8	100		1,5	100		3,94	100		5,4	100		0,25	100		39,1	100		0,5	100		0,2	100		125401,7	100		10,8	100		147,1	100		962,9	100		In marcia
05:30		4,3	100		1,6	100		3,94	100		5,7	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,1	100		125431,3	100		11,0	100		146,9	100		962,2	100		In marcia
06:00		4,0	100		1,2	100		2,79	100		7,0	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		125839,4	100		11,0	100		146,7	100		957,0	100		In marcia
06:30		4,2	100		1,4	100		3,97	73		6,5	100		0,25	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		126039,2	100		10,8	100		146,9	100		967,9	100		In marcia
07:00		3,4	100		1,5	100		2,78	100		5,4	100		0,25	97		29,5	100		0,5	100		0,2	100		125657,1	100		11,1	100		146,7	100		954,4	100		In marcia
07:30		2,8	100		1,5	100		1,67	100		5,5	100		0,25	97		46,1	100		0,5	100		0,2	100		126013,9	100		11,0	100		146,6	100		960,6	100		In marcia
08:00		1,2	100		0,6	100		0,13	100		6,5	100		0,25	100		39,6	100		0,5	100		0,2	100		125629,9	100		10,8	100		146,9	100		960,2	100		In marcia
08:30		1,9	100		1,1	100		2,03	73		6,5	100		0,26	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		125749,7	100		10,8	100		147,1	100		972,7	100		In marcia
09:00		2,0	85		1,2	85		1,63	100		6,5	85		0,25	100		19,8	85		0,5	85		0,1	85		125788,3	100		11,1	85		146,7	100		963,5	100		In marcia
09:30		1,6	78		1,2	78		1,19	100		10,0	78		0,25	100		18,6	78		0,5	78		0,4	78		123944,3	100		11,2	78		146,5	100		978,7	100		In marcia
10:00		2,3	100		1,5	100		1,94	100		8,2	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		125615,3	100		10,8	100		146,9	100		983,3	100		In marcia
10:30		2,6	100		1,5	100		0,81	73		10,2	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,2	100		123372,9	100		11,2	100		146,3	100		981,7	100		In marcia
11:00		2,8	100		1,5	100		1,68	100		5,6	100		0,25	97		28,5	100		0,5	100		0,3	100		125239,0	100		10,9	100		146,5	100		987,4	100		In marcia
11:30		1,5	100		1,5	100		1,61	100		4,7	100		0,26	98		44,3	100		0,5	100		0,4	100		122681,9	100		11,1	100		147,0	100		968,8	100		In marcia
12:00		3,5	100		1,8	100		1,87	100		6,4	100		0,25	100		36,6	100		0,5	100		0,4	100		124063,8	100		11,0	100		146,6	100		971,3	100		In marcia
12:30		2,6	100		1,2	100		0,54	73		7,1	100		0,26	100		48,8	100		0,5	100		0,3	100		124452,3	100		10,7	100		147,2	100		972,9	100		In marcia
13:00		1,8	100		1,5	100		0,79	100		6,3	100		0,26	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		124057,8	100		10,7	100		147,0	100		972,7	100		In marcia
13:30		2,1	100		1,9	100		0,43	100		5,1	100		0,25	100		14,0	100		0,5	100		0,2	100		124948,7	100		11,0	100		146,6	100		969,5	100		In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,07	100		4,6	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,2	100		123590,6	100		11,1	100		147,1	100		964,6	100		In marcia
14:30		1,2	100		1,2	100		0,14	73		5,1	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		124984,1	100		10,9	100		146,6	100		977,3	100		In marcia
15:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		7,7	100		0,25	97		25,9	100		0,5	100		0,2	100		124802,0	100		10,7	100		146,6	100		977,5	100		In marcia
15:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	98		37,8	100		0,5	100		0,3	100		124090,3	100		10,8	100		147,2	100		967,5	100		In marcia
16:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		124665,6	100		10,8	100		146,9	100		973,3	100		In marcia
16:30		1,8	100		1,5	100		0,58	73		5,0	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,3	100		124615,6	100		10,9	100		146,8	100		972,0	100		In marcia
17:00		1,4	100		1,3	100		0,05	100		5,3	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		124408,9	100		10,8	100		147,3	100		965,5	100		In marcia
17:30		3,0	100		1,9	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,4	100		124638,5	100		11,0	100		146,6	100		967,1	100		In marcia
18:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		124224,9	100		10,7	100		147,0	100		969,4	100		In marcia
18:30		1,7	100		1,5	100		0,0	73		5,8	100		0,24	100		19,6	100		0,5	100		0,4	100		124126,8	100		11,0	100		146,7	100		965,7	100		In marcia
19:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		6,5	100		0,21	97		35,9	100		0,5	100		0,3	100		124358,5	100		10,7	100		146,9	100		975,4	100		In marcia
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,21	98		22,9	100		0,5	100		0,3	100		123739,2	100		10,6	100		146,7	100		975,4	100		In marcia
20:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		124167,3	100		10,9	100		146,7	100		967,1	100		In marcia
20:30		1,7	100		1,6	100		0,5	73		4,4	100		0,21	100		34,2	100		0,5	100		0,5	100		124215,9	100		10,9	100		147,1	100		970,4	100		In marcia
21:00		1,4	85		1,7	85		0,08	100		4,3	85		0,21	100		28,9	85		0,5	85		0,4	85		124525,2	100		10,5	85		146,7	100		979,7	100		In marcia
21:30		1,3	78		1,1	78		0,0	100		4,3	78		0,21	100		33,5	78	</																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		1,3	100		0,92	73		6,2	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		125121,9	100	11,0	100		146,8	100		964,2	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		1,8	100		2,12	100		5,6	100		0,26	100		42,1	100		0,5	100		0,3	100		124952,9	100	10,6	100		147,4	100		965,5	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,5	100		1,02	100		5,5	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,2	100		126014,7	100	10,9	100		146,9	100		963,4	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,5	100		0,39	100		6,3	100		0,25	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		125758,0	100	11,0	100		146,8	100		959,2	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		1,5	100		0,34	73		6,2	100		0,26	100		30,9	100		0,5	100		0,1	100		126191,2	100	11,0	100		147,0	100		961,7	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		1,4	100		0,6	100		5,0	100		0,25	97		20,0	100		0,5	100		0,2	100		126080,5	100	11,0	100		146,8	100		954,7	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,3	100		0,55	100		5,5	100		0,25	97		25,7	100		0,5	100		0,2	100		125800,7	100	10,8	100		147,1	100		962,6	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		1,3	100		0,19	100		4,7	100		0,25	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		126208,1	100	11,0	100		146,8	100		959,9	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		1,5	100		1,24	73		5,3	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,2	100		125669,6	100	11,0	100		146,7	100		961,6	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		1,5	100		3,94	100		5,4	100		0,25	100		39,1	100		0,5	100		0,2	100		125401,7	100	10,8	100		147,1	100		962,9	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		1,6	100		3,94	100		5,7	100		0,25	100		31,1	100		0,5	100		0,1	100		125431,3	100	11,0	100		146,9	100		962,2	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,2	100		2,79	100		7,0	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		125839,4	100	11,0	100		146,7	100		957,0	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,4	100		3,97	73		6,5	100		0,25	100		34,3	100		0,5	100		0,2	100		126039,2	100	10,8	100		146,9	100		967,9	100		in Betrieb
07:00		3,4	100		1,5	100		2,78	100		5,4	100		0,25	97		29,5	100		0,5	100		0,2	100		125657,1	100	11,1	100		146,7	100		954,4	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		1,5	100		1,67	100		5,5	100		0,25	97		46,1	100		0,5	100		0,2	100		126013,9	100	11,0	100		146,6	100		960,6	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,6	100		0,13	100		6,5	100		0,25	100		39,6	100		0,5	100		0,2	100		125629,9	100	10,8	100		146,9	100		960,2	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,1	100		2,03	73		6,5	100		0,26	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		125749,7	100	10,8	100		147,1	100		972,7	100		in Betrieb
09:00		2,0	85		1,2	85		1,63	100		6,5	85		0,25	100		19,8	85		0,5	85		0,1	85		125788,3	100	11,1	85		146,7	100		963,5	100		in Betrieb
09:30		1,6	78		1,2	78		1,19	100		10,0	78		0,25	100		18,6	78		0,5	78		0,4	78		123944,3	100	11,2	78		146,5	100		978,7	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,5	100		1,94	100		8,2	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		125615,3	100	10,8	100		146,9	100		983,3	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,5	100		0,81	73		10,2	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,2	100		123372,9	100	11,2	100		146,3	100		981,7	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,5	100		1,68	100		5,6	100		0,25	97		28,5	100		0,5	100		0,3	100		125239,0	100	10,9	100		146,5	100		987,4	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,5	100		1,61	100		4,7	100		0,26	98		44,3	100		0,5	100		0,4	100		122681,9	100	11,1	100		147,0	100		968,8	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,8	100		1,87	100		6,4	100		0,25	100		36,6	100		0,5	100		0,4	100		124063,8	100	11,0	100		146,6	100		971,3	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,2	100		0,54	73		7,1	100		0,26	100		48,8	100		0,5	100		0,3	100		124452,3	100	10,7	100		147,2	100		972,9	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,5	100		0,79	100		6,3	100		0,26	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		124057,8	100	10,7	100		147,0	100		972,7	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,9	100		0,43	100		5,1	100		0,25	100		14,0	100		0,5	100		0,2	100		124948,7	100	11,0	100		146,6	100		969,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,07	100		4,6	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,2	100		123590,6	100	11,1	100		147,1	100		964,6	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,2	100		0,14	73		5,1	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		124984,1	100	10,9	100		146,6	100		977,3	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,4	100		0,0	100		7,7	100		0,25	97		25,9	100		0,5	100		0,2	100		124802,0	100	10,7	100		146,6	100		977,5	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		5,2	100		0,25	98		37,8	100		0,5	100		0,3	100		124090,3	100	10,8	100		147,2	100		967,5	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,7	100		0,0	100		6,3	100		0,25	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		124665,6	100	10,8	100		146,9	100		973,3	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,5	100		0,58	73		5,0	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,3	100		124615,6	100	10,9	100		146,8	100		972,0	100		in Betrieb
17:00		1,4	100		1,3	100		0,05	100		5,3	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		124408,9	100	10,8	100		147,3	100		965,5	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		1,9	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,4	100		124638,5	100	11,0	100		146,6	100		967,1	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		29,7	100		0,5	100		0,4	100		124224,9	100	10,7	100		147,0	100		969,4	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		1,5	100		0,0	73		5,8	100		0,24	100		19,6	100		0,5	100		0,4	100		124126,8	100	11,0	100		146,7	100		965,7	100		in Betrieb
19:00		1,2	100		1,3	100		0,0	100		6,5	100		0,21	97		35,9	100		0,5	100		0,3	100		124358,5	100	10,7	100		146,9	100		975,4	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		5,5	100		0,21	98		22,9	100		0,5	100		0,3	100		123739,2	100	10,6	100		146,7	100		975,4	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,9	100		0,21	100		24,9	100		0,5	100		0,3	100		124167,3	100	10,9	100		146,7	100		967,1	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,6	100		0,5	73		4,4	100		0,21	100		34,2	100		0,5	100		0,5	100		124215,9	100	10,9	100		147,1	100		970,4	100		in Betrieb
21:00		1,4	85		1,7	85		0,08	100		4,3	85		0,21	100		28,9	85		0,5	85		0,4	85		124525,2	100	10,5	85		146,7	100		979,7	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,1	78		0,0	100		4,3	78		0,21	100		33,5	78		0,5	78		0,2	78		125172,9	100	10,7	78		147,1	100		969,8	100		in Betrieb
22:00		2,3	100																																		