

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		2,2	100		0,9	100		0,11	73		6,2	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,7	100		125451,2	100		11,0	100		146,4	100		968,2	100		In marcia
01:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		7,8	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,6	100		124997,0	100		11,0	100		146,9	100		971,2	100		In marcia
01:30		5,4	100		2,1	100		0,03	100		9,0	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		125161,9	100		10,9	100		146,7	100		973,7	100		In marcia
02:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		15,1	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,5	100		123770,3	100		11,1	100		146,7	100		969,4	100		In marcia
02:30		3,9	100		1,1	100		0,84	73		10,1	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,6	100		124434,5	100		10,9	100		146,6	100		972,6	100		In marcia
03:00		4,3	100		0,9	100		1,08	100		11,2	100		0,24	96		32,8	100		0,5	100		0,6	100		125296,6	100		11,0	100		146,7	100		970,7	100		In marcia
03:30		5,3	100		0,9	100		0,38	100		10,3	100		0,25	98		35,1	100		0,5	100		0,5	100		126090,5	100		11,0	100		146,8	100		966,8	100		In marcia
04:00		3,8	100		0,5	100		0,06	100		16,7	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,5	100		122396,1	100		11,2	100		146,4	100		958,7	100		In marcia
04:30		3,4	100		0,5	100		0,07	73		12,9	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,5	100		125535,1	100		10,9	100		146,7	100		967,8	100		In marcia
05:00		3,8	100		0,7	100		0,83	100		10,7	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,6	100		124817,8	100		10,9	100		146,6	100		964,9	100		In marcia
05:30		3,9	100		0,6	100		0,25	100		15,5	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,6	100		125257,3	100		10,9	100		146,6	100		965,8	100		In marcia
06:00		4,6	100		0,5	100		0,08	100		12,7	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,5	100		124770,7	100		11,0	100		146,1	100		969,8	100		In marcia
06:30		3,9	100		0,4	100		0,02	73		14,2	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,6	100		124654,8	100		10,9	100		146,3	100		969,5	100		In marcia
07:00		4,0	100		0,6	100		0,0	100		11,8	100		0,24	96		33,0	100		0,5	100		0,5	100		123420,1	100		10,8	100		145,7	100		971,3	100		In marcia
07:30		2,8	100		0,8	100		0,07	100		6,8	100		0,25	98		34,1	100		0,5	100		0,7	100		122436,8	100		10,8	100		145,9	100		974,1	100		In marcia
08:00		2,7	100		1,0	100		0,03	100		6,7	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,6	100		122967,7	100		10,4	100		146,4	100		976,6	100		In marcia
08:30		2,8	100		1,5	100		0,26	73		5,1	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,6	100		125492,7	100		10,9	100		146,7	100		968,5	100		In marcia
09:00		2,3	86		1,3	86		0,6	100		5,0	86		0,25	100		30,6	86		0,5	86		0,5	86		123667,6	100		11,1	86		146,7	100		958,9	100		In marcia
09:30		4,7	78		1,8	78		0,62	100		4,4	78		0,24	100		25,3	78		0,5	78		0,4	78		123055,6	100		11,0	78		146,5	100		963,2	100		In marcia
10:00		4,0	100		1,4	100		0,16	100		5,4	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,4	100		124657,7	100		10,8	100		146,6	100		968,3	100		In marcia
10:30		3,6	100		1,4	100		0,18	73		4,7	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		124310,5	100		10,8	100		146,7	100		966,3	100		In marcia
11:00		2,8	100		1,9	100		0,84	100		4,2	100		0,25	96		34,6	100		0,5	100		0,1	100		123915,6	100		10,9	100		146,2	100		971,1	100		In marcia
11:30		2,5	100		1,3	100		0,46	100		4,3	100		0,25	98		26,7	100		0,5	100		0,3	100		123864,3	100		10,8	100		146,7	100		974,4	100		In marcia
12:00		3,7	100		1,5	100		0,23	100		4,5	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,3	100		123723,1	100		10,8	100		146,4	100		979,8	100		In marcia
12:30		4,6	100		1,4	100		0,06	73		4,8	100		0,25	100		23,3	100		0,5	100		0,4	100		123556,0	100		10,9	100		146,5	100		971,2	100		In marcia
13:00		3,4	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		123541,3	100		10,7	100		146,5	100		974,9	100		In marcia
13:30		2,3	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		34,1	100		0,5	100		0,3	100		123584,2	100		10,9	100		146,7	100		970,5	100		In marcia
14:00		6,4	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		37,0	100		0,5	100		0,5	100		122910,1	100		10,6	100		146,5	100		977,7	100		In marcia
14:30		4,9	100		1,1	100		0,0	73		5,2	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		122125,9	100		11,1	100		146,0	100		965,0	100		In marcia
15:00		2,4	100		0,4	100		0,0	100		5,9	100		0,25	96		28,8	100		0,5	100		0,4	100		122304,6	100		10,7	100		146,6	100		971,8	100		In marcia
15:30		2,7	100		0,8	100		0,03	100		5,5	100		0,24	98		31,5	100		0,5	100		0,4	100		123264,6	100		10,8	100		146,7	100		969,8	100		In marcia
16:00		5,1	100		1,3	100		0,03	100		5,8	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		123492,9	100		10,9	100		146,5	100		968,5	100		In marcia
16:30		3,2	100		0,9	100		0,13	73		5,4	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		124558,3	100		10,9	100		146,8	100		973,8	100		In marcia
17:00		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,3	100		123389,4	100		11,1	100		146,2	100		967,6	100		In marcia
17:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		123809,6	100		10,9	100		146,9	100		977,3	100		In marcia
18:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		20,1	100		0,5	100		0,3	100		123076,8	100		11,1	100		145,9	100		972,0	100		In marcia
18:30		4,0	100		1,0	100		0,45	73		4,7	100		0,21	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		122942,6	100		10,9	100		146,5	100		978,4	100		In marcia
19:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,22	96		39,1	100		0,5	100		0,3	100		123296,4	100		10,9	100		146,3	100		977,0	100		In marcia
19:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	98		37,2	100		0,5	100		0,3	100		123284,6	100		10,9	100		146,4	100		976,5	100		In marcia
20:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		123550,0	100		10,9	100		146,3	100		975,7	100		In marcia
20:30		2,4	100		1,2	100		0,19	73		4,6	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,3	100		123665,0	100		10,9	100		146,5	100		974,9	100		In marcia
21:00		1,8	86		0,9	86		0,79	100		4,6	86		0,25	100		28,1	86		0,5	86		0,3	86		124501,0	100		11,0	86		146,7	100		965,0	100		In marcia
21:30		1,3	78		1,6	78		0,72	100		3,9	78		0,25	100		35,6	78																				

MVA Bozen

Datum: 04/06/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		0,9	100		0,11	73		6,2	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,7	100		125451,2	100	11,0	100		146,4	100		968,2	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,4	100		0,0	100		7,8	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,6	100		124997,0	100	11,0	100		146,9	100		971,2	100		in Betrieb
01:30		5,4	100		2,1	100		0,03	100		9,0	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		125161,9	100	10,9	100		146,7	100		973,7	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,6	100		0,0	100		15,1	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,5	100		123770,3	100	11,1	100		146,7	100		969,4	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		1,1	100		0,84	73		10,1	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,6	100		124434,5	100	10,9	100		146,6	100		972,6	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,9	100		1,08	100		11,2	100		0,24	96		32,8	100		0,5	100		0,6	100		125296,6	100	11,0	100		146,7	100		970,7	100		in Betrieb
03:30		5,3	100		0,9	100		0,38	100		10,3	100		0,25	98		35,1	100		0,5	100		0,5	100		126090,5	100	11,0	100		146,8	100		966,8	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,5	100		0,06	100		16,7	100		0,24	100		21,1	100		0,5	100		0,5	100		122396,1	100	11,2	100		146,4	100		958,7	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,5	100		0,07	73		12,9	100		0,24	100		33,9	100		0,5	100		0,5	100		125535,1	100	10,9	100		146,7	100		967,8	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,7	100		0,83	100		10,7	100		0,25	100		34,8	100		0,5	100		0,6	100		124817,8	100	10,9	100		146,6	100		964,9	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		0,6	100		0,25	100		15,5	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,6	100		125257,3	100	10,9	100		146,6	100		965,8	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		0,5	100		0,08	100		12,7	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,5	100		124770,7	100	11,0	100		146,1	100		969,8	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,4	100		0,02	73		14,2	100		0,24	100		23,2	100		0,5	100		0,6	100		124654,8	100	10,9	100		146,3	100		969,5	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		0,6	100		0,0	100		11,8	100		0,24	96		33,0	100		0,5	100		0,5	100		123420,1	100	10,8	100		145,7	100		971,3	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		0,8	100		0,07	100		6,8	100		0,25	98		34,1	100		0,5	100		0,7	100		122436,8	100	10,8	100		145,9	100		974,1	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		1,0	100		0,03	100		6,7	100		0,25	100		38,6	100		0,5	100		0,6	100		122967,7	100	10,4	100		146,4	100		976,6	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,5	100		0,26	73		5,1	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,6	100		125492,7	100	10,9	100		146,7	100		968,5	100		in Betrieb
09:00		2,3	86		1,3	86		0,6	100		5,0	86		0,25	100		30,6	86		0,5	86		0,5	86		123667,6	100	11,1	86		146,7	100		958,9	100		in Betrieb
09:30		4,7	78		1,8	78		0,62	100		4,4	78		0,24	100		25,3	78		0,5	78		0,4	78		123055,6	100	11,0	78		146,5	100		962,2	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		1,4	100		0,16	100		5,4	100		0,25	100		25,4	100		0,5	100		0,4	100		124657,7	100	10,8	100		146,6	100		968,3	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		1,4	100		0,18	73		4,7	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		124310,5	100	10,8	100		146,7	100		966,3	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,9	100		0,84	100		4,2	100		0,25	96		34,6	100		0,5	100		0,1	100		123915,6	100	10,9	100		146,2	100		971,1	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,3	100		0,46	100		4,3	100		0,25	98		26,7	100		0,5	100		0,3	100		123864,3	100	10,8	100		146,7	100		974,4	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,5	100		0,23	100		4,5	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,3	100		123723,1	100	10,8	100		146,4	100		979,8	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		1,4	100		0,06	73		4,8	100		0,25	100		23,3	100		0,5	100		0,4	100		123556,0	100	10,9	100		146,5	100		971,2	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		0,7	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		123541,3	100	10,7	100		146,5	100		974,9	100		in Betrieb
13:30		2,3	100		0,8	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		34,1	100		0,5	100		0,3	100		123584,2	100	10,9	100		146,7	100		970,5	100		in Betrieb
14:00		6,4	100		1,4	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		37,0	100		0,5	100		0,5	100		122910,1	100	10,6	100		146,5	100		977,7	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		1,1	100		0,0	73		5,2	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		122125,9	100	11,1	100		146,0	100		965,0	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		0,4	100		0,0	100		5,9	100		0,25	96		28,8	100		0,5	100		0,4	100		122304,6	100	10,7	100		146,6	100		971,8	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,8	100		0,03	100		5,5	100		0,24	98		31,5	100		0,5	100		0,4	100		123264,6	100	10,8	100		146,7	100		969,8	100		in Betrieb
16:00		5,1	100		1,3	100		0,03	100		5,8	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		123492,9	100	10,9	100		146,5	100		968,5	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		0,9	100		0,13	73		5,4	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,4	100		124558,3	100	10,9	100		146,8	100		973,8	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,6	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		30,4	100		0,5	100		0,3	100		123389,4	100	11,1	100		146,2	100		967,6	100		in Betrieb
17:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,8	100		0,23	100		32,6	100		0,5	100		0,2	100		123809,6	100	10,9	100		146,9	100		977,3	100		in Betrieb
18:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		20,1	100		0,5	100		0,3	100		123076,8	100	11,1	100		146,9	100		972,0	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		1,0	100		0,45	73		4,7	100		0,21	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		122942,6	100	10,9	100		146,5	100		978,4	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100		0,22	96		39,1	100		0,5	100		0,3	100		123296,4	100	10,9	100		146,3	100		977,0	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,23	98		37,2	100		0,5	100		0,3	100		123284,6	100	10,9	100		146,4	100		976,5	100		in Betrieb
20:00		3,1	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		123550,0	100	10,9	100		146,3	100		975,7	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,2	100		0,19	73		4,6	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,3	100		123665,0	100	10,9	100		146,5	100		974,9	100		in Betrieb
21:00		1,8	86		0,9	86		0,79	100		4,6	86		0,25	100		28,1	86		0,5	86		0,3	86		124501,0	100	11,0	86		146,7	100		965,0	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		1,6	78		0,72	100		3,9	78		0,25	100		35,6	78		0,5	78		0,0	78		124491,0	100	10,9	78		147,1	100		963,8	100		in Betrieb
22:00		3,2	100	</																																	