

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 05/06/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,8	100		1,6	100		0,02	73		4,6	100		0,25	100		35,6	100		0,5	100		0,0	100		124138,7	100	10,9	100		146,6	100		971,2	100		In marcia
01:00		1,5	100		1,3	100		0,3	100		4,2	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,0	100		123104,4	100	11,0	100		146,2	100		966,1	100		In marcia
01:30		1,5	100		1,4	100		0,04	100		3,9	100		0,25	100		37,3	100		0,5	100		0,0	100		123600,9	100	10,9	100		146,4	100		969,5	100		In marcia
02:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		124253,6	100	10,9	100		146,4	100		967,3	100		In marcia
02:30		2,6	100		1,8	100		0,59	73		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		123903,0	100	10,9	100		146,4	100		964,1	100		In marcia
03:00		1,6	100		1,5	100		0,81	100		4,1	100		0,25	96		20,9	100		0,5	100		0,0	100		124047,3	100	11,0	100		146,0	100		967,0	100		In marcia
03:30		1,4	100		1,3	100		0,1	100		3,5	100		0,25	99		16,6	100		0,5	100		0,0	100		123590,7	100	11,0	100		146,3	100		973,0	100		In marcia
04:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,0	100		124080,8	100	10,9	100		146,4	100		973,0	100		In marcia
04:30		3,4	100		1,3	100		0,65	73		4,4	100		0,25	100		35,9	100		0,5	100		0,0	100		124432,9	100	10,9	100		146,5	100		970,3	100		In marcia
05:00		3,0	100		1,6	100		0,83	100		4,4	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		121189,8	100	11,3	100		146,1	100		971,2	100		In marcia
05:30		1,5	100		1,5	100		0,06	100		3,9	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		123449,7	100	10,9	100		146,1	100		966,5	100		In marcia
06:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		123270,9	100	11,0	100		146,1	100		966,5	100		In marcia
06:30		2,5	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		123604,2	100	11,0	100		146,4	100		963,1	100		In marcia
07:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,25	96		38,9	100		0,5	100		0,0	100		123376,2	100	10,9	100		145,9	100		962,2	100		In marcia
07:30		3,7	100		1,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	99		41,5	100		0,5	100		0,0	100		123454,9	100	10,8	100		146,6	100		961,9	100		In marcia
08:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		35,6	100		0,5	100		0,0	100		123813,5	100	10,8	100		146,2	100		961,2	100		In marcia
08:30		2,3	100		1,7	100		0,66	73		4,7	100		0,25	100		35,2	100		0,5	100		0,0	100		125817,6	100	11,0	100		147,3	100		956,7	100		In marcia
09:00		1,8	85		2,0	85		0,3	100		4,6	85		0,25	100		36,2	85		0,5	85		0,0	85		123688,5	100	10,8	85		147,4	100		951,5	100		In marcia
09:30		1,9	79		1,1	79		0,0	100		4,2	79		0,25	100		14,6	79		0,5	79		0,0	79		126909,5	100	11,0	79		147,2	100		963,7	100		In marcia
10:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		17,9	100		0,5	100		0,0	100		126838,6	100	10,9	100		147,1	100		962,4	100		In marcia
10:30		3,1	100		1,8	100		0,73	73		4,0	100		0,25	100		20,3	100		0,5	100		0,0	100		126062,7	100	10,7	100		147,8	100		972,4	100		In marcia
11:00		2,6	100		1,3	100		0,77	100		4,9	100		0,25	96		26,3	100		0,5	100		0,0	100		126585,4	100	11,0	100		147,0	100		966,3	100		In marcia
11:30		2,8	100		0,9	100		0,09	100		5,2	100		0,25	99		26,1	100		0,5	100		0,1	100		125985,3	100	11,0	100		147,1	100		961,9	100		In marcia
12:00		5,3	100		1,4	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		34,1	100		0,5	100		0,2	100		125111,1	100	10,9	100		147,3	100		965,6	100		In marcia
12:30		5,0	100		1,1	100		0,69	73		5,1	100		0,25	100		37,3	100		0,5	100		0,0	100		124656,5	100	10,8	100		147,0	100		961,2	100		In marcia
13:00		2,6	100		0,8	100		0,67	100		4,9	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,0	100		124455,5	100	11,0	100		146,6	100		961,9	100		In marcia
13:30		3,0	100		1,1	100		0,1	100		4,5	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		123031,2	100	10,8	100		146,7	100		966,3	100		In marcia
14:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		123361,1	100	10,7	100		146,4	100		968,5	100		In marcia
14:30		4,2	100		1,5	100		0,7	73		4,0	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		123630,2	100	10,9	100		146,7	100		964,9	100		In marcia
15:00		2,9	100		1,7	100		0,95	100		4,3	100		0,24	96		33,2	100		0,5	100		0,0	100		123242,7	100	10,9	100		146,7	100		964,1	100		In marcia
15:30		3,5	100		1,6	100		0,14	100		4,8	100		0,24	99		27,1	100		0,5	100		0,0	100		123458,9	100	10,9	100		146,4	100		969,7	100		In marcia
16:00		3,4	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,0	100		122719,8	100	10,8	100		146,3	100		965,4	100		In marcia
16:30		3,7	100		1,3	100		0,02	73		5,6	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		122276,3	100	10,7	100		145,9	100		962,3	100		In marcia
17:00		2,8	100		1,3	100		0,36	100		4,3	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,0	100		122154,1	100	10,8	100		146,0	100		958,2	100		In marcia
17:30		1,9	100		1,5	100		0,06	100		4,6	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,0	100		121768,3	100	10,9	100		146,2	100		953,1	100		In marcia
18:00		4,7	100		2,1	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		121171,2	100	10,7	100		145,7	100		960,1	100		In marcia
18:30		2,3	100		1,0	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		40,9	100		0,5	100		0,0	100		121615,1	100	10,6	100		146,6	100		960,0	100		In marcia
19:00		4,8	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	96		32,4	100		0,5	100		0,0	100		123020,7	100	10,8	100		146,5	100		961,6	100		In marcia
19:30		4,9	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	99		23,7	100		0,5	100		0,0	100		123039,3	100	11,0	100		146,2	100		954,8	100		In marcia
20:00		3,3	100		0,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		20,7	100		0,5	100		0,0	100		121948,1	100	11,1	100		146,0	100		956,0	100		In marcia
20:30		5,3	100		0,7	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		22,9	100		0,5	100		0,1	100		123313,6	100	10,9	100		146,7	100		962,1	100		In marcia
21:00		3,2	84		0,5	84		0,0	100		4,8	84		0,24	100		24,0	84		0,5	84		0,0	84		122339,5	100	11,1	84		146,0	100		956,5	100		In marcia
21:30		3,8	79		0,7	79		0,0	100		6,2	79		0,24	100		33,2	79		0,5	79		0,5	79		122208,1	100	10,7	79		146,2	100		965,1	100		In marcia
22:00		3,9	100		0,8	10																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,8	100		1,6	100		0,02	73		4,6	100		0,25	100		35,6	100		0,5	100		0,0	100		124138,7	100		10,9	100		146,6	100		971,2	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,3	100		0,3	100		4,2	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,0	100		123104,4	100		11,0	100		146,2	100		966,1	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,4	100		0,04	100		3,9	100		0,25	100		37,3	100		0,5	100		0,0	100		123600,9	100		10,9	100		146,4	100		969,5	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		124253,6	100		10,9	100		146,4	100		967,3	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,8	100		0,59	73		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		123903,0	100		10,9	100		146,4	100		964,1	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		1,5	100		0,81	100		4,1	100		0,25	96		20,9	100		0,5	100		0,0	100		124047,3	100		11,0	100		146,0	100		967,0	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,3	100		0,1	100		3,5	100		0,25	99		16,6	100		0,5	100		0,0	100		123590,7	100		11,0	100		146,3	100		973,0	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,0	100		124080,8	100		10,9	100		146,4	100		973,0	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,3	100		0,65	73		4,4	100		0,25	100		35,9	100		0,5	100		0,0	100		124432,9	100		10,9	100		146,5	100		970,3	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		1,6	100		0,83	100		4,4	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		121189,8	100		11,3	100		146,1	100		971,2	100		in Betrieb
05:30		1,5	100		1,5	100		0,06	100		3,9	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		123449,7	100		10,9	100		146,1	100		966,5	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		1,3	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		123270,9	100		11,0	100		146,1	100		966,5	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		123604,2	100		11,0	100		146,4	100		963,1	100		in Betrieb
07:00		2,6	100		1,5	100		0,0	100		5,2	100		0,25	96		38,9	100		0,5	100		0,0	100		123376,2	100		10,9	100		145,9	100		962,2	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		1,7	100		0,0	100		5,5	100		0,25	99		41,5	100		0,5	100		0,0	100		123454,9	100		10,8	100		146,6	100		961,9	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		35,6	100		0,5	100		0,0	100		123813,5	100		10,8	100		146,2	100		961,2	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		1,7	100		0,66	73		4,7	100		0,25	100		35,2	100		0,5	100		0,0	100		125817,6	100		11,0	100		147,3	100		956,7	100		in Betrieb
09:00		1,8	85		2,0	85		0,3	100		4,6	85		0,25	100		36,2	85		0,5	85		0,0	85		126388,5	100		10,8	85		147,4	100		951,5	100		in Betrieb
09:30		1,9	79		1,1	79		0,0	100		4,2	79		0,25	100		14,6	79		0,5	79		0,0	79		126909,5	100		11,0	79		147,2	100		963,7	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		17,9	100		0,5	100		0,0	100		126838,6	100		10,9	100		147,1	100		962,4	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,8	100		0,73	73		4,0	100		0,25	100		20,3	100		0,5	100		0,0	100		126062,7	100		10,7	100		147,8	100		972,4	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		1,3	100		0,77	100		4,9	100		0,25	96		26,3	100		0,5	100		0,0	100		126585,4	100		11,0	100		147,0	100		966,3	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,9	100		0,09	100		5,2	100		0,25	99		26,1	100		0,5	100		0,1	100		125985,3	100		11,0	100		147,1	100		961,9	100		in Betrieb
12:00		5,3	100		1,4	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		34,1	100		0,5	100		0,2	100		125111,1	100		10,9	100		147,3	100		965,6	100		in Betrieb
12:30		5,0	100		1,1	100		0,69	73		5,1	100		0,25	100		37,3	100		0,5	100		0,0	100		124656,5	100		10,8	100		147,0	100		961,2	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,8	100		0,67	100		4,9	100		0,24	100		26,4	100		0,5	100		0,0	100		124455,5	100		11,0	100		146,6	100		961,9	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		1,1	100		0,1	100		4,5	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,0	100		123031,2	100		10,8	100		146,7	100		966,3	100		in Betrieb
14:00		4,0	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		123361,1	100		10,7	100		146,4	100		968,5	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		1,5	100		0,7	73		4,0	100		0,24	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		123630,2	100		10,9	100		146,7	100		964,9	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,7	100		0,95	100		4,3	100		0,24	96		33,2	100		0,5	100		0,0	100		123242,7	100		10,9	100		146,7	100		964,1	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		1,6	100		0,14	100		4,8	100		0,24	99		27,1	100		0,5	100		0,0	100		123458,9	100		10,9	100		146,4	100		969,7	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,24	100		24,4	100		0,5	100		0,0	100		122719,8	100		10,8	100		146,3	100		965,4	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		1,3	100		0,02	73		5,6	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		122276,3	100		10,7	100		145,9	100		962,3	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		1,3	100		0,36	100		4,3	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,0	100		122154,1	100		10,8	100		146,0	100		958,2	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,5	100		0,06	100		4,6	100		0,25	100		30,4	100		0,5	100		0,0	100		121768,3	100		10,9	100		146,2	100		953,1	100		in Betrieb
18:00		4,7	100		2,1	100		0,0	100		5,2	100		0,25	100		32,9	100		0,5	100		0,0	100		121171,2	100		10,7	100		145,7	100		960,1	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		1,0	100		0,0	73		4,9	100		0,24	100		40,9	100		0,5	100		0,0	100		121615,1	100		10,6	100		146,6	100		960,0	100		in Betrieb
19:00		4,8	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,25	96		32,4	100		0,5	100		0,0	100		123020,7	100		10,8	100		146,5	100		961,6	100		in Betrieb
19:30		4,9	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,25	99		23,7	100		0,5	100		0,0	100		123039,3	100		11,0	100		146,2	100		954,8	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,6	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		20,7	100		0,5	100		0,0	100		121948,1	100		11,1	100		146,0	100		956,0	100		in Betrieb
20:30		5,3	100		0,7	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		22,9	100		0,5	100		0,1	100		123313,6	100		10,9	100		146,7	100		962,1	100		in Betrieb
21:00		3,2	84		0,5	84		0,0	100		4,8	84		0,24	100		24,0	84		0,5	84		0,0	84		122339,5	100		11,1	84		146,0	100		956,5	100		in Betrieb
21:30		3,8	79		0,7	79		0,0	100		6,2	79		0,24	100		33,2	79		0,5	79																	