

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto					
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.	ID %	Stato
00:30		3,0	100		1,3	100	0,93	73		4,6	100	0,25	100		26,7	100	0,5	100		0,2	100	122813,8	100	11,1	100		146,5	100		961,1	100	In marcia
01:00		3,2	100		1,2	100	0,25	100		5,7	100	0,25	100		28,6	100	0,5	100		0,2	100	122859,3	100	10,8	100		147,0	100		959,4	100	In marcia
01:30		5,8	100		1,4	100	0,0	100		7,1	100	0,25	100		24,3	100	0,5	100		0,2	100	123891,1	100	11,0	100		146,6	100		958,8	100	In marcia
02:00		3,3	100		1,0	100	0,0	100		5,3	100	0,25	100		26,3	100	0,5	100		0,2	100	123221,8	100	11,1	100		146,0	100		955,4	100	In marcia
02:30		3,4	100		1,0	100	0,08	73		4,6	100	0,25	100		32,7	100	0,5	100		0,2	100	123701,5	100	10,8	100		146,1	100		962,0	100	In marcia
03:00		5,2	100		1,1	100	0,09	100		5,5	100	0,25	95		28,5	100	0,5	100		0,1	100	124371,3	100	11,0	100		146,6	100		959,1	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,8	100	0,07	100		5,4	100	0,25	99		32,3	100	0,5	100		0,2	100	123828,8	100	10,8	100		146,8	100		961,1	100	In marcia
04:00		3,7	100		1,1	100	0,09	100		5,2	100	0,25	100		25,1	100	0,5	100		0,2	100	123344,5	100	11,0	100		146,7	100		964,8	100	In marcia
04:30		4,0	100		1,2	100	1,09	73		4,5	100	0,24	100		23,7	100	0,5	100		0,2	100	123691,2	100	10,9	100		146,3	100		969,3	100	In marcia
05:00		2,5	100		1,3	100	1,89	100		5,0	100	0,25	100		33,2	100	0,5	100		0,1	100	123415,8	100	10,8	100		146,6	100		964,1	100	In marcia
05:30		4,4	100		1,6	100	1,24	100		4,7	100	0,25	100		36,9	100	0,5	100		0,2	100	122295,8	100	11,1	100		146,3	100		958,1	100	In marcia
06:00		3,9	100		0,9	100	0,39	100		5,5	100	0,25	100		36,2	100	0,5	100		0,2	100	124451,8	100	11,0	100		146,6	100		954,4	100	In marcia
06:30		3,7	100		1,4	100	0,58	73		4,6	100	0,25	100		30,1	100	0,5	100		0,1	100	123344,7	100	11,1	100		146,7	100		956,8	100	In marcia
07:00		2,5	100		1,6	100	0,07	100		5,3	100	0,25	95		30,2	100	0,5	100		0,2	100	124923,2	100	11,2	100		146,6	100		954,5	100	In marcia
07:30		4,2	100		2,1	100	0,22	100		5,8	100	0,25	99		11,1	100	0,5	100		0,2	100	119988,7	100	11,4	100		145,6	100		952,5	100	In marcia
08:00		1,4	100		0,9	100	0,19	100		5,0	100	0,25	100		31,9	100	0,5	100		0,1	100	123462,4	100	10,8	100		146,7	100		967,3	100	In marcia
08:30		3,0	100		1,2	100	1,1	73		6,2	100	0,25	100		36,0	100	0,5	100		0,2	100	124560,0	100	11,0	100		147,2	100		964,5	100	In marcia
09:00		3,5	84		1,5	84	2,06	100		5,3	84	0,25	100		27,6	84	0,5	84		0,2	84	125145,0	100	11,0	84		146,8	100		964,1	100	In marcia
09:30		3,8	79		1,3	79	1,08	100		5,0	79	0,25	100		34,3	79	0,5	79		0,5	79	125221,6	100	11,0	79		146,9	100		966,9	100	In marcia
10:00		2,9	100		1,6	100	0,93	100		6,5	100	0,25	100		29,4	100	0,5	100		0,6	100	125373,8	100	10,7	100		147,4	100		962,1	100	In marcia
10:30		3,9	100		2,0	100	0,91	73		6,0	100	0,25	100		24,0	100	0,5	100		0,6	100	126339,9	100	10,9	100		146,9	100		967,6	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,2	100	1,56	100		4,9	100	0,25	95		28,0	100	0,5	100		0,4	100	122807,7	100	11,2	100		146,8	100		963,3	100	In marcia
11:30		1,7	100		1,1	100	0,89	100		4,7	100	0,25	99		37,8	100	0,5	100		0,5	100	123746,0	100	11,0	100		147,2	100		957,8	100	In marcia
12:00		2,6	100		2,0	100	0,81	100		4,5	100	0,25	100		32,2	100	0,5	100		0,4	100	124859,5	100	10,8	100		146,9	100		960,7	100	In marcia
12:30		1,6	100		1,7	100	0,15	73		4,6	100	0,25	100		22,2	100	0,5	100		0,4	100	124931,7	100	11,0	100		146,6	100		964,3	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,2	100	0,01	100		4,8	100	0,25	100		26,2	100	0,5	100		0,5	100	125249,9	100	10,9	100		146,9	100		964,1	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,3	100	0,0	100		6,4	100	0,25	100		26,8	100	0,5	100		0,5	100	124595,1	100	10,9	100		146,8	100		966,0	100	In marcia
14:00		3,3	100		1,3	100	0,0	100		8,0	100	0,25	100		27,3	100	0,5	100		0,4	100	124660,3	100	10,8	100		146,7	100		967,6	100	In marcia
14:30		2,9	100		1,6	100	0,16	73		5,6	100	0,24	100		33,3	100	0,5	100		0,4	100	124129,8	100	11,0	100		147,0	100		965,4	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,8	100	1,03	100		4,9	100	0,24	95		33,0	100	0,5	100		0,4	100	124440,2	100	11,0	100		146,3	100		963,7	100	In marcia
15:30		1,4	100		0,9	100	0,71	100		5,1	100	0,24	99		39,3	100	0,5	100		0,4	100	124645,7	100	10,9	100		147,1	100		966,4	100	In marcia
16:00		1,2	100		1,6	100	1,13	100		3,5	100	0,24	100		30,4	100	0,5	100		0,4	100	124833,4	100	10,9	100		146,7	100		969,3	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,8	100	1,71	73		3,5	100	0,24	100		18,4	100	0,5	100		0,5	100	124917,0	100	11,0	100		146,5	100		967,4	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,7	100	1,18	100		3,6	100	0,25	100		20,6	100	0,5	100		0,4	100	122795,4	100	11,1	100		146,1	100		957,3	100	In marcia
17:30		1,5	100		0,8	100	0,27	100		3,6	100	0,24	100		32,5	100	0,5	100		0,3	100	123289,7	100	10,8	100		146,3	100		964,8	100	In marcia
18:00		3,7	100		1,6	100	0,09	100		3,7	100	0,24	100		30,1	100	0,5	100		0,4	100	122157,0	100	11,2	100		146,2	100		957,0	100	In marcia
18:30		5,6	100		2,0	100	0,49	73		3,9	100	0,24	100		30,0	100	0,5	100		0,5	100	123470,3	100	10,9	100		146,0	100		968,0	100	In marcia
19:00		2,3	100		1,3	100	0,01	100		3,8	100	0,24	95		34,8	100	0,5	100		0,3	100	123236,1	100	11,0	100		146,3	100		969,1	100	In marcia
19:30		2,1	100		1,4	100	0,0	100		4,3	100	0,25	99		44,7	100	0,5	100		0,4	100	123347,1	100	10,8	100		146,8	100		963,3	100	In marcia
20:00		4,4	100		2,0	100	0,0	100		4,5	100	0,25	100		28,7	100	0,5	100		0,3	100	123615,7	100	10,8	100		146,1	100		968,7	100	In marcia
20:30		2,1	100		1,3	100	0,12	73		5,0	100	0,25	100		24,1	100	0,5	100		0,4	100	121769,5	100	11,3	100		146,4	100		957,3	100	In marcia
21:00		2,1	85		1,5	85	0,0	100		4,6	85	0,25	100		29,8	85	0,5	85		0,3	85	123890,9	100	10,9	85		146,6	100		961,4	100	In marcia
21:30		2,5	78		1,8	78	0,0	100		5,2	78	0,25	100		33,7	78	0,5	78		0,0	78	123079,8	100	10,9	78		146,5	100		959,7	100	In marcia
22:00		2,6	100		1,2	100	0,0	100		7,3	100	0,24	100		32,9	100	0,5	100		0,1	100	125213,5	100	10,8	100		146,9	100		959,3	100	In marcia
22:30		4,2	100		1,8	100	0,26	73		6,5	100	0,24	100		28,4	100	0,5	100		0,0	100	126076,1	100	11,0	100		147,1	100		955,3	100	In marcia
23:00		4,1	100		1,3	100	0,69	100		6,6	100	0,25	95		14,1	100	0,5	100		0,1	100	121607,4	100	11,4	100		146,4	100		948,2	100	In marcia
23:30		2,7	100		0,9	100	0,1	100		6,7	100	0,25	99</																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,0	100		1,3	100		0,93	73		4,6	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,2	100		122813,8	100		11,1	100		146,5	100		961,1	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		1,2	100		0,25	100		5,7	100		0,25	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		122859,3	100		10,8	100		147,0	100		959,4	100		in Betrieb
01:30		5,8	100		1,4	100		0,0	100		7,1	100		0,25	100		24,3	100		0,5	100		0,2	100		123891,1	100		11,0	100		146,6	100		958,8	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		1,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		123221,8	100		11,1	100		146,0	100		955,4	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		1,0	100		0,08	73		4,6	100		0,25	100		32,7	100		0,5	100		0,2	100		123701,5	100		10,8	100		146,1	100		962,0	100		in Betrieb
03:00		5,2	100		1,1	100		0,09	100		5,5	100		0,25	95		28,5	100		0,5	100		0,1	100		124371,3	100		11,0	100		146,6	100		959,1	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,8	100		0,07	100		5,4	100		0,25	99		32,3	100		0,5	100		0,2	100		123828,8	100		10,8	100		146,8	100		961,1	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		1,1	100		0,09	100		5,2	100		0,25	100		25,1	100		0,5	100		0,2	100		123344,5	100		11,0	100		146,7	100		964,8	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		1,2	100		1,09	73		4,5	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,2	100		123691,2	100		10,9	100		146,3	100		969,3	100		in Betrieb
05:00		2,5	100		1,3	100		1,89	100		5,0	100		0,25	100		33,2	100		0,5	100		0,1	100		123415,8	100		10,8	100		146,6	100		964,1	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		1,6	100		1,24	100		4,7	100		0,25	100		36,9	100		0,5	100		0,2	100		122295,8	100		11,1	100		146,3	100		958,1	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,9	100		0,39	100		5,5	100		0,25	100		36,2	100		0,5	100		0,2	100		124451,8	100		11,0	100		146,6	100		954,4	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		1,4	100		0,58	73		4,6	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,1	100		123344,7	100		11,1	100		146,7	100		956,8	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		1,6	100		0,07	100		5,3	100		0,25	95		30,2	100		0,5	100		0,2	100		124923,2	100		11,2	100		146,6	100		954,5	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		2,1	100		0,22	100		5,8	100		0,25	99		11,1	100		0,5	100		0,2	100		119988,7	100		11,4	100		145,6	100		952,5	100		in Betrieb
08:00		1,4	100		0,9	100		0,19	100		5,0	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,1	100		123462,4	100		10,8	100		146,7	100		967,3	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		1,2	100		1,1	73		6,2	100		0,25	100		36,0	100		0,5	100		0,2	100		124560,0	100		11,0	100		147,2	100		964,5	100		in Betrieb
09:00		3,5	84		1,5	84		2,06	100		5,3	84		0,25	100		27,6	84		0,5	84		0,2	84		125145,0	100		11,0	84		146,8	100		964,1	100		in Betrieb
09:30		3,8	79		1,3	79		1,08	100		5,0	79		0,25	100		34,3	79		0,5	79		0,5	79		125221,6	100		11,0	79		146,9	100		966,9	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		1,6	100		0,93	100		6,5	100		0,25	100		29,4	100		0,5	100		0,6	100		125373,8	100		10,7	100		147,4	100		962,1	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		2,0	100		0,91	73		6,0	100		0,25	100		24,0	100		0,5	100		0,6	100		126339,9	100		10,9	100		146,9	100		967,6	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,2	100		1,56	100		4,9	100		0,25	95		28,0	100		0,5	100		0,4	100		122807,7	100		11,2	100		146,8	100		963,3	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		1,1	100		0,89	100		4,7	100		0,25	99		37,8	100		0,5	100		0,5	100		123746,0	100		11,0	100		147,2	100		957,8	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		2,0	100		0,81	100		4,5	100		0,25	100		32,2	100		0,5	100		0,4	100		124859,5	100		10,8	100		146,9	100		960,7	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,7	100		0,15	73		4,6	100		0,25	100		22,2	100		0,5	100		0,4	100		124931,7	100		11,0	100		146,6	100		964,3	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,2	100		0,01	100		4,8	100		0,25	100		26,2	100		0,5	100		0,5	100		125249,9	100		10,9	100		146,9	100		964,1	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,3	100		0,0	100		6,4	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		124595,1	100		10,9	100		146,8	100		966,0	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		1,3	100		0,0	100		8,0	100		0,25	100		27,3	100		0,5	100		0,4	100		124660,3	100		10,8	100		146,7	100		967,6	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		1,6	100		0,16	73		5,6	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,4	100		124129,8	100		11,0	100		147,0	100		965,4	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,8	100		1,03	100		4,9	100		0,24	95		33,0	100		0,5	100		0,4	100		124440,2	100		11,0	100		146,3	100		963,7	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		0,9	100		0,71	100		5,1	100		0,24	99		39,3	100		0,5	100		0,4	100		124645,7	100		10,9	100		147,1	100		966,4	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		1,6	100		1,13	100		3,5	100		0,24	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		124833,4	100		10,9	100		146,7	100		969,3	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,8	100		1,71	73		3,5	100		0,24	100		18,4	100		0,5	100		0,5	100		124917,0	100		11,0	100		146,5	100		967,4	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,7	100		1,18	100		3,6	100		0,25	100		20,6	100		0,5	100		0,4	100		122795,4	100		11,1	100		146,1	100		957,3	100		in Betrieb
17:30		1,5	100		0,8	100		0,27	100		3,6	100		0,24	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		123289,7	100		10,8	100		146,3	100		964,8	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		1,6	100		0,09	100		3,7	100		0,24	100		30,1	100		0,5	100		0,4	100		122157,0	100		11,2	100		146,2	100		957,0	100		in Betrieb
18:30		5,6	100		2,0	100		0,49	73		3,9	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,5	100		123470,3	100		10,9	100		146,0	100		968,0	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,3	100		0,01	100		3,8	100		0,24	95		34,8	100		0,5	100		0,3	100		123236,1	100		11,0	100		146,3	100		969,1	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		1,4	100		0,0	100		4,3	100		0,25	99		44,7	100		0,5	100		0,4	100		123347,1	100		10,8	100		146,8	100		963,3	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		2,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,3	100		123615,7	100		10,8	100		146,1	100		968,7	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,3	100		0,12	73		5,0	100		0,25	100		24,1	100		0,5	100		0,4	100		121769,5	100		11,3	100		146,4	100		957,3	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		1,5	85		0,0	100		4,6	85		0,25	100		29,8	85		0,5	85		0,3	85		123890,9	100		10,9	85		146,6	100		961,4	100		in Betrieb
21:30		2,5	78		1,8	78		0,0	100		5,2	78		0,25	100		33,7	78																				