

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 08/06/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		2,4	100	1,4	100	0,0	73	5,5	100	0,25	100	38,1	100	0,5	100	0,1	100	123217,2	100	11,2	100	147,1	100	955,1	100	In marcia
01:00		2,9	100	1,6	100	0,0	100	6,2	100	0,25	100	39,9	100	0,5	100	0,1	100	125404,6	100	10,9	100	147,5	100	965,2	100	In marcia
01:30		2,7	100	1,7	100	0,0	100	5,8	100	0,25	100	29,3	100	0,5	100	0,1	100	126655,6	100	10,8	100	147,3	100	970,6	100	In marcia
02:00		1,9	100	1,2	100	0,0	100	5,4	100	0,25	100	22,4	100	0,5	100	0,2	100	124876,6	100	11,2	100	147,3	100	965,6	100	In marcia
02:30		3,2	100	1,7	100	0,0	73	5,2	100	0,25	100	31,0	100	0,5	100	0,0	100	124984,1	100	11,1	100	146,9	100	962,3	100	In marcia
03:00		2,9	100	1,4	100	0,0	100	7,3	100	0,25	95	26,2	100	0,5	100	0,0	100	126026,2	100	11,0	100	146,9	100	960,3	100	In marcia
03:30		1,8	100	1,2	100	0,0	100	7,1	100	0,25	99	26,4	100	0,5	100	0,0	100	124219,3	100	11,2	100	147,1	100	964,9	100	In marcia
04:00		2,9	100	2,1	100	0,0	100	4,7	100	0,24	100	26,1	100	0,5	100	0,0	100	124021,8	100	11,2	100	146,5	100	965,7	100	In marcia
04:30		1,6	100	0,9	100	0,0	73	4,2	100	0,25	100	24,5	100	0,5	100	0,1	100	126036,2	100	11,0	100	146,6	100	965,5	100	In marcia
05:00		2,6	100	1,2	100	0,0	100	5,0	100	0,25	100	33,5	100	0,5	100	0,0	100	125034,7	100	10,9	100	147,1	100	960,9	100	In marcia
05:30		2,8	100	2,0	100	0,07	100	5,3	100	0,25	100	36,4	100	0,5	100	0,0	100	124750,4	100	11,0	100	147,4	100	957,7	100	In marcia
06:00		1,8	100	1,3	100	0,0	100	5,0	100	0,25	100	36,1	100	0,5	100	0,1	100	125044,2	100	10,9	100	147,0	100	957,5	100	In marcia
06:30		1,3	100	0,6	100	0,0	73	5,4	100	0,25	100	32,1	100	0,5	100	0,0	100	125377,1	100	10,9	100	147,1	100	968,7	100	In marcia
07:00		1,5	100	0,9	100	0,0	100	5,0	100	0,25	95	27,7	100	0,5	100	0,1	100	123913,2	100	11,2	100	146,0	100	959,1	100	In marcia
07:30		4,8	100	2,1	100	0,18	100	4,9	100	0,25	99	19,7	100	0,5	100	0,0	100	122907,2	100	11,2	100	145,7	100	962,9	100	In marcia
08:00		4,7	100	0,9	100	0,0	100	5,0	100	0,24	100	19,4	100	0,5	100	0,0	100	124092,8	100	11,0	100	146,1	100	969,5	100	In marcia
08:30		3,8	100	0,8	100	0,0	73	5,4	100	0,25	100	23,3	100	0,5	100	0,0	100	118046,0	100	11,4	100	146,0	100	958,8	100	In marcia
09:00		2,3	85	0,7	85	0,0	100	4,4	85	0,25	100	46,4	85	0,5	85	0,1	85	120003,6	100	11,2	85	146,6	100	958,1	100	In marcia
09:30		5,8	78	1,3	78	0,0	100	5,3	78	0,25	100	30,6	78	0,5	78	0,2	78	120954,3	100	11,1	78	146,2	100	958,5	100	In marcia
10:00		4,6	100	1,4	100	0,0	100	4,9	100	0,25	100	28,4	100	0,5	100	0,1	100	121065,3	100	11,1	100	146,3	100	956,6	100	In marcia
10:30		2,1	100	1,2	100	0,0	73	4,8	100	0,24	100	34,8	100	0,5	100	0,3	100	122316,9	100	10,8	100	146,5	100	965,9	100	In marcia
11:00		2,5	100	1,4	100	0,14	100	5,2	100	0,26	95	25,0	100	0,5	100	0,1	100	118422,0	100	11,3	100	146,0	100	958,1	100	In marcia
11:30		1,5	100	1,0	100	0,16	100	4,3	100	0,25	99	36,2	100	0,5	100	0,2	100	122015,6	100	10,8	100	146,6	100	964,6	100	In marcia
12:00		1,3	100	1,2	100	0,21	100	4,2	100	0,25	100	31,0	100	0,5	100	0,1	100	122793,0	100	10,9	100	146,4	100	964,5	100	In marcia
12:30		1,6	100	1,7	100	0,57	73	4,7	100	0,25	100	30,8	100	0,5	100	0,1	100	121756,4	100	11,0	100	146,3	100	960,1	100	In marcia
13:00		1,2	100	0,9	100	0,94	100	5,0	100	0,25	100	35,5	100	0,5	100	0,0	100	122543,2	100	11,0	100	146,5	100	956,9	100	In marcia
13:30		1,4	100	1,5	100	0,34	100	5,0	100	0,25	100	33,9	100	0,5	100	0,2	100	121820,7	100	10,8	100	146,8	100	961,3	100	In marcia
14:00		1,8	100	2,0	100	0,07	100	5,0	100	0,25	100	14,7	100	0,5	100	0,0	100	121013,3	100	11,2	100	145,9	100	955,2	100	In marcia
14:30		1,2	100	0,8	100	0,62	73	4,7	100	0,24	100	22,4	100	0,5	100	0,1	100	122010,8	100	10,9	100	146,4	100	959,6	100	In marcia
15:00		1,2	100	1,1	100	0,13	100	3,7	100	0,25	95	22,1	100	0,5	100	0,2	100	119458,7	100	11,1	100	146,1	100	953,2	100	In marcia
15:30		1,3	100	1,5	100	0,0	100	4,1	100	0,24	100	35,6	100	0,5	100	0,1	100	120924,8	100	11,0	100	150,3	100	955,2	100	In marcia
16:00		1,5	100	1,5	100	0,0	100	4,2	100	0,25	100	40,3	100	0,5	100	0,2	100	119968,2	100	10,9	100	155,0	100	957,4	100	In marcia
16:30		2,4	100	1,3	100	0,72	73	3,9	100	0,24	100	30,5	100	0,5	100	0,1	100	121487,4	100	10,9	100	157,8	100	963,4	100	In marcia
17:00		1,8	100	1,6	100	0,81	100	4,2	100	0,25	100	40,0	100	0,5	100	0,1	100	122388,4	100	11,0	100	161,7	100	963,9	100	In marcia
17:30		2,1	100	2,1	100	0,15	100	4,2	100	0,26	100	24,7	100	0,5	100	0,2	100	119940,7	100	11,3	100	161,1	100	958,0	100	In marcia
18:00		1,7	100	1,3	100	0,0	100	4,7	100	0,26	100	37,5	100	0,5	100	0,2	100	121292,9	100	11,2	100	160,5	100	949,3	100	In marcia
18:30		2,4	100	1,7	100	0,73	73	4,7	100	0,25	100	22,4	100	0,5	100	0,2	100	121736,1	100	11,1	100	158,4	100	961,0	100	In marcia
19:00		2,4	100	1,2	100	0,69	100	4,8	100	0,25	95	20,7	100	0,5	100	0,1	100	121974,6	100	10,9	100	157,1	100	967,3	100	In marcia
19:30		1,7	100	1,4	100	0,08	100	4,8	100	0,26	100	25,3	100	0,5	100	0,2	100	118684,0	100	11,2	100	156,9	100	957,7	100	In marcia
20:00		2,0	100	1,6	100	0,0	100	4,4	100	0,25	100	30,0	100	0,5	100	0,1	100	121044,7	100	11,0	100	156,7	100	963,5	100	In marcia
20:30		1,4	100	1,0	100	0,0	73	4,2	100	0,25	100	36,8	100	0,5	100	0,2	100	120190,6	100	11,0	100	156,7	100	957,5	100	In marcia
21:00		1,3	84	1,3	84	0,0	100	4,1	84	0,25	100	36,2	84	0,5	84	0,2	84	120387,6	100	10,9	84	157,2	100	961,1	100	In marcia
21:30		1,7	79	1,8	79	0,0	100	5,1	79	0,26	100	28,5	79	0,5	79	0,4	79	121107,6	100	11,0	79	157,6	100	958,8	100	In marcia
22:00		1,5	100	1,6	100	0,0	100	5,1	100	0,26	100	22,6	100	0,5	100	0,5	100	121985,9	100	10,6	100	158,0	100	965,2	100	In marcia
22:30		1,8	100	1,7	100	0,0	73	5,2	100	0,25	100	20,2	100	0,5	100	0,5	100	122088,0	100	10,9	100	158,2	100	958,3	100	In marcia
23:00		1,6	100	1,6	100	0,0	100	4,1	100	0,25	95	21,4	100	0,5	100	0,4	100	122350,9	100	11,1	100	157,6	100	956,7	100	In marcia
23:30		1,3	100	1,3	100	0,0	100	4,3	100	0,25	100	29,9	100	0,5	100	0,5	100	122374,2	100	11,0	100	157,4	100	957,2	100	In marcia
24:00		1,3	100	1,1	100	0,0	100	4,7	100	0,25	100	31,2	100	0,5	100	0,3	100	121612,8	100	10,9	100	156,4	100	960,9	100	In marcia

<b>MIN</b>	1,2	0,6	0	3,7	0,24	14,7	0,5	0	118046	10,6	145,7	949,3
<b>MAX</b>	5,8	2,1	0,94	7,3	0,26	46,4	0,5	0,5	126655,6	11,4	161,7	970,6
<b>Limite Semiorario</b>	200	60		100	30	400	20	60				
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>	8,2/7,8	2,7/0,7	0,4	5,4/2,2	2,1/1,2	27,0/2,6	1,8/0,5	1,0/0,6				
<b>% Medie Semiorarie &lt; Soglia 97%</b>	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00				
<b>Valore Soglia 97%</b>	50	10			10	200	10	30	</			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		1,4	100		0,0	73		5,5	100		0,25	100		38,1	100		0,5	100		0,1	100		123217,2	100		11,2	100		147,1	100		955,1	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		1,6	100		0,0	100		6,2	100		0,25	100		39,9	100		0,5	100		0,1	100		125404,6	100		10,9	100		147,5	100		965,2	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,1	100		126655,6	100		10,8	100		147,3	100		970,6	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		22,4	100		0,5	100		0,2	100		124876,6	100		11,2	100		147,3	100		965,6	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		1,7	100		0,0	73		5,2	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		124984,1	100		11,1	100		146,9	100		962,3	100		in Betrieb
03:00		2,9	100		1,4	100		0,0	100		7,3	100		0,25	95		26,2	100		0,5	100		0,0	100		126026,2	100		11,0	100		146,9	100		960,3	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		7,1	100		0,25	99		26,4	100		0,5	100		0,0	100		124219,3	100		11,2	100		147,1	100		964,9	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		2,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,0	100		124021,8	100		11,2	100		146,5	100		965,7	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,9	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		24,5	100		0,5	100		0,1	100		126036,2	100		11,0	100		146,6	100		965,5	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,0	100		125034,7	100		10,9	100		147,1	100		960,9	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		2,0	100		0,07	100		5,3	100		0,25	100		36,4	100		0,5	100		0,0	100		124750,4	100		11,0	100		147,4	100		957,7	100		in Betrieb
06:00		1,8	100		1,3	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		36,1	100		0,5	100		0,1	100		125044,2	100		10,9	100		147,0	100		957,5	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,6	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		32,1	100		0,5	100		0,0	100		125377,1	100		10,9	100		147,1	100		968,7	100		in Betrieb
07:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,25	95		27,7	100		0,5	100		0,1	100		123913,2	100		11,2	100		146,0	100		959,1	100		in Betrieb
07:30		4,8	100		2,1	100		0,18	100		4,9	100		0,25	99		19,7	100		0,5	100		0,0	100		122907,2	100		11,2	100		145,7	100		962,9	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,24	100		19,4	100		0,5	100		0,0	100		124092,8	100		11,0	100		146,1	100		969,5	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,8	100		0,0	73		5,4	100		0,25	100		23,3	100		0,5	100		0,0	100		118046,0	100		11,4	100		146,0	100		958,8	100		in Betrieb
09:00		2,3	85		0,7	85		0,0	100		4,4	85		0,25	100		46,4	85		0,5	85		0,1	85		120003,6	100		11,2	85		146,6	100		958,1	100		in Betrieb
09:30		5,8	78		1,3	78		0,0	100		5,3	78		0,25	100		30,6	78		0,5	78		0,2	78		120954,3	100		11,1	78		146,2	100		958,5	100		in Betrieb
10:00		4,6	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,1	100		121065,3	100		11,1	100		146,3	100		956,6	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,2	100		0,0	73		4,8	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,3	100		122316,9	100		10,8	100		146,5	100		965,9	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		1,4	100		0,14	100		5,2	100		0,26	95		25,0	100		0,5	100		0,1	100		118422,0	100		11,3	100		146,0	100		958,1	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,0	100		0,16	100		4,3	100		0,25	99		36,2	100		0,5	100		0,2	100		122015,6	100		10,8	100		146,6	100		964,6	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,21	100		4,2	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,1	100		122793,0	100		10,9	100		146,4	100		964,5	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		1,7	100		0,57	73		4,7	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,1	100		121756,4	100		11,0	100		146,3	100		960,1	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,9	100		0,94	100		5,0	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,0	100		122543,2	100		11,0	100		146,5	100		956,9	100		in Betrieb
13:30		1,4	100		1,5	100		0,34	100		5,0	100		0,25	100		33,9	100		0,5	100		0,2	100		121820,7	100		10,8	100		146,8	100		961,3	100		in Betrieb
14:00		1,8	100		2,0	100		0,07	100		5,0	100		0,25	100		14,7	100		0,5	100		0,0	100		121013,3	100		11,2	100		145,9	100		955,2	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,8	100		0,62	73		4,7	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,1	100		122010,8	100		10,9	100		146,4	100		959,6	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,1	100		0,13	100		3,7	100		0,25	95		22,1	100		0,5	100		0,2	100		119458,7	100		11,1	100		146,1	100		953,2	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		35,6	100		0,5	100		0,1	100		120924,8	100		11,0	100		150,3	100		955,2	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		40,3	100		0,5	100		0,2	100		119968,2	100		10,9	100		155,0	100		957,4	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,3	100		0,72	73		3,9	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,1	100		121487,4	100		10,9	100		157,8	100		963,4	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		1,6	100		0,81	100		4,2	100		0,25	100		40,0	100		0,5	100		0,1	100		122388,4	100		11,0	100		161,7	100		963,9	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		2,1	100		0,15	100		4,2	100		0,26	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		119940,7	100		11,3	100		161,1	100		958,0	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		1,3	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		37,5	100		0,5	100		0,2	100		121292,9	100		11,2	100		160,5	100		949,3	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,7	100		0,73	73		4,7	100		0,25	100		22,4	100		0,5	100		0,2	100		121736,1	100		11,1	100		158,4	100		961,0	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		1,2	100		0,69	100		4,8	100		0,25	95		20,7	100		0,5	100		0,1	100		121974,6	100		10,9	100		157,1	100		967,3	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,4	100		0,08	100		4,8	100		0,26	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		118684,0	100		11,2	100		156,9	100		957,7	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,1	100		121044,7	100		11,0	100		156,7	100		963,5	100		in Betrieb
20:30		1,4	100		1,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		120190,6	100		11,0	100		156,7	100		957,5	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,3	84		0,0	100		4,1	84		0,25	100		36,2	84		0,5	84		0,2	84		120387,6	100		10,9	84		157,2	100		961,1	100		in Betrieb
21:30		1,7	79		1,8	79		0,0	100		5,1	79		0,26	100		28,5	79		0,5	79																	