

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 09/06/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		23,9	100		0,5	100		0,4	100		121047,6	100		10,8	100		155,4	100		966,3	100	In marcia
01:00		3,1	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,3	100		120435,3	100		11,0	100		154,8	100		965,5	100	In marcia
01:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		120716,7	100		10,9	100		153,3	100		961,6	100	In marcia
02:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		43,6	100		0,5	100		0,5	100		120301,0	100		10,8	100		152,8	100		963,4	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,8	100		0,05	73		3,8	100		0,25	100		46,4	100		0,5	100		0,4	100		121021,7	100		10,8	100		153,1	100		962,7	100	In marcia
03:00		1,4	100		1,6	100		0,82	100		5,2	100		0,25	95		35,9	100		0,5	100		0,4	100		122867,5	100		10,9	100		153,5	100		960,9	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,6	100		0,48	100		4,4	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		123493,6	100		11,0	100		154,3	100		957,1	100	In marcia
04:00		1,5	100		2,0	100		0,12	100		5,1	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		123601,7	100		10,8	100		154,4	100		964,1	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,3	100		0,04	73		4,4	100		0,25	100		14,0	100		0,5	100		0,3	100		121941,6	100		11,1	100		154,0	100		960,5	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		19,6	100		0,5	100		0,3	100		122782,4	100		11,0	100		153,9	100		961,5	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		36,0	100		0,5	100		0,5	100		122064,6	100		10,7	100		155,6	100		965,9	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		29,8	100		0,5	100		0,5	100		122597,2	100		11,0	100		156,1	100		959,1	100	In marcia
06:30		1,6	100		1,6	100		0,85	73		4,0	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,5	100		122011,8	100		11,0	100		156,0	100		960,1	100	In marcia
07:00		1,9	100		2,0	100		0,85	100		4,6	100		0,25	95		30,9	100		0,5	100		0,4	100		122155,1	100		10,6	100		156,2	100		967,8	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,8	100		0,1	100		4,3	100		0,26	100		21,9	100		0,5	100		0,5	100		119465,9	100		11,3	100		156,2	100		958,4	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		121441,7	100		11,0	100		155,8	100		957,6	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,6	100		0,65	73		4,6	100		0,25	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		120651,2	100		10,8	100		154,9	100		966,8	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,7	85		0,89	100		4,2	85		0,25	100		29,3	85		0,5	85		0,4	85		120491,2	100		11,0	85		154,8	100		961,7	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,1	78		0,13	100		4,3	78		0,26	100		47,4	78		0,5	78		0,3	78		120525,1	100		10,7	78		156,8	100		972,7	100	In marcia
10:00		1,9	100		2,2	100		0,02	100		4,3	100		0,25	100		39,3	100		0,5	100		0,2	100		121477,6	100		11,0	100		157,9	100		967,6	100	In marcia
10:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		39,0	100		0,5	100		0,2	100		121919,9	100		10,9	100		159,0	100		964,3	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	95		33,9	100		0,5	100		0,3	100		121546,4	100		10,9	100		160,2	100		970,5	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		122211,8	100		11,0	100		159,9	100		965,2	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		122838,7	100		11,0	100		160,3	100		965,2	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		34,5	100		0,5	100		0,3	100		122795,0	100		11,0	100		160,6	100		960,9	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		121400,5	100		11,2	100		160,3	100		960,4	100	In marcia
13:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		120276,6	100		11,3	100		160,5	100		959,4	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		122498,0	100		11,0	100		160,2	100		964,8	100	In marcia
14:30		1,9	100		2,0	100		0,05	73		3,7	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		120443,9	100		11,2	100		161,6	100		963,1	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	95		26,4	100		0,5	100		0,4	100		119305,1	100		11,3	100		165,5	100		960,7	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,2	100		0,03	100		4,1	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		121855,2	100		11,0	100		164,3	100		969,2	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,6	100		0,01	100		4,2	100		0,26	100		38,5	100		0,5	100		0,2	100		121576,8	100		11,0	100		160,4	100		961,5	100	In marcia
16:30		1,7	100		2,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		122305,1	100		10,8	100		160,3	100		968,2	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,0	100		0,22	100		4,0	100		0,26	100		22,7	100		0,5	100		0,2	100		121090,7	100		11,2	100		159,6	100		960,1	100	In marcia
17:30		1,6	100		1,5	100		0,29	100		4,1	100		0,26	100		26,9	100		0,5	100		0,2	100		121651,6	100		11,2	100		158,2	100		953,9	100	In marcia
18:00		1,6	100		1,5	100		0,12	100		4,3	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		121064,8	100		11,2	100		158,0	100		957,6	100	In marcia
18:30		1,4	100		1,4	100		0,81	73		4,2	100		0,25	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		121199,6	100		11,2	100		157,6	100		960,1	100	In marcia
19:00		1,6	100		1,7	100		1,11	100		4,9	100		0,25	94		29,1	100		0,5	100		0,3	100		122305,2	100		11,1	100		158,0	100		964,9	100	In marcia
19:30		1,5	100		1,4	100		0,26	100		4,7	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,1	100		123609,5	100		11,0	100		158,3	100		963,1	100	In marcia
20:00		1,3	100		1,5	100		0,04	100		4,7	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		122556,8	100		11,2	100		157,7	100		964,0	100	In marcia
20:30		1,8	100		2,1	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		119145,0	100		11,4	100		158,5	100		953,8	100	In marcia
21:00		1,6	86		1,2	86		0,0	100		4,9	86		0,25	100		26,1	86		0,5	86		0,2	86		121058,2	100		11,3	86		157,4	100		966,2	100	In marcia
21:30		1,3	78		1,2	78		0,0	100		4,9	78		0,25	100		32,5	78		0,5	78		0,3	78		122070,4	100		11,0	78		157,7	100		965,3	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,8	100		1,4	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		23,9	100		0,5	100		0,4	100		121047,6	100	10,8	100		155,4	100		966,3	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		2,0	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,3	100		120435,3	100	11,0	100		154,8	100		965,5	100	in Betrieb
01:30		2,5	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,4	100		120716,7	100	10,9	100		153,3	100		961,6	100	in Betrieb
02:00		1,2	100		1,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		43,6	100		0,5	100		0,5	100		120301,0	100	10,8	100		152,8	100		963,4	100	in Betrieb
02:30		1,3	100		1,8	100		0,05	73		3,8	100		0,25	100		46,4	100		0,5	100		0,4	100		121021,7	100	10,8	100		153,1	100		962,7	100	in Betrieb
03:00		1,4	100		1,6	100		0,82	100		5,2	100		0,25	95		35,9	100		0,5	100		0,4	100		122867,5	100	10,9	100		153,5	100		960,9	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,6	100		0,48	100		4,4	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		123493,6	100	11,0	100		154,3	100		957,1	100	in Betrieb
04:00		1,5	100		2,0	100		0,12	100		5,1	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		123601,7	100	10,8	100		154,4	100		964,1	100	in Betrieb
04:30		1,3	100		1,3	100		0,04	73		4,4	100		0,25	100		14,0	100		0,5	100		0,3	100		121941,6	100	11,1	100		154,0	100		960,5	100	in Betrieb
05:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		19,6	100		0,5	100		0,3	100		122782,4	100	11,0	100		153,9	100		961,5	100	in Betrieb
05:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		5,0	100		0,25	100		36,0	100		0,5	100		0,5	100		122064,6	100	10,7	100		155,6	100		965,9	100	in Betrieb
06:00		1,4	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		29,8	100		0,5	100		0,5	100		122597,2	100	11,0	100		156,1	100		959,1	100	in Betrieb
06:30		1,6	100		1,6	100		0,85	73		4,0	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,5	100		122011,8	100	11,0	100		156,0	100		960,1	100	in Betrieb
07:00		1,9	100		2,0	100		0,85	100		4,6	100		0,25	95		30,9	100		0,5	100		0,4	100		122155,1	100	10,6	100		156,2	100		967,8	100	in Betrieb
07:30		1,7	100		1,8	100		0,1	100		4,3	100		0,26	100		21,9	100		0,5	100		0,5	100		119465,9	100	11,3	100		156,2	100		958,4	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		121441,7	100	11,0	100		155,8	100		957,6	100	in Betrieb
08:30		1,2	100		0,6	100		0,65	73		4,6	100		0,25	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		120651,2	100	10,8	100		154,9	100		966,8	100	in Betrieb
09:00		1,2	85		0,7	85		0,89	100		4,2	85		0,25	100		29,3	85		0,5	85		0,4	85		120491,2	100	11,0	85		154,8	100		961,7	100	in Betrieb
09:30		1,3	78		1,1	78		0,13	100		4,3	78		0,26	100		47,4	78		0,5	78		0,3	78		120525,1	100	10,7	78		156,8	100		972,7	100	in Betrieb
10:00		1,9	100		2,2	100		0,02	100		4,3	100		0,25	100		39,3	100		0,5	100		0,2	100		121477,6	100	11,0	100		157,9	100		967,6	100	in Betrieb
10:30		1,3	100		1,2	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		39,0	100		0,5	100		0,2	100		121919,9	100	10,9	100		159,0	100		964,3	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,25	95		33,9	100		0,5	100		0,3	100		121546,4	100	10,9	100		160,2	100		970,5	100	in Betrieb
11:30		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		122211,8	100	11,0	100		159,9	100		965,2	100	in Betrieb
12:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		122838,7	100	11,0	100		160,3	100		965,2	100	in Betrieb
12:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		34,5	100		0,5	100		0,3	100		122795,0	100	11,0	100		160,6	100		960,9	100	in Betrieb
13:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		121400,5	100	11,2	100		160,3	100		960,4	100	in Betrieb
13:30		1,4	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		120276,6	100	11,3	100		160,5	100		959,4	100	in Betrieb
14:00		1,2	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		122498,0	100	11,0	100		160,2	100		964,8	100	in Betrieb
14:30		1,9	100		2,0	100		0,05	73		3,7	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,3	100		120443,9	100	11,2	100		161,6	100		963,1	100	in Betrieb
15:00		1,4	100		1,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	95		26,4	100		0,5	100		0,4	100		119305,1	100	11,3	100		165,5	100		960,7	100	in Betrieb
15:30		1,5	100		1,2	100		0,03	100		4,1	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		121855,2	100	11,0	100		164,3	100		969,2	100	in Betrieb
16:00		1,4	100		1,6	100		0,01	100		4,2	100		0,26	100		38,5	100		0,5	100		0,2	100		121576,8	100	11,0	100		160,4	100		961,5	100	in Betrieb
16:30		1,7	100		2,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		122305,1	100	10,8	100		160,3	100		968,2	100	in Betrieb
17:00		1,3	100		1,0	100		0,22	100		4,0	100		0,26	100		22,7	100		0,5	100		0,2	100		121090,7	100	11,2	100		159,6	100		960,1	100	in Betrieb
17:30		1,6	100		1,5	100		0,29	100		4,1	100		0,26	100		26,9	100		0,5	100		0,2	100		121651,6	100	11,2	100		158,2	100		953,9	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		1,5	100		0,12	100		4,3	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,2	100		121064,8	100	11,2	100		158,0	100		957,6	100	in Betrieb
18:30		1,4	100		1,4	100		0,81	73		4,2	100		0,25	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		121199,6	100	11,2	100		157,6	100		960,1	100	in Betrieb
19:00		1,6	100		1,7	100		1,11	100		4,9	100		0,25	94		29,1	100		0,5	100		0,3	100		122305,2	100	11,1	100		158,0	100		964,9	100	in Betrieb
19:30		1,5	100		1,4	100		0,26	100		4,7	100		0,24	100		29,2	100		0,5	100		0,1	100		123609,5	100	11,0	100		158,3	100		963,1	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		1,5	100		0,04	100		4,7	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		122556,8	100	11,2	100		157,7	100		964,0	100	in Betrieb
20:30		1,8	100		2,1	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		119145,0	100	11,4	100		158,5	100		953,8	100	in Betrieb
21:00		1,6	86		1,2	86		0,0	100		4,9	86		0,25	100		26,1	86		0,5	86		0,2	86		121058,2	100	11,3	86		157,4	100		966,2	100	in Betrieb
21:30		1,3	78		1,2	78		0,0	100		4,9	78		0,25	100		32,5	78		0,5	78		0,3	78		122070,4	100	11,0	78		157,7	100		965,3	100	in Betrieb
22:00		1,9	100		1,8	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		121079,9	100	11,2	100							