

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,0	100		1,1	100		0,58	73		4,8	100		0,22	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		120480,9	100		11,0	100		145,8	100		972,2	100		In marcia
01:00		3,4	100		1,9	100		1,76	100		3,8	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,1	100		118533,7	100		11,2	100		145,7	100		970,8	100		In marcia
01:30		3,2	100		1,9	100		0,83	100		4,1	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		118171,7	100		11,2	100		145,4	100		974,6	100		In marcia
02:00		2,8	100		1,2	100		0,3	100		4,9	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,1	100		120272,6	100		10,8	100		146,3	100		986,5	100		In marcia
02:30		1,9	100		1,1	100		0,79	73		4,4	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,1	100		119760,3	100		11,1	100		146,0	100		970,6	100		In marcia
03:00		1,4	100		1,2	100		0,72	100		4,2	100		0,24	97		44,0	100		0,5	100		0,2	100		121442,7	100		11,0	100		146,6	100		967,7	100		In marcia
03:30		2,4	100		1,7	100		0,08	100		4,7	100		0,25	97		36,1	100		0,5	100		0,2	100		118611,3	100		11,3	100		146,3	100		961,1	100		In marcia
04:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,3	100		122242,7	100		10,8	100		146,9	100		968,9	100		In marcia
04:30		6,3	100		1,9	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		120857,0	100		11,1	100		146,5	100		957,8	100		In marcia
05:00		3,8	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		20,3	100		0,5	100		0,2	100		122688,2	100		11,1	100		146,7	100		958,7	100		In marcia
05:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		119841,7	100		11,3	100		146,7	100		951,1	100		In marcia
06:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		120750,7	100		11,1	100		146,3	100		955,3	100		In marcia
06:30		1,4	100		1,0	100		0,05	73		5,0	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,2	100		120435,2	100		11,1	100		146,4	100		957,2	100		In marcia
07:00		1,5	100		1,2	100		0,01	100		4,8	100		0,24	97		25,9	100		0,5	100		0,2	100		119940,1	100		11,2	100		146,1	100		957,8	100		In marcia
07:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		8,2	100		0,24	97		27,0	100		0,5	100		0,2	100		121988,6	100		11,0	100		148,4	100		963,3	100		In marcia
08:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		35,2	100		0,5	100		0,2	100		120817,9	100		11,1	100		154,5	100		960,6	100		In marcia
08:30		2,0	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		41,5	100		0,5	100		0,3	100		120310,2	100		11,1	100		150,5	100		957,8	100		In marcia
09:00		2,1	85		1,4	85		0,07	100		4,7	85		0,25	100		37,2	85		0,5	85		0,2	85		120086,9	100		11,1	85		146,8	100		957,4	100		In marcia
09:30		3,3	78		1,7	78		0,26	100		4,8	78		0,24	100		30,6	78		0,5	78		0,2	78		123156,7	100		10,9	78		147,0	100		964,5	100		In marcia
10:00		2,5	100		1,8	100		0,13	100		4,7	100		0,25	100		22,7	100		0,5	100		0,2	100		119272,1	100		11,3	100		146,3	100		952,2	100		In marcia
10:30		2,0	100		1,2	100		0,83	73		4,6	100		0,25	100		22,7	100		0,5	100		0,2	100		119361,7	100		11,3	100		146,4	100		954,6	100		In marcia
11:00		2,3	100		1,5	100		1,71	100		5,1	100		0,25	97		24,0	100		0,5	100		0,1	100		118211,3	100		11,4	100		146,1	100		953,5	100		In marcia
11:30		2,5	100		1,5	100		0,87	100		4,4	100		0,25	98		34,2	100		0,5	100		0,2	100		120592,8	100		11,1	100		146,9	100		963,3	100		In marcia
12:00		2,9	100		1,7	100		0,42	100		3,9	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		122390,5	100		10,9	100		146,4	100		967,1	100		In marcia
12:30		5,4	100		1,3	100		0,94	73		4,8	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		117478,8	100		11,4	100		146,1	100		953,8	100		In marcia
13:00		1,8	100		0,7	100		0,84	100		5,9	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		118565,7	100		11,3	100		146,1	100		960,6	100		In marcia
13:30		2,5	100		0,8	100		0,23	100		4,7	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,3	100		121287,8	100		11,0	100		146,6	100		966,8	100		In marcia
14:00		4,3	100		1,1	100		0,07	100		5,3	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		118053,0	100		11,3	100		145,9	100		953,0	100		In marcia
14:30		3,1	100		1,4	100		0,81	73		5,0	100		0,24	100		34,9	100		0,5	100		0,2	100		117119,4	100		11,2	100		145,9	100		954,4	100		In marcia
15:00		3,6	100		1,1	100		0,62	100		4,7	100		0,24	97		39,5	100		0,5	100		0,3	100		119976,5	100		10,9	100		146,2	100		965,1	100		In marcia
15:30		2,5	100		1,2	100		0,08	100		4,1	100		0,24	98		40,5	100		0,5	100		0,1	100		118863,1	100		11,1	100		146,4	100		960,8	100		In marcia
16:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		39,3	100		0,5	100		0,2	100		121165,8	100		11,0	100		146,7	100		966,5	100		In marcia
16:30		3,2	100		1,8	100		0,21	73		4,3	100		0,22	100		27,2	100		0,5	100		0,2	100		117734,5	100		11,3	100		146,3	100		959,2	100		In marcia
17:00		2,0	100		1,3	100		1,4	100		3,6	100		0,21	100		33,6	100		0,5	100		0,1	100		120775,4	100		11,1	100		146,8	100		965,0	100		In marcia
17:30		2,8	100		2,0	100		1,36	100		3,6	100		0,21	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		118775,0	100		11,2	100		146,6	100		958,7	100		In marcia
18:00		3,3	100		2,0	100		0,39	100		4,0	100		0,21	100		16,7	100		0,5	100		0,2	100		119675,6	100		11,1	100		146,0	100		963,2	100		In marcia
18:30		1,2	100		0,9	100		0,07	73		5,1	100		0,21	100		22,3	100		0,5	100		0,3	100		118620,0	100		11,2	100		146,2	100		965,0	100		In marcia
19:00		1,9	100		1,2	100		0,23	100		3,8	100		0,21	97		44,7	100		0,5	100		0,2	100		120197,3	100		10,9	100		146,9	100		962,2	100		In marcia
19:30		4,7	100		1,3	100		0,15	100		5,1	100		0,21	98		29,0	100		0,5	100		0,1	100		120795,1	100		11,0	100		146,4	100		956,9	100		In marcia
20:00		4,4	100		1,4	100		0,09	100		4,7	100		0,21	100		22,7	100		0,5	100		0,3	100		118108,5	100		11,2	100		146,5	100		949,6	100		In marcia
20:30		2,6	100		1,3	100		0,1	73		5,4	100		0,21	100		17,8	100		0,5	100		0,2	100		117805,4	100		11,4	100		146,4	100		955,4	100		In marcia
21:00		2,4	85		1,2	85		0,19	100		4,5	85		0,21	100		29,5	85		0,5	85		0,2	85		119081,4	100		11,2	85		149,2	100		955,2	100		In marcia
21:30		4,9	79		1,5	79		0,49	100		4,7	79		0,22	100		34,9	79																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,0	100		1,1	100		0,58	73		4,8	100		0,22	100		30,1	100		0,5	100		0,2	100		120480,9	100		11,0	100		145,8	100		972,2	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		1,9	100		1,76	100		3,8	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,1	100		118533,7	100		11,2	100		145,7	100		970,8	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,9	100		0,83	100		4,1	100		0,23	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		118171,7	100		11,2	100		145,4	100		974,6	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,2	100		0,3	100		4,9	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,1	100		120272,6	100		10,8	100		146,3	100		986,5	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,1	100		0,79	73		4,4	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,1	100		119760,3	100		11,1	100		146,0	100		970,6	100		in Betrieb
03:00		1,4	100		1,2	100		0,72	100		4,2	100		0,24	97		44,0	100		0,5	100		0,2	100		121442,7	100		11,0	100		146,6	100		967,7	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,7	100		0,08	100		4,7	100		0,25	97		36,1	100		0,5	100		0,2	100		118611,3	100		11,3	100		146,3	100		961,1	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		35,5	100		0,5	100		0,3	100		122242,7	100		10,8	100		146,9	100		968,9	100		in Betrieb
04:30		6,3	100		1,9	100		0,0	73		4,2	100		0,24	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		120857,0	100		11,1	100		146,5	100		957,8	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		0,7	100		0,0	100		5,1	100		0,25	100		20,3	100		0,5	100		0,2	100		122688,2	100		11,1	100		146,7	100		958,7	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		119841,7	100		11,3	100		146,7	100		951,1	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		120750,7	100		11,1	100		146,3	100		955,3	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		1,0	100		0,05	73		5,0	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,2	100		120435,2	100		11,1	100		146,4	100		957,2	100		in Betrieb
07:00		1,5	100		1,2	100		0,01	100		4,8	100		0,24	97		25,9	100		0,5	100		0,2	100		119940,1	100		11,2	100		146,1	100		957,8	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		1,5	100		0,0	100		8,2	100		0,24	97		27,0	100		0,5	100		0,2	100		121988,6	100		11,0	100		148,4	100		963,3	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		35,2	100		0,5	100		0,2	100		120817,9	100		11,1	100		154,5	100		960,6	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,7	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		41,5	100		0,5	100		0,3	100		120310,2	100		11,1	100		150,5	100		957,8	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		1,4	85		0,07	100		4,7	85		0,25	100		37,2	85		0,5	85		0,2	85		120086,9	100		11,1	85		146,8	100		957,4	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		1,7	78		0,26	100		4,8	78		0,24	100		30,6	78		0,5	78		0,2	78		123156,7	100		10,9	78		147,0	100		964,5	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,8	100		0,13	100		4,7	100		0,25	100		22,7	100		0,5	100		0,2	100		119272,1	100		11,3	100		146,3	100		952,2	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		1,2	100		0,83	73		4,6	100		0,25	100		22,7	100		0,5	100		0,2	100		119361,7	100		11,3	100		146,4	100		954,6	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,5	100		1,71	100		5,1	100		0,25	97		24,0	100		0,5	100		0,1	100		118211,3	100		11,4	100		146,1	100		953,5	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		1,5	100		0,87	100		4,4	100		0,25	98		34,2	100		0,5	100		0,2	100		120592,8	100		11,1	100		146,9	100		963,3	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		1,7	100		0,42	100		3,9	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		122390,5	100		10,9	100		146,4	100		967,1	100		in Betrieb
12:30		5,4	100		1,3	100		0,94	73		4,8	100		0,25	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		117478,8	100		11,4	100		146,1	100		953,8	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		0,7	100		0,84	100		5,9	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,2	100		119565,7	100		11,3	100		146,1	100		960,6	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		0,8	100		0,23	100		4,7	100		0,24	100		35,7	100		0,5	100		0,3	100		121287,8	100		11,0	100		146,6	100		966,8	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		1,1	100		0,07	100		5,3	100		0,25	100		29,9	100		0,5	100		0,1	100		118053,0	100		11,3	100		145,9	100		953,0	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		1,4	100		0,81	73		5,0	100		0,24	100		34,9	100		0,5	100		0,2	100		117119,4	100		11,2	100		145,9	100		954,4	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		1,1	100		0,62	100		4,7	100		0,24	97		39,5	100		0,5	100		0,3	100		119976,5	100		10,9	100		146,2	100		965,1	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,2	100		0,08	100		4,1	100		0,24	98		40,5	100		0,5	100		0,1	100		118863,1	100		11,1	100		146,4	100		960,8	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		39,3	100		0,5	100		0,2	100		121165,8	100		11,0	100		146,7	100		966,5	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,8	100		0,21	73		4,3	100		0,22	100		27,2	100		0,5	100		0,2	100		117734,5	100		11,3	100		146,3	100		959,2	100		in Betrieb
17:00		2,0	100		1,3	100		1,4	100		3,6	100		0,21	100		33,6	100		0,5	100		0,1	100		120775,4	100		11,1	100		146,8	100		965,0	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		2,0	100		1,36	100		3,6	100		0,21	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		118775,0	100		11,2	100		146,6	100		958,7	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		2,0	100		0,39	100		4,0	100		0,21	100		16,7	100		0,5	100		0,2	100		119675,6	100		11,1	100		146,0	100		963,2	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,9	100		0,07	73		5,1	100		0,21	100		22,3	100		0,5	100		0,3	100		118620,0	100		11,2	100		146,2	100		965,0	100		in Betrieb
19:00		1,9	100		1,2	100		0,23	100		3,8	100		0,21	97		44,7	100		0,5	100		0,2	100		120197,3	100		10,9	100		146,9	100		962,2	100		in Betrieb
19:30		4,7	100		1,3	100		0,15	100		5,1	100		0,21	98		29,0	100		0,5	100		0,1	100		120795,1	100		11,0	100		146,4	100		956,9	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		1,4	100		0,09	100		4,7	100		0,21	100		22,7	100		0,5	100		0,3	100		118108,5	100		11,2	100		146,5	100		949,6	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,3	100		0,1	73		5,4	100		0,21	100		17,8	100		0,5	100		0,2	100		117805,4	100		11,4	100		146,4	100		955,4	100		in Betrieb
21:00		2,4	85		1,2	85		0,19	100		4,5	85		0,21	100		29,5	85		0,5	85		0,2	85		119081,4	100		11,2	85		149,2	100		955,2	100		in Betrieb
21:30		4,9	79		1,5	79		0,49	100		4,7	79		0,22	100		34,9	79		0																		