

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		2,6	100		1,4	100	0,21	73	4,5	100	0,21	100	32,5	100	0,5	100	0,5	100	124004,6	100	11,0	100	147,3	100	957,7	100	In marcia	
01:00		3,5	100		1,6	100	0,15	100	4,6	100	0,21	100	21,9	100	0,5	100	0,5	100	122814,9	100	11,1	100	146,7	100	959,4	100	In marcia	
01:30		1,8	100		0,7	100	0,3	100	4,6	100	0,21	100	26,8	100	0,5	100	0,5	100	121518,9	100	11,2	100	146,8	100	955,7	100	In marcia	
02:00		4,1	100		1,0	100	0,23	100	5,2	100	0,21	100	29,0	100	0,5	100	0,4	100	121527,3	100	11,2	100	146,8	100	950,0	100	In marcia	
02:30		2,8	100		0,9	100	0,07	73	4,6	100	0,21	100	29,5	100	0,5	100	0,4	100	123242,0	100	11,1	100	147,0	100	953,4	100	In marcia	
03:00		3,7	100		1,3	100	1,24	100	4,8	100	0,21	97	33,2	100	0,5	100	0,4	100	120820,4	100	11,2	100	147,3	100	950,6	100	In marcia	
03:30		3,6	100		1,5	100	1,04	100	5,5	100	0,21	98	30,8	100	0,5	100	0,4	100	121272,7	100	11,2	100	146,6	100	952,2	100	In marcia	
04:00		1,8	100		0,5	100	0,58	100	5,3	100	0,21	100	27,9	100	0,5	100	0,5	100	123004,4	100	11,0	100	147,2	100	962,3	100	In marcia	
04:30		2,7	100		0,9	100	0,77	73	5,9	100	0,21	100	23,1	100	0,5	100	0,4	100	119949,8	100	11,3	100	146,5	100	958,7	100	In marcia	
05:00		3,7	100		1,4	100	0,32	100	6,2	100	0,21	100	31,0	100	0,5	100	0,4	100	122539,7	100	10,9	100	151,0	100	967,0	100	In marcia	
05:30		4,3	100		1,3	100	0,56	100	5,6	100	0,22	100	36,4	100	0,5	100	0,4	100	122621,0	100	10,9	100	158,4	100	962,7	100	In marcia	
06:00		4,6	100		1,2	100	0,68	100	5,1	100	0,22	100	25,7	100	0,5	100	0,4	100	120499,5	100	11,2	100	161,6	100	951,7	100	In marcia	
06:30		3,1	100		1,2	100	0,8	73	4,8	100	0,22	100	25,5	100	0,5	100	0,4	100	120699,2	100	11,1	100	163,2	100	949,3	100	In marcia	
07:00		3,5	100		1,5	100	1,01	100	4,6	100	0,22	97	29,5	100	0,5	100	0,5	100	119563,1	100	11,2	100	163,6	100	953,9	100	In marcia	
07:30		3,0	100		1,7	100	1,24	100	4,1	100	0,22	98	35,8	100	0,5	100	0,5	100	119466,1	100	11,2	100	164,5	100	956,8	100	In marcia	
08:00		3,1	100		1,8	100	1,26	100	4,3	100	0,22	100	30,3	100	0,5	100	0,5	100	119213,4	100	11,2	100	158,0	100	959,1	100	In marcia	
08:30		2,4	100		1,5	100	2,43	73	4,2	100	0,22	100	38,8	100	0,5	100	0,4	100	118784,5	100	11,2	100	149,4	100	959,1	100	In marcia	
09:00		2,1	85		1,5	85	5,1	100	4,3	85	0,22	100	34,5	85	0,5	85	0,6	85	120491,1	100	11,2	85	146,7	100	962,3	100	In marcia	
09:30		2,0	78		1,4	78	3,47	100	4,2	78	0,23	100	31,4	78	0,5	78	0,3	78	120241,1	100	11,1	78	146,4	100	962,2	100	In marcia	
10:00		2,2	100		1,3	100	2,02	100	5,0	100	0,23	100	28,8	100	0,5	100	0,4	100	119690,5	100	11,1	100	146,0	100	962,7	100	In marcia	
10:30		2,6	100		2,0	100	1,08	73	4,7	100	0,23	100	27,6	100	0,5	100	0,4	100	120065,1	100	11,0	100	145,9	100	964,2	100	In marcia	
11:00		1,4	100		0,9	100	0,07	100	5,9	100	0,23	97	34,7	100	0,5	100	0,3	100	119394,3	100	11,1	100	146,2	100	960,0	100	In marcia	
11:30		3,1	100		1,6	100	0,21	100	5,4	100	0,23	98	30,3	100	0,5	100	0,3	100	120119,0	100	11,1	100	146,2	100	965,2	100	In marcia	
12:00		3,5	100		1,3	100	0,0	100	5,3	100	0,23	100	25,8	100	0,5	100	0,4	100	118058,8	100	11,3	100	146,8	100	953,4	100	In marcia	
12:30		3,7	100		1,2	100	0,95	73	4,4	100	0,23	100	22,7	100	0,5	100	0,3	100	119294,6	100	11,2	100	146,3	100	958,9	100	In marcia	
13:00		3,9	100		1,2	100	1,69	100	4,4	100	0,23	100	26,4	100	0,5	100	0,3	100	118532,7	100	11,2	100	145,9	100	958,6	100	In marcia	
13:30		4,3	100		1,4	100	0,92	100	4,6	100	0,22	100	32,5	100	0,5	100	0,3	100	118979,4	100	11,1	100	146,2	100	962,9	100	In marcia	
14:00		4,9	100		1,2	100	0,29	100	5,6	100	0,21	100	22,7	100	0,5	100	0,4	100	119752,1	100	11,1	100	145,9	100	961,6	100	In marcia	
14:30		3,4	100		1,0	100	0,19	73	5,0	100	0,21	100	26,7	100	0,5	100	0,4	100	118490,9	100	11,1	100	145,8	100	962,9	100	In marcia	
15:00		3,1	100		1,0	100	0,0	100	4,7	100	0,21	97	32,5	100	0,5	100	0,3	100	118487,2	100	11,1	100	145,9	100	962,7	100	In marcia	
15:30		3,4	100		1,3	100	0,0	100	4,6	100	0,2	98	39,3	100	0,5	100	0,3	100	119832,2	100	11,0	100	146,2	100	960,1	100	In marcia	
16:00		6,0	100		1,1	100	0,0	100	5,0	100	0,21	100	35,7	100	0,5	100	0,3	100	119750,2	100	11,1	100	146,3	100	963,0	100	In marcia	
16:30		2,9	100		0,6	100	0,09	73	5,6	100	0,21	100	20,1	100	0,5	100	0,4	100	118938,3	100	11,2	100	146,1	100	960,0	100	In marcia	
17:00		1,9	100		0,6	100	1,21	100	5,0	100	0,21	100	29,3	100	0,5	100	0,4	100	116482,4	100	11,4	100	148,5	100	955,6	100	In marcia	
17:30		2,5	100		0,7	100	1,85	100	5,2	100	0,21	100	25,3	100	0,5	100	0,4	100	118802,5	100	11,2	100	155,3	100	958,5	100	In marcia	
18:00		2,7	100		1,1	100	2,23	100	4,8	100	0,21	100	29,3	100	0,5	100	0,3	100	116795,9	100	11,4	100	156,6	100	958,2	100	In marcia	
18:30		3,5	100		1,5	100	1,79	73	5,0	100	0,21	100	40,9	100	0,5	100	0,4	100	119230,1	100	11,1	100	159,0	100	963,5	100	In marcia	
19:00		3,2	100		1,4	100	0,42	100	4,7	100	0,21	97	39,2	100	0,5	100	0,3	100	118855,6	100	11,2	100	159,9	100	959,9	100	In marcia	
19:30		1,5	100		1,0	100	0,69	100	4,7	100	0,21	98	43,0	100	0,5	100	0,4	100	119184,7	100	11,1	100	147,3	100	957,6	100	In marcia	
20:00		5,5	100		1,9	100	0,52	100	4,3	100	0,21	100	24,8	100	0,5	100	0,3	100	122006,0	100	11,1	100	146,7	100	967,4	100	In marcia	
20:30		3,8	100		1,7	100	0,05	73	4,1	100	0,21	100	19,1	100	0,5	100	0,3	100	117884,8	100	11,4	100	146,3	100	956,4	100	In marcia	
21:00		4,0	84		1,7	84	0,0	100	5,2	84	0,21	100	29,4	84	0,5	84	0,3	84	118180,5	100	11,3	84	146,2	100	953,9	100	In marcia	
21:30		1,8	79		0,9	79	0,0	100	4,7	79	0,21	100	32,5	79	0,5	79	0,2	79	121915,1	100	10,9	79	146,9	100	962,0	100	In marcia	
22:00		4,9	100		1,7	100	0,0	100	5,2	100	0,21	100	24,4	100	0,5	100	0,2	100	119621,1	100	11,2	100	146,7	100	950,0	100	In marcia	
22:30		3,8	100		1,5	100	0,64	73	4,9	100	0,21	100	19,1	100	0,5	100	0,1	100	120520,8	100	11,2	100	146,3	100	952,6	100	In marcia	
23:00		3,0	100		1,1	100	0,36	100	5,1	100	0,21	97	24,5	100	0,5	100	0,3	100	120535,9	100	11,2	100	146,8	100	945,2	100	In marcia	
23:30		5,0	100		1,3	100	0,06	100	4,5	100	0,21	98	31,1	100	0,5	100	0,2	100	120166,1	100	11,3	100	146,8	100	948,8	100	In marcia	
24:00		3,5	100		1,0	100	0,0	100	4,8	100	0,21	100	30,7	100	0,5	100	0,1	100	118193,2	100	11,5	100	146,6	100	945,7	100	In marcia	
MIN		1,4			0,5		0		4,1		0,20		19,1		0,5		0,1		116482,4		10,9		145,8		945,2			
MAX		6			2		5,1		6,2		0,23		43		0,5		0,6		124004,6		11,5		164,5		967,4			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,6	100		1,4	100		0,21	73		4,5	100		0,21	100		32,5	100		0,5	100		0,5	100		124004,6	100	11,0	100		147,3	100		957,7	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		1,6	100		0,15	100		4,6	100		0,21	100		21,9	100		0,5	100		0,5	100		122814,9	100	11,1	100		146,7	100		959,4	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		0,7	100		0,3	100		4,6	100		0,21	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		121518,9	100	11,2	100		146,8	100		955,7	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,0	100		0,23	100		5,2	100		0,21	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		121527,3	100	11,2	100		146,8	100		950,0	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,9	100		0,07	73		4,6	100		0,21	100		29,5	100		0,5	100		0,4	100		123242,0	100	11,1	100		147,0	100		953,4	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		1,3	100		1,24	100		4,8	100		0,21	97		33,2	100		0,5	100		0,4	100		120820,4	100	11,2	100		147,3	100		950,6	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		1,5	100		1,04	100		5,5	100		0,21	98		30,8	100		0,5	100		0,4	100		121272,7	100	11,2	100		146,6	100		952,2	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,5	100		0,58	100		5,3	100		0,21	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		123004,4	100	11,0	100		147,2	100		962,3	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		0,9	100		0,77	73		5,9	100		0,21	100		23,1	100		0,5	100		0,4	100		119949,8	100	11,3	100		146,5	100		958,7	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,4	100		0,32	100		6,2	100		0,21	100		31,0	100		0,5	100		0,4	100		122539,7	100	10,9	100		151,0	100		967,0	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		1,3	100		0,56	100		5,6	100		0,22	100		36,4	100		0,5	100		0,4	100		122621,0	100	10,9	100		158,4	100		962,7	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		1,2	100		0,68	100		5,1	100		0,22	100		25,7	100		0,5	100		0,4	100		120499,5	100	11,2	100		161,6	100		951,7	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		1,2	100		0,8	73		4,8	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,4	100		120699,2	100	11,1	100		163,2	100		949,3	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,5	100		1,01	100		4,6	100		0,22	97		29,5	100		0,5	100		0,5	100		119563,1	100	11,2	100		163,6	100		953,9	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		1,7	100		1,24	100		4,1	100		0,22	98		35,8	100		0,5	100		0,5	100		119466,1	100	11,2	100		164,5	100		956,8	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		1,8	100		1,26	100		4,3	100		0,22	100		30,3	100		0,5	100		0,5	100		119213,4	100	11,2	100		158,0	100		959,1	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,5	100		2,43	73		4,2	100		0,22	100		38,8	100		0,5	100		0,4	100		118784,5	100	11,2	100		149,4	100		959,1	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		1,5	85		5,1	100		4,3	85		0,22	100		34,5	85		0,5	85		0,6	85		120491,1	100	11,2	85		146,7	100		962,3	100		in Betrieb
09:30		2,0	78		1,4	78		3,47	100		4,2	78		0,23	100		31,4	78		0,5	78		0,3	78		120241,1	100	11,1	78		146,4	100		962,2	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,3	100		2,02	100		5,0	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		119690,5	100	11,1	100		146,0	100		962,7	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		2,0	100		1,08	73		4,7	100		0,23	100		27,6	100		0,5	100		0,4	100		120065,1	100	11,0	100		145,9	100		964,2	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		0,9	100		0,07	100		5,9	100		0,23	97		34,7	100		0,5	100		0,3	100		119394,3	100	11,1	100		146,2	100		960,0	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,6	100		0,21	100		5,4	100		0,23	98		30,3	100		0,5	100		0,3	100		120119,0	100	11,1	100		146,2	100		965,2	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		5,3	100		0,23	100		25,8	100		0,5	100		0,4	100		118058,8	100	11,3	100		146,8	100		953,4	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		1,2	100		0,95	73		4,4	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,3	100		119294,6	100	11,2	100		146,3	100		958,9	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,2	100		1,69	100		4,4	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,3	100		118532,7	100	11,2	100		145,9	100		958,6	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		1,4	100		0,92	100		4,6	100		0,22	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		118979,4	100	11,1	100		146,2	100		962,9	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		1,2	100		0,29	100		5,6	100		0,21	100		22,7	100		0,5	100		0,4	100		119752,1	100	11,1	100		145,9	100		961,6	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		1,0	100		0,19	73		5,0	100		0,21	100		26,7	100		0,5	100		0,4	100		118490,9	100	11,1	100		145,8	100		962,9	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,21	97		32,5	100		0,5	100		0,3	100		118487,2	100	11,1	100		145,9	100		962,7	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,2	98		39,3	100		0,5	100		0,3	100		119832,2	100	11,0	100		146,2	100		960,1	100		in Betrieb
16:00		6,0	100		1,1	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		35,7	100		0,5	100		0,3	100		119750,2	100	11,1	100		146,3	100		963,0	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,6	100		0,09	73		5,6	100		0,21	100		20,1	100		0,5	100		0,4	100		118938,3	100	11,2	100		146,1	100		960,0	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		0,6	100		1,21	100		5,0	100		0,21	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		116482,4	100	11,4	100		148,5	100		955,6	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		0,7	100		1,85	100		5,2	100		0,21	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		118802,5	100	11,2	100		155,3	100		958,5	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		1,1	100		2,23	100		4,8	100		0,21	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		116795,9	100	11,4	100		158,6	100		958,2	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,5	100		1,79	73		5,0	100		0,21	100		40,9	100		0,5	100		0,4	100		119230,1	100	11,1	100		159,0	100		963,5	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,4	100		0,42	100		4,7	100		0,21	97		39,2	100		0,5	100		0,3	100		118855,6	100	11,2	100		150,9	100		959,9	100		in Betrieb
19:30		1,5	100		1,0	100		0,69	100		4,7	100		0,21	98		43,0	100		0,5	100		0,4	100		119184,7	100	11,1	100		147,3	100		957,6	100		in Betrieb
20:00		5,5	100		1,9	100		0,52	100		4,3	100		0,21	100		24,8	100		0,5	100		0,3	100		122006,0	100	11,1	100		146,7	100		967,4	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		1,7	100		0,05	73		4,1	100		0,21	100		19,1	100		0,5	100		0,3	100		117884,8	100	11,4	100		146,3	100		956,4	100		in Betrieb
21:00		4,0	84		1,7	84		0,0	100		5,2	84		0,21	100		29,4	84		0,5	84		0,3	84		118180,5	100	11,3	84		146,2	100		953,9	100		in Betrieb
21:30		1,8	79		0,9	79		0,0	100		4,7	79		0,21	100		32,5	79		0,5	79		0,2	79		121915,1	100	10,9	79		146,9	100		962,0	100		in Betrieb
22:00		4,9	100																																		