

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto										
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato						
00:30		2,8	100		1,1	100		0,02	73		4,0	100		0,21	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		117759,2	100	11,4	100		146,5	100	953,0	100	In marcia
01:00		2,6	100		1,4	100		0,1	100		4,4	100		0,21	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		120831,2	100	11,1	100		146,5	100	960,7	100	In marcia
01:30		5,4	100		1,8	100		0,13	100		4,3	100		0,21	100		32,9	100		0,5	100		0,1	100		120993,4	100	11,1	100		146,4	100	960,3	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		28,7	100		0,5	100		0,2	100		119316,1	100	11,3	100		146,4	100	955,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		0,9	100		0,2	73		4,4	100		0,21	100		38,4	100		0,5	100		0,2	100		121123,5	100	11,2	100		147,1	100	954,9	100	In marcia
03:00		1,8	100		1,7	100		1,68	100		4,8	100		0,21	97		33,2	100		0,5	100		0,2	100		120498,3	100	11,3	100		147,1	100	958,8	100	In marcia
03:30		2,3	100		2,4	100		1,29	100		4,4	100		0,21	98		31,5	100		0,5	100		0,2	100		122496,3	100	11,1	100		147,1	100	956,8	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,2	100		0,38	100		4,6	100		0,21	100		20,8	100		0,5	100		0,2	100		120872,8	100	11,3	100		146,8	100	955,4	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,2	100		0,11	73		3,9	100		0,21	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		120697,9	100	11,3	100		147,0	100	952,3	100	In marcia
05:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		117482,2	100	11,5	100		149,0	100	945,9	100	In marcia
05:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		33,3	100		0,5	100		0,3	100		121476,3	100	11,2	100		156,6	100	955,2	100	In marcia
06:00		4,6	100		2,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		20,6	100		0,5	100		0,1	100		118904,8	100	11,3	100		161,0	100	954,6	100	In marcia
06:30		1,4	100		0,7	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		118788,7	100	11,3	100		162,7	100	954,4	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,7	100		0,02	100		3,8	100		0,22	97		31,1	100		0,5	100		0,2	100		121407,4	100	11,1	100		158,2	100	956,4	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,3	100		0,14	100		3,9	100		0,23	98		36,4	100		0,5	100		0,1	100		121070,9	100	11,1	100		150,9	100	954,5	100	In marcia
08:00		2,2	100		1,8	100		0,1	100		4,0	100		0,23	100		43,1	100		0,5	100		0,1	100		122183,9	100	11,1	100		147,8	100	955,4	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,4	100		0,16	73		4,3	100		0,25	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		118573,6	100	11,4	100		147,0	100	950,6	100	In marcia
09:00		3,7	85		1,5	85		1,23	100		4,5	85		0,24	100		27,0	85		0,5	85		0,2	85		118850,2	100	11,3	85		146,5	100	951,7	100	In marcia
09:30		2,0	79		1,1	79		0,74	100		4,3	79		0,24	100		34,7	79		0,5	79		0,5	79		121175,3	100	11,1	79		146,7	100	957,0	100	In marcia
10:00		4,8	100		1,6	100		0,51	100		4,4	100		0,25	100		21,5	100		0,5	100		0,5	100		118101,8	100	11,4	100		146,6	100	954,2	100	In marcia
10:30		1,8	100		0,7	100		0,1	73		4,6	100		0,25	100		24,9	100		0,5	100		0,4	100		118842,1	100	11,4	100		146,6	100	953,6	100	In marcia
11:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	96		32,6	100		0,5	100		0,3	100		119520,6	100	11,3	100		147,1	100	954,3	100	In marcia
11:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	98		34,5	100		0,5	100		0,5	100		121869,7	100	11,0	100		147,3	100	961,8	100	In marcia
12:00		2,0	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		31,6	100		0,5	100		0,4	100		123129,1	100	10,9	100		147,0	100	969,6	100	In marcia
12:30		1,8	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		24,2	100		0,5	100		0,5	100		119760,2	100	11,3	100		146,6	100	955,0	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		122077,1	100	11,1	100		146,9	100	958,6	100	In marcia
13:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		21,4	100		0,5	100		0,5	100		119408,4	100	11,3	100		146,8	100	956,0	100	In marcia
14:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		21,9	100		0,5	100		0,4	100		118493,1	100	11,4	100		148,1	100	951,7	100	In marcia
14:30		2,7	100		1,5	100		0,0	73		5,2	100		0,21	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		120358,9	100	11,1	100		154,6	100	962,9	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,21	96		32,8	100		0,5	100		0,5	100		118388,6	100	11,2	100		158,0	100	961,0	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,22	98		48,6	100		0,5	100		0,5	100		120560,1	100	11,0	100		161,3	100	961,3	100	In marcia
16:00		3,5	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		119831,9	100	11,1	100		163,6	100	956,4	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,7	100		119587,3	100	11,3	100		164,7	100	944,4	100	In marcia
17:00		2,6	100		1,9	100		0,15	100		4,6	100		0,22	100		25,6	100		0,5	100		0,5	100		120032,0	100	11,2	100		165,0	100	956,8	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,4	100		0,4	100		3,6	100		0,22	100		23,4	100		0,5	100		0,6	100		121309,3	100	11,0	100		164,8	100	965,4	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,9	100		0,58	100		3,6	100		0,22	100		23,4	100		0,5	100		0,5	100		118580,8	100	11,3	100		164,6	100	960,8	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,5	100		0,45	73		3,9	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,5	100		118804,3	100	11,3	100		163,4	100	962,2	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,1	100		0,95	100		4,3	100		0,22	96		40,0	100		0,5	100		0,4	100		119351,2	100	11,2	100		163,7	100	963,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		0,76	100		4,1	100		0,22	98		39,4	100		0,5	100		0,5	100		121018,4	100	11,0	100		164,1	100	961,5	100	In marcia
20:00		1,3	100		2,1	100		0,78	100		3,7	100		0,22	100		27,6	100		0,5	100		0,5	100		121625,7	100	11,1	100		164,1	100	959,5	100	In marcia
20:30		1,5	100		1,5	100		0,88	73		3,9	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		118918,0	100	11,3	100		158,7	100	953,0	100	In marcia
21:00		1,3	85		1,0	85		0,88	100		4,2	85		0,21	100		29,6	85		0,5	85		0,3	85		118939,5	100	11,2	85		148,8	100	956,6	100	In marcia
21:30		1,3	79		1,2	79		0,19	100		6,2	79		0,22	100		38,7	79		0,5	79		0,4	79		120778,3	100	10,7	79		147,5	100	963,9	100	In marcia
22:00		1,8	100		1,7	100		0,07	100		5,8	100		0,21	100		23,0	100		0,5	100		0,3	100		122709,1	100	10,9	100		147,4	100	966,9	100	In marcia
22:30		2,2	100		1,8	100		0,41	73		5,0	100		0,21	100		19,																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,8	100		1,1	100		0,02	73		4,0	100		0,21	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		117759,2	100	11,4	100		146,5	100		953,0	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		1,4	100		0,1	100		4,4	100		0,21	100		35,0	100		0,5	100		0,1	100		120831,2	100	11,1	100		146,5	100		960,7	100		in Betrieb
01:30		5,4	100		1,8	100		0,13	100		4,3	100		0,21	100		32,9	100		0,5	100		0,1	100		120993,4	100	11,1	100		146,4	100		960,3	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,1	100		0,0	100		4,8	100		0,21	100		28,7	100		0,5	100		0,2	100		119316,1	100	11,3	100		146,4	100		955,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,9	100		0,2	73		4,4	100		0,21	100		38,4	100		0,5	100		0,2	100		121123,5	100	11,2	100		147,1	100		954,9	100		in Betrieb
03:00		1,8	100		1,7	100		1,68	100		4,8	100		0,21	97		33,2	100		0,5	100		0,2	100		120498,3	100	11,3	100		147,1	100		958,8	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		2,4	100		1,29	100		4,4	100		0,21	98		31,5	100		0,5	100		0,2	100		122496,3	100	11,1	100		147,1	100		956,8	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		1,2	100		0,38	100		4,6	100		0,21	100		20,8	100		0,5	100		0,2	100		120872,8	100	11,3	100		146,8	100		955,4	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,2	100		0,11	73		3,9	100		0,21	100		22,8	100		0,5	100		0,3	100		120697,9	100	11,3	100		147,0	100		952,3	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		117482,2	100	11,5	100		149,0	100		945,9	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		33,3	100		0,5	100		0,3	100		121476,3	100	11,2	100		156,6	100		955,2	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		2,3	100		0,0	100		4,3	100		0,22	100		20,6	100		0,5	100		0,1	100		118904,8	100	11,3	100		161,0	100		954,6	100		in Betrieb
06:30		1,4	100		0,7	100		0,0	73		4,2	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		118788,7	100	11,3	100		162,7	100		954,4	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,7	100		0,02	100		3,8	100		0,22	97		31,1	100		0,5	100		0,2	100		121407,4	100	11,1	100		158,2	100		956,4	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,3	100		0,14	100		3,9	100		0,23	98		36,4	100		0,5	100		0,1	100		121070,9	100	11,1	100		150,9	100		954,5	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		1,8	100		0,1	100		4,0	100		0,23	100		43,1	100		0,5	100		0,1	100		122183,9	100	11,1	100		147,8	100		955,4	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,4	100		0,16	73		4,3	100		0,25	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		118573,6	100	11,4	100		147,0	100		950,6	100		in Betrieb
09:00		3,7	85		1,5	85		1,23	100		4,5	85		0,24	100		27,0	85		0,5	85		0,2	85		118850,2	100	11,3	85		146,5	100		951,7	100		in Betrieb
09:30		2,0	79		1,1	79		0,74	100		4,3	79		0,24	100		34,7	79		0,5	79		0,5	79		121175,3	100	11,1	79		146,7	100		957,0	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		1,6	100		0,51	100		4,4	100		0,25	100		21,5	100		0,5	100		0,5	100		118101,8	100	11,4	100		146,6	100		954,2	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,7	100		0,1	73		4,6	100		0,25	100		24,9	100		0,5	100		0,4	100		118842,1	100	11,4	100		146,6	100		953,6	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,24	96		32,6	100		0,5	100		0,3	100		119520,6	100	11,3	100		147,1	100		954,3	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,23	98		34,5	100		0,5	100		0,5	100		121869,7	100	11,0	100		147,3	100		961,8	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		1,8	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		31,6	100		0,5	100		0,4	100		123129,1	100	10,9	100		147,0	100		969,6	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,7	100		0,0	73		4,0	100		0,22	100		24,2	100		0,5	100		0,5	100		119760,2	100	11,3	100		146,6	100		955,0	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,5	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		122077,1	100	11,1	100		146,9	100		958,6	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		1,7	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		21,4	100		0,5	100		0,5	100		119408,4	100	11,3	100		146,8	100		956,0	100		in Betrieb
14:00		1,4	100		1,6	100		0,0	100		3,8	100		0,22	100		21,9	100		0,5	100		0,4	100		118493,1	100	11,4	100		148,1	100		951,7	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		1,5	100		0,0	73		5,2	100		0,21	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		120358,9	100	11,1	100		154,6	100		962,9	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,2	100		0,0	100		4,7	100		0,21	96		32,8	100		0,5	100		0,5	100		118388,6	100	11,2	100		158,0	100		961,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,4	100		0,22	98		48,6	100		0,5	100		0,5	100		120560,1	100	11,0	100		161,3	100		961,3	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		2,2	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		119831,9	100	11,1	100		163,6	100		956,4	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,1	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,7	100		119587,3	100	11,3	100		164,7	100		944,4	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,9	100		0,15	100		4,6	100		0,22	100		25,6	100		0,5	100		0,5	100		120032,0	100	11,2	100		165,0	100		956,8	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,4	100		3,6	100		0,22	100		23,4	100		0,5	100		0,6	100		121309,3	100	11,0	100		164,8	100		965,4	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,9	100		0,58	100		3,6	100		0,22	100		23,4	100		0,5	100		0,5	100		118580,8	100	11,3	100		164,6	100		960,8	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,5	100		0,45	73		3,9	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,5	100		118804,3	100	11,3	100		163,4	100		962,2	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,1	100		0,95	100		4,3	100		0,22	96		40,0	100		0,5	100		0,4	100		119351,2	100	11,2	100		163,7	100		963,0	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		0,76	100		4,1	100		0,22	98		39,4	100		0,5	100		0,5	100		121018,4	100	11,0	100		164,1	100		961,5	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		2,1	100		0,78	100		3,7	100		0,22	100		27,6	100		0,5	100		0,5	100		121625,7	100	11,1	100		164,1	100		959,5	100		in Betrieb
20:30		1,5	100		1,5	100		0,88	73		3,9	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		118918,0	100	11,3	100		158,7	100		953,0	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,0	85		0,88	100		4,2	85		0,21	100		29,6	85		0,5	85		0,3	85		118939,5	100	11,2	85		148,8	100		956,6	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		1,2	79		0,19	100		6,2	79		0,22	100		38,7	79		0,5	79		0,4	79		120778,3	100	10,7	79		147,5	100		963,9	100		in Betrieb
22:00		1,8	100		1,7	10																															