

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,3	100		0,9	100		0,41	73		4,2	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,0	100		112414,8	100	11,5	100		150,6	100		927,1	100	In marcia
01:00		2,5	100		1,3	100		1,03	100		4,0	100		0,21	100		42,9	100		0,5	100		0,0	100		115130,5	100	11,2	100		150,8	100		934,1	100	In marcia
01:30		3,3	100		1,8	100		0,29	100		4,4	100		0,21	100		41,0	100		0,5	100		0,0	100		114121,2	100	11,3	100		150,3	100		932,3	100	In marcia
02:00		3,8	100		1,4	100		0,08	100		4,0	100		0,21	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		115837,1	100	11,1	100		149,0	100		937,5	100	In marcia
02:30		4,5	100		1,8	100		0,05	73		4,6	100		0,21	100		23,1	100		0,5	100		0,0	100		112427,2	100	11,3	100		147,4	100		933,9	100	In marcia
03:00		4,7	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,2	95		19,3	100		0,5	100		0,0	100		115699,3	100	10,9	100		145,8	100		947,0	100	In marcia
03:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,21	99		23,4	100		0,5	100		0,0	100		112865,7	100	11,2	100		145,6	100		941,3	100	In marcia
04:00		2,9	100		1,2	100		0,01	100		4,3	100		0,21	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		114222,2	100	11,1	100		146,5	100		944,7	100	In marcia
04:30		3,1	100		1,5	100		0,02	73		4,4	100		0,21	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		114664,3	100	11,1	100		147,6	100		940,6	100	In marcia
05:00		5,6	100		1,8	100		0,1	100		4,6	100		0,21	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		114334,7	100	11,2	100		148,4	100		940,6	100	In marcia
05:30		4,4	100		1,2	100		0,2	100		4,8	100		0,21	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		113249,2	100	11,3	100		149,3	100		938,2	100	In marcia
06:00		4,6	100		1,1	100		0,16	100		5,8	100		0,21	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		115436,0	100	11,1	100		148,4	100		943,3	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,8	100		1,07	73		5,3	100		0,21	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		113438,4	100	11,4	100		148,5	100		938,4	100	In marcia
07:00		2,3	100		0,8	100		1,6	100		4,8	100		0,21	95		24,4	100		0,5	100		0,0	100		112384,9	100	11,5	100		148,8	100		939,7	100	In marcia
07:30		3,3	100		1,1	100		1,03	100		5,4	100		0,22	99		29,4	100		0,5	100		0,0	100		111576,5	100	11,6	100		148,5	100		931,2	100	In marcia
08:00		5,7	100		1,5	100		0,68	100		5,3	100		0,21	100		27,2	100		0,5	100		0,0	100		114918,7	100	11,3	100		148,3	100		942,7	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,1	100		1,12	73		5,0	100		0,22	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		108540,7	100	11,8	100		147,2	100		929,7	100	In marcia
09:00		5,4	84		1,2	84		2,3	100		4,6	84		0,21	100		31,6	84		0,5	84		0,0	84		113360,4	100	11,3	84		146,7	100		941,4	100	In marcia
09:30		1,7	79		0,8	79		1,07	100		5,1	79		0,21	100		51,2	79		0,5	79		0,0	79		111403,9	100	11,4	79		146,6	100		927,5	100	In marcia
10:00		3,9	100		1,4	100		2,03	100		4,5	100		0,21	100		44,4	100		0,5	100		0,0	100		113027,0	100	11,3	100		148,0	100		934,0	100	In marcia
10:30		4,5	100		1,2	100		0,68	73		4,8	100		0,21	100		33,8	100		0,5	100		0,1	100		111660,8	100	11,5	100		148,3	100		935,5	100	In marcia
11:00		4,3	100		0,8	100		0,26	100		4,9	100		0,21	95		21,7	100		0,5	100		0,1	100		113286,5	100	11,3	100		148,8	100		937,1	100	In marcia
11:30		3,1	100		1,1	100		0,78	100		4,5	100		0,21	99		27,6	100		0,5	100		0,1	100		114676,4	100	11,2	100		149,5	100		940,6	100	In marcia
12:00		6,4	100		1,3	100		0,57	100		4,4	100		0,21	100		21,9	100		0,5	100		0,0	100		112573,4	100	11,4	100		149,5	100		933,2	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,8	100		0,14	73		4,8	100		0,21	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		111767,0	100	11,4	100		148,8	100		932,9	100	In marcia
13:00		2,7	100		0,5	100		0,22	100		7,9	100		0,21	100		21,8	100		0,5	100		0,0	100		115369,6	100	11,2	100		149,1	100		940,7	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,4	100		0,3	100		5,4	100		0,21	100		41,8	100		0,5	100		0,0	100		111834,4	100	11,3	100		148,9	100		931,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,3	100		0,42	100		5,4	100		0,21	100		40,1	100		0,5	100		0,0	100		112491,5	100	11,2	100		149,6	100		931,9	100	In marcia
14:30		1,7	100		0,7	100		1,66	73		4,5	100		0,21	100		39,2	100		0,5	100		0,0	100		115710,7	100	11,1	100		150,5	100		934,4	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,2	100		2,23	100		4,9	100		0,22	95		38,9	100		0,5	100		0,0	100		112478,7	100	11,5	100		152,2	100		922,9	100	In marcia
15:30		3,1	100		2,1	100		1,86	100		5,9	100		0,22	99		26,8	100		0,5	100		0,1	100		111620,4	100	11,5	100		152,9	100		923,9	100	In marcia
16:00		2,7	100		1,0	100		0,52	100		6,0	100		0,22	100		17,4	100		0,5	100		0,1	100		110395,5	100	11,7	100		151,9	100		922,1	100	In marcia
16:30		3,6	100		1,1	100		1,29	73		4,6	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		113053,2	100	11,4	100		152,1	100		926,5	100	In marcia
17:00		3,8	100		1,7	100		3,1	100		4,7	100		0,22	100		37,9	100		0,5	100		0,0	100		114098,1	100	11,4	100		153,1	100		925,1	100	In marcia
17:30		6,3	100		1,3	100		1,62	100		5,3	100		0,22	100		21,2	100		0,5	100		0,0	100		109589,7	100	11,7	100		152,5	100		919,4	100	In marcia
18:00		1,4	100		0,8	100		1,5	100		4,7	100		0,22	100		31,4	100		0,5	100		0,1	100		112421,6	100	11,4	100		152,5	100		930,3	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,2	100		1,98	73		4,4	100		0,22	100		33,9	100		0,5	100		0,2	100		112244,6	100	11,4	100		153,4	100		933,0	100	In marcia
19:00		3,0	100		1,7	100		1,97	100		4,5	100		0,21	95		37,2	100		0,5	100		0,0	100		115664,7	100	11,2	100		153,5	100		936,8	100	In marcia
19:30		3,2	100		1,9	100		1,36	100		4,7	100		0,22	99		40,5	100		0,5	100		0,1	100		113889,9	100	11,4	100		153,8	100		933,5	100	In marcia
20:00		2,9	100		1,5	100		0,58	100		4,4	100		0,22	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		110951,7	100	11,6	100		152,8	100		928,7	100	In marcia
20:30		2,0	100		1,0	100		0,6	73		4,5	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,1	100		113591,4	100	11,4	100		152,2	100		938,6	100	In marcia
21:00		3,7	85		1,8	85		1,65	100		4,6	85		0,22	100		22,1	85		0,5	85		0,1	85		112348,0	100	11,5	85		151,5	100		936,1	100	In marcia
21:30		5,3	78		1,4	78		0,62	100		5,3	78		0,21	100		19,8	78		0,5	78		0,1	78		114702,6	100	11,1	78		151,1	100		938,0	100	In marcia
22:00		3,2	100		1,0	100		0,33	100		4,7	100		0,21	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		113491,0	100	11,4								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,3	100		0,9	100		0,41	73		4,2	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,0	100		112414,8	100	11,5	100		150,6	100		927,1	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,3	100		1,03	100		4,0	100		0,21	100		42,9	100		0,5	100		0,0	100		115130,5	100	11,2	100		150,8	100		934,1	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,8	100		0,29	100		4,4	100		0,21	100		41,0	100		0,5	100		0,0	100		114121,2	100	11,3	100		150,3	100		932,3	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		1,4	100		0,08	100		4,0	100		0,21	100		33,3	100		0,5	100		0,0	100		115837,1	100	11,1	100		149,0	100		937,5	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		1,8	100		0,05	73		4,6	100		0,21	100		23,1	100		0,5	100		0,0	100		112427,2	100	11,3	100		147,4	100		933,9	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		1,4	100		0,0	100		5,1	100		0,2	95		19,3	100		0,5	100		0,0	100		115699,3	100	10,9	100		145,8	100		947,0	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		4,4	100		0,21	99		23,4	100		0,5	100		0,0	100		112865,7	100	11,2	100		145,6	100		941,3	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		1,2	100		0,01	100		4,3	100		0,21	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		114222,2	100	11,1	100		146,5	100		944,7	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		1,5	100		0,02	73		4,4	100		0,21	100		31,2	100		0,5	100		0,0	100		114664,3	100	11,1	100		147,6	100		940,6	100		in Betrieb
05:00		5,6	100		1,8	100		0,1	100		4,6	100		0,21	100		31,5	100		0,5	100		0,0	100		114334,7	100	11,2	100		148,4	100		940,6	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		1,2	100		0,2	100		4,8	100		0,21	100		32,5	100		0,5	100		0,0	100		113249,2	100	11,3	100		149,3	100		938,2	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		1,1	100		0,16	100		5,8	100		0,21	100		27,4	100		0,5	100		0,0	100		115436,0	100	11,1	100		148,4	100		943,3	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,8	100		1,07	73		5,3	100		0,21	100		24,6	100		0,5	100		0,0	100		113438,4	100	11,4	100		148,5	100		938,4	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		0,8	100		1,6	100		4,8	100		0,21	95		24,4	100		0,5	100		0,0	100		112384,9	100	11,5	100		148,8	100		939,7	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		1,1	100		1,03	100		5,4	100		0,22	99		29,4	100		0,5	100		0,0	100		111576,5	100	11,6	100		148,5	100		931,2	100		in Betrieb
08:00		5,7	100		1,5	100		0,68	100		5,3	100		0,21	100		27,2	100		0,5	100		0,0	100		114918,7	100	11,3	100		148,3	100		942,7	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,1	100		1,12	73		5,0	100		0,22	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		108540,7	100	11,8	100		147,2	100		929,7	100		in Betrieb
09:00		5,4	84		1,2	84		2,3	100		4,6	84		0,21	100		31,6	84		0,5	84		0,0	84		113360,4	100	11,3	84		146,7	100		941,4	100		in Betrieb
09:30		1,7	79		0,8	79		1,07	100		5,1	79		0,21	100		51,2	79		0,5	79		0,0	79		111403,9	100	11,4	79		146,6	100		927,5	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		1,4	100		2,03	100		4,5	100		0,21	100		44,4	100		0,5	100		0,0	100		113027,0	100	11,3	100		148,0	100		934,0	100		in Betrieb
10:30		4,5	100		1,2	100		0,68	73		4,8	100		0,21	100		33,8	100		0,5	100		0,1	100		111660,8	100	11,5	100		148,3	100		935,5	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		0,8	100		0,26	100		4,9	100		0,21	95		21,7	100		0,5	100		0,1	100		113286,5	100	11,3	100		148,8	100		937,1	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,1	100		0,78	100		4,5	100		0,21	99		27,6	100		0,5	100		0,1	100		114676,4	100	11,2	100		149,5	100		940,6	100		in Betrieb
12:00		6,4	100		1,3	100		0,57	100		4,4	100		0,21	100		21,9	100		0,5	100		0,0	100		112573,4	100	11,4	100		149,5	100		933,2	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,8	100		0,14	73		4,8	100		0,21	100		20,8	100		0,5	100		0,0	100		111767,0	100	11,4	100		148,8	100		932,9	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		0,5	100		0,22	100		7,9	100		0,21	100		21,8	100		0,5	100		0,0	100		115369,6	100	11,2	100		149,1	100		940,7	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,4	100		0,3	100		5,4	100		0,21	100		41,8	100		0,5	100		0,0	100		111834,4	100	11,3	100		148,9	100		931,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,3	100		0,42	100		5,4	100		0,21	100		40,1	100		0,5	100		0,0	100		112491,5	100	11,2	100		149,6	100		931,9	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		0,7	100		1,66	73		4,5	100		0,21	100		39,2	100		0,5	100		0,0	100		115710,7	100	11,1	100		150,5	100		934,4	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,2	100		2,23	100		4,9	100		0,22	95		38,9	100		0,5	100		0,0	100		112478,7	100	11,5	100		152,2	100		922,9	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		2,1	100		1,86	100		5,9	100		0,22	99		26,8	100		0,5	100		0,1	100		111620,4	100	11,5	100		152,9	100		923,9	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		1,0	100		0,52	100		6,0	100		0,22	100		17,4	100		0,5	100		0,1	100		110395,5	100	11,7	100		151,9	100		922,1	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		1,1	100		1,29	73		4,6	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,0	100		113053,2	100	11,4	100		152,1	100		926,5	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		1,7	100		3,1	100		4,7	100		0,22	100		37,9	100		0,5	100		0,0	100		114098,1	100	11,4	100		153,1	100		925,1	100		in Betrieb
17:30		6,3	100		1,3	100		1,62	100		5,3	100		0,22	100		21,2	100		0,5	100		0,0	100		109589,7	100	11,7	100		152,5	100		919,4	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		0,8	100		1,5	100		4,7	100		0,22	100		31,4	100		0,5	100		0,1	100		112421,6	100	11,4	100		152,5	100		930,3	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,2	100		1,98	73		4,4	100		0,22	100		33,9	100		0,5	100		0,2	100		112244,6	100	11,4	100		153,4	100		933,0	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,7	100		1,97	100		4,5	100		0,21	95		37,2	100		0,5	100		0,0	100		115664,7	100	11,2	100		153,5	100		936,8	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		1,9	100		1,36	100		4,7	100		0,22	99		40,5	100		0,5	100		0,1	100		113889,9	100	11,4	100		153,8	100		933,5	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,5	100		0,58	100		4,4	100		0,22	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		110951,7	100	11,6	100		152,8	100		928,7	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,0	100		0,6	73		4,5	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,1	100		113591,4	100	11,4	100		152,2	100		938,6	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		1,8	85		1,65	100		4,6	85		0,22	100		22,1	85		0,5	85		0,1	85		112348,0	100	11,5	85		151,5	100		936,1	100		in Betrieb
21:30		5,3	78		1,4	78		0,62	100		5,3	78		0,21	100		19,8	78		0,5	78		0,1	78		114702,6	100	11,1	78		151,1	100		938,0	100		in Betrieb
22:00		3,2	100																																		