

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 24/06/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,2	100		2,0	100		0,27	73		3,9	100		0,21	100		34,3	100		0,5	100		0,4	100		109956,9	100		11,3	100		145,2	100		935,8	100	In marcia
01:00		1,6	100		1,3	100		0,08	100		4,2	100		0,22	100		31,3	100		0,5	100		0,5	100		108151,9	100		11,4	100		155,5	100		928,0	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,3	100		0,42	100		4,0	100		0,21	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		110092,3	100		11,3	100		150,4	100		934,6	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,6	100		0,38	100		3,6	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		110474,3	100		11,3	100		148,0	100		937,6	100	In marcia
02:30		2,4	100		1,8	100		0,18	73		3,7	100		0,21	100		23,2	100		0,5	100		0,5	100		109800,6	100		11,4	100		146,3	100		934,6	100	In marcia
03:00		1,5	100		1,3	100		0,08	100		4,3	100		0,21	97		30,9	100		0,5	100		0,4	100		110243,9	100		11,3	100		146,9	100		933,4	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,6	100		0,23	100		4,1	100		0,22	97		31,3	100		0,5	100		0,6	100		109078,5	100		11,5	100		146,7	100		932,1	100	In marcia
04:00		3,3	100		1,7	100		0,16	100		4,1	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		110610,1	100		11,4	100		146,8	100		935,9	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,4	100		0,06	73		4,2	100		0,22	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		108793,6	100		11,5	100		146,6	100		933,0	100	In marcia
05:00		4,2	100		1,2	100		0,1	100		4,1	100		0,22	100		27,7	100		0,5	100		0,5	100		110251,3	100		11,4	100		147,6	100		931,6	100	In marcia
05:30		4,3	100		1,1	100		0,15	100		4,5	100		0,22	100		31,4	100		0,5	100		0,5	100		109291,1	100		11,4	100		148,7	100		932,9	100	In marcia
06:00		2,8	100		1,2	100		0,25	100		3,9	100		0,21	100		21,5	100		0,5	100		0,5	100		108167,5	100		11,5	100		147,1	100		936,6	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,1	100		0,13	73		4,1	100		0,21	100		25,1	100		0,5	100		0,4	100		108384,2	100		11,4	100		146,6	100		940,3	100	In marcia
07:00		4,6	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	97		34,8	100		0,5	100		0,5	100		108366,1	100		11,3	100		145,9	100		939,5	100	In marcia
07:30		5,2	100		1,8	100		0,02	100		4,9	100		0,46	98		36,3	100		0,5	100		0,4	100		109076,5	100		11,3	100		145,3	100		939,6	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		106779,8	100		11,5	100		144,8	100		936,7	100	In marcia
08:30		1,4	100		0,8	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		106958,7	100		11,4	100		145,2	100		936,3	100	In marcia
09:00		2,7	84		1,0	84		0,06	100		4,1	84		0,21	100		30,5	84		0,5	84		0,5	84		108353,9	100		11,2	84		145,2	100		937,0	100	In marcia
09:30		2,5	79		1,6	79		0,09	100		3,7	79		0,22	100		36,3	79		0,5	79		0,0	79		106110,5	100		11,4	79		145,2	100		931,1	100	In marcia
10:00		3,1	100		1,8	100		0,04	100		3,9	100		0,21	100		29,8	100		0,5	100		0,0	100		107137,6	100		11,3	100		144,8	100		940,2	100	In marcia
10:30		3,1	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,21	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		106556,7	100		11,5	100		145,2	100		941,4	100	In marcia
11:00		1,7	100		1,4	100		0,02	100		4,0	100		0,21	97		25,4	100		0,5	100		0,0	100		106764,0	100		11,4	100		145,4	100		941,2	100	In marcia
11:30		1,8	100		1,7	100		0,01	100		4,2	100		0,22	98		28,5	100		0,5	100		0,0	100		106299,0	100		11,5	100		145,7	100		945,6	100	In marcia
12:00		1,6	100		1,5	100		0,05	100		4,3	100		0,21	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		109171,2	100		11,2	100		145,0	100		949,6	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,22	100		34,2	100		0,5	100		0,0	100		104196,2	100		11,6	100		145,0	100		937,7	100	In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		37,7	100		0,5	100		0,0	100		106573,1	100		11,4	100		145,4	100		945,2	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,1	100		0,11	100		3,6	100		0,21	100		38,4	100		0,5	100		0,1	100		108235,6	100		11,2	100		145,7	100		950,7	100	In marcia
14:00		2,4	100		1,7	100		0,11	100		4,1	100		0,22	100		21,7	100		0,5	100		0,0	100		103808,1	100		11,7	100		144,8	100		941,2	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,4	100		0,03	73		3,5	100		0,21	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		105269,6	100		11,4	100		145,2	100		938,4	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,6	100		0,03	100		3,4	100		0,21	97		31,3	100		0,5	100		0,0	100		106700,5	100		11,3	100		145,4	100		944,4	100	In marcia
15:30		2,2	100		1,6	100		0,07	100		3,9	100		0,22	98		25,8	100		0,5	100		0,0	100		104359,6	100		11,5	100		145,3	100		943,3	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,6	100		0,05	100		3,4	100		0,21	100		29,8	100		0,5	100		0,0	100		107347,6	100		11,3	100		145,4	100		947,7	100	In marcia
16:30		1,5	100		1,6	100		0,06	73		3,3	100		0,21	100		36,0	100		0,5	100		0,0	100		107245,0	100		11,3	100		145,7	100		947,6	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,5	100		0,12	100		3,2	100		0,21	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		106132,5	100		11,5	100		144,9	100		941,8	100	In marcia
17:30		3,8	100		1,9	100		0,35	100		3,6	100		0,21	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		106551,7	100		11,4	100		145,6	100		943,7	100	In marcia
18:00		2,2	100		1,1	100		0,12	100		4,6	100		0,21	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		105133,4	100		11,6	100		145,7	100		943,4	100	In marcia
18:30		2,0	100		1,5	100		0,12	73		4,0	100		0,21	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		106000,6	100		11,5	100		145,1	100		944,9	100	In marcia
19:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,21	97		28,9	100		0,5	100		0,0	100		105147,3	100		11,5	100		145,2	100		944,3	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,21	98		31,4	100		0,5	100		0,0	100		107599,2	100		11,3	100		145,4	100		947,3	100	In marcia
20:00		2,0	100		2,0	100		0,08	100		3,3	100		0,21	100		33,2	100		0,5	100		0,0	100		107357,8	100		11,3	100		145,6	100		945,0	100	In marcia
20:30		1,8	100		1,6	100		0,03	73		3,6	100		0,21	100		27,2	100		0,5	100		0,0	100		105143,6	100		11,5	100		145,1	100		936,7	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,0	86		0,0	100		3,3	86		0,21	100		30,9	86		0,5	86		0,0	86		107444,8	100		11,3	86		145,1	100		945,4	100	In marcia
21:30		2,1	78		1,4	78		0,06	100		3,5	78		0,21	100		29,0	78		0,5	78		0,3	78		106120,1	100		11,4	78		145,3	100		942,7	100	In mar

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,2	100		2,0	100		0,27	73		3,9	100		0,21	100		34,3	100		0,5	100		0,4	100		109956,9	100	11,3	100		145,2	100		935,8	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		1,3	100		0,08	100		4,2	100		0,22	100		31,3	100		0,5	100		0,5	100		108151,9	100	11,4	100		155,5	100		928,0	100		in Betrieb
01:30		1,5	100		1,3	100		0,42	100		4,0	100		0,21	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		110092,3	100	11,3	100		150,4	100		934,6	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,6	100		0,38	100		3,6	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		110474,3	100	11,3	100		148,0	100		937,6	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		1,8	100		0,18	73		3,7	100		0,21	100		23,2	100		0,5	100		0,5	100		109800,6	100	11,4	100		146,3	100		934,6	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,3	100		0,08	100		4,3	100		0,21	97		30,9	100		0,5	100		0,4	100		110243,9	100	11,3	100		146,9	100		933,4	100		in Betrieb
03:30		1,5	100		1,6	100		0,23	100		4,1	100		0,22	97		31,3	100		0,5	100		0,6	100		109078,5	100	11,5	100		146,7	100		932,1	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,7	100		0,16	100		4,1	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,5	100		110610,1	100	11,4	100		146,8	100		935,9	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		1,4	100		0,06	73		4,2	100		0,22	100		26,5	100		0,5	100		0,4	100		108793,6	100	11,5	100		146,6	100		933,0	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		1,2	100		0,1	100		4,1	100		0,22	100		27,7	100		0,5	100		0,5	100		110251,3	100	11,4	100		147,6	100		931,6	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		1,1	100		0,15	100		4,5	100		0,22	100		31,4	100		0,5	100		0,5	100		109291,1	100	11,4	100		148,7	100		932,9	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		1,2	100		0,25	100		3,9	100		0,21	100		21,5	100		0,5	100		0,5	100		108167,5	100	11,5	100		147,1	100		936,6	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,1	100		0,13	73		4,1	100		0,21	100		25,1	100		0,5	100		0,4	100		108384,2	100	11,4	100		146,6	100		940,3	100		in Betrieb
07:00		4,6	100		1,3	100		0,0	100		4,3	100		0,21	97		34,8	100		0,5	100		0,5	100		108366,1	100	11,3	100		145,9	100		939,5	100		in Betrieb
07:30		5,2	100		1,8	100		0,02	100		4,9	100		0,46	98		36,3	100		0,5	100		0,4	100		109076,5	100	11,3	100		145,3	100		939,6	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,8	100		0,0	100		5,0	100		0,21	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		106779,8	100	11,5	100		144,8	100		936,7	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		0,8	100		0,0	73		4,2	100		0,21	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		106958,7	100	11,4	100		145,2	100		936,3	100		in Betrieb
09:00		2,7	84		1,0	84		0,06	100		4,1	84		0,21	100		30,5	84		0,5	84		0,5	84		108353,9	100	11,2	84		145,2	100		937,0	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		1,6	79		0,09	100		3,7	79		0,22	100		36,3	79		0,5	79		0,0	79		106110,5	100	11,4	79		145,2	100		931,1	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		1,8	100		0,04	100		3,9	100		0,21	100		29,8	100		0,5	100		0,0	100		107137,6	100	11,3	100		144,8	100		940,2	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		1,7	100		0,0	73		4,4	100		0,21	100		24,9	100		0,5	100		0,0	100		106556,7	100	11,5	100		145,2	100		941,4	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		1,4	100		0,02	100		4,0	100		0,21	97		25,4	100		0,5	100		0,0	100		106764,0	100	11,4	100		145,4	100		941,2	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,7	100		0,01	100		4,2	100		0,22	98		28,5	100		0,5	100		0,0	100		106299,0	100	11,5	100		145,7	100		945,6	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		1,5	100		0,05	100		4,3	100		0,21	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		109171,2	100	11,2	100		145,0	100		949,6	100		in Betrieb
12:30		1,5	100		1,6	100		0,0	73		3,7	100		0,22	100		34,2	100		0,5	100		0,0	100		104196,2	100	11,6	100		145,0	100		937,7	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		37,7	100		0,5	100		0,0	100		106573,1	100	11,4	100		145,4	100		945,2	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,1	100		0,11	100		3,6	100		0,21	100		38,4	100		0,5	100		0,1	100		108235,6	100	11,2	100		145,7	100		950,7	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,7	100		0,11	100		4,1	100		0,22	100		21,7	100		0,5	100		0,0	100		103808,1	100	11,7	100		144,8	100		941,2	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,4	100		0,03	73		3,5	100		0,21	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		105269,6	100	11,4	100		145,2	100		938,4	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,6	100		0,03	100		3,4	100		0,21	97		31,3	100		0,5	100		0,0	100		106700,5	100	11,3	100		145,4	100		944,4	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		1,6	100		0,07	100		3,9	100		0,22	98		25,8	100		0,5	100		0,0	100		104359,6	100	11,5	100		145,3	100		943,3	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,6	100		0,05	100		3,4	100		0,21	100		29,8	100		0,5	100		0,0	100		107347,6	100	11,3	100		145,4	100		947,7	100		in Betrieb
16:30		1,5	100		1,6	100		0,06	73		3,3	100		0,21	100		36,0	100		0,5	100		0,0	100		107245,0	100	11,3	100		145,7	100		947,6	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,5	100		0,12	100		3,2	100		0,21	100		32,3	100		0,5	100		0,0	100		106132,5	100	11,5	100		144,9	100		941,8	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		1,9	100		0,35	100		3,6	100		0,21	100		26,8	100		0,5	100		0,0	100		106551,7	100	11,4	100		145,6	100		943,7	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,1	100		0,12	100		4,6	100		0,21	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		105133,4	100	11,6	100		145,7	100		943,4	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		1,5	100		0,12	73		4,0	100		0,21	100		26,7	100		0,5	100		0,0	100		106000,6	100	11,5	100		145,1	100		944,9	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,21	97		28,9	100		0,5	100		0,0	100		105147,3	100	11,5	100		145,2	100		944,3	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,5	100		0,21	98		31,4	100		0,5	100		0,0	100		107599,2	100	11,3	100		145,4	100		947,3	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		2,0	100		0,08	100		3,3	100		0,21	100		33,2	100		0,5	100		0,0	100		107357,8	100	11,3	100		145,6	100		945,0	100		in Betrieb
20:30		1,8	100		1,6	100		0,03	73		3,6	100		0,21	100		27,2	100		0,5	100		0,0	100		105143,6	100	11,5	100		145,1	100		936,7	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		1,0	86		0,0	100		3,3	86		0,21	100		30,9	86		0,5	86		0,0	86		107444,8	100	11,3	86		145,1	100		945,4	100		in Betrieb
21:30		2,1	78		1,4	78		0,06	100		3,5	78		0,21	100		29,0	78		0,5	78		0,3	78		106120,1	100	11,4	78		145,3	100		942,7	100		in Betrieb
22:00		2,3	100																																		