

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,4	100		1,9	100		1,15	73		3,7	100		0,22	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		108403,6	100	11,5	100		149,0	100		938,1	100		In marcia
01:00		1,3	100		0,7	100		0,05	100		3,6	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		106746,2	100	11,6	100		148,9	100		928,0	100		In marcia
01:30		1,6	100		1,4	100		0,51	100		3,5	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		107569,6	100	11,5	100		148,4	100		935,0	100		In marcia
02:00		2,6	100		2,0	100		0,09	100		4,2	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,1	100		104736,2	100	11,7	100		146,3	100		931,5	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,2	100		107875,1	100	11,4	100		145,4	100		937,4	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,2	100		0,28	100		3,3	100		0,25	97		32,1	100		0,5	100		0,3	100		107385,6	100	11,5	100		145,6	100		937,2	100		In marcia
03:30		2,4	100		2,5	100		0,71	100		3,5	100		0,25	98		27,5	100		0,5	100		0,3	100		106688,7	100	11,5	100		145,6	100		935,2	100		In marcia
04:00		1,6	100		1,4	100		0,14	100		4,2	100		0,25	100		36,0	100		0,5	100		0,3	100		108862,6	100	11,4	100		145,6	100		935,9	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,0	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		34,9	100		0,5	100		0,3	100		109379,3	100	11,3	100		146,7	100		936,5	100		In marcia
05:00		1,3	100		1,1	100		0,08	100		4,0	100		0,26	100		28,4	100		0,5	100		0,3	100		106918,3	100	11,7	100		148,6	100		930,8	100		In marcia
05:30		1,9	100		1,3	100		0,49	100		3,9	100		0,27	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		108397,2	100	11,6	100		150,6	100		925,4	100		In marcia
06:00		3,5	100		2,0	100		0,35	100		4,6	100		0,26	100		19,2	100		0,5	100		0,3	100		10785,8	100	11,5	100		150,5	100		928,9	100		In marcia
06:30		2,0	100		1,3	100		0,14	73		3,9	100		0,26	100		25,6	100		0,5	100		0,1	100		108556,2	100	11,7	100		150,3	100		929,7	100		In marcia
07:00		4,7	100		1,6	100		1,62	100		5,5	100		0,27	97		15,8	100		0,5	100		0,3	100		103947,9	100	12,0	100		149,3	100		921,3	100		In marcia
07:30		2,6	100		1,2	100		1,29	100		6,4	100		0,25	98		17,9	100		0,5	100		0,2	100		104863,5	100	11,8	100		147,8	100		928,2	100		In marcia
08:00		1,3	100		0,8	100		0,89	100		4,1	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		108394,9	100	11,5	100		147,0	100		936,5	100		In marcia
08:30		1,9	100		1,5	100		0,83	73		3,7	100		0,25	100		49,2	100		0,5	100		0,3	100		104592,3	100	11,7	100		146,8	100		925,8	100		In marcia
09:00		3,5	85		1,9	85		0,03	100		3,5	85		0,25	100		36,5	85		0,5	85		0,3	85		104874,7	100	11,6	85		145,8	100		932,7	100		In marcia
09:30		5,7	78		1,9	78		0,0	100		3,9	78		0,24	100		23,4	78		0,5	78		0,3	78		108369,3	100	11,2	78		145,1	100		935,8	100		In marcia
10:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		108915,3	100	11,1	100		145,1	100		938,9	100		In marcia
10:30		4,0	100		1,5	100		0,13	73		3,8	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		108228,0	100	11,3	100		145,2	100		939,4	100		In marcia
11:00		3,1	100		1,4	100		1,3	100		4,3	100		0,25	96		31,8	100		0,5	100		0,2	100		109258,6	100	11,1	100		146,1	100		940,4	100		In marcia
11:30		4,1	100		1,3	100		1,1	100		4,2	100		0,25	98		23,9	100		0,5	100		0,2	100		107632,4	100	11,4	100		146,1	100		938,5	100		In marcia
12:00		3,8	100		1,1	100		0,81	100		4,2	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,0	100		108275,3	100	11,2	100		146,4	100		935,6	100		In marcia
12:30		3,8	100		1,3	100		0,45	73		4,1	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,1	100		107639,0	100	11,3	100		145,5	100		936,0	100		In marcia
13:00		3,6	100		1,3	100		0,03	100		3,9	100		0,25	100		29,5	100		0,5	100		0,2	100		107195,6	100	11,3	100		145,5	100		936,3	100		In marcia
13:30		3,7	100		1,7	100		0,06	100		3,9	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		107708,7	100	11,3	100		145,5	100		940,5	100		In marcia
14:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		107026,5	100	11,2	100		145,5	100		941,1	100		In marcia
14:30		3,2	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,1	100		107375,6	100	11,2	100		145,1	100		943,3	100		In marcia
15:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	96		29,5	100		0,5	100		0,2	100		106933,9	100	11,3	100		145,0	100		943,2	100		In marcia
15:30		3,1	100		1,7	100		0,27	100		4,0	100		0,23	98		44,4	100		0,5	100		0,2	100		107701,9	100	11,2	100		146,1	100		937,8	100		In marcia
16:00		3,3	100		2,1	100		0,08	100		4,4	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,2	100		106642,1	100	11,3	100		146,8	100		928,5	100		In marcia
16:30		1,3	100		0,9	100		0,02	73		4,3	100		0,21	100		27,9	100		0,5	100		0,2	100		107880,1	100	11,3	100		147,0	100		939,9	100		In marcia
17:00		1,5	100		1,3	100		0,46	100		4,0	100		0,21	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		110155,9	100	11,1	100		147,3	100		942,4	100		In marcia
17:30		1,4	100		1,1	100		0,2	100		5,9	100		0,21	100		15,5	100		0,5	100		0,1	100		10834,9	100	11,5	100		146,7	100		935,1	100		In marcia
18:00		1,4	100		0,9	100		0,15	100		4,9	100		0,21	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		108294,6	100	11,2	100		146,6	100		936,5	100		In marcia
18:30		4,8	100		1,9	100		0,64	73		5,0	100		0,21	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		106317,6	100	11,3	100		146,7	100		930,5	100		In marcia
19:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	96		31,4	100		0,5	100		0,1	100		107161,4	100	11,3	100		146,4	100		935,5	100		In marcia
19:30		3,5	100		1,3	100		0,31	100		4,0	100		0,21	98		35,5	100		0,5	100		0,1	100		108714,6	100	11,0	100		146,3	100		942,6	100		In marcia
20:00		4,5	100		1,9	100		0,39	100		4,5	100		0,21	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		105737,2	100	11,4	100		145,4	100		936,3	100		In marcia
20:30		4,5	100		1,8	100		0,15	73		4,5	100		0,2	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		107372,0	100	11,2	100		145,0	100		943,0	100		In marcia
21:00		1,8	84		1,3	84		0,12	100		4,0	84		0,21	100		34,9	84		0,5	84		0,1	84		107291,4	100	11,3	84		145,1	100		942,3	100		In marcia
21:30		2,6	79		1,0	79		0,44	100		3,6	79		0,21	100		29,4	79		0,5	79		0,3	79		104795,2	100	11,5	79		145,4	100		940,8	100		In marcia
22:00		4,3	100																																		

MVA Bozen

Datum: 26/06/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		1,9	100		1,15	73		3,7	100		0,22	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		108403,6	100	11,5	100		149,0	100		938,1	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,7	100		0,05	100		3,6	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		106746,2	100	11,6	100		148,9	100		928,0	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,4	100		0,51	100		3,5	100		0,24	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		107569,6	100	11,5	100		148,4	100		935,0	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		2,0	100		0,09	100		4,2	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,1	100		104736,2	100	11,7	100		146,3	100		931,5	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,2	100		107875,1	100	11,4	100		145,4	100		937,4	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,2	100		0,28	100		3,3	100		0,25	97		32,1	100		0,5	100		0,3	100		107385,6	100	11,5	100		145,6	100		937,2	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		2,5	100		0,71	100		3,5	100		0,25	98		27,5	100		0,5	100		0,3	100		106688,7	100	11,5	100		145,6	100		935,2	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,4	100		0,14	100		4,2	100		0,25	100		36,0	100		0,5	100		0,3	100		108862,6	100	11,4	100		145,6	100		935,9	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,0	100		0,05	73		4,2	100		0,25	100		34,9	100		0,5	100		0,3	100		109379,3	100	11,3	100		146,7	100		936,5	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,1	100		0,08	100		4,0	100		0,26	100		28,4	100		0,5	100		0,3	100		106918,3	100	11,7	100		148,6	100		930,8	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		1,3	100		0,49	100		3,9	100		0,27	100		35,0	100		0,5	100		0,3	100		108397,2	100	11,6	100		150,6	100		925,4	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		2,0	100		0,35	100		4,6	100		0,26	100		19,2	100		0,5	100		0,3	100		10785,8	100	11,5	100		150,5	100		928,9	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,3	100		0,14	73		3,9	100		0,26	100		25,6	100		0,5	100		0,1	100		108556,2	100	11,7	100		150,3	100		929,7	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		1,6	100		1,62	100		5,5	100		0,27	97		15,8	100		0,5	100		0,3	100		103947,9	100	12,0	100		149,3	100		921,3	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,2	100		1,29	100		6,4	100		0,25	98		17,9	100		0,5	100		0,2	100		104863,5	100	11,8	100		147,8	100		928,2	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,8	100		0,89	100		4,1	100		0,24	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		108394,9	100	11,5	100		147,0	100		936,5	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		1,5	100		0,83	73		3,7	100		0,25	100		49,2	100		0,5	100		0,3	100		104592,3	100	11,7	100		146,8	100		925,8	100		in Betrieb
09:00		3,5	85		1,9	85		0,03	100		3,5	85		0,25	100		36,5	85		0,5	85		0,3	85		104874,7	100	11,6	85		145,8	100		932,7	100		in Betrieb
09:30		5,7	78		1,9	78		0,0	100		3,9	78		0,24	100		23,4	78		0,5	78		0,3	78		108369,3	100	11,2	78		145,1	100		935,8	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		1,2	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,2	100		108915,3	100	11,1	100		145,1	100		938,9	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		1,5	100		0,13	73		3,8	100		0,25	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		108228,0	100	11,3	100		145,2	100		939,4	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		1,4	100		1,3	100		4,3	100		0,25	96		31,8	100		0,5	100		0,2	100		109258,6	100	11,1	100		146,1	100		940,4	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		1,3	100		1,1	100		4,2	100		0,25	98		23,9	100		0,5	100		0,2	100		107632,4	100	11,4	100		146,1	100		938,5	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		1,1	100		0,81	100		4,2	100		0,24	100		35,1	100		0,5	100		0,0	100		108275,3	100	11,2	100		146,4	100		935,6	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		1,3	100		0,45	73		4,1	100		0,24	100		30,7	100		0,5	100		0,1	100		107639,0	100	11,3	100		145,5	100		936,0	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		1,3	100		0,03	100		3,9	100		0,25	100		29,5	100		0,5	100		0,2	100		107195,6	100	11,3	100		145,5	100		936,3	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		1,7	100		0,06	100		3,9	100		0,24	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		107708,7	100	11,3	100		145,5	100		940,5	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		107026,5	100	11,2	100		145,5	100		941,1	100		in Betrieb
14:30		3,2	100		1,5	100		0,0	73		4,6	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,1	100		107375,6	100	11,2	100		145,1	100		943,3	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,3	100		0,0	100		4,2	100		0,24	96		29,5	100		0,5	100		0,2	100		106933,9	100	11,3	100		145,0	100		943,2	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		1,7	100		0,27	100		4,0	100		0,23	98		44,4	100		0,5	100		0,2	100		107701,9	100	11,2	100		146,1	100		937,8	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		2,1	100		0,08	100		4,4	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,2	100		106642,1	100	11,3	100		146,8	100		928,5	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,9	100		0,02	73		4,3	100		0,21	100		27,9	100		0,5	100		0,2	100		107880,1	100	11,3	100		147,0	100		939,9	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,3	100		0,46	100		4,0	100		0,21	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		110155,9	100	11,1	100		147,3	100		942,4	100		in Betrieb
17:30		1,4	100		1,1	100		0,2	100		5,9	100		0,21	100		15,5	100		0,5	100		0,1	100		10834,9	100	11,5	100		146,7	100		935,1	100		in Betrieb
18:00		1,4	100		0,9	100		0,15	100		4,9	100		0,21	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		108294,6	100	11,2	100		146,6	100		936,5	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		1,9	100		0,64	73		5,0	100		0,21	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		106317,6	100	11,3	100		146,7	100		930,5	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,21	96		31,4	100		0,5	100		0,1	100		107161,4	100	11,3	100		146,4	100		935,5	100		in Betrieb
19:30		3,5	100		1,3	100		0,31	100		4,0	100		0,21	98		35,5	100		0,5	100		0,1	100		108714,6	100	11,0	100		146,3	100		942,6	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		1,9	100		0,39	100		4,5	100		0,21	100		32,2	100		0,5	100		0,2	100		105737,2	100	11,4	100		145,4	100		936,3	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		1,8	100		0,15	73		4,5	100		0,2	100		27,7	100		0,5	100		0,2	100		107372,0	100	11,2	100		145,0	100		943,0	100		in Betrieb
21:00		1,8	84		1,3	84		0,12	100		4,0	84		0,21	100		34,9	84		0,5	84		0,1	84		107291,4	100	11,3	84		145,1	100		942,3	100		in Betrieb
21:30		2,6	79		1,0	79		0,44	100		3,6	79		0,21	100		29,4	79		0,5	79		0,3	79		104795,2	100	11,5	79		145,4	100		940,8	100		in Betrieb
22:00		4,3	100		1,3																																