

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/06/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		0,7	100		0,26	73		3,8	100		0,21	100		24,0	100		0,5	100		0,4	100		106495,5	100		11,3	100		144,9	100		944,2	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,1	100		1,83	100		3,6	100		0,21	100		39,2	100		0,5	100		0,5	100		107796,7	100		11,2	100		145,7	100		944,1	100	In marcia
01:30		1,9	100		1,9	100		1,33	100		3,4	100		0,21	100		34,9	100		0,5	100		0,3	100		107554,4	100		11,3	100		146,0	100		944,1	100	In marcia
02:00		1,8	100		2,1	100		0,9	100		3,4	100		0,22	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		105258,6	100		11,5	100		145,4	100		934,6	100	In marcia
02:30		1,6	100		1,1	100		1,28	73		3,8	100		0,21	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		106363,0	100		11,5	100		145,1	100		934,8	100	In marcia
03:00		2,1	100		1,4	100		1,47	100		4,2	100		0,22	96		25,3	100		0,5	100		0,3	100		105713,2	100		11,5	100		145,1	100		933,6	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,1	100		0,48	100		3,9	100		0,22	99		32,7	100		0,5	100		0,3	100		107311,3	100		11,3	100		145,9	100		940,9	100	In marcia
04:00		3,0	100		2,1	100		0,1	100		4,0	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		106646,2	100		11,5	100		145,9	100		935,3	100	In marcia
04:30		2,8	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		21,4	100		0,5	100		0,3	100		104767,9	100		11,7	100		145,5	100		935,4	100	In marcia
05:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		105701,2	100		11,6	100		146,6	100		931,8	100	In marcia
05:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		104797,9	100		11,6	100		145,4	100		934,2	100	In marcia
06:00		4,7	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		100195,1	100		12,1	100		144,6	100		919,9	100	In marcia
06:30		4,9	100		1,6	100		0,76	73		4,4	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		103108,7	100		11,8	100		144,9	100		933,0	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,9	100		1,94	100		4,1	100		0,21	96		29,2	100		0,5	100		0,3	100		105023,2	100		11,6	100		145,2	100		938,0	100	In marcia
07:30		3,1	100		1,3	100		1,07	100		4,4	100		0,22	99		29,1	100		0,5	100		0,3	100		104254,8	100		11,7	100		145,1	100		938,1	100	In marcia
08:00		2,0	100		0,9	100		0,66	100		4,2	100		0,21	100		38,2	100		0,5	100		0,3	100		107359,3	100		11,3	100		145,5	100		940,7	100	In marcia
08:30		4,8	100		1,9	100		0,45	73		4,6	100		0,22	100		28,7	100		0,5	100		0,3	100		105029,7	100		11,5	100		144,8	100		933,6	100	In marcia
09:00		4,6	84		1,7	84		0,0	100		4,4	84		0,21	100		29,2	84		0,5	84		0,3	84		105619,9	100		11,3	84		147,3	100		941,9	100	In marcia
09:30		1,7	79		1,2	79		0,0	100		3,8	79		0,21	100		34,3	79		0,5	79		0,4	79		106706,7	100		11,3	79		150,0	100		943,7	100	In marcia
10:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		39,7	100		0,5	100		0,4	100		108607,7	100		11,2	100		152,2	100		940,3	100	In marcia
10:30		3,9	100		2,1	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		27,3	100		0,5	100		0,4	100		105762,4	100		11,4	100		153,3	100		937,8	100	In marcia
11:00		2,0	100		1,2	100		0,03	100		4,0	100		0,22	96		28,0	100		0,5	100		0,3	100		105419,1	100		11,5	100		153,3	100		940,2	100	In marcia
11:30		2,7	100		1,2	100		0,13	100		4,0	100		0,22	99		26,3	100		0,5	100		0,4	100		108110,3	100		11,2	100		154,0	100		942,4	100	In marcia
12:00		4,1	100		1,6	100		0,09	100		4,1	100		0,22	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		106363,4	100		11,4	100		154,1	100		936,9	100	In marcia
12:30		4,6	100		2,0	100		0,06	73		3,6	100		0,22	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		103458,6	100		11,6	100		153,5	100		936,3	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		105194,8	100		11,4	100		153,5	100		939,2	100	In marcia
13:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		37,9	100		0,5	100		0,4	100		107306,7	100		11,2	100		154,1	100		945,3	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		40,5	100		0,5	100		0,4	100		108562,8	100		11,1	100		155,3	100		938,0	100	In marcia
14:30		1,8	100		1,4	100		0,76	73		3,5	100		0,22	100		30,7	100		0,5	100		0,3	100		106460,0	100		11,4	100		156,2	100		936,5	100	In marcia
15:00		1,3	100		1,5	100		2,4	100		4,1	100		0,22	96		37,9	100		0,5	100		0,5	100		108700,3	100		11,2	100		157,3	100		934,3	100	In marcia
15:30		3,8	100		2,2	100		1,62	100		4,0	100		0,22	99		27,9	100		0,5	100		0,5	100		106971,4	100		11,5	100		158,3	100		933,6	100	In marcia
16:00		2,4	100		1,1	100		0,77	100		4,1	100		0,22	100		16,5	100		0,5	100		0,3	100		107440,4	100		11,5	100		158,2	100		935,7	100	In marcia
16:30		1,4	100		0,7	100		1,28	73		3,7	100		0,22	100		16,3	100		0,5	100		0,3	100		104897,8	100		11,7	100		157,6	100		930,0	100	In marcia
17:00		2,6	100		0,9	100		1,59	100		3,6	100		0,21	100		11,0	100		0,5	100		0,3	100		105680,0	100		11,4	100		156,2	100		939,3	100	In marcia
17:30		3,3	100		0,9	100		0,71	100		3,6	100		0,21	100		12,8	100		0,5	100		0,3	100		102556,1	100		11,6	100		153,7	100		932,4	100	In marcia
18:00		3,4	100		0,9	100		0,59	100		3,7	100		0,21	100		28,6	100		0,5	100		0,3	100		103263,4	100		11,5	100		153,0	100		932,3	100	In marcia
18:30		6,1	100		1,1	100		0,7	73		3,8	100		0,21	100		38,0	100		0,5	100		0,4	100		102550,5	100		11,5	100		152,8	100		926,9	100	In marcia
19:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,21	96		33,2	100		0,5	100		0,3	100		101763,5	100		11,5	100		151,7	100		927,3	100	In marcia
19:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,21	99		49,6	100		0,5	100		0,4	100		105018,0	100		11,3	100		151,5	100		932,7	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		43,0	100		0,5	100		0,3	100		102074,5	100		11,6	100		151,9	100		926,2	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,0	100		2,4	73		3,3	100		0,21	100		35,0	100		0,5	100		0,4	100		103204,5	100		11,4	100		152,1	100		928,4	100	In marcia
21:00		3,8	85		1,4	85		5,55	100		3,7	85		0,21	100		47,5	85		0,5	85		0,4	85		108436,1	100		11,0	85		154,1	100		936,7	100	In marcia
21:30		3,1	78		1,5	78		4,35	100		4,5	78		0,21	100		47,8	78		0,5	78		0,2	78		109159,3	100		11,2	78		155,7	100		936,3		

MVA Bozen

Datum: 28/06/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		0,7	100		0,26	73		3,8	100		0,21	100		24,0	100		0,5	100		0,4	100		106495,5	100	11,3	100		144,9	100		944,2	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,1	100		1,83	100		3,6	100		0,21	100		39,2	100		0,5	100		0,5	100		107796,7	100	11,2	100		145,7	100		944,1	100	in Betrieb
01:30		1,9	100		1,9	100		1,33	100		3,4	100		0,21	100		34,9	100		0,5	100		0,3	100		107554,4	100	11,3	100		146,0	100		944,1	100	in Betrieb
02:00		1,8	100		2,1	100		0,9	100		3,4	100		0,22	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		105258,6	100	11,5	100		145,4	100		934,6	100	in Betrieb
02:30		1,6	100		1,1	100		1,28	73		3,8	100		0,21	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		106363,0	100	11,5	100		145,1	100		934,8	100	in Betrieb
03:00		2,1	100		1,4	100		1,47	100		4,2	100		0,22	96		25,3	100		0,5	100		0,3	100		105713,2	100	11,5	100		145,1	100		933,6	100	in Betrieb
03:30		1,5	100		1,1	100		0,48	100		3,9	100		0,22	99		32,7	100		0,5	100		0,3	100		107311,3	100	11,3	100		145,9	100		940,9	100	in Betrieb
04:00		3,0	100		2,1	100		0,1	100		4,0	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		106646,2	100	11,5	100		145,9	100		935,3	100	in Betrieb
04:30		2,8	100		1,6	100		0,0	73		4,5	100		0,22	100		21,4	100		0,5	100		0,3	100		104767,9	100	11,7	100		145,5	100		935,4	100	in Betrieb
05:00		1,5	100		0,9	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		105701,2	100	11,6	100		146,6	100		931,8	100	in Betrieb
05:30		3,9	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,22	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		104797,9	100	11,6	100		145,4	100		934,2	100	in Betrieb
06:00		4,7	100		1,7	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		100195,1	100	12,1	100		144,6	100		919,9	100	in Betrieb
06:30		4,9	100		1,6	100		0,76	73		4,4	100		0,22	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		103108,7	100	11,8	100		144,9	100		933,0	100	in Betrieb
07:00		2,1	100		0,9	100		1,94	100		4,1	100		0,21	96		29,2	100		0,5	100		0,3	100		105023,2	100	11,6	100		145,2	100		938,0	100	in Betrieb
07:30		3,1	100		1,3	100		1,07	100		4,4	100		0,22	99		29,1	100		0,5	100		0,3	100		104254,8	100	11,7	100		145,1	100		938,1	100	in Betrieb
08:00		2,0	100		0,9	100		0,66	100		4,2	100		0,21	100		38,2	100		0,5	100		0,3	100		107359,3	100	11,3	100		145,5	100		940,7	100	in Betrieb
08:30		4,8	100		1,9	100		0,45	73		4,6	100		0,22	100		28,7	100		0,5	100		0,3	100		105029,7	100	11,5	100		144,8	100		933,6	100	in Betrieb
09:00		4,6	84		1,7	84		0,0	100		4,4	84		0,21	100		29,2	84		0,5	84		0,3	84		105619,9	100	11,3	84		147,3	100		941,9	100	in Betrieb
09:30		1,7	79		1,2	79		0,0	100		3,8	79		0,21	100		34,3	79		0,5	79		0,4	79		106706,7	100	11,3	79		150,0	100		943,7	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		1,2	100		0,0	100		3,8	100		0,21	100		39,7	100		0,5	100		0,4	100		108607,7	100	11,2	100		152,2	100		940,3	100	in Betrieb
10:30		3,9	100		2,1	100		0,0	73		4,3	100		0,22	100		27,3	100		0,5	100		0,4	100		105762,4	100	11,4	100		153,3	100		937,8	100	in Betrieb
11:00		2,0	100		1,2	100		0,03	100		4,0	100		0,22	96		28,0	100		0,5	100		0,3	100		105419,1	100	11,5	100		153,3	100		940,2	100	in Betrieb
11:30		2,7	100		1,2	100		0,13	100		4,0	100		0,22	99		26,3	100		0,5	100		0,4	100		108110,3	100	11,2	100		154,0	100		942,4	100	in Betrieb
12:00		4,1	100		1,6	100		0,09	100		4,1	100		0,22	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		106363,4	100	11,4	100		154,1	100		936,9	100	in Betrieb
12:30		4,6	100		2,0	100		0,06	73		3,6	100		0,22	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		103458,6	100	11,6	100		153,5	100		936,3	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		1,0	100		0,0	100		3,4	100		0,22	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		105194,8	100	11,4	100		153,5	100		939,2	100	in Betrieb
13:30		2,3	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,22	100		37,9	100		0,5	100		0,4	100		107306,7	100	11,2	100		154,1	100		945,3	100	in Betrieb
14:00		2,3	100		1,7	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		40,5	100		0,5	100		0,4	100		108562,8	100	11,1	100		155,3	100		938,0	100	in Betrieb
14:30		1,8	100		1,4	100		0,76	73		3,5	100		0,22	100		30,7	100		0,5	100		0,3	100		106460,0	100	11,4	100		156,2	100		936,5	100	in Betrieb
15:00		1,3	100		1,5	100		2,4	100		4,1	100		0,22	96		37,9	100		0,5	100		0,5	100		108700,3	100	11,2	100		157,3	100		934,3	100	in Betrieb
15:30		3,8	100		2,2	100		1,62	100		4,0	100		0,22	99		27,9	100		0,5	100		0,5	100		106971,4	100	11,5	100		158,3	100		933,6	100	in Betrieb
16:00		2,4	100		1,1	100		0,77	100		4,1	100		0,22	100		16,5	100		0,5	100		0,3	100		107440,4	100	11,5	100		158,2	100		935,7	100	in Betrieb
16:30		1,4	100		0,7	100		1,28	73		3,7	100		0,22	100		16,3	100		0,5	100		0,3	100		104897,8	100	11,7	100		157,6	100		930,0	100	in Betrieb
17:00		2,6	100		0,9	100		1,59	100		3,6	100		0,21	100		11,0	100		0,5	100		0,3	100		105680,0	100	11,4	100		156,2	100		939,3	100	in Betrieb
17:30		3,3	100		0,9	100		0,71	100		3,6	100		0,21	100		12,8	100		0,5	100		0,3	100		102556,1	100	11,6	100		153,7	100		932,4	100	in Betrieb
18:00		3,4	100		0,9	100		0,59	100		3,7	100		0,21	100		28,6	100		0,5	100		0,3	100		103263,4	100	11,5	100		153,0	100		932,3	100	in Betrieb
18:30		6,1	100		1,1	100		0,7	73		3,8	100		0,21	100		38,0	100		0,5	100		0,4	100		102550,5	100	11,5	100		152,8	100		926,9	100	in Betrieb
19:00		4,4	100		0,8	100		0,0	100		4,3	100		0,21	96		33,2	100		0,5	100		0,3	100		101763,5	100	11,5	100		151,7	100		927,3	100	in Betrieb
19:30		1,2	100		0,4	100		0,0	100		4,1	100		0,21	99		49,6	100		0,5	100		0,4	100		105018,0	100	11,3	100		151,5	100		932,7	100	in Betrieb
20:00		1,3	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,22	100		43,0	100		0,5	100		0,3	100		102074,5	100	11,6	100		151,9	100		926,2	100	in Betrieb
20:30		2,4	100		1,0	100		2,4	73		3,3	100		0,21	100		35,0	100		0,5	100		0,4	100		103204,5	100	11,4	100		152,1	100		928,4	100	in Betrieb
21:00		3,8	85		1,4	85		5,55	100		3,7	85		0,21	100		47,5	85		0,5	85		0,4	85		108436,1	100	11,0	85		154,1	100		936,7	100	in Betrieb
21:30		3,1	78		1,5	78		4,35	100		4,5	78		0,21	100		47,8	78		0,5	78		0,2	78		109159,3	100	11,2	78		155,7	100		936,3	100	in Betrieb
22:00		1,9	100		1,4	100		5,81	100		4,5	100		0,22	100		36,4	100		0,5	100		0,2	100		108930,4	100	11,3	100							