

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 04/07/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,3	100		0,6	100		1,6	73		6,5	100		0,22	100		9,0	100		0,6	100		0,3	100		107734,6	100	11,6	100	155,0	100	941,7	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,5	100		3,08	100		5,9	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		106312,6	100	11,7	100	154,0	100	934,7	100	In marcia
01:30		1,3	100		0,6	100		4,53	100		5,0	100		0,22	100		34,7	100		0,5	100		0,4	100		106480,3	100	11,6	100	153,9	100	937,5	100	In marcia
02:00		1,4	100		0,6	100		6,2	100		4,9	100		0,23	100		51,5	100		0,5	100		0,3	100		105078,3	100	11,7	100	152,8	100	928,8	100	In marcia
02:30		4,6	100		1,2	100		9,9	73		4,6	100		0,22	100		43,9	100		0,5	100		0,4	100		106657,7	100	11,5	100	152,3	100	936,8	100	In marcia
03:00		5,3	100		1,2	100		5,92	100		4,3	100		0,22	96		43,1	100		0,5	100		0,3	100		104437,7	100	11,7	100	151,0	100	935,0	100	In marcia
03:30		5,1	100		0,9	100		2,49	100		4,6	100		0,22	98		36,1	100		0,5	100		0,4	100		106676,7	100	11,4	100	150,9	100	944,8	100	In marcia
04:00		3,8	100		1,1	100		2,1	100		5,0	100		0,22	100		23,4	100		0,5	100		0,3	100		106440,3	100	11,4	100	149,9	100	942,5	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,8	100		0,88	73		4,5	100		0,21	100		23,4	100		0,5	100		0,2	100		106211,1	100	11,4	100	149,8	100	950,8	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,9	100		2,32	100		4,3	100		0,21	100		25,0	100		0,5	100		0,3	100		107102,3	100	11,3	100	150,7	100	951,7	100	In marcia
05:30		3,6	100		0,9	100		2,62	100		5,0	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		107109,9	100	11,3	100	151,8	100	951,0	100	In marcia
06:00		4,2	100		1,1	100		2,9	100		6,6	100		0,22	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		107505,8	100	11,3	100	152,1	100	943,7	100	In marcia
06:30		3,5	100		1,2	100		2,49	73		4,5	100		0,22	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		106116,7	100	11,5	100	152,1	100	943,3	100	In marcia
07:00		3,9	100		1,0	100		2,0	100		4,9	100		0,21	96		28,8	100		0,5	100		0,4	100		107715,1	100	11,3	100	152,2	100	947,4	100	In marcia
07:30		3,8	100		1,2	100		2,04	100		4,7	100		0,22	98		35,0	100		0,5	100		0,4	100		104651,1	100	11,5	100	152,1	100	937,3	100	In marcia
08:00		4,4	100		1,1	100		1,86	100		4,6	100		0,22	100		37,8	100		0,5	100		0,3	100		106676,3	100	11,3	100	152,7	100	944,6	100	In marcia
08:30		4,6	100		1,1	100		1,35	73		5,2	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		108649,0	100	11,1	100	153,5	100	943,9	100	In marcia
09:00		3,9	84		1,2	84		1,3	100		5,0	84		0,22	100		20,8	84		0,5	84		0,4	84		106394,9	100	11,4	84	152,4	100	942,0	100	In marcia
09:30		3,3	79		0,7	79		0,86	100		4,4	79		0,22	100		23,5	79		0,5	79		0,2	79		108304,8	100	11,2	79	152,7	100	949,5	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,8	100		1,1	100		4,3	100		0,22	100		24,5	100		0,5	100		0,3	100		106144,1	100	11,4	100	153,1	100	940,7	100	In marcia
10:30		3,6	100		1,1	100		1,27	73		4,6	100		0,22	100		22,3	100		0,5	100		0,2	100		107769,7	100	11,2	100	153,3	100	941,6	100	In marcia
11:00		5,3	100		1,5	100		1,33	100		4,7	100		0,22	96		26,0	100		0,5	100		0,3	100		107590,9	100	11,3	100	153,2	100	944,6	100	In marcia
11:30		4,1	100		0,9	100		0,58	100		4,4	100		0,22	98		30,9	100		0,5	100		0,3	100		109099,4	100	11,2	100	154,3	100	947,9	100	In marcia
12:00		4,1	100		1,0	100		0,76	100		4,6	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		107569,1	100	11,5	100	154,1	100	933,6	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,7	100		0,44	73		4,0	100		0,22	100		38,1	100		0,5	100		0,2	100		107163,6	100	11,3	100	153,7	100	934,6	100	In marcia
13:00		4,0	100		1,3	100		1,45	100		4,6	100		0,22	100		42,0	100		0,5	100		0,2	100		108143,6	100	11,3	100	154,2	100	937,9	100	In marcia
13:30		4,7	100		1,8	100		1,34	100		4,0	100		0,23	100		35,4	100		0,5	100		0,2	100		107340,6	100	11,4	100	155,6	100	936,1	100	In marcia
14:00		4,1	100		1,3	100		0,87	100		4,3	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		107723,7	100	11,5	100	156,2	100	942,8	100	In marcia
14:30		4,2	100		1,1	100		0,58	73		3,9	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		106168,7	100	11,6	100	155,9	100	930,9	100	In marcia
15:00		5,2	100		1,5	100		0,74	100		4,3	100		0,23	96		21,4	100		0,5	100		0,2	100		105598,9	100	11,7	100	155,4	100	933,9	100	In marcia
15:30		2,9	100		0,7	100		0,18	100		4,4	100		0,23	98		23,2	100		0,5	100		0,2	100		105281,3	100	11,7	100	155,2	100	935,2	100	In marcia
16:00		2,9	100		0,8	100		0,63	100		3,9	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,2	100		107097,5	100	11,6	100	155,6	100	936,5	100	In marcia
16:30		4,6	100		1,1	100		0,68	73		3,9	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		105479,4	100	11,6	100	155,1	100	934,9	100	In marcia
17:00		3,0	100		1,1	100		0,77	100		3,6	100		0,22	100		34,5	100		0,5	100		0,2	100		104591,0	100	11,7	100	145,3	100	929,5	100	In marcia
17:30		5,1	100		1,5	100		1,35	100		4,2	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,2	100		107103,0	100	11,4	100	148,9	100	941,0	100	In marcia
18:00		4,1	100		1,1	100		0,36	100		4,3	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,2	100		105799,6	100	11,6	100	145,5	100	940,9	100	In marcia
18:30		3,2	100		1,1	100		0,27	73		4,1	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,1	100		106451,1	100	11,5	100	148,7	100	938,5	100	In marcia
19:00		3,6	100		1,2	100		0,21	100		3,8	100		0,22	96		30,2	100		0,5	100		0,2	100		106453,6	100	11,5	100	145,9	100	940,3	100	In marcia
19:30		4,7	100		1,3	100		0,36	100		4,0	100		0,22	98		32,4	100		0,5	100		0,2	100		104964,2	100	11,6	100	147,3	100	934,6	100	In marcia
20:00		6,4	100		1,7	100		0,29	100		4,4	100		0,22	100		21,0	100		0,5	100		0,2	100		107592,2	100	11,4	100	150,6	100	942,1	100	In marcia
20:30		2,4	100		0,6	100		0,03	73		4,8	100		0,22	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		105736,2	100	11,5	100	146,6	100	934,7	100	In marcia
21:00		2,6	85		0,7	85		0,26	100		4,7	85		0,22	100		29,5	85		0,5	85		0,2	85		106182,0	100	11,5	85	146,6	100	950,6	100	In marcia
21:30		5,1	78		1,1	78		0,38	100		4,0	78		0,22	100		35,1	78		0,5	78		0,4	78		108483,1	100	11,4	78	147,0	100	944,4	100	In marcia
22:00		3,4	100		1,1	100		0,4	100		4,2	100		0,22	100		39,6	100		0,5	100		0,5	100		106015,0	100	11,6	100	145,5	100	932,4	100	In marcia
22:30		4,0	100		1,3	100		0,39	73		4,1	100		0,22	100		35,5	100		0,5	100		0,3	100		109105,0	100	11,3	100	150,0	100	940,0	100	In marcia
23:00		4,3																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,3	100		0,6	100		1,6	73		6,5	100		0,22	100		9,0	100		0,6	100		0,3	100		107734,6	100	11,6	100		155,0	100		941,7	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		0,5	100		3,08	100		5,9	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		106312,6	100	11,7	100		154,0	100		934,7	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		0,6	100		4,53	100		5,0	100		0,22	100		34,7	100		0,5	100		0,4	100		106480,3	100	11,6	100		153,9	100		937,5	100	in Betrieb
02:00		1,4	100		0,6	100		6,2	100		4,9	100		0,23	100		51,5	100		0,5	100		0,3	100		105078,3	100	11,7	100		152,8	100		928,8	100	in Betrieb
02:30		4,6	100		1,2	100		9,9	73		4,6	100		0,22	100		43,9	100		0,5	100		0,4	100		106657,7	100	11,5	100		152,3	100		936,8	100	in Betrieb
03:00		5,3	100		1,2	100		5,92	100		4,3	100		0,22	96		43,1	100		0,5	100		0,3	100		104437,7	100	11,7	100		151,0	100		935,0	100	in Betrieb
03:30		5,1	100		0,9	100		2,49	100		4,6	100		0,22	98		36,1	100		0,5	100		0,4	100		106676,7	100	11,4	100		150,9	100		944,8	100	in Betrieb
04:00		3,8	100		1,1	100		2,1	100		5,0	100		0,22	100		23,4	100		0,5	100		0,3	100		106440,3	100	11,4	100		149,9	100		942,5	100	in Betrieb
04:30		2,6	100		0,8	100		0,88	73		4,5	100		0,21	100		23,4	100		0,5	100		0,2	100		106211,1	100	11,4	100		149,8	100		950,8	100	in Betrieb
05:00		3,7	100		0,9	100		2,32	100		4,3	100		0,21	100		25,0	100		0,5	100		0,3	100		107102,3	100	11,3	100		150,7	100		951,7	100	in Betrieb
05:30		3,6	100		0,9	100		2,62	100		5,0	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		107109,9	100	11,3	100		151,8	100		951,0	100	in Betrieb
06:00		4,2	100		1,1	100		2,9	100		6,6	100		0,22	100		27,1	100		0,5	100		0,4	100		107505,8	100	11,3	100		152,1	100		943,7	100	in Betrieb
06:30		3,5	100		1,2	100		2,49	73		4,5	100		0,22	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		106116,7	100	11,5	100		152,1	100		943,3	100	in Betrieb
07:00		3,9	100		1,0	100		2,0	100		4,9	100		0,21	96		28,8	100		0,5	100		0,4	100		107715,1	100	11,3	100		152,2	100		947,4	100	in Betrieb
07:30		3,8	100		1,2	100		2,04	100		4,7	100		0,22	98		35,0	100		0,5	100		0,4	100		104651,1	100	11,5	100		152,1	100		937,3	100	in Betrieb
08:00		4,4	100		1,1	100		1,86	100		4,6	100		0,22	100		37,8	100		0,5	100		0,3	100		106676,3	100	11,3	100		152,7	100		944,6	100	in Betrieb
08:30		4,6	100		1,1	100		1,35	73		5,2	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		108649,0	100	11,1	100		153,5	100		943,9	100	in Betrieb
09:00		3,9	84		1,2	84		1,3	100		5,0	84		0,22	100		20,8	84		0,5	84		0,4	84		106394,9	100	11,4	84		152,4	100		942,0	100	in Betrieb
09:30		3,3	79		0,7	79		0,86	100		4,4	79		0,22	100		23,5	79		0,5	79		0,2	79		108304,8	100	11,2	79		152,7	100		949,5	100	in Betrieb
10:00		3,3	100		0,8	100		1,1	100		4,3	100		0,22	100		24,5	100		0,5	100		0,3	100		106144,1	100	11,4	100		153,1	100		940,7	100	in Betrieb
10:30		3,6	100		1,1	100		1,27	73		4,6	100		0,22	100		22,3	100		0,5	100		0,2	100		107769,7	100	11,2	100		153,3	100		941,6	100	in Betrieb
11:00		5,3	100		1,5	100		1,33	100		4,7	100		0,22	96		26,0	100		0,5	100		0,3	100		107590,9	100	11,3	100		153,2	100		944,6	100	in Betrieb
11:30		4,1	100		0,9	100		0,58	100		4,4	100		0,22	98		30,9	100		0,5	100		0,3	100		109099,4	100	11,2	100		154,3	100		947,9	100	in Betrieb
12:00		4,1	100		1,0	100		0,76	100		4,6	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		107569,1	100	11,5	100		154,1	100		933,6	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,7	100		0,44	73		4,0	100		0,22	100		38,1	100		0,5	100		0,2	100		107163,6	100	11,3	100		153,7	100		934,6	100	in Betrieb
13:00		4,0	100		1,3	100		1,45	100		4,6	100		0,22	100		42,0	100		0,5	100		0,2	100		108143,6	100	11,3	100		154,2	100		937,9	100	in Betrieb
13:30		4,7	100		1,8	100		1,34	100		4,0	100		0,23	100		35,4	100		0,5	100		0,2	100		107340,6	100	11,4	100		155,6	100		936,1	100	in Betrieb
14:00		4,1	100		1,3	100		0,87	100		4,3	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		107723,7	100	11,5	100		156,2	100		942,8	100	in Betrieb
14:30		4,2	100		1,1	100		0,58	73		3,9	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		106168,7	100	11,6	100		159,9	100		930,9	100	in Betrieb
15:00		5,2	100		1,5	100		0,74	100		4,3	100		0,23	96		21,4	100		0,5	100		0,2	100		105598,9	100	11,7	100		155,4	100		933,9	100	in Betrieb
15:30		2,9	100		0,7	100		0,18	100		4,4	100		0,23	98		23,2	100		0,5	100		0,2	100		105281,3	100	11,7	100		155,2	100		935,2	100	in Betrieb
16:00		2,9	100		0,8	100		0,63	100		3,9	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,2	100		107097,5	100	11,6	100		155,6	100		936,5	100	in Betrieb
16:30		4,6	100		1,1	100		0,68	73		3,9	100		0,23	100		32,5	100		0,5	100		0,3	100		105479,4	100	11,6	100		155,1	100		934,9	100	in Betrieb
17:00		3,0	100		1,1	100		0,77	100		3,6	100		0,22	100		34,5	100		0,5	100		0,2	100		104591,0	100	11,7	100		145,3	100		929,5	100	in Betrieb
17:30		5,1	100		1,5	100		1,35	100		4,2	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,2	100		107103,0	100	11,4	100		148,9	100		941,0	100	in Betrieb
18:00		4,1	100		1,1	100		0,36	100		4,3	100		0,22	100		29,5	100		0,5	100		0,2	100		105799,6	100	11,6	100		145,5	100		940,9	100	in Betrieb
18:30		3,2	100		1,1	100		0,27	73		4,1	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,1	100		106451,1	100	11,5	100		148,7	100		938,5	100	in Betrieb
19:00		3,6	100		1,2	100		0,21	100		3,8	100		0,22	96		30,2	100		0,5	100		0,2	100		106453,6	100	11,5	100		149,9	100		940,3	100	in Betrieb
19:30		4,7	100		1,3	100		0,36	100		4,0	100		0,22	98		32,4	100		0,5	100		0,2	100		104964,2	100	11,6	100		147,3	100		934,6	100	in Betrieb
20:00		6,4	100		1,7	100		0,29	100		4,4	100		0,22	100		21,0	100		0,5	100		0,2	100		107592,2	100	11,4	100		150,6	100		942,1	100	in Betrieb
20:30		2,4	100		0,6	100		0,03	73		4,8	100		0,22	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		105736,2	100	11,5	100		146,6	100		934,7	100	in Betrieb
21:00		2,6	85		0,7	85		0,26	100		4,7	85		0,22	100		29,5	85		0,5	85		0,2	85		106182,0	100	11,5	85		146,6	100		950,6	100	in Betrieb
21:30		5,1	78		1,1	78		0,38	100		4,0	78		0,22	100		35,1	78		0,5	78		0,4	78		108483,1	100	11,4	78		147,0	100		944,4	100	in Betrieb
22:00		3,4	100		1,1	100		0,4	100		4,2	100		0,22	100		39,6	100		0,5	100		0,5	100		106015,0	100	11,6								