

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 05/07/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		1,0	100		0,8	73		4,1	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,4	100		106614,5	100		11,6	100		145,3	100		934,9	100	In marcia
01:00		3,7	100		1,2	100		0,15	100		4,0	100		0,23	100		30,8	100		0,5	100		0,3	100		108665,5	100		11,4	100		148,8	100		941,8	100	In marcia
01:30		2,9	100		1,5	100		0,14	100		4,2	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		107855,0	100		11,6	100		151,9	100		936,2	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,5	100		0,23	100		3,8	100		0,25	100		35,2	100		0,5	100		0,4	100		109564,0	100		11,4	100		152,8	100		937,9	100	In marcia
02:30		3,6	100		1,7	100		0,17	73		3,9	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,4	100		107651,2	100		11,6	100		152,8	100		937,1	100	In marcia
03:00		2,1	100		1,1	100		0,46	100		3,8	100		0,26	96		31,6	100		0,5	100		0,3	100		108404,5	100		11,5	100		152,9	100		938,4	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,5	100		0,94	100		3,8	100		0,25	99		29,7	100		0,5	100		0,4	100		108895,4	100		11,5	100		154,0	100		934,9	100	In marcia
04:00		3,9	100		2,0	100		0,6	100		4,4	100		0,26	100		25,2	100		0,5	100		0,5	100		106904,0	100		11,7	100		153,7	100		928,0	100	In marcia
04:30		1,7	100		1,4	100		0,18	73		4,8	100		0,27	100		40,1	100		0,5	100		0,3	100		109571,2	100		11,4	100		155,1	100		925,6	100	In marcia
05:00		3,7	100		2,1	100		0,07	100		4,6	100		0,27	100		17,9	100		0,5	100		0,4	100		105789,5	100		11,8	100		154,8	100		927,5	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		22,3	100		0,5	100		0,3	100		103789,8	100		12,0	100		154,6	100		924,1	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		20,8	100		0,5	100		0,4	100		108986,5	100		11,4	100		154,2	100		939,0	100	In marcia
06:30		2,6	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		107707,5	100		11,5	100		151,7	100		935,2	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,6	100		0,06	100		3,9	100		0,25	96		41,8	100		0,5	100		0,3	100		108753,8	100		11,3	100		144,4	100		940,8	100	In marcia
07:30		3,0	100		2,2	100		0,05	100		3,7	100		0,26	99		40,9	100		0,5	100		0,3	100		105904,6	100		11,6	100		145,2	100		937,9	100	In marcia
08:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		39,8	100		0,5	100		0,3	100		107450,0	100		11,4	100		145,1	100		942,1	100	In marcia
08:30		1,6	100		1,4	100		0,02	73		3,8	100		0,25	100		35,4	100		0,5	100		0,3	100		108826,9	100		11,3	100		144,9	100		942,1	100	In marcia
09:00		1,7	86		1,7	86		0,04	100		3,7	86		0,26	100		27,4	86		0,5	86		0,3	86		105685,0	100		11,7	86		145,0	100		935,4	100	In marcia
09:30		1,6	78		1,6	78		0,05	100		3,9	78		0,25	100		22,8	78		0,5	78		0,2	78		111588,5	100		11,2	78		146,2	100		941,0	100	In marcia
10:00		2,6	100		2,1	100		0,04	100		4,3	100		0,26	100		17,3	100		0,5	100		0,2	100		108325,2	100		11,5	100		144,8	100		933,2	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,9	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		18,8	100		0,5	100		0,2	100		107016,9	100		11,6	100		144,6	100		935,3	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	96		29,4	100		0,5	100		0,2	100		106100,0	100		11,6	100		145,1	100		932,3	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		3,8	100		0,26	99		44,6	100		0,4	100		0,1	100		108619,4	100		11,4	100		146,6	100		929,8	100	In marcia
12:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		31,4	100		0,4	100		0,1	100		109305,0	100		11,3	100		143,9	100		942,9	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,4	100		0,06	73		3,7	100		0,26	100		27,3	100		0,4	100		0,3	100		108759,5	100		11,5	100		146,5	100		936,1	100	In marcia
13:00		1,6	100		2,0	100		0,07	100		4,0	100		0,27	100		21,9	100		0,4	100		0,3	100		107166,9	100		11,6	100		147,9	100		931,2	100	In marcia
13:30		1,7	100		1,5	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		24,9	100		0,5	100		0,2	100		107421,8	100		11,6	100		144,2	100		930,0	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,2	100		0,5	100		0,3	100		106170,7	100		11,6	100		146,7	100		926,2	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,4	100		0,02	73		3,9	100		0,26	100		27,9	100		0,5	100		0,1	100		105867,1	100		11,6	100		148,8	100		931,2	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	96		39,9	100		0,5	100		0,2	100		108461,2	100		11,2	100		150,2	100		939,5	100	In marcia
15:30		3,8	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	99		36,1	100		0,5	100		0,2	100		106958,4	100		11,4	100		144,9	100		940,3	100	In marcia
16:00		3,8	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		32,3	100		0,5	100		0,3	100		106116,2	100		11,4	100		144,8	100		940,2	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		106072,9	100		11,4	100		145,3	100		941,8	100	In marcia
17:00		4,3	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		106297,1	100		11,3	100		144,5	100		947,1	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,9	100		0,5	100		0,2	100		107140,0	100		11,2	100		145,2	100		950,8	100	In marcia
18:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		106063,8	100		11,2	100		144,7	100		942,5	100	In marcia
18:30		2,8	100		1,9	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		40,1	100		0,5	100		0,2	100		109537,7	100		10,8	100		145,4	100		947,7	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,22	96		32,6	100		0,5	100		0,3	100		106901,2	100		11,4	100		146,1	100		939,7	100	In marcia
19:30		2,5	100		1,2	100		0,01	100		5,1	100		0,22	99		34,2	100		0,5	100		0,2	100		106370,0	100		11,4	100		151,3	100		931,8	100	In marcia
20:00		3,0	100		1,5	100		0,06	100		4,3	100		0,22	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		106305,1	100		11,5	100		154,0	100		936,0	100	In marcia
20:30		2,7	100		1,4	100		0,06	73		3,8	100		0,23	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		105398,0	100		11,6	100		155,4	100		936,0	100	In marcia
21:00		3,5	85		1,3	85		0,03	100		4,5	85		0,22	100		24,1	85		0,5	85		0,2	85		107561,5	100		11,4	85		156,3	100		939,8	100	In marcia
21:30		4,8	78		1,7	78		0,1	100		4,3	78		0,23	100		31,9	78		0,5	78		0,1	78		104628,9	100		11,6	78		156,6	100		935,7	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		2,8	100		1,0	100		0,8	73		4,1	100		0,23	100		28,1	100		0,5	100		0,4	100		106614,5	100	11,6	100	145,3	100	934,9	100	in Betrieb
01:00		3,7	100		1,2	100		0,15	100		4,0	100		0,23	100		30,8	100		0,5	100		0,3	100		108665,5	100	11,4	100	148,8	100	941,8	100	in Betrieb
01:30		2,9	100		1,5	100		0,14	100		4,2	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,4	100		107855,0	100	11,6	100	151,9	100	936,2	100	in Betrieb
02:00		3,4	100		1,5	100		0,23	100		3,8	100		0,25	100		35,2	100		0,5	100		0,4	100		109564,0	100	11,4	100	152,8	100	937,9	100	in Betrieb
02:30		3,6	100		1,7	100		0,17	73		3,9	100		0,25	100		26,3	100		0,5	100		0,4	100		107651,2	100	11,6	100	152,8	100	937,1	100	in Betrieb
03:00		2,1	100		1,1	100		0,46	100		3,8	100		0,26	96		31,6	100		0,5	100		0,3	100		108404,5	100	11,5	100	152,9	100	938,4	100	in Betrieb
03:30		3,0	100		1,5	100		0,94	100		3,8	100		0,25	99		29,7	100		0,5	100		0,4	100		108895,4	100	11,5	100	154,0	100	934,9	100	in Betrieb
04:00		3,9	100		2,0	100		0,6	100		4,4	100		0,26	100		25,2	100		0,5	100		0,5	100		106904,0	100	11,7	100	153,7	100	928,0	100	in Betrieb
04:30		1,7	100		1,4	100		0,18	73		4,8	100		0,27	100		40,1	100		0,5	100		0,3	100		109571,2	100	11,4	100	155,1	100	925,6	100	in Betrieb
05:00		3,7	100		2,1	100		0,07	100		4,6	100		0,27	100		17,9	100		0,5	100		0,4	100		105789,5	100	11,8	100	154,8	100	927,5	100	in Betrieb
05:30		1,4	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		22,3	100		0,5	100		0,3	100		103789,8	100	12,0	100	154,6	100	924,1	100	in Betrieb
06:00		1,7	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		20,8	100		0,5	100		0,4	100		108886,5	100	11,4	100	154,2	100	939,0	100	in Betrieb
06:30		2,6	100		1,1	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		30,0	100		0,5	100		0,3	100		107707,5	100	11,5	100	151,7	100	935,2	100	in Betrieb
07:00		2,3	100		1,6	100		0,06	100		3,9	100		0,25	96		41,8	100		0,5	100		0,3	100		108753,8	100	11,3	100	144,4	100	940,8	100	in Betrieb
07:30		3,0	100		2,2	100		0,05	100		3,7	100		0,26	99		40,9	100		0,5	100		0,3	100		105904,6	100	11,6	100	145,2	100	937,9	100	in Betrieb
08:00		1,6	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		39,8	100		0,5	100		0,3	100		107450,0	100	11,4	100	145,1	100	942,1	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		1,4	100		0,02	73		3,8	100		0,25	100		35,4	100		0,5	100		0,3	100		108826,9	100	11,3	100	144,9	100	942,1	100	in Betrieb
09:00		1,7	86		1,7	86		0,04	100		3,7	86		0,26	100		27,4	86		0,5	86		0,3	86		105685,0	100	11,7	86	145,0	100	935,4	100	in Betrieb
09:30		1,6	78		1,6	78		0,05	100		3,9	78		0,25	100		22,8	78		0,5	78		0,2	78		111588,5	100	11,2	78	146,2	100	941,0	100	in Betrieb
10:00		2,6	100		2,1	100		0,04	100		4,3	100		0,26	100		17,3	100		0,5	100		0,2	100		108325,2	100	11,5	100	144,8	100	933,2	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		0,9	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		18,8	100		0,5	100		0,2	100		107016,9	100	11,6	100	144,6	100	935,3	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	96		29,4	100		0,5	100		0,2	100		106100,0	100	11,6	100	145,1	100	932,3	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,2	100		0,01	100		3,8	100		0,26	99		44,6	100		0,4	100		0,1	100		108619,4	100	11,4	100	146,6	100	929,8	100	in Betrieb
12:00		1,4	100		1,3	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		31,4	100		0,4	100		0,1	100		109305,0	100	11,3	100	143,9	100	942,9	100	in Betrieb
12:30		1,4	100		1,4	100		0,06	73		3,7	100		0,26	100		27,3	100		0,4	100		0,3	100		108759,5	100	11,5	100	146,5	100	936,1	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		2,0	100		0,07	100		4,0	100		0,27	100		21,9	100		0,4	100		0,3	100		107166,9	100	11,6	100	147,9	100	931,2	100	in Betrieb
13:30		1,7	100		1,5	100		0,01	100		3,8	100		0,26	100		24,9	100		0,5	100		0,2	100		107421,8	100	11,6	100	144,2	100	930,0	100	in Betrieb
14:00		1,3	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		20,2	100		0,5	100		0,3	100		106170,7	100	11,6	100	146,7	100	926,2	100	in Betrieb
14:30		1,4	100		1,4	100		0,02	73		3,9	100		0,26	100		27,9	100		0,5	100		0,1	100		105867,1	100	11,6	100	148,8	100	931,2	100	in Betrieb
15:00		1,8	100		1,4	100		0,0	100		4,0	100		0,25	96		39,9	100		0,5	100		0,2	100		108461,2	100	11,2	100	150,2	100	939,5	100	in Betrieb
15:30		3,8	100		2,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	99		36,1	100		0,5	100		0,2	100		106958,4	100	11,4	100	144,9	100	940,3	100	in Betrieb
16:00		3,8	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		32,3	100		0,5	100		0,3	100		106116,2	100	11,4	100	144,8	100	940,2	100	in Betrieb
16:30		1,8	100		1,0	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,3	100		106072,9	100	11,4	100	145,3	100	941,8	100	in Betrieb
17:00		4,3	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,23	100		25,3	100		0,5	100		0,1	100		106297,1	100	11,3	100	144,5	100	947,1	100	in Betrieb
17:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		24,9	100		0,5	100		0,2	100		107140,0	100	11,2	100	145,2	100	950,8	100	in Betrieb
18:00		2,0	100		1,3	100		0,0	100		3,6	100		0,21	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		106063,8	100	11,2	100	144,7	100	942,5	100	in Betrieb
18:30		2,8	100		1,9	100		0,0	73		4,6	100		0,21	100		40,1	100		0,5	100		0,2	100		109537,7	100	10,8	100	145,4	100	947,7	100	in Betrieb
19:00		2,6	100		1,8	100		0,0	100		4,4	100		0,22	96		32,6	100		0,5	100		0,3	100		106901,2	100	11,4	100	146,1	100	939,7	100	in Betrieb
19:30		2,5	100		1,2	100		0,01	100		5,1	100		0,22	99		34,2	100		0,5	100		0,2	100		106370,0	100	11,4	100	151,3	100	931,8	100	in Betrieb
20:00		3,0	100		1,5	100		0,06	100		4,3	100		0,22	100		26,6	100		0,5	100		0,2	100		106305,1	100	11,5	100	154,0	100	936,0	100	in Betrieb
20:30		2,7	100		1,4	100		0,06	73		3,8	100		0,23	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		105398,0	100	11,6	100	155,4	100	936,0	100	in Betrieb
21:00		3,5	85		1,3	85		0,03	100		4,5	85		0,22	100		24,1	85		0,5	85		0,2	85		107561,5	100	11,4	85	156,3	100	939,8	100	in Betrieb
21:30		4,8	78		1,7	78		0,1	100		4,3	78		0,23	100		31,9	78		0,5	78		0,1	78		104628,9	100	11,6	78	156,6	100	935,7	100	in Betrieb
22:00		4,8	100		1,4	100		0,07	100		4,3	100		0,22	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		107211,6	100	11,4	100	156,1	100	941,5	100	in Betrieb
22:30		1,7	100		0,7	100		0,08	73		3,8	100		0,22	100		35,0	100		0,5	100		0,2	100		107645,8	100	11,4	100	156,5	100	939,7	100	in Betrieb
23:00		3,5	100																															