

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		4,0	100		0,5	100		4,05	73		5,0	100		0,22	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		109067,2	100	11,4	100		157,8	100		934,3	100	In marcia
01:00		2,8	100		0,6	100		4,7	100		4,8	100		0,22	100		42,0	100		0,5	100		0,3	100		110663,8	100	11,2	100		159,1	100		937,1	100	In marcia
01:30		5,7	100		1,0	100		8,36	100		4,9	100		0,23	100		36,8	100		0,5	100		0,3	100		107324,7	100	11,7	100		158,9	100		927,9	100	In marcia
02:00		4,2	100		0,7	100		4,19	100		5,2	100		0,22	100		26,4	100		0,5	100		0,4	100		108324,3	100	11,6	100		155,7	100		930,6	100	In marcia
02:30		4,3	100		0,6	100		3,86	73		5,0	100		0,22	100		23,6	100		0,5	100		0,2	100		108113,0	100	11,6	100		145,4	100		931,8	100	In marcia
03:00		3,0	100		0,7	100		5,1	100		4,9	100		0,22	95		25,1	100		0,5	100		0,4	100		107635,2	100	11,6	100		145,6	100		931,0	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,9	100		4,41	100		5,2	100		0,22	99		31,5	100		0,5	100		0,3	100		106998,9	100	11,7	100		145,8	100		931,1	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,8	100		3,83	100		5,0	100		0,22	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		108351,5	100	11,5	100		145,7	100		932,9	100	In marcia
04:30		4,4	100		1,1	100		3,65	73		5,1	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		106043,3	100	11,8	100		145,5	100		928,0	100	In marcia
05:00		4,3	100		0,7	100		3,45	100		5,1	100		0,22	100		35,2	100		0,5	100		0,2	100		109020,3	100	11,5	100		145,7	100		932,6	100	In marcia
05:30		5,0	100		0,9	100		2,77	100		5,2	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		107557,3	100	11,7	100		146,1	100		930,9	100	In marcia
06:00		4,6	100		0,8	100		2,11	100		5,0	100		0,22	100		25,7	100		0,5	100		0,2	100		106875,6	100	11,7	100		149,7	100		925,5	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,8	100		2,37	73		5,1	100		0,22	100		17,5	100		0,5	100		0,2	100		107353,5	100	11,7	100		153,1	100		931,8	100	In marcia
07:00		4,4	100		0,7	100		2,66	100		5,3	100		0,23	95		21,0	100		0,5	100		0,2	100		105481,2	100	11,8	100		155,1	100		929,8	100	In marcia
07:30		3,3	100		0,7	100		1,86	100		5,2	100		0,22	99		32,2	100		0,5	100		0,3	100		109079,2	100	11,4	100		156,4	100		935,4	100	In marcia
08:00		2,6	100		0,7	100		1,59	100		4,7	100		0,23	100		39,9	100		0,5	100		0,3	100		105221,3	100	11,8	100		156,5	100		928,6	100	In marcia
08:30		2,8	100		0,8	100		1,91	73		4,3	100		0,22	100		46,8	100		0,5	100		0,3	100		106884,8	100	11,3	100		156,4	100		936,2	100	In marcia
09:00		4,8	84		1,2	84		2,46	100		4,4	84		0,22	100		37,4	84		0,5	84		0,3	84		107296,7	100	11,5	84		156,3	100		938,2	100	In marcia
09:30		3,5	79		0,9	79		1,23	100		5,1	79		0,22	100		31,3	79		0,5	79		0,5	79		109211,2	100	11,3	79		156,9	100		939,6	100	In marcia
10:00		4,0	100		1,4	100		1,72	100		4,9	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		107780,1	100	11,5	100		157,7	100		939,5	100	In marcia
10:30		5,2	100		1,3	100		0,59	73		4,7	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		104944,6	100	11,8	100		157,7	100		929,5	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,7	100		0,77	100		5,0	100		0,23	95		34,4	100		0,5	100		0,5	100		107926,0	100	11,6	100		158,3	100		931,3	100	In marcia
11:30		2,3	100		0,7	100		1,03	100		4,5	100		0,22	99		28,5	100		0,5	100		0,4	100		110820,0	100	11,3	100		159,4	100		933,2	100	In marcia
12:00		2,8	100		1,9	100		2,06	100		4,3	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,5	100		105837,5	100	11,8	100		160,2	100		931,9	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,6	100		1,17	73		4,1	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,4	100		108323,7	100	11,6	100		160,6	100		930,8	100	In marcia
13:00		3,7	100		1,9	100		1,0	100		4,5	100		0,23	100		35,5	100		0,5	100		0,4	100		107609,1	100	11,6	100		159,4	100		928,9	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,1	100		0,36	100		4,7	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		106006,2	100	11,7	100		156,8	100		931,5	100	In marcia
14:00		2,5	100		1,6	100		1,91	100		4,4	100		0,22	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		106628,4	100	11,6	100		145,6	100		934,5	100	In marcia
14:30		1,8	100		1,1	100		1,16	73		4,7	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,5	100		104287,8	100	11,8	100		145,7	100		923,8	100	In marcia
15:00		1,7	100		1,7	100		1,56	100		5,1	100		0,21	95		29,4	100		0,5	100		0,5	100		111604,7	100	11,0	100		145,6	100		939,8	100	In marcia
15:30		3,7	100		1,6	100		1,62	100		4,4	100		0,22	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		104306,3	100	11,7	100		145,4	100		929,4	100	In marcia
16:00		4,8	100		1,1	100		0,56	100		4,7	100		0,22	100		29,6	100		0,5	100		0,3	100		107836,1	100	11,4	100		145,5	100		932,8	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,8	100		0,13	73		4,3	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,5	100		108736,3	100	11,3	100		145,6	100		939,6	100	In marcia
17:00		4,4	100		1,2	100		0,2	100		4,8	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		106305,7	100	11,5	100		145,8	100		929,0	100	In marcia
17:30		3,9	100		1,2	100		0,12	100		4,7	100		0,22	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		108766,9	100	11,3	100		150,8	100		935,3	100	In marcia
18:00		2,4	100		1,4	100		0,21	100		4,8	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,4	100		106418,2	100	11,5	100		155,6	100		924,9	100	In marcia
18:30		5,1	100		1,9	100		0,18	73		4,5	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		109174,1	100	11,3	100		157,7	100		935,7	100	In marcia
19:00		2,7	100		1,2	100		0,05	100		4,2	100		0,23	95		20,7	100		0,5	100		0,4	100		105924,1	100	11,6	100		158,2	100		931,2	100	In marcia
19:30		4,1	100		1,5	100		0,03	100		4,8	100		0,22	100		16,1	100		0,5	100		0,4	100		104824,8	100	11,7	100		156,8	100		933,7	100	In marcia
20:00		1,4	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		36,7	100		0,5	100		0,4	100		107206,4	100	11,4	100		156,3	100		935,4	100	In marcia
20:30		4,6	100		1,7	100		0,16	73		4,4	100		0,22	100		38,0	100		0,5	100		0,2	100		107474,7	100	11,3	100		156,0	100		944,0	100	In marcia
21:00		5,2	85		2,0	85		0,08	100		4,9	85		0,22	100		38,9	85		0,5	85		0,4	85		109129,7	100	11,3	85		156,2	100		943,0	100	In marcia
21:30		2,9	79		1,5	79		0,08	100		3,9	79		0,22	100		41,0	79		0,5	79		0,5	79		108426,7	100	11,3	79		157,1	100		947,1	100	In marcia
22:00		2,5	100		1,8	100		0,11	100		4,0	100		0,22	100		28,7	100		0,5	100		0,3	100		106883,6	100	11								

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		0,5	100		4,05	73		5,0	100		0,22	100		31,7	100		0,5	100		0,4	100		109067,2	100	11,4	100		157,8	100		934,3	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,6	100		4,7	100		4,8	100		0,22	100		42,0	100		0,5	100		0,3	100		110663,8	100	11,2	100		159,1	100		937,1	100		in Betrieb
01:30		5,7	100		1,0	100		8,36	100		4,9	100		0,23	100		36,8	100		0,5	100		0,3	100		107324,7	100	11,7	100		158,9	100		927,9	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		0,7	100		4,19	100		5,2	100		0,22	100		26,4	100		0,5	100		0,4	100		108324,3	100	11,6	100		155,7	100		930,6	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,6	100		3,86	73		5,0	100		0,22	100		23,6	100		0,5	100		0,2	100		108113,0	100	11,6	100		146,4	100		931,8	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,7	100		5,1	100		4,9	100		0,22	95		25,1	100		0,5	100		0,4	100		107635,2	100	11,6	100		145,6	100		931,0	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,9	100		4,41	100		5,2	100		0,22	99		31,5	100		0,5	100		0,3	100		106998,9	100	11,7	100		145,8	100		931,1	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,8	100		3,83	100		5,0	100		0,22	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		108351,5	100	11,5	100		145,7	100		932,9	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		1,1	100		3,65	73		5,1	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,2	100		106043,3	100	11,8	100		145,5	100		928,0	100		in Betrieb
05:00		4,3	100		0,7	100		3,45	100		5,1	100		0,22	100		35,2	100		0,5	100		0,2	100		109020,3	100	11,5	100		145,7	100		932,6	100		in Betrieb
05:30		5,0	100		0,9	100		2,77	100		5,2	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		107557,3	100	11,7	100		146,1	100		930,9	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		0,8	100		2,11	100		5,0	100		0,22	100		25,7	100		0,5	100		0,2	100		106875,6	100	11,7	100		149,7	100		925,5	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,8	100		2,37	73		5,1	100		0,22	100		17,5	100		0,5	100		0,2	100		107353,5	100	11,7	100		153,1	100		931,8	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,7	100		2,66	100		5,3	100		0,23	95		21,0	100		0,5	100		0,2	100		105481,2	100	11,8	100		155,1	100		929,8	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		0,7	100		1,86	100		5,2	100		0,22	99		32,2	100		0,5	100		0,3	100		109079,2	100	11,4	100		156,4	100		935,4	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		0,7	100		1,59	100		4,7	100		0,23	100		39,9	100		0,5	100		0,3	100		105221,3	100	11,8	100		156,5	100		928,6	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,8	100		1,91	73		4,3	100		0,22	100		46,8	100		0,5	100		0,3	100		106884,8	100	11,3	100		156,4	100		936,2	100		in Betrieb
09:00		4,8	84		1,2	84		2,46	100		4,4	84		0,22	100		37,4	84		0,5	84		0,3	84		107296,7	100	11,5	84		156,3	100		938,2	100		in Betrieb
09:30		3,5	79		0,9	79		1,23	100		5,1	79		0,22	100		31,3	79		0,5	79		0,5	79		109211,2	100	11,3	79		156,9	100		939,6	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		1,4	100		1,72	100		4,9	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,5	100		107780,1	100	11,5	100		157,7	100		939,5	100		in Betrieb
10:30		5,2	100		1,3	100		0,59	73		4,7	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,4	100		104944,6	100	11,8	100		157,7	100		929,5	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,7	100		0,77	100		5,0	100		0,23	95		34,4	100		0,5	100		0,5	100		109726,0	100	11,6	100		158,3	100		931,3	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		0,7	100		1,03	100		4,5	100		0,22	99		28,5	100		0,5	100		0,4	100		110820,0	100	11,3	100		159,4	100		933,2	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,9	100		2,06	100		4,3	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,5	100		105837,5	100	11,8	100		160,2	100		931,9	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,6	100		1,17	73		4,1	100		0,23	100		30,5	100		0,5	100		0,4	100		108323,7	100	11,6	100		160,6	100		930,8	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		1,9	100		1,0	100		4,5	100		0,23	100		35,5	100		0,5	100		0,4	100		107609,1	100	11,6	100		159,4	100		928,9	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,1	100		0,36	100		4,7	100		0,23	100		33,8	100		0,5	100		0,4	100		106006,2	100	11,7	100		156,8	100		931,5	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		1,6	100		1,91	100		4,4	100		0,22	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		106628,4	100	11,6	100		145,6	100		934,5	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,1	100		1,16	73		4,7	100		0,23	100		30,2	100		0,5	100		0,5	100		104287,8	100	11,8	100		145,7	100		923,8	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,7	100		1,56	100		5,1	100		0,21	95		29,4	100		0,5	100		0,5	100		111604,7	100	11,0	100		145,6	100		939,8	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		1,6	100		1,62	100		4,4	100		0,22	100		25,3	100		0,5	100		0,4	100		104306,3	100	11,7	100		145,4	100		929,4	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		1,1	100		0,56	100		4,7	100		0,22	100		29,6	100		0,5	100		0,3	100		107836,1	100	11,4	100		145,5	100		932,8	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,8	100		0,13	73		4,3	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,5	100		108736,3	100	11,3	100		145,6	100		939,6	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		1,2	100		0,2	100		4,8	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,4	100		106305,7	100	11,5	100		145,8	100		929,0	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		1,2	100		0,12	100		4,7	100		0,22	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		108766,9	100	11,3	100		150,8	100		935,3	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,4	100		0,21	100		4,8	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,4	100		106418,2	100	11,5	100		155,6	100		924,9	100		in Betrieb
18:30		5,1	100		1,9	100		0,18	73		4,5	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		109174,1	100	11,3	100		157,7	100		935,7	100		in Betrieb
19:00		2,7	100		1,2	100		0,05	100		4,2	100		0,23	95		20,7	100		0,5	100		0,4	100		105924,1	100	11,6	100		158,2	100		931,2	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		1,5	100		0,03	100		4,8	100		0,22	100		16,1	100		0,5	100		0,4	100		104824,8	100	11,7	100		156,8	100		933,7	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		36,7	100		0,5	100		0,4	100		107206,4	100	11,4	100		156,3	100		935,4	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		1,7	100		0,16	73		4,4	100		0,22	100		38,0	100		0,5	100		0,2	100		107474,7	100	11,3	100		156,0	100		944,0	100		in Betrieb
21:00		5,2	85		2,0	85		0,08	100		4,9	85		0,22	100		38,9	85		0,5	85		0,4	85		109129,7	100	11,3	85		156,2	100		943,0	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		1,5	79		0,08	100		3,9	79		0,22	100		41,0	79		0,5	79		0,5	79		108426,7	100	11,3	79		157,1	100		947,1	100		in Betrieb
22:00		2,5	100																																		