

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/07/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,2	100		1,4	100		0,67	73		4,6	100		0,22	100		51,8	100		0,5	100		0,1	100		104894,5	100	11,5	100		146,5	100		936,7	100	In marcia
01:00		5,5	100		1,3	100		0,14	100		5,2	100		0,22	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		107891,9	100	11,3	100		152,5	100		942,7	100	In marcia
01:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		33,7	100		0,5	100		0,1	100		107135,7	100	11,4	100		156,9	100		937,0	100	In marcia
02:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		21,1	100		0,5	100		0,2	100		105953,5	100	11,5	100		159,0	100		936,5	100	In marcia
02:30		2,0	100		0,8	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,1	100		104605,0	100	11,6	100		158,6	100		932,3	100	In marcia
03:00		4,7	100		1,9	100		0,09	100		4,3	100		0,22	94		26,0	100		0,5	100		0,2	100		107878,2	100	11,3	100		158,5	100		944,8	100	In marcia
03:30		4,6	100		1,5	100		0,02	100		5,7	100		0,23	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		105107,0	100	11,6	100		159,3	100		937,4	100	In marcia
04:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,1	100		105687,9	100	11,5	100		160,4	100		941,9	100	In marcia
04:30		3,3	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,1	100		105671,0	100	11,5	100		161,2	100		943,1	100	In marcia
05:00		3,8	100		1,9	100		0,03	100		4,4	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		106460,3	100	11,4	100		155,9	100		947,3	100	In marcia
05:30		2,3	100		1,0	100		0,07	100		4,4	100		0,23	100		34,7	100		0,5	100		0,1	100		105298,6	100	11,5	100		145,7	100		936,6	100	In marcia
06:00		4,1	100		1,7	100		0,05	100		5,1	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		104008,3	100	11,7	100		144,8	100		930,7	100	In marcia
06:30		3,8	100		1,0	100		0,03	73		5,4	100		0,22	100		29,1	100		0,5	100		0,0	100		107849,6	100	11,3	100		145,2	100		944,3	100	In marcia
07:00		3,8	100		1,4	100		0,26	100		4,3	100		0,24	94		35,2	100		0,5	100		0,1	100		104138,8	100	11,7	100		145,1	100		930,4	100	In marcia
07:30		3,0	100		1,1	100		0,42	100		4,3	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,1	100		106432,6	100	11,5	100		145,2	100		934,9	100	In marcia
08:00		3,5	100		1,0	100		0,53	100		4,9	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		107004,0	100	11,4	100		144,9	100		937,3	100	In marcia
08:30		3,6	100		1,1	100		0,36	73		4,6	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		105896,1	100	11,5	100		145,4	100		939,9	100	In marcia
09:00		4,5	85		1,5	85		0,14	100		4,5	85		0,24	100		26,1	85		0,5	85		0,0	85		106574,3	100	11,5	85		147,8	100		939,2	100	In marcia
09:30		3,3	78		1,2	78		0,08	100		4,7	78		0,25	100		27,7	78		0,5	78		0,5	78		106159,9	100	11,5	78		154,0	100		939,9	100	In marcia
10:00		5,2	100		1,7	100		0,14	100		4,6	100		0,24	100		37,5	100		0,5	100		0,4	100		106389,5	100	11,5	100		147,2	100		938,5	100	In marcia
10:30		4,1	100		1,2	100		0,05	73		5,0	100		0,25	100		35,9	100		0,5	100		0,4	100		106433,5	100	11,5	100		145,2	100		937,8	100	In marcia
11:00		3,6	100		1,3	100		0,05	100		5,6	100		0,25	95		32,5	100		0,5	100		0,5	100		107889,9	100	11,4	100		145,5	100		939,9	100	In marcia
11:30		4,0	100		1,0	100		0,06	100		5,0	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,5	100		108177,3	100	11,3	100		145,7	100		937,2	100	In marcia
12:00		4,1	100		1,3	100		0,06	100		5,0	100		0,26	100		30,8	100		0,5	100		0,6	100		105765,6	100	11,7	100		145,5	100		925,3	100	In marcia
12:30		3,3	100		1,0	100		0,06	73		5,1	100		0,26	100		35,8	100		0,5	100		0,5	100		107056,7	100	11,5	100		145,6	100		929,2	100	In marcia
13:00		4,4	100		1,1	100		0,08	100		5,8	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		107085,9	100	11,6	100		145,5	100		925,8	100	In marcia
13:30		4,7	100		1,0	100		0,07	100		5,7	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,5	100		109923,6	100	11,4	100		146,1	100		935,3	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,9	100		0,08	100		5,2	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		109438,0	100	11,6	100		149,2	100		936,9	100	In marcia
14:30		3,6	100		1,6	100		0,09	73		5,2	100		0,24	100		33,2	100		0,5	100		0,4	100		105989,9	100	11,9	100		158,5	100		921,5	100	In marcia
15:00		5,9	100		1,6	100		0,02	100		6,2	100		0,24	95		26,0	100		0,5	100		0,5	100		106128,3	100	11,9	100		163,1	100		920,2	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,6	100		0,0	100		5,8	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,5	100		106996,9	100	11,7	100		164,7	100		931,1	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,3	100		0,15	100		5,9	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,5	100		110274,7	100	11,3	100		166,0	100		932,6	100	In marcia
16:30		2,9	100		1,9	100		0,08	73		4,9	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,6	100		107437,8	100	11,7	100		166,9	100		927,2	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,7	100		0,02	100		5,2	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,5	100		108807,5	100	11,6	100		165,6	100		923,9	100	In marcia
17:30		2,1	100		1,8	100		0,06	100		4,8	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		106516,2	100	11,8	100		152,9	100		922,5	100	In marcia
18:00		3,7	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		30,8	100		0,5	100		0,4	100		106451,1	100	11,8	100		145,9	100		922,7	100	In marcia
18:30		2,0	100		0,9	100		0,01	73		4,6	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,4	100		105862,7	100	11,9	100		146,2	100		919,8	100	In marcia
19:00		2,3	100		1,3	100		0,07	100		4,3	100		0,23	94		30,9	100		0,5	100		0,4	100		106328,1	100	11,8	100		146,1	100		919,3	100	In marcia
19:30		2,9	100		2,5	100		0,12	100		4,4	100		0,22	100		25,0	100		0,5	100		0,4	100		106111,8	100	11,9	100		145,8	100		925,6	100	In marcia
20:00		2,8	100		0,9	100		0,08	100		4,4	100		0,22	100		21,0	100		0,5	100		0,5	100		105809,8	100	11,8	100		145,6	100		924,9	100	In marcia
20:30		2,5	100		1,0	100		0,08	73		4,9	100		0,22	100		31,8	100		0,5	100		0,4	100		106946,4	100	11,7	100		146,0	100		924,6	100	In marcia
21:00		3,1	85		1,5	85		0,08	100		4,6	85		0,22	100		31,0	85		0,5	85		0,5	85		107547,3	100	11,6	85		152,0	100		928,1	100	In marcia
21:30		2,3	78		1,3	78		0,08	100		4,1	78		0,23	100		33,0	78		0,5	78		0,1	78		107045,7	100	11,5	78		158,9	100		925,2	100	In marcia
22:00		4,2	100		2,0	100		0,16	100		4,1	100		0,23	100		23,3	100		0,5	100		0,2	100		105982,5	100									

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,2	100		1,4	100		0,67	73		4,6	100		0,22	100		51,8	100		0,5	100		0,1	100		104894,5	100	11,5	100		146,5	100		936,7	100		in Betrieb
01:00		5,5	100		1,3	100		0,14	100		5,2	100		0,22	100		34,8	100		0,5	100		0,1	100		107891,9	100	11,3	100		152,5	100		942,7	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		33,7	100		0,5	100		0,1	100		107135,7	100	11,4	100		156,9	100		937,0	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,23	100		21,1	100		0,5	100		0,2	100		105953,5	100	11,5	100		159,0	100		936,5	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		0,8	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		22,2	100		0,5	100		0,1	100		104605,0	100	11,6	100		158,6	100		932,3	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		1,9	100		0,09	100		4,3	100		0,22	94		26,0	100		0,5	100		0,2	100		107878,2	100	11,3	100		158,5	100		944,8	100		in Betrieb
03:30		4,6	100		1,5	100		0,02	100		5,7	100		0,23	100		22,6	100		0,5	100		0,1	100		105107,0	100	11,6	100		159,3	100		937,4	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		26,0	100		0,5	100		0,1	100		105687,9	100	11,5	100		160,4	100		941,9	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		1,3	100		0,0	73		4,2	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,1	100		105671,0	100	11,5	100		161,2	100		943,1	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		1,9	100		0,03	100		4,4	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,0	100		106460,3	100	11,4	100		155,9	100		947,3	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		1,0	100		0,07	100		4,4	100		0,23	100		34,7	100		0,5	100		0,1	100		105298,6	100	11,5	100		145,7	100		936,6	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		1,7	100		0,05	100		5,1	100		0,23	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		104008,3	100	11,7	100		144,8	100		930,7	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		1,0	100		0,03	73		5,4	100		0,22	100		29,1	100		0,5	100		0,0	100		107849,6	100	11,3	100		145,2	100		944,3	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		1,4	100		0,26	100		4,3	100		0,24	94		35,2	100		0,5	100		0,1	100		104138,8	100	11,7	100		145,1	100		930,4	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		1,1	100		0,42	100		4,3	100		0,23	100		35,2	100		0,5	100		0,1	100		106432,6	100	11,5	100		145,2	100		934,9	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		1,0	100		0,53	100		4,9	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		107004,0	100	11,4	100		144,9	100		937,3	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		1,1	100		0,36	73		4,6	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		105896,1	100	11,5	100		145,4	100		939,9	100		in Betrieb
09:00		4,5	85		1,5	85		0,14	100		4,5	85		0,24	100		26,1	85		0,5	85		0,0	85		106574,3	100	11,5	85		147,8	100		939,2	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		1,2	78		0,08	100		4,7	78		0,25	100		27,7	78		0,5	78		0,5	78		106159,9	100	11,5	78		154,0	100		939,9	100		in Betrieb
10:00		5,2	100		1,7	100		0,14	100		4,6	100		0,24	100		37,5	100		0,5	100		0,4	100		106389,5	100	11,5	100		147,2	100		938,5	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		1,2	100		0,05	73		5,0	100		0,25	100		35,9	100		0,5	100		0,4	100		106433,5	100	11,5	100		145,2	100		937,8	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		1,3	100		0,05	100		5,6	100		0,25	95		32,5	100		0,5	100		0,5	100		107889,9	100	11,4	100		145,5	100		939,9	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		1,0	100		0,06	100		5,0	100		0,25	100		33,3	100		0,5	100		0,5	100		108177,3	100	11,3	100		145,7	100		937,2	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		1,3	100		0,06	100		5,0	100		0,26	100		30,8	100		0,5	100		0,6	100		105765,6	100	11,7	100		145,5	100		925,3	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		1,0	100		0,06	73		5,1	100		0,26	100		35,8	100		0,5	100		0,5	100		107056,7	100	11,5	100		145,6	100		929,2	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		1,1	100		0,08	100		5,8	100		0,25	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		107085,9	100	11,6	100		145,5	100		925,8	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		1,0	100		0,07	100		5,7	100		0,25	100		30,1	100		0,5	100		0,5	100		109923,6	100	11,4	100		146,1	100		935,3	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,9	100		0,08	100		5,2	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,5	100		109438,0	100	11,6	100		149,2	100		936,9	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		1,6	100		0,09	73		5,2	100		0,24	100		33,2	100		0,5	100		0,4	100		105989,9	100	11,9	100		158,5	100		921,5	100		in Betrieb
15:00		5,9	100		1,6	100		0,02	100		6,2	100		0,24	95		26,0	100		0,5	100		0,5	100		106128,3	100	11,9	100		163,1	100		920,2	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,6	100		0,0	100		5,8	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,5	100		106996,9	100	11,7	100		164,7	100		931,1	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,3	100		0,15	100		5,9	100		0,23	100		34,4	100		0,5	100		0,5	100		110274,7	100	11,3	100		166,0	100		932,6	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,9	100		0,08	73		4,9	100		0,24	100		31,0	100		0,5	100		0,6	100		107437,8	100	11,7	100		166,9	100		927,2	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,7	100		0,02	100		5,2	100		0,23	100		33,7	100		0,5	100		0,5	100		108807,5	100	11,6	100		165,6	100		923,9	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,8	100		0,06	100		4,8	100		0,23	100		33,6	100		0,5	100		0,4	100		106516,2	100	11,8	100		152,9	100		922,5	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		30,8	100		0,5	100		0,4	100		106451,1	100	11,8	100		145,9	100		922,7	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		0,9	100		0,01	73		4,6	100		0,23	100		26,4	100		0,5	100		0,4	100		105862,7	100	11,9	100		146,2	100		919,8	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,3	100		0,07	100		4,3	100		0,23	94		30,9	100		0,5	100		0,4	100		106328,1	100	11,8	100		146,1	100		919,3	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		2,5	100		0,12	100		4,4	100		0,22	100		25,0	100		0,5	100		0,4	100		106111,8	100	11,9	100		145,8	100		925,6	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,9	100		0,08	100		4,4	100		0,22	100		21,0	100		0,5	100		0,5	100		105809,8	100	11,8	100		145,6	100		924,9	100		in Betrieb
20:30		2,5	100		1,0	100		0,08	73		4,9	100		0,22	100		31,8	100		0,5	100		0,4	100		106946,4	100	11,7	100		146,0	100		924,6	100		in Betrieb
21:00		3,1	85		1,5	85		0,08	100		4,6	85		0,22	100		31,0	85		0,5	85		0,5	85		107547,3	100	11,6	85		152,0	100		928,1	100		in Betrieb
21:30		2,3	78		1,3	78		0,08	100		4,1	78		0,23	100		33,0	78		0,5	78		0,1	78		107045,7	100	11,5	78		158,9	100		925,2	100		in Betrieb
22:00		4,2	10																																		