

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 16/07/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		1,9	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		32,9	100		0,5	100		0,3	100		106627,1	100	11,5	100	154,2	100	935,4	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		9,3	100		0,26	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		107441,6	100	11,4	100	154,6	100	944,8	100	In marcia
01:30		5,7	100		1,2	100		0,0	100		7,1	100		0,26	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		107425,1	100	11,4	100	155,0	100	938,4	100	In marcia
02:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		108578,2	100	11,4	100	151,3	100	931,0	100	In marcia
02:30		5,2	100		1,0	100		0,0	73		6,9	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,3	100		110771,9	100	11,3	100	144,7	100	931,1	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,26	96		28,2	100		0,5	100		0,5	100		106097,1	100	11,8	100	145,2	100	924,5	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,7	100		0,03	100		4,4	100		0,28	98		30,2	100		0,5	100		0,4	100		102227,1	100	12,0	100	145,4	100	915,6	100	In marcia
04:00		4,8	100		0,9	100		0,07	100		4,2	100		0,26	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		106390,6	100	11,6	100	144,9	100	926,2	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,7	100		0,0	73		5,4	100		0,27	100		40,1	100		0,5	100		0,3	100		104376,1	100	11,8	100	145,3	100	918,4	100	In marcia
05:00		3,9	100		1,2	100		0,08	100		4,8	100		0,25	100		40,8	100		0,5	100		0,3	100		111167,1	100	11,2	100	145,3	100	934,1	100	In marcia
05:30		3,9	100		1,4	100		0,09	100		5,9	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		110522,6	100	11,3	100	148,3	100	934,8	100	In marcia
06:00		4,3	100		1,5	100		0,08	100		5,7	100		0,26	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		111760,2	100	11,3	100	153,6	100	930,8	100	In marcia
06:30		3,5	100		1,2	100		0,02	73		4,9	100		0,27	100		23,3	100		0,5	100		0,2	100		109717,2	100	11,5	100	156,5	100	926,0	100	In marcia
07:00		1,9	100		1,1	100		0,05	100		4,5	100		0,28	96		23,2	100		0,5	100		0,3	100		104751,2	100	11,9	100	157,8	100	917,1	100	In marcia
07:30		3,1	100		1,7	100		0,3	100		5,0	100		0,26	99		22,2	100		0,4	100		0,3	100		112073,6	100	11,2	100	158,4	100	936,1	100	In marcia
08:00		2,4	100		1,8	100		0,09	100		4,8	100		0,27	100		20,6	100		0,5	100		0,3	100		106271,7	100	11,7	100	157,3	100	927,4	100	In marcia
08:30		1,7	100		1,0	100		1,32	73		4,6	100		0,27	100		23,7	100		0,5	100		0,3	100		106181,8	100	11,7	100	156,4	100	923,9	100	In marcia
09:00		3,4	84		1,2	84		2,98	100		4,6	84		0,26	100		26,3	84		0,5	84		0,3	84		107187,0	100	11,5	84	156,0	100	935,6	100	In marcia
09:30		4,4	79		1,4	79		2,06	100		4,5	79		0,26	100		31,2	79		0,5	79		0,2	79		104191,3	100	11,7	79	150,2	100	929,1	100	In marcia
10:00		1,7	100		0,9	100		1,15	100		4,6	100		0,27	100		56,4	100		0,5	100		0,4	100		109931,0	100	11,4	100	145,6	100	926,7	100	In marcia
10:30		2,5	100		2,4	100		1,47	73		3,9	100		0,27	100		45,9	100		0,5	100		0,2	100		108920,6	100	11,7	100	145,9	100	923,8	100	In marcia
11:00		2,0	100		1,5	100		1,25	100		5,1	100		0,26	96		36,6	100		0,5	100		0,1	100		108659,5	100	11,5	100	145,1	100	925,0	100	In marcia
11:30		1,9	100		1,1	100		0,55	100		4,8	100		0,26	99		26,8	100		0,5	100		0,2	100		108875,9	100	11,4	100	145,1	100	928,3	100	In marcia
12:00		2,6	100		1,6	100		0,21	100		4,4	100		0,26	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		110773,3	100	11,4	100	145,6	100	932,4	100	In marcia
12:30		1,9	100		1,7	100		0,02	73		4,1	100		0,27	100		14,9	100		0,5	100		0,2	100		107226,2	100	11,7	100	145,2	100	920,6	100	In marcia
13:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		110489,9	100	11,3	100	145,5	100	926,5	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		33,2	100		0,5	100		0,1	100		110048,2	100	11,4	100	149,4	100	924,5	100	In marcia
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,27	100		33,5	100		0,4	100		0,2	100		111043,6	100	11,5	100	155,9	100	927,2	100	In marcia
14:30		1,4	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,27	100		34,6	100		0,5	100		0,2	100		111025,2	100	11,6	100	158,9	100	926,2	100	In marcia
15:00		1,6	100		2,1	100		0,02	100		4,2	100		0,28	96		18,1	100		0,5	100		0,2	100		107029,5	100	11,9	100	159,9	100	922,4	100	In marcia
15:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,27	99		29,3	100		0,5	100		0,1	100		107644,7	100	11,8	100	159,5	100	924,7	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		109912,0	100	11,5	100	159,2	100	933,0	100	In marcia
16:30		1,9	100		1,0	100		0,0	73		4,9	100		0,27	100		38,2	100		0,5	100		0,2	100		108444,4	100	11,6	100	159,5	100	932,3	100	In marcia
17:00		2,3	100		1,4	100		0,3	100		4,6	100		0,27	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		105676,3	100	11,8	100	158,9	100	919,9	100	In marcia
17:30		2,3	100		1,7	100		0,42	100		3,8	100		0,26	100		30,9	100		0,4	100		0,3	100		110920,7	100	11,3	100	159,0	100	926,4	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,6	100		0,24	100		4,2	100		0,27	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		108877,6	100	11,6	100	149,9	100	926,5	100	In marcia
18:30		2,6	100		1,5	100		0,07	73		4,6	100		0,26	100		31,8	100		0,5	100		0,3	100		109116,8	100	11,5	100	145,3	100	926,9	100	In marcia
19:00		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100	(4)	0,26	29		26,3	100		0,5	100		0,3	100		107458,6	100	11,7	100	145,5	100	924,1	100	In marcia
19:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100	(4)	0,26	19		20,8	100		0,5	100		0,2	100		108949,6	100	11,6	100	145,4	100	927,2	100	In marcia
20:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		32,0	100		0,5	100		0,2	100		108622,1	100	11,6	100	145,4	100	924,5	100	In marcia
20:30		3,7	100		1,5	100		0,55	73		4,0	100		0,26	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		106320,9	100	11,8	100	144,9	100	926,2	100	In marcia
21:00		4,0	86		1,1	86		2,09	100		4,1	86		0,26	100		35,3	86		0,5	86		0,1	86		107703,6	100	11,6	86	145,1	100	929,9	100	In marcia
21:30		4,0	78		1,4	78		1,34	100		4,0	78		0,26	100		30,3	78		0,5	78		0,1	78		107200,5	100	11,7	78	145,4	100	934,6	100	In marcia
22:00		3,4	100		1,5	100		0,86	100		3,6	100		0,26	100		32,9	100		0,5	100		0,2	100		109482,1	100	11,4	100	150,9	100	932,7	100	In marcia
22:30		4,0	100		1,6	100		1,16	73		4,2	100		0,27	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		106921,5	100	11,7	100	154,1	100	923,0	100	In marcia
23:00		4,8	100																															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,9	100		1,0	100		0,0	73		4,6	100		0,26	100		32,9	100		0,5	100		0,3	100		106627,1	100	11,5	100		154,2	100		935,4	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,1	100		0,0	100		9,3	100		0,26	100		33,1	100		0,5	100		0,4	100		107441,6	100	11,4	100		154,6	100		944,8	100		in Betrieb
01:30		5,7	100		1,2	100		0,0	100		7,1	100		0,26	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		107425,1	100	11,4	100		155,0	100		938,4	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		1,0	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		108578,2	100	11,4	100		151,3	100		931,0	100		in Betrieb
02:30		5,2	100		1,0	100		0,0	73		6,9	100		0,25	100		32,0	100		0,5	100		0,3	100		110771,9	100	11,3	100		144,7	100		931,1	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,8	100		0,0	100		5,1	100		0,26	96		28,2	100		0,5	100		0,5	100		106097,1	100	11,8	100		145,2	100		924,5	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,7	100		0,03	100		4,4	100		0,28	98		30,2	100		0,5	100		0,4	100		102227,1	100	12,0	100		145,4	100		915,6	100		in Betrieb
04:00		4,8	100		0,9	100		0,07	100		4,2	100		0,26	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		106390,6	100	11,6	100		144,9	100		926,2	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		0,7	100		0,0	73		5,4	100		0,27	100		40,1	100		0,5	100		0,3	100		104376,1	100	11,8	100		145,3	100		918,4	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		1,2	100		0,08	100		4,8	100		0,25	100		40,8	100		0,5	100		0,3	100		111167,1	100	11,2	100		145,3	100		934,1	100		in Betrieb
05:30		3,9	100		1,4	100		0,09	100		5,9	100		0,26	100		34,9	100		0,5	100		0,4	100		110522,6	100	11,3	100		148,3	100		934,8	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		1,5	100		0,08	100		5,7	100		0,26	100		25,7	100		0,5	100		0,3	100		111760,2	100	11,3	100		153,6	100		930,8	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		1,2	100		0,02	73		4,9	100		0,27	100		23,3	100		0,5	100		0,2	100		109717,2	100	11,5	100		156,5	100		926,0	100		in Betrieb
07:00		1,9	100		1,1	100		0,05	100		4,5	100		0,28	96		23,2	100		0,5	100		0,3	100		104751,2	100	11,9	100		157,8	100		917,1	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		1,7	100		0,3	100		5,0	100		0,26	99		22,2	100		0,4	100		0,3	100		112073,6	100	11,2	100		158,4	100		936,1	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		1,8	100		0,09	100		4,8	100		0,27	100		20,6	100		0,5	100		0,3	100		106271,7	100	11,7	100		157,3	100		927,4	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		1,0	100		1,32	73		4,6	100		0,27	100		23,7	100		0,5	100		0,3	100		106181,8	100	11,7	100		156,4	100		923,9	100		in Betrieb
09:00		3,4	84		1,2	84		2,98	100		4,6	84		0,26	100		26,3	84		0,5	84		0,3	84		107187,0	100	11,5	84		156,0	100		935,6	100		in Betrieb
09:30		4,4	79		1,4	79		2,06	100		4,5	79		0,26	100		31,2	79		0,5	79		0,2	79		104191,3	100	11,7	79		150,2	100		929,1	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		0,9	100		1,15	100		4,6	100		0,27	100		56,4	100		0,5	100		0,4	100		109931,0	100	11,4	100		145,6	100		926,7	100		in Betrieb
10:30		2,5	100		2,4	100		1,47	73		3,9	100		0,27	100		45,9	100		0,5	100		0,2	100		108920,6	100	11,7	100		145,9	100		923,8	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		1,5	100		1,25	100		5,1	100		0,26	96		36,6	100		0,5	100		0,1	100		108659,5	100	11,5	100		145,1	100		925,0	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		1,1	100		0,55	100		4,8	100		0,26	99		26,8	100		0,5	100		0,2	100		108875,9	100	11,4	100		145,1	100		928,3	100		in Betrieb
12:00		2,6	100		1,6	100		0,21	100		4,4	100		0,26	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		110773,3	100	11,4	100		145,6	100		932,4	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,7	100		0,02	73		4,1	100		0,27	100		14,9	100		0,5	100		0,2	100		107226,2	100	11,7	100		145,2	100		920,6	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		1,8	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		27,2	100		0,5	100		0,1	100		110489,9	100	11,3	100		145,5	100		926,5	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		0,0	100		5,4	100		0,26	100		33,2	100		0,5	100		0,1	100		110048,2	100	11,4	100		149,4	100		924,5	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,27	100		33,5	100		0,4	100		0,2	100		111043,6	100	11,5	100		155,9	100		927,2	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,8	100		0,0	73		4,5	100		0,27	100		34,6	100		0,5	100		0,2	100		111025,2	100	11,6	100		158,9	100		926,2	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		2,1	100		0,02	100		4,2	100		0,28	96		18,1	100		0,5	100		0,2	100		107029,5	100	11,9	100		159,9	100		922,4	100		in Betrieb
15:30		1,5	100		1,2	100		0,0	100		5,2	100		0,27	99		29,3	100		0,5	100		0,1	100		107644,7	100	11,8	100		159,5	100		924,7	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,0	100		0,0	100		4,8	100		0,27	100		30,3	100		0,5	100		0,1	100		109912,0	100	11,5	100		159,2	100		933,0	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,0	100		0,0	73		4,9	100		0,27	100		38,2	100		0,5	100		0,2	100		108444,4	100	11,6	100		159,5	100		932,3	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		1,4	100		0,3	100		4,6	100		0,27	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		105676,3	100	11,8	100		158,9	100		919,9	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		1,7	100		0,42	100		3,8	100		0,26	100		30,9	100		0,4	100		0,3	100		110920,7	100	11,3	100		159,0	100		926,4	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,6	100		0,24	100		4,2	100		0,27	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		108877,6	100	11,6	100		149,9	100		926,5	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		1,5	100		0,07	73		4,6	100		0,26	100		31,8	100		0,5	100		0,3	100		109116,8	100	11,5	100		145,3	100		926,9	100		in Betrieb
19:00		3,2	100		1,5	100		0,0	100		4,4	100	(4)	0,26	29		26,3	100		0,5	100		0,3	100		107458,6	100	11,7	100		145,5	100		924,1	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		1,4	100		0,0	100		4,5	100	(4)	0,26	19		20,8	100		0,5	100		0,2	100		108949,6	100	11,6	100		145,4	100		927,2	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		32,0	100		0,5	100		0,2	100		108622,1	100	11,6	100		145,4	100		924,5	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		1,5	100		0,55	73		4,0	100		0,26	100		27,4	100		0,5	100		0,2	100		106320,9	100	11,8	100		144,9	100		926,2	100		in Betrieb
21:00		4,0	86		1,1	86		2,09	100		4,1	86		0,26	100		35,3	86		0,5	86		0,1	86		107703,6	100	11,6	86		145,1	100		929,9	100		in Betrieb
21:30		4,0	78		1,4	78		1,34	100		4,0	78		0,26	100		30,3	78		0,5	78		0,1	78		107200,5	100	11,7	78		145,4	100		934,6	100		in Betrieb
22:00		3,4	100		1,5																																