

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/07/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,8	100		1,0	100		1,16	73		5,2	100		0,22	100		43,7	100		0,5	100		0,2	100		106628,5	100		11,5	100		155,3	100		930,5	100	In marcia
01:00		6,4	100		1,1	100		1,37	100		5,6	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		105986,0	100		11,6	100		154,9	100		931,6	100	In marcia
01:30		4,5	100		0,5	100		0,01	100		5,5	100		0,22	100		22,9	100		0,5	100		0,2	100		107551,0	100		11,4	100		155,0	100		931,9	100	In marcia
02:00		3,0	100		0,6	100		0,0	100		6,7	100		0,22	100		18,5	100		0,5	100		0,3	100		106774,2	100		11,5	100		154,2	100		929,2	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,5	100		0,28	73		5,1	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		107175,2	100		11,5	100		153,6	100		932,6	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,8	100		1,41	100		5,4	100		0,22	100		34,8	100		0,5	100		0,2	100		108577,2	100		11,4	100		154,0	100		932,3	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,7	100		1,08	100		4,7	100		0,22	94		36,2	100		0,5	100		0,2	100		105657,0	100		11,6	100		154,4	100		927,2	100	In marcia
04:00		4,5	100		0,8	100		1,02	100		5,0	100		0,22	100		37,5	100		0,5	100		0,2	100		107187,8	100		11,5	100		154,3	100		927,7	100	In marcia
04:30		6,0	100		1,0	100		1,07	73		6,2	100		0,22	100		28,1	100		0,5	100		0,2	100		107771,6	100		11,5	100		154,1	100		934,2	100	In marcia
05:00		2,2	100		0,7	100		2,19	100		5,5	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,2	100		105037,9	100		11,7	100		154,2	100		925,5	100	In marcia
05:30		4,3	100		0,9	100		2,26	100		6,8	100		0,22	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		108290,8	100		11,4	100		155,5	100		933,6	100	In marcia
06:00		5,3	100		0,8	100		1,84	100		6,2	100		0,22	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		107343,9	100		11,5	100		156,1	100		929,9	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,8	100		2,26	73		5,8	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,2	100		106625,2	100		11,7	100		156,0	100		930,6	100	In marcia
07:00		4,3	100		0,8	100		2,97	100		6,4	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,2	100		103791,2	100		11,9	100		155,8	100		923,6	100	In marcia
07:30		6,4	100		0,9	100		1,69	100		6,4	100		0,22	94		6,9	100		0,5	100		0,2	100		103882,4	100		11,8	100		154,5	100		932,5	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,6	100		1,03	100		8,4	100		0,22	100		10,2	100		0,5	100		0,2	100		103880,3	100		11,6	100		155,2	100		935,9	100	In marcia
08:30		5,5	100		0,7	100		1,08	73		8,1	100		0,22	100		15,5	100		0,5	100		0,3	100		107189,6	100		11,2	100		159,1	100		947,2	100	In marcia
09:00		4,5	85		0,7	85		1,7	100		7,5	85		0,22	100		25,8	85		0,5	85		0,3	85		105831,3	100		11,3	85		160,4	100		938,7	100	In marcia
09:30		3,4	78		0,7	78		1,62	100		9,3	78		0,22	100		15,2	78		0,5	78		0,3	78		105424,7	100		11,5	78		160,5	100		941,4	100	In marcia
10:00		3,7	100		0,6	100		1,2	100		10,3	100		0,21	100		19,6	100		0,5	100		0,3	100		106722,0	100		11,2	100		160,7	100		942,2	100	In marcia
10:30		2,7	100		0,6	100		2,37	73		11,8	100		0,22	100		39,8	100		0,6	100		0,3	100		105364,1	100		11,3	100		161,1	100		940,6	100	In marcia
11:00		1,7	100		0,5	100		4,57	100		7,8	100		0,22	100		64,7	100		0,6	100		0,4	100		106724,2	100		11,2	100		162,1	100		943,2	100	In marcia
11:30		3,8	100		0,5	100		5,39	100		5,5	100		0,22	94		64,1	100		0,5	100		0,3	100		107036,7	100		11,2	100		162,7	100		946,0	100	In marcia
12:00		4,2	100		0,8	100		7,39	100		5,6	100		0,22	100		51,6	100		0,5	100		0,3	100		107310,1	100		11,2	100		163,4	100		941,9	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,7	100		6,14	73		6,3	100		0,22	100		46,8	100		0,5	100		0,3	100		106627,3	100		11,4	100		163,9	100		938,7	100	In marcia
13:00		4,0	100		0,9	100		7,88	100		6,8	100		0,23	100		37,4	100		0,6	100		0,3	100		105705,1	100		11,5	100		164,1	100		938,4	100	In marcia
13:30		5,1	100		1,2	100		6,42	100		5,1	100		0,22	100		27,6	100		0,5	100		0,3	100		108251,0	100		11,3	100		163,6	100		938,5	100	In marcia
14:00		4,4	100		0,9	100		3,02	100		5,3	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,3	100		107194,6	100		11,4	100		165,3	100		938,2	100	In marcia
14:30		4,8	100		0,7	100		2,29	73		6,3	100		0,23	100		11,5	100		0,5	100		0,3	100		106002,2	100		11,5	100		166,5	100		934,2	100	In marcia
15:00		2,3	100		0,7	100		2,12	100		4,2	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		106351,0	100		11,5	100		166,4	100		931,6	100	In marcia
15:30		2,8	100		1,0	100		2,53	100		3,8	100		0,23	94		31,3	100		0,5	100		0,3	100		107758,9	100		11,4	100		166,8	100		934,4	100	In marcia
16:00		3,9	100		1,5	100		2,25	100		4,0	100		0,23	100		39,6	100		0,5	100		0,2	100		105357,5	100		11,7	100		166,3	100		926,6	100	In marcia
16:30		3,6	100		1,5	100		2,2	73		4,3	100		0,22	100		36,3	100		0,5	100		0,3	100		110399,8	100		11,2	100		166,5	100		937,1	100	In marcia
17:00		3,7	100		1,5	100		4,04	100		3,9	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		107483,0	100		11,5	100		167,5	100		930,8	100	In marcia
17:30		3,8	100		2,0	100		4,25	100		3,5	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		107918,6	100		11,5	100		167,3	100		935,5	100	In marcia
18:00		1,8	100		1,5	100		1,54	100		3,7	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		108146,8	100		11,4	100		167,0	100		931,8	100	In marcia
18:30		1,8	100		1,4	100		1,27	73		3,3	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		105984,3	100		11,7	100		166,9	100		928,2	100	In marcia
19:00		2,4	100		1,6	100		0,02	100		3,5	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		107725,6	100		11,5	100		167,1	100		932,5	100	In marcia
19:30		3,8	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	95		21,1	100		0,5	100		0,3	100		105480,6	100		11,7	100		166,6	100		928,1	100	In marcia
20:00		2,1	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		108172,0	100		11,5	100		166,7	100		934,2	100	In marcia
20:30		5,9	100		1,2	100		1,09	73		5,2	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		104927,6	100		11,7	100		166,4	100		924,9	100	In marcia
21:00		3,2	86		0,8	86		0,89	100		5,3	86		0,22	100		24,1	86		0,5	86		0,4	86		106912,8	100		11,5	86		165,8	100		934,1	100	In marcia
21:30		1,9	78		0,4	78		0,17	100		6,6	78		0,23	100		33,6	78		0,5	78		0,6	78		104981,5	100		11,6	78		165,8	100		938,3		

MVA Bozen

Datum: 21/07/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,8	100		1,0	100		1,16	73		5,2	100		0,22	100		43,7	100		0,5	100		0,2	100		106628,5	100		11,5	100		155,3	100		930,5	100		in Betrieb
01:00		6,4	100		1,1	100		1,37	100		5,6	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		105986,0	100		11,6	100		154,9	100		931,6	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		0,5	100		0,01	100		5,5	100		0,22	100		22,9	100		0,5	100		0,2	100		107551,0	100		11,4	100		155,0	100		931,9	100		in Betrieb
02:00		3,0	100		0,6	100		0,0	100		6,7	100		0,22	100		18,5	100		0,5	100		0,3	100		106774,2	100		11,5	100		154,2	100		929,2	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,5	100		0,28	73		5,1	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		107175,2	100		11,5	100		153,6	100		932,6	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		0,8	100		1,41	100		5,4	100		0,22	100		34,8	100		0,5	100		0,2	100		108577,2	100		11,4	100		154,0	100		932,3	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,7	100		1,08	100		4,7	100		0,22	94		36,2	100		0,5	100		0,2	100		105657,0	100		11,6	100		154,4	100		927,2	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		0,8	100		1,02	100		5,0	100		0,22	100		37,5	100		0,5	100		0,2	100		107187,8	100		11,5	100		154,3	100		927,7	100		in Betrieb
04:30		6,0	100		1,0	100		1,07	73		6,2	100		0,22	100		28,1	100		0,5	100		0,2	100		107771,6	100		11,5	100		154,1	100		934,2	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,7	100		2,19	100		5,5	100		0,23	100		32,3	100		0,5	100		0,2	100		105037,9	100		11,7	100		154,2	100		925,5	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,9	100		2,26	100		6,8	100		0,22	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		108290,8	100		11,4	100		155,5	100		933,6	100		in Betrieb
06:00		5,3	100		0,8	100		1,84	100		6,2	100		0,22	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		107343,9	100		11,5	100		156,1	100		929,9	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,8	100		2,26	73		5,8	100		0,23	100		20,4	100		0,5	100		0,2	100		106625,2	100		11,7	100		156,0	100		930,6	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		0,8	100		2,97	100		6,4	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,2	100		103791,2	100		11,9	100		155,8	100		923,6	100		in Betrieb
07:30		6,4	100		0,9	100		1,69	100		6,4	100		0,22	94		6,9	100		0,5	100		0,2	100		103882,4	100		11,8	100		154,5	100		932,5	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		0,6	100		1,03	100		8,4	100		0,22	100		10,2	100		0,5	100		0,2	100		103880,3	100		11,6	100		155,2	100		935,9	100		in Betrieb
08:30		5,5	100		0,7	100		1,08	73		8,1	100		0,22	100		15,5	100		0,5	100		0,3	100		107189,6	100		11,2	100		159,1	100		947,2	100		in Betrieb
09:00		4,5	85		0,7	85		1,7	100		7,5	85		0,22	100		25,8	85		0,5	85		0,3	85		105831,3	100		11,3	85		160,4	100		938,7	100		in Betrieb
09:30		3,4	78		0,7	78		1,62	100		9,3	78		0,22	100		15,2	78		0,5	78		0,3	78		105424,7	100		11,5	78		160,5	100		941,4	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,6	100		1,2	100		10,3	100		0,21	100		19,6	100		0,5	100		0,3	100		106722,0	100		11,2	100		160,7	100		942,2	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,6	100		2,37	73		11,8	100		0,22	100		39,8	100		0,6	100		0,3	100		105364,1	100		11,3	100		161,1	100		940,6	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		0,5	100		4,57	100		7,8	100		0,22	100		64,7	100		0,6	100		0,4	100		106724,2	100		11,2	100		162,1	100		943,2	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		0,5	100		5,39	100		5,5	100		0,22	94		64,1	100		0,5	100		0,3	100		107036,7	100		11,2	100		162,7	100		946,0	100		in Betrieb
12:00		4,2	100		0,8	100		7,39	100		5,6	100		0,22	100		51,6	100		0,5	100		0,3	100		107310,1	100		11,2	100		163,4	100		941,9	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,7	100		6,14	73		6,3	100		0,22	100		46,8	100		0,5	100		0,3	100		106627,3	100		11,4	100		163,9	100		938,7	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,9	100		7,88	100		6,8	100		0,23	100		37,4	100		0,6	100		0,3	100		105705,1	100		11,5	100		164,1	100		938,4	100		in Betrieb
13:30		5,1	100		1,2	100		6,42	100		5,1	100		0,22	100		27,6	100		0,5	100		0,3	100		108251,0	100		11,3	100		163,6	100		938,5	100		in Betrieb
14:00		4,4	100		0,9	100		3,02	100		5,3	100		0,23	100		20,0	100		0,5	100		0,3	100		107194,6	100		11,4	100		165,3	100		938,2	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		0,7	100		2,29	73		6,3	100		0,23	100		11,5	100		0,5	100		0,3	100		106002,2	100		11,5	100		166,5	100		934,2	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,7	100		2,12	100		4,2	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		106351,0	100		11,5	100		166,4	100		931,6	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		1,0	100		2,53	100		3,8	100		0,23	94		31,3	100		0,5	100		0,3	100		107758,9	100		11,4	100		166,8	100		934,4	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		1,5	100		2,25	100		4,0	100		0,23	100		39,6	100		0,5	100		0,2	100		105357,5	100		11,7	100		166,3	100		926,6	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		1,5	100		2,2	73		4,3	100		0,22	100		36,3	100		0,5	100		0,3	100		110399,8	100		11,2	100		166,5	100		937,1	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,5	100		4,04	100		3,9	100		0,23	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		107483,0	100		11,5	100		167,5	100		930,8	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		2,0	100		4,25	100		3,5	100		0,23	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		107918,6	100		11,5	100		167,3	100		935,5	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		1,5	100		1,54	100		3,7	100		0,23	100		26,6	100		0,5	100		0,3	100		108146,8	100		11,4	100		167,0	100		931,8	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		1,4	100		1,27	73		3,3	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		105984,3	100		11,7	100		166,9	100		928,2	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		1,6	100		0,02	100		3,5	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		107725,6	100		11,5	100		167,1	100		932,5	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		2,0	100		0,0	100		3,9	100		0,23	95		21,1	100		0,5	100		0,3	100		105480,6	100		11,7	100		166,6	100		928,1	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		1,0	100		0,0	100		3,8	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		108172,0	100		11,5	100		166,7	100		934,2	100		in Betrieb
20:30		5,9	100		1,2	100		1,09	73		5,2	100		0,23	100		24,6	100		0,5	100		0,2	100		104927,6	100		11,7	100		166,4	100		924,9	100		in Betrieb
21:00		3,2	86		0,8	86		0,89	100		5,3	86		0,22	100		24,1	86		0,5	86		0,4	86		106912,8	100		11,5	86		165,8	100		934,1	100		in Betrieb
21:30		1,9	78		0,4	78		0,17	100		6,6	78		0,23	100		33,6	78																				