

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 22/07/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		4,0	100		1,7	100		0,8	73		4,6	100		0,22	100		23,3	100		0,5	100		0,7	100		106758,5	100		11,4	100		165,3	100		938,0	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,2	100		2,51	100		4,1	100		0,23	100		21,1	100		0,5	100		0,6	100		104164,2	100		11,6	100		164,9	100		930,6	100	In marcia
01:30		4,3	100		1,3	100		2,04	100		3,9	100		0,22	100		32,3	100		0,5	100		0,5	100		108148,3	100		11,3	100		164,8	100		938,0	100	In marcia
02:00		4,1	100		1,4	100		1,38	100		4,3	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,6	100		104909,6	100		11,6	100		164,8	100		936,3	100	In marcia
02:30		3,2	100		0,9	100		0,89	73		4,2	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,6	100		103920,6	100		11,6	100		164,5	100		927,3	100	In marcia
03:00		5,3	100		1,3	100		0,86	100		5,5	100		0,22	100		31,7	100		0,5	100		0,5	100		106326,3	100		11,4	100		164,0	100		933,4	100	In marcia
03:30		5,6	100		0,9	100		0,41	100		5,0	100		0,22	94		33,6	100		0,5	100		0,7	100		107618,0	100		11,3	100		164,6	100		941,4	100	In marcia
04:00		2,3	100		0,5	100		0,47	100		4,5	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,6	100		106430,9	100		11,5	100		164,3	100		936,2	100	In marcia
04:30		3,0	100		0,8	100		1,9	73		4,1	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,6	100		106621,7	100		11,5	100		164,3	100		931,3	100	In marcia
05:00		5,3	100		1,1	100		3,66	100		4,4	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		105812,8	100		11,6	100		164,6	100		928,7	100	In marcia
05:30		4,3	100		0,7	100		3,02	100		4,7	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,7	100		107330,5	100		11,4	100		165,1	100		937,9	100	In marcia
06:00		3,3	100		0,6	100		3,56	100		5,4	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,5	100		106067,5	100		11,6	100		165,3	100		927,3	100	In marcia
06:30		3,3	100		1,0	100		4,75	73		4,5	100		0,23	100		36,0	100		0,5	100		0,6	100		107633,9	100		11,5	100		165,3	100		927,9	100	In marcia
07:00		7,6	100		1,3	100		4,55	100		5,4	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,6	100		106094,2	100		11,6	100		165,7	100		927,4	100	In marcia
07:30		3,1	100		0,8	100		2,77	100		5,2	100		0,23	94		25,4	100		0,5	100		0,7	100		106283,2	100		11,6	100		165,4	100		927,8	100	In marcia
08:00		1,7	100		0,3	100		2,71	100		4,0	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,6	100		108505,1	100		11,4	100		165,4	100		934,9	100	In marcia
08:30		2,3	100		0,7	100		5,86	73		4,0	100		0,23	100		37,5	100		0,5	100		0,5	100		107478,1	100		11,5	100		166,0	100		933,9	100	In marcia
09:00		7,4	86		1,1	86		6,88	100		4,1	86		0,24	100		32,3	86		0,5	86		0,7	86		104717,0	100		11,7	86		166,3	100		929,5	100	In marcia
09:30		3,3	78		0,6	78		2,84	100		5,7	78		0,23	100		17,7	78		0,5	78		0,0	78		106275,9	100		11,6	78		165,9	100		934,8	100	In marcia
10:00		4,8	100		0,8	100		2,88	100		5,3	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,0	100		107949,4	100		11,4	100		166,0	100		932,3	100	In marcia
10:30		1,8	100		0,8	100		2,82	73		5,1	100		0,22	100		41,6	100		0,5	100		0,0	100		112065,1	100		11,2	100		167,3	100		937,9	100	In marcia
11:00		4,0	100		1,4	100		5,86	100		4,6	100		0,24	100		39,3	100		0,5	100		0,0	100		105509,2	100		11,8	100		168,2	100		926,6	100	In marcia
11:30		4,1	100		1,0	100		3,1	100		7,6	100		0,23	94		26,8	100		0,5	100		0,0	100		106391,0	100		11,7	100		167,7	100		923,9	100	In marcia
12:00		4,7	100		0,8	100		2,25	100		10,8	100		0,23	100		17,6	100		0,5	100		0,0	100		107327,7	100		11,6	100		167,1	100		928,3	100	In marcia
12:30		5,0	100		0,8	100		2,01	73		13,9	100		0,23	100		16,8	100		0,5	100		0,0	100		103619,6	100		11,9	100		166,5	100		930,2	100	In marcia
13:00		3,1	100		0,5	100		2,89	100		9,3	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		106430,4	100		11,5	100		165,6	100		939,1	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,5	100		2,65	100		8,2	100		0,23	100		35,6	100		0,5	100		0,0	100		105608,3	100		11,6	100		165,5	100		937,1	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,8	100		3,23	100		7,6	100		0,22	100		37,0	100		0,5	100		0,0	100		108221,4	100		11,3	100		165,4	100		935,2	100	In marcia
14:30		4,9	100		1,4	100		3,29	73		6,6	100		0,23	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		103757,4	100		11,8	100		165,0	100		933,1	100	In marcia
15:00		3,7	100		1,5	100		3,34	100		4,3	100		0,23	100		45,7	100		0,5	100		0,0	100		103546,8	100		11,8	100		164,8	100		929,7	100	In marcia
15:30		3,7	100		1,6	100		3,44	100		4,8	100		0,23	94		43,6	100		0,5	100		0,0	100		105098,7	100		11,7	100		165,2	100		932,3	100	In marcia
16:00		3,8	100		1,6	100		1,77	100		5,7	100		0,23	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		102477,0	100		11,8	100		164,6	100		926,3	100	In marcia
16:30		2,0	100		0,7	100		0,48	73		5,3	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,0	100		103717,9	100		11,6	100		164,2	100		928,6	100	In marcia
17:00		4,8	100		1,5	100		1,64	100		4,1	100		0,22	100		21,2	100		0,4	100		0,0	100		106386,5	100		11,4	100		164,4	100		936,3	100	In marcia
17:30		5,5	100		1,1	100		0,37	100		5,2	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		103869,5	100		11,7	100		164,7	100		930,2	100	In marcia
18:00		4,3	100		0,8	100		0,25	100		5,1	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		103875,3	100		11,7	100		165,0	100		929,3	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,8	100		0,1	73		4,5	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		103910,3	100		11,8	100		165,2	100		930,0	100	In marcia
19:00		2,9	100		0,7	100		0,35	100		5,5	100		0,23	100		35,8	100		0,5	100		0,0	100		105469,1	100		11,6	100		164,9	100		936,1	100	In marcia
19:30		3,0	100		1,1	100		0,65	100		4,7	100		0,23	95		41,8	100		0,5	100		0,0	100		105985,6	100		11,5	100		165,0	100		933,8	100	In marcia
20:00		4,8	100		1,6	100		0,61	100		5,1	100		0,23	100		34,1	100		0,5	100		0,0	100		106404,3	100		11,5	100		165,5	100		934,5	100	In marcia
20:30		5,1	100		1,3	100		0,22	73		4,6	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		106354,9	100		11,7	100		165,8	100		931,1	100	In marcia
21:00		2,7	86		1,1	86		0,41	100		4,0	86		0,23	100		31,9	86		0,5	86		0,0	86		108358,3	100		11,5	86		166,5	100		931,8	100	In marcia
21:30		3,3	78		1,2	78		0,76	100		4,3	78		0,24	100		21,9	78																			

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		1,7	100		0,8	73		4,6	100		0,22	100		23,3	100		0,5	100		0,7	100		106758,5	100		11,4	100		165,3	100		938,0	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,2	100		2,51	100		4,1	100		0,23	100		21,1	100		0,5	100		0,6	100		104164,2	100		11,6	100		164,9	100		930,6	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		1,3	100		2,04	100		3,9	100		0,22	100		32,3	100		0,5	100		0,5	100		108148,3	100		11,3	100		164,8	100		938,0	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,4	100		1,38	100		4,3	100		0,23	100		29,2	100		0,5	100		0,6	100		104909,6	100		11,6	100		164,8	100		936,3	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,9	100		0,89	73		4,2	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,6	100		103920,6	100		11,6	100		164,5	100		927,3	100		in Betrieb
03:00		5,3	100		1,3	100		0,86	100		5,5	100		0,22	100		31,7	100		0,5	100		0,5	100		106326,3	100		11,4	100		164,0	100		933,4	100		in Betrieb
03:30		5,6	100		0,9	100		0,41	100		5,0	100		0,22	94		33,6	100		0,5	100		0,7	100		107618,0	100		11,3	100		164,6	100		941,4	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,5	100		0,47	100		4,5	100		0,23	100		30,1	100		0,5	100		0,6	100		106430,9	100		11,5	100		164,3	100		936,2	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,8	100		1,9	73		4,1	100		0,23	100		31,5	100		0,5	100		0,6	100		106621,7	100		11,5	100		164,3	100		931,3	100		in Betrieb
05:00		5,3	100		1,1	100		3,66	100		4,4	100		0,23	100		28,8	100		0,5	100		0,4	100		105812,8	100		11,6	100		164,6	100		928,7	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,7	100		3,02	100		4,7	100		0,23	100		24,9	100		0,5	100		0,7	100		107330,5	100		11,4	100		165,1	100		937,9	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,6	100		3,56	100		5,4	100		0,23	100		28,7	100		0,5	100		0,5	100		106067,5	100		11,6	100		165,3	100		927,3	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,0	100		4,75	73		4,5	100		0,23	100		36,0	100		0,5	100		0,6	100		107633,9	100		11,5	100		165,3	100		927,9	100		in Betrieb
07:00		7,6	100		1,3	100		4,55	100		5,4	100		0,23	100		31,7	100		0,5	100		0,6	100		106094,2	100		11,6	100		165,7	100		927,4	100		in Betrieb
07:30		3,1	100		0,8	100		2,77	100		5,2	100		0,23	94		25,4	100		0,5	100		0,7	100		106283,2	100		11,6	100		165,4	100		927,8	100		in Betrieb
08:00		1,7	100		0,3	100		2,71	100		4,0	100		0,23	100		31,8	100		0,5	100		0,6	100		108505,1	100		11,4	100		165,4	100		934,9	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,7	100		5,86	73		4,0	100		0,23	100		37,5	100		0,5	100		0,5	100		107478,1	100		11,5	100		166,0	100		933,9	100		in Betrieb
09:00		7,4	86		1,1	86		6,88	100		4,1	86		0,24	100		32,3	86		0,5	86		0,7	86		104717,0	100		11,7	86		166,3	100		929,5	100		in Betrieb
09:30		3,3	78		0,6	78		2,84	100		5,7	78		0,23	100		17,7	78		0,5	78		0,0	78		106275,9	100		11,6	78		165,9	100		934,8	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		0,8	100		2,88	100		5,3	100		0,23	100		25,7	100		0,5	100		0,0	100		107949,4	100		11,4	100		166,0	100		932,3	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,8	100		2,82	73		5,1	100		0,22	100		41,6	100		0,5	100		0,0	100		112065,1	100		11,2	100		167,3	100		937,9	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		1,4	100		5,86	100		4,6	100		0,24	100		39,3	100		0,5	100		0,0	100		105509,2	100		11,8	100		168,2	100		926,6	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		1,0	100		3,1	100		7,6	100		0,23	94		26,8	100		0,5	100		0,0	100		106391,0	100		11,7	100		167,7	100		923,9	100		in Betrieb
12:00		4,7	100		0,8	100		2,25	100		10,8	100		0,23	100		17,6	100		0,5	100		0,0	100		107327,7	100		11,6	100		167,1	100		928,3	100		in Betrieb
12:30		5,0	100		0,8	100		2,01	73		13,9	100		0,23	100		16,8	100		0,5	100		0,0	100		103619,6	100		11,9	100		166,5	100		930,2	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		0,5	100		2,89	100		9,3	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,0	100		106430,4	100		11,5	100		165,6	100		939,1	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,5	100		2,65	100		8,2	100		0,23	100		35,6	100		0,5	100		0,0	100		105608,3	100		11,6	100		165,5	100		937,1	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,8	100		3,23	100		7,6	100		0,22	100		37,0	100		0,5	100		0,0	100		108221,4	100		11,3	100		165,4	100		935,2	100		in Betrieb
14:30		4,9	100		1,4	100		3,29	73		6,6	100		0,23	100		29,5	100		0,5	100		0,0	100		103757,4	100		11,8	100		165,0	100		933,1	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		1,5	100		3,34	100		4,3	100		0,23	100		45,7	100		0,5	100		0,0	100		103546,8	100		11,8	100		164,8	100		929,7	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		1,6	100		3,44	100		4,8	100		0,23	94		43,6	100		0,5	100		0,0	100		105098,7	100		11,7	100		165,2	100		932,3	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		1,6	100		1,77	100		5,7	100		0,23	100		32,6	100		0,5	100		0,0	100		102477,0	100		11,8	100		164,6	100		926,3	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		0,7	100		0,48	73		5,3	100		0,23	100		27,8	100		0,5	100		0,0	100		103717,9	100		11,6	100		164,2	100		928,6	100		in Betrieb
17:00		4,8	100		1,5	100		1,64	100		4,1	100		0,22	100		21,2	100		0,4	100		0,0	100		106386,5	100		11,4	100		164,4	100		936,3	100		in Betrieb
17:30		5,5	100		1,1	100		0,37	100		5,2	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		103869,5	100		11,7	100		164,7	100		930,2	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,8	100		0,25	100		5,1	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		103875,3	100		11,7	100		165,0	100		929,3	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,8	100		0,1	73		4,5	100		0,23	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		103910,3	100		11,8	100		165,2	100		930,0	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		0,7	100		0,35	100		5,5	100		0,23	100		35,8	100		0,5	100		0,0	100		105469,1	100		11,6	100		164,9	100		936,1	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,1	100		0,65	100		4,7	100		0,23	95		41,8	100		0,5	100		0,0	100		105985,6	100		11,5	100		165,0	100		933,8	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		1,6	100		0,61	100		5,1	100		0,23	100		34,1	100		0,5	100		0,0	100		106404,3	100		11,5	100		165,5	100		934,5	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		1,3	100		0,22	73		4,6	100		0,23	100		25,0	100		0,5	100		0,0	100		106354,9	100		11,7	100		165,8	100		931,1	100		in Betrieb
21:00		2,7	86		1,1	86		0,41	100		4,0	86		0,23	100		31,9	86		0,5	86		0,0	86		108358,3	100		11,5	86		166,5	100		931,8	100		in Betrieb
21:30		3,3	78		1,2	78		0,76	100		4,3	78		0,24	100		21																					