

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,4	100		0,7	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,4	100		116658,1	100		11,0	100		145,9	100		941,5	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,4	100		0,03	100		5,0	100		0,26	100		33,4	100		0,5	100		0,4	100		117278,7	100		10,9	100		145,1	100		946,7	100	In marcia
01:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,4	100		0,5	100		0,5	100		115177,1	100		11,4	100		145,4	100		936,0	100	In marcia
02:00		1,5	100		1,6	100		0,04	100		4,3	100		0,25	100		26,2	100		0,4	100		0,4	100		116753,3	100		11,3	100		145,3	100		941,0	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,6	100		0,01	73		4,6	100		0,26	100		29,6	100		0,5	100		0,4	100		115205,5	100		11,4	100		145,7	100		936,1	100	In marcia
03:00		2,7	100		1,9	100		0,03	100		4,4	100		0,26	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		116344,0	100		11,3	100		145,4	100		940,0	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,4	100		0,08	100		4,7	100		0,26	94		31,3	100		0,5	100		0,4	100		114468,7	100		11,4	100		147,8	100		936,7	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,5	100		0,08	100		4,6	100		0,26	100		28,9	100		0,5	100		0,4	100		117525,5	100		11,1	100		158,6	100		942,4	100	In marcia
04:30		1,9	100		1,7	100		0,51	73		4,7	100		0,27	100		25,6	100		0,5	100		0,5	100		115316,0	100		11,3	100		164,6	100		938,9	100	In marcia
05:00		1,6	100		1,5	100		0,9	100		4,7	100		0,27	100		25,1	100		0,5	100		0,4	100		115822,7	100		11,3	100		166,2	100		941,1	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,4	100		1,38	100		4,7	100		0,27	100		24,6	100		0,5	100		0,4	100		113019,5	100		11,4	100		166,9	100		936,0	100	In marcia
06:00		1,7	100		1,3	100		1,66	100		4,4	100		0,27	100		34,9	100		0,5	100		0,5	100		116620,1	100		11,2	100		167,4	100		937,9	100	In marcia
06:30		2,1	100		1,8	100		2,4	73		5,7	100		0,26	100		31,9	100		0,5	100		0,5	100		116863,7	100		11,1	100		167,7	100		941,3	100	In marcia
07:00		2,6	100		1,4	100		1,37	100		6,1	100		0,27	100		31,6	100		0,5	100		0,5	100		113621,6	100		11,4	100		167,8	100		930,0	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,1	100		0,67	100		6,7	100		0,26	94		19,9	100		0,5	100		0,4	100		115253,6	100		11,3	100		161,9	100		938,2	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,7	100		1,11	100		5,3	100		0,25	100		33,4	100		0,4	100		0,5	100		117572,7	100		10,9	100		147,6	100		943,9	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,6	100		3,15	73		4,7	100		0,25	100		37,3	100		0,4	100		0,6	100		116653,0	100		11,1	100		146,0	100		937,1	100	In marcia
09:00		1,3	85		2,2	85		5,01	100		5,2	85		0,25	100		46,0	85		0,4	85		0,4	85		119325,7	100		10,9	85		146,1	100		940,6	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,3	78		3,1	100		5,3	78		0,26	100		43,3	78		0,5	78		0,1	78		116252,1	100		11,4	78		146,0	100		936,5	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,3	100		4,41	100		4,4	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,1	100		119779,3	100		11,2	100		145,8	100		943,4	100	In marcia
10:30		1,5	100		1,8	100		4,11	73		4,9	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,1	100		117632,0	100		11,4	100		145,9	100		935,8	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,0	100		0,8	100		4,6	100		0,26	100		14,0	100		0,5	100		0,1	100		116759,9	100		11,4	100		145,8	100		933,1	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,0	100		0,64	100		4,5	100		0,26	94		22,0	100		0,5	100		0,0	100		119962,5	100		11,1	100		146,1	100		935,3	100	In marcia
12:00		2,0	100		1,4	100		0,88	100		4,6	100		0,26	100		16,3	100		0,5	100		0,1	100		114033,0	100		11,6	100		145,4	100		927,6	100	In marcia
12:30		1,5	100		1,0	100		0,09	73		4,7	100		0,25	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		117627,8	100		11,2	100		145,6	100		936,3	100	In marcia
13:00		1,9	100		1,8	100		0,66	100		4,7	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		117172,8	100		11,3	100		150,8	100		935,0	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,2	100		0,15	100		5,3	100		0,27	100		36,0	100		0,5	100		0,0	100		114670,0	100		11,4	100		161,6	100		932,4	100	In marcia
14:00		1,8	100		0,8	100		0,25	100		4,9	100		0,27	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		117077,9	100		11,2	100		165,8	100		938,3	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,1	100		0,27	73		4,5	100		0,26	100		36,0	100		0,5	100		0,2	100		118124,0	100		11,1	100		163,3	100		943,8	100	In marcia
15:00		2,5	100		1,9	100		0,56	100		5,5	100		0,25	100		37,3	100		0,5	100		0,1	100		113583,7	100		11,5	100		147,8	100		931,7	100	In marcia
15:30		1,9	100		1,0	100		0,06	100		4,7	100		0,25	94		22,9	100		0,5	100		0,1	100		115901,3	100		11,2	100		145,1	100		939,4	100	In marcia
16:00		1,7	100		1,3	100		0,33	100		5,0	100		0,25	100		36,6	100		0,4	100		0,1	100		117127,0	100		10,8	100		145,6	100		953,6	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,9	100		0,61	73		4,5	100		0,25	100		35,6	100		0,5	100		0,1	100		116149,8	100		11,2	100		145,6	100		939,2	100	In marcia
17:00		1,9	100		1,6	100		0,77	100		4,0	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		118177,0	100		11,1	100		145,4	100		950,0	100	In marcia
17:30		1,6	100		1,5	100		0,78	100		4,4	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		115247,9	100		11,3	100		145,4	100		937,7	100	In marcia
18:00		1,4	100		1,7	100		1,11	100		4,5	100		0,25	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		112522,0	100		11,4	100		145,2	100		938,6	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,5	100		3,13	73		4,0	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		113300,1	100		11,3	100		146,7	100		930,5	100	In marcia
19:00		1,2	100		1,7	100		4,92	100		4,2	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		114772,3	100		11,2	100		155,6	100		937,0	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,2	100		3,46	100		4,4	100		0,26	94		35,2	100		0,5	100		0,1	100		116493,4	100		11,1	100		162,6	100		941,4	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,5	100		2,7	100		5,0	100		0,26	100		37,1	100		0,5	100		0,1	100		116246,2	100		11,1	100		165,1	100		942,0	100	In marcia
20:30		1,2	100		1,2	100		2,19	73		4,4	100		0,25	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		117279,0	100		11,0	100		160,5	100		945,9	100	In marcia
21:00		1,4	86		1,7	86		5,01	100		4,1	86		0,25	100		28,8	86		0,4	86		0,1	86		115794,4	100		11,2	86		146,9	100		935,4	100	In marcia
21:30		1,8	78		1,3	78		3,31	100		4,5	78		0,26	100		25,9	78		0,5	78		0,2	78		115289,8	100		11,3	78		145,7	100		937,1	1	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		2,4	100		0,7	100		0,0	73		5,1	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,4	100		116658,1	100	11,0	100		145,9	100		941,5	100	in Betrieb
01:00		2,4	100		1,4	100		0,03	100		5,0	100		0,26	100		33,4	100		0,5	100		0,4	100		117278,7	100	10,9	100		145,1	100		946,7	100	in Betrieb
01:30		1,5	100		1,4	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		23,4	100		0,5	100		0,5	100		115177,1	100	11,4	100		145,4	100		936,0	100	in Betrieb
02:00		1,5	100		1,6	100		0,04	100		4,3	100		0,25	100		26,2	100		0,4	100		0,4	100		116753,3	100	11,3	100		145,3	100		941,0	100	in Betrieb
02:30		1,8	100		1,6	100		0,01	73		4,6	100		0,26	100		29,6	100		0,5	100		0,4	100		115205,5	100	11,4	100		145,7	100		936,1	100	in Betrieb
03:00		2,7	100		1,9	100		0,03	100		4,4	100		0,26	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		116344,0	100	11,3	100		145,4	100		940,0	100	in Betrieb
03:30		1,6	100		1,4	100		0,08	100		4,7	100		0,26	94		31,3	100		0,4	100		0,4	100		114468,7	100	11,4	100		147,8	100		936,7	100	in Betrieb
04:00		2,0	100		1,5	100		0,08	100		4,6	100		0,26	100		28,9	100		0,5	100		0,4	100		117525,5	100	11,1	100		158,6	100		942,4	100	in Betrieb
04:30		1,9	100		1,7	100		0,51	73		4,7	100		0,27	100		25,6	100		0,5	100		0,5	100		115316,0	100	11,3	100		164,6	100		938,9	100	in Betrieb
05:00		1,6	100		1,5	100		0,9	100		4,7	100		0,27	100		25,1	100		0,5	100		0,4	100		115822,7	100	11,3	100		166,2	100		941,1	100	in Betrieb
05:30		2,0	100		1,4	100		1,38	100		4,7	100		0,27	100		24,6	100		0,5	100		0,4	100		113019,5	100	11,4	100		166,9	100		936,0	100	in Betrieb
06:00		1,7	100		1,3	100		1,66	100		4,4	100		0,27	100		34,9	100		0,5	100		0,5	100		116620,1	100	11,2	100		167,4	100		937,9	100	in Betrieb
06:30		2,1	100		1,8	100		2,4	73		5,7	100		0,26	100		31,9	100		0,5	100		0,5	100		116863,7	100	11,1	100		167,7	100		941,3	100	in Betrieb
07:00		2,6	100		1,4	100		1,37	100		6,1	100		0,27	100		31,6	100		0,5	100		0,5	100		113621,6	100	11,4	100		167,8	100		930,0	100	in Betrieb
07:30		3,5	100		1,1	100		0,67	100		6,7	100		0,26	94		19,9	100		0,5	100		0,4	100		115253,6	100	11,3	100		161,9	100		938,2	100	in Betrieb
08:00		1,3	100		0,7	100		1,11	100		5,3	100		0,25	100		33,4	100		0,4	100		0,5	100		117572,7	100	10,9	100		147,6	100		943,9	100	in Betrieb
08:30		1,3	100		1,6	100		3,15	73		4,7	100		0,25	100		37,3	100		0,4	100		0,6	100		116653,0	100	11,1	100		146,0	100		937,1	100	in Betrieb
09:00		1,3	85		2,2	85		5,01	100		5,2	85		0,25	100		46,0	85		0,4	85		0,4	85		119325,7	100	10,9	85		146,1	100		940,6	100	in Betrieb
09:30		1,3	78		1,3	78		3,1	100		5,3	78		0,26	100		43,3	78		0,5	78		0,1	78		116252,1	100	11,4	78		146,0	100		936,5	100	in Betrieb
10:00		1,3	100		1,3	100		4,41	100		4,4	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,1	100		119779,3	100	11,2	100		145,8	100		943,4	100	in Betrieb
10:30		1,5	100		1,8	100		4,11	73		4,9	100		0,25	100		22,0	100		0,5	100		0,1	100		117632,0	100	11,4	100		145,9	100		935,8	100	in Betrieb
11:00		1,3	100		1,0	100		0,8	100		4,6	100		0,26	100		14,0	100		0,5	100		0,1	100		116759,9	100	11,4	100		145,8	100		933,1	100	in Betrieb
11:30		1,3	100		1,0	100		0,64	100		4,5	100		0,26	94		22,0	100		0,5	100		0,0	100		119962,5	100	11,1	100		146,1	100		935,3	100	in Betrieb
12:00		2,0	100		1,4	100		0,88	100		4,6	100		0,26	100		16,3	100		0,5	100		0,1	100		114033,0	100	11,6	100		145,4	100		927,6	100	in Betrieb
12:30		1,5	100		1,0	100		0,09	73		4,7	100		0,25	100		21,1	100		0,5	100		0,1	100		117627,8	100	11,2	100		145,6	100		936,3	100	in Betrieb
13:00		1,9	100		1,8	100		0,66	100		4,7	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,0	100		117172,8	100	11,3	100		150,8	100		935,0	100	in Betrieb
13:30		1,8	100		1,2	100		0,15	100		5,3	100		0,27	100		36,0	100		0,5	100		0,0	100		114670,0	100	11,4	100		161,6	100		932,4	100	in Betrieb
14:00		1,8	100		0,8	100		0,25	100		4,9	100		0,27	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		117077,9	100	11,2	100		165,8	100		938,3	100	in Betrieb
14:30		1,3	100		1,1	100		0,27	73		4,5	100		0,26	100		36,0	100		0,5	100		0,2	100		118124,0	100	11,1	100		163,3	100		943,8	100	in Betrieb
15:00		2,5	100		1,9	100		0,56	100		5,5	100		0,25	100		37,3	100		0,5	100		0,1	100		113583,7	100	11,5	100		147,8	100		931,7	100	in Betrieb
15:30		1,9	100		1,0	100		0,06	100		4,7	100		0,25	94		22,9	100		0,5	100		0,1	100		115901,3	100	11,2	100		145,1	100		939,4	100	in Betrieb
16:00		1,7	100		1,3	100		0,33	100		5,0	100		0,25	100		36,6	100		0,4	100		0,1	100		117127,0	100	10,8	100		145,6	100		953,6	100	in Betrieb
16:30		1,6	100		1,9	100		0,61	73		4,5	100		0,25	100		35,6	100		0,5	100		0,1	100		116149,8	100	11,2	100		145,6	100		939,2	100	in Betrieb
17:00		1,9	100		1,6	100		0,77	100		4,0	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		118177,0	100	11,1	100		145,4	100		950,0	100	in Betrieb
17:30		1,6	100		1,5	100		0,78	100		4,4	100		0,25	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		115247,9	100	11,3	100		145,4	100		937,7	100	in Betrieb
18:00		1,4	100		1,7	100		1,11	100		4,5	100		0,25	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		112522,0	100	11,4	100		145,2	100		938,6	100	in Betrieb
18:30		1,3	100		1,5	100		3,13	73		4,0	100		0,25	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		113300,1	100	11,3	100		146,7	100		930,5	100	in Betrieb
19:00		1,2	100		1,7	100		4,92	100		4,2	100		0,25	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		114772,3	100	11,2	100		155,6	100		937,0	100	in Betrieb
19:30		1,3	100		1,2	100		3,46	100		4,4	100		0,26	94		35,2	100		0,5	100		0,1	100		116493,4	100	11,1	100		162,6	100		941,4	100	in Betrieb
20:00		1,5	100		1,5	100		2,7	100		5,0	100		0,26	100		37,1	100		0,5	100		0,1	100		116246,2	100	11,1	100		165,1	100		942,0	100	in Betrieb
20:30		1,2	100		1,2	100		2,19	73		4,4	100		0,25	100		29,2	100		0,5	100		0,2	100		117279,0	100	11,0	100		160,5	100		945,9	100	in Betrieb
21:00		1,4	86		1,7	86		5,01	100		4,1	86		0,25	100		28,8	86		0,4	86		0,1	86		115794,4	100	11,2	86		146,9	100		935,4	100	in Betrieb
21:30		1,8	78		1,3	78		3,31	100		4,5	78		0,26	100		25,9	78		0,5	78		0,2	78		115289,8	100	11,3	78		145,7	100		937,1	100	in Betrieb
22:00		1,8	100		1,7	100		3,79	100		4,5	100		0,25	100		26,9	100		0,5	100		0,1	100		116047,8	100									