

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,0	100		9,73	73		4,4	100		0,22	100		24,3	100		0,4	100		0,4	100		119825,6	100		11,3	100		146,1	100		940,5	100	In marcia
01:00		1,3	100		0,5	100		5,34	100		5,1	100		0,22	100		35,7	100		0,5	100		0,5	100		122166,5	100		11,1	100		146,6	100		936,8	100	In marcia
01:30		1,2	100		1,0	100		10,93	100		4,3	100		0,21	100		20,9	100		0,4	100		0,4	100		123220,8	100		11,0	100		146,2	100		951,0	100	In marcia
02:00		1,3	100		0,4	100		4,84	100		5,9	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		119114,3	100		11,4	100		146,4	100		935,5	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,4	100		4,41	73		5,0	100		0,23	100		38,0	100		0,5	100		0,4	100		122808,8	100		11,0	100		146,4	100		942,9	100	In marcia
03:00		1,3	100		0,5	100		9,35	100		4,8	100		0,23	100		32,9	100		0,4	100		0,4	100		120971,0	100		11,2	100		150,0	100		935,3	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,5	100		9,37	100		4,6	100		0,23	94		32,5	100		0,5	100		0,4	100		123757,1	100		11,0	100		163,8	100		942,4	100	In marcia
04:00		1,3	100		0,5	100		8,26	100		5,0	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,5	100		119034,6	100		11,4	100		169,8	100		930,9	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,5	100		9,12	73		5,0	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,5	100		120656,1	100		11,1	100		170,3	100		930,0	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,3	100		3,67	100		4,9	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,4	100		121909,6	100		11,0	100		170,4	100		937,4	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,3	100		3,6	100		5,0	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,4	100		119962,7	100		11,2	100		171,4	100		932,0	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,4	100		7,29	100		6,6	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,5	100		122760,1	100		11,0	100		171,4	100		937,8	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,3	100		3,04	73		5,7	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		122022,3	100		10,6	100		172,2	100		947,6	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,3	100		3,1	100		5,4	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		122683,0	100		11,0	100		172,1	100		943,0	100	In marcia
07:30		1,3	100		0,5	100		9,26	100		4,8	100		0,23	94		19,7	100		0,5	100		0,5	100		118645,3	100		11,5	100		171,1	100		940,8	100	In marcia
08:00		1,3	100		0,6	100		8,75	100		5,1	100		0,22	100		48,7	100		0,5	100		0,5	100		120009,9	100		11,2	100		158,8	100		938,6	100	In marcia
08:30		1,3	100		0,4	100		2,45	73		5,4	100		0,22	100		53,7	100		0,5	100		0,4	100		121104,1	100		10,8	100		147,1	100		943,6	100	In marcia
09:00		1,2	85		0,3	85		3,92	100		4,9	85		0,22	100		19,2	85		0,5	85		0,4	85		121548,6	100		10,9	85		146,2	100		944,2	100	In marcia
09:30		1,2	78		0,4	78		5,15	100		4,8	78		0,23	100		3,9	78		0,5	78		0,5	78		121073,0	100		11,0	78		146,3	100		942,5	100	In marcia
10:00		1,3	100		0,3	100		4,41	100		4,7	100		0,24	100		8,1	100		0,4	100		0,5	100		121967,5	100		11,0	100		147,2	100		935,4	100	In marcia
10:30		1,3	100		0,3	100		3,88	73		4,9	100		0,24	100		12,0	100		0,4	100		0,5	100		119946,4	100		10,8	100		146,4	100		937,4	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,4	100		6,51	100		5,0	100		0,24	100		16,8	100		0,5	100		0,5	100		120557,7	100		10,6	100		146,2	100		948,5	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,4	100		6,95	100		4,4	100		0,24	94		19,9	100		0,5	100		0,5	100		118608,1	100		11,2	100		146,6	100		932,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,3	100		5,39	100		5,2	100		0,24	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		120966,4	100		10,9	100		146,4	100		938,7	100	In marcia
12:30		1,3	100		0,4	100		6,41	73		4,8	100		0,24	100		40,6	100		0,5	100		0,5	100		120370,4	100		10,8	100		146,4	100		943,8	100	In marcia
13:00		1,3	100		0,3	100		4,81	100		5,1	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,4	100		120921,9	100		10,9	100		149,8	100		942,5	100	In marcia
13:30		1,3	100		0,7	100		23,59	100		6,1	100		0,24	100		38,7	100		0,5	100		0,6	100		121039,4	100		10,7	100		162,8	100		945,6	100	In marcia
14:00		1,3	100		0,5	100		11,38	100		6,3	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,6	100		121634,0	100		11,0	100		169,2	100		940,5	100	In marcia
14:30		1,2	100		0,4	100		11,07	73		5,4	100		0,23	100		20,9	100		0,5	100		0,5	100		121178,9	100		11,0	100		170,6	100		946,1	100	In marcia
15:00		1,2	100		0,6	100		16,12	100		5,4	100		0,22	100		25,1	100		0,5	100		0,5	100		120889,5	100		10,9	100		171,1	100		945,0	100	In marcia
15:30		1,3	100		0,4	100		5,79	100		5,0	100		0,23	94		33,1	100		0,5	100		0,6	100		119386,3	100		10,8	100		171,5	100		941,5	100	In marcia
16:00		1,3	100		0,6	100		12,3	100		5,2	100		0,23	100		33,3	100		0,5	100		0,6	100		119297,8	100		10,8	100		171,3	100		947,1	100	In marcia
16:30		1,3	100		0,4	100		5,67	73		5,8	100		0,23	100		36,3	100		0,5	100		0,7	100		118992,1	100		10,7	100		171,9	100		948,3	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,4	100		6,79	100		5,2	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,5	100		119190,0	100		10,9	100		164,3	100		947,9	100	In marcia
17:30		1,2	100		0,5	100		9,99	100		4,4	100		0,21	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		119994,4	100		11,0	100		148,8	100		950,0	100	In marcia
18:00		1,2	100		0,3	100		3,72	100		4,6	100		0,21	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		119921,5	100		10,9	100		146,3	100		951,3	100	In marcia
18:30		1,2	100		0,3	100		4,41	73		4,7	100		0,21	100		26,2	100		0,5	100		0,5	100		119538,2	100		10,9	100		146,4	100		950,3	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,3	100		5,38	100		5,3	100		0,21	100		34,3	100		0,5	100		0,6	100		119205,4	100		10,8	100		146,6	100		950,7	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,3	100		2,27	100		5,2	100		0,21	95		32,0	100		0,5	100		0,5	100		119300,4	100		11,0	100		146,4	100		946,8	100	In marcia
20:00		1,3	100		0,3	100		1,95	100		4,5	100		0,21	100		38,2	100		0,5	100		0,6	100		119350,6	100		10,9	100		146,8	100		930,0	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,4	100		3,69	73		4,2	100		0,21	100		27,0	100		0,5	100		0,5	100		119823,0	100		11,0	100		147,1	100		942,6	100	In marcia
21:00		1,3	85		0,3	85		3,23	100		4,4	85		0,22	100		24,2	85		0,5	85		0,5	85		120402,1	100		10,8	85		157,2	100		949,8	100	In marcia
21:30		1,2	79		0,1	79		5,31	100		4,2	79		0,22	100		22,7	79		0,5	79		0,4	79		121034,4	100		11,0	79		165,9	100		946		

MVA Bozen

Datum: 10/08/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,0	100		9,73	73		4,4	100		0,22	100		24,3	100		0,4	100		0,4	100		119825,6	100	11,3	100		146,1	100		940,5	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,5	100		5,34	100		5,1	100		0,22	100		35,7	100		0,5	100		0,5	100		122166,5	100	11,1	100		146,6	100		936,8	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		1,0	100		10,93	100		4,3	100		0,21	100		20,9	100		0,4	100		0,4	100		123220,8	100	11,0	100		146,2	100		951,0	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,4	100		4,84	100		5,9	100		0,23	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		119114,3	100	11,4	100		146,4	100		935,5	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,4	100		4,41	73		5,0	100		0,23	100		38,0	100		0,5	100		0,4	100		122808,8	100	11,0	100		146,4	100		942,9	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		0,5	100		9,35	100		4,8	100		0,23	100		32,9	100		0,4	100		0,4	100		120971,0	100	11,2	100		150,0	100		935,3	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,5	100		9,37	100		4,6	100		0,23	94		32,5	100		0,5	100		0,4	100		123757,1	100	11,0	100		163,8	100		942,4	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,5	100		8,26	100		5,0	100		0,24	100		24,0	100		0,5	100		0,5	100		119034,6	100	11,4	100		169,8	100		930,9	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,5	100		9,12	73		5,0	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,5	100		120656,1	100	11,1	100		170,3	100		930,0	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,3	100		3,67	100		4,9	100		0,23	100		25,9	100		0,5	100		0,4	100		121909,6	100	11,0	100		170,4	100		937,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,3	100		3,6	100		5,0	100		0,23	100		26,9	100		0,5	100		0,4	100		119962,7	100	11,2	100		171,4	100		932,0	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,4	100		7,29	100		6,6	100		0,23	100		24,3	100		0,5	100		0,5	100		122760,1	100	11,0	100		171,4	100		937,8	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,3	100		3,04	73		5,7	100		0,23	100		29,3	100		0,5	100		0,5	100		122022,3	100	10,6	100		172,2	100		947,6	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,3	100		3,1	100		5,4	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		122683,0	100	11,0	100		172,1	100		943,0	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,5	100		9,26	100		4,8	100		0,23	94		19,7	100		0,5	100		0,5	100		118645,3	100	11,5	100		171,1	100		940,8	100		in Betrieb
08:00		1,3	100		0,6	100		8,75	100		5,1	100		0,22	100		48,7	100		0,5	100		0,5	100		120009,9	100	11,2	100		158,8	100		938,6	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		0,4	100		2,45	73		5,4	100		0,22	100		53,7	100		0,5	100		0,4	100		121104,1	100	10,8	100		147,1	100		943,6	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		0,3	85		3,92	100		4,9	85		0,22	100		19,2	85		0,5	85		0,4	85		121548,6	100	10,9	85		146,2	100		944,2	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,4	78		5,15	100		4,8	78		0,23	100		3,9	78		0,5	78		0,5	78		121073,0	100	11,0	78		146,3	100		942,5	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,3	100		4,41	100		4,7	100		0,24	100		8,1	100		0,4	100		0,5	100		121967,5	100	11,0	100		147,2	100		935,4	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,3	100		3,88	73		4,9	100		0,24	100		12,0	100		0,4	100		0,5	100		119946,4	100	10,8	100		146,4	100		937,4	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,4	100		6,51	100		5,0	100		0,24	100		16,8	100		0,5	100		0,5	100		120557,7	100	10,6	100		146,2	100		948,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,4	100		6,95	100		4,4	100		0,24	94		19,9	100		0,5	100		0,5	100		118608,1	100	11,2	100		146,6	100		932,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,3	100		5,39	100		5,2	100		0,24	100		34,0	100		0,5	100		0,5	100		120966,4	100	10,9	100		146,4	100		938,7	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,4	100		6,41	73		4,8	100		0,24	100		40,6	100		0,5	100		0,5	100		120370,4	100	10,8	100		146,4	100		943,8	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		0,3	100		4,81	100		5,1	100		0,24	100		36,1	100		0,5	100		0,4	100		120921,9	100	10,9	100		149,8	100		942,5	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,7	100		23,59	100		6,1	100		0,24	100		38,7	100		0,5	100		0,6	100		121039,4	100	10,7	100		162,8	100		945,6	100		in Betrieb
14:00		1,3	100		0,5	100		11,38	100		6,3	100		0,24	100		27,1	100		0,5	100		0,6	100		121634,0	100	11,0	100		169,2	100		940,5	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		0,4	100		11,07	73		5,4	100		0,23	100		20,9	100		0,5	100		0,5	100		121178,9	100	11,0	100		170,6	100		946,1	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		0,6	100		16,12	100		5,4	100		0,22	100		25,1	100		0,5	100		0,5	100		120889,5	100	10,9	100		171,1	100		945,0	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,4	100		5,79	100		5,0	100		0,23	94		33,1	100		0,5	100		0,6	100		119386,3	100	10,8	100		171,5	100		941,5	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,6	100		12,3	100		5,2	100		0,23	100		33,3	100		0,5	100		0,6	100		119297,8	100	10,8	100		171,3	100		947,1	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,4	100		5,67	73		5,8	100		0,23	100		36,3	100		0,5	100		0,7	100		118992,1	100	10,7	100		171,9	100		948,3	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,4	100		6,79	100		5,2	100		0,22	100		28,3	100		0,5	100		0,5	100		119190,0	100	10,9	100		164,3	100		947,9	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,5	100		9,99	100		4,4	100		0,21	100		25,6	100		0,5	100		0,4	100		119994,4	100	11,0	100		148,8	100		950,0	100		in Betrieb
18:00		1,2	100		0,3	100		3,72	100		4,6	100		0,21	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		119921,5	100	10,9	100		146,3	100		951,3	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,3	100		4,41	73		4,7	100		0,21	100		26,2	100		0,5	100		0,5	100		119538,2	100	10,9	100		146,4	100		950,3	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,3	100		5,38	100		5,3	100		0,21	100		34,3	100		0,5	100		0,6	100		119205,4	100	10,8	100		146,6	100		950,7	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,3	100		2,27	100		5,2	100		0,21	95		32,0	100		0,5	100		0,5	100		119300,4	100	11,0	100		146,4	100		946,8	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,3	100		1,95	100		4,5	100		0,21	100		38,2	100		0,5	100		0,6	100		119350,6	100	10,9	100		146,8	100		930,0	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,4	100		3,69	73		4,2	100		0,21	100		27,0	100		0,5	100		0,5	100		119823,0	100	11,0	100		147,1	100		942,6	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		0,3	85		3,23	100		4,4	85		0,22	100		24,2	85		0,5	85		0,5	85		120402,1	100	10,8	85		157,2	100		949,8	100		in Betrieb
21:30		1,2	79		0,1	79		5,31	100		4,2	79		0,22	100		22,7	79		0,5	79		0,4	79		121034,4	100	11,0	79		165,9	100		946,8	100		in Betrieb
22:00		1,3																																			