

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 11/08/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,3	100		0,2	100		3,15	73		4,3	100		0,21	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		120653,9	100	10,9	100		146,5	100		951,8	100		In marcia
01:00		1,3	100		0,3	100		6,8	100		4,4	100		0,21	100		33,3	100		0,4	100		0,4	100		120460,1	100	10,8	100		146,7	100		948,2	100		In marcia
01:30		1,3	100		0,4	100		7,59	100		4,4	100		0,21	100		33,7	100		0,5	100		0,5	100		121084,5	100	11,0	100		146,5	100		946,0	100		In marcia
02:00		1,3	100		0,4	100		6,88	100		4,3	100		0,21	100		28,8	100		0,4	100		0,4	100		120759,1	100	10,7	100		146,3	100		947,3	100		In marcia
02:30		1,3	100		0,8	100		9,02	73		4,3	100		0,21	100		26,0	100		0,4	100		0,4	100		121595,3	100	10,9	100		146,6	100		943,1	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,0	100		9,86	100		4,5	100		0,21	100		26,0	100		0,4	100		0,4	100		120842,5	100	11,1	100		146,8	100		946,6	100		In marcia
03:30		1,3	100		0,6	100		4,5	100		4,6	100		0,22	94		31,7	100		0,3	100		0,3	100		120603,1	100	11,1	100		156,4	100		942,1	100		In marcia
04:00		1,3	100		0,6	100		2,78	100		4,3	100		0,22	100		31,9	100		0,4	100		0,6	100		120524,8	100	10,9	100		165,9	100		942,5	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,2	100		5,24	73		4,7	100		0,22	100		28,6	100		0,4	100		0,4	100		121014,1	100	10,8	100		169,3	100		954,6	100		In marcia
05:00		1,4	100		1,2	100		3,37	100		4,8	100		0,22	100		29,1	100		0,4	100		0,4	100		121241,8	100	11,0	100		169,7	100		949,4	100		In marcia
05:30		2,0	100		1,5	100		2,55	100		4,0	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		119901,5	100	11,1	100		169,4	100		949,8	100		In marcia
06:00		1,3	100		0,7	100		1,16	100		4,3	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,5	100		119538,3	100	10,9	100		169,6	100		949,0	100		In marcia
06:30		1,2	100		0,8	100		1,12	73		4,3	100		0,22	100		30,3	100		0,4	100		0,5	100		119534,9	100	10,9	100		169,4	100		948,5	100		In marcia
07:00		1,4	100		1,9	100		2,55	100		4,0	100		0,22	100		29,1	100		0,4	100		0,4	100		119898,3	100	10,9	100		169,3	100		952,8	100		In marcia
07:30		1,2	100		1,4	100		1,17	100		4,2	100		0,22	94		25,8	100		0,5	100		0,5	100		119064,8	100	11,1	100		168,4	100		951,8	100		In marcia
08:00		1,9	100		1,6	100		1,44	100		5,4	100		0,21	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		119188,2	100	10,9	100		154,7	100		955,5	100		In marcia
08:30		2,0	100		1,3	100		0,76	73		5,1	100		0,21	100		29,2	100		0,5	100		0,5	100		119559,9	100	10,9	100		145,7	100		956,8	100		In marcia
09:00		1,6	86		1,2	86		0,66	100		4,4	86		0,21	100		36,2	86		0,5	86		0,6	86		118709,4	100	10,8	86		146,4	100		961,8	100		In marcia
09:30		2,6	78		1,6	78		1,02	100		4,7	78		0,21	100		24,5	78		0,5	78		0,3	78		118709,3	100	11,0	78		145,8	100		953,5	100		In marcia
10:00		2,0	100		1,8	100		0,69	100		4,4	100		0,21	100		28,2	100		0,5	100		0,3	100		118138,6	100	10,8	100		145,9	100		957,4	100		In marcia
10:30		1,7	100		1,6	100		0,7	73		5,1	100		0,21	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		117974,9	100	10,6	100		146,0	100		963,7	100		In marcia
11:00		2,0	100		1,6	100		0,51	100		4,9	100		0,21	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		119148,1	100	11,0	100		146,0	100		957,8	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,5	100		0,56	100		4,1	100		0,21	94		32,8	100		0,5	100		0,4	100		118442,2	100	10,8	100		146,4	100		956,3	100		In marcia
12:00		2,4	100		1,9	100		0,67	100		4,6	100		0,21	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		117470,6	100	11,1	100		145,7	100		946,9	100		In marcia
12:30		2,1	100		1,1	100		0,09	73		4,9	100		0,21	100		31,8	100		0,5	100		0,3	100		119034,6	100	10,9	100		148,8	100		949,9	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,2	100		0,24	100		4,9	100		0,22	100		37,8	100		0,5	100		0,2	100		118040,7	100	10,8	100		160,4	100		955,7	100		In marcia
13:30		2,0	100		1,7	100		0,35	100		4,6	100		0,22	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		119175,8	100	11,0	100		167,0	100		953,1	100		In marcia
14:00		1,7	100		1,5	100		0,3	100		4,9	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		119685,4	100	10,9	100		169,2	100		956,0	100		In marcia
14:30		1,4	100		1,4	100		0,17	73		5,0	100		0,22	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		119248,1	100	11,0	100		170,1	100		951,3	100		In marcia
15:00		1,6	100		1,5	100		0,32	100		6,7	100		0,22	100		29,1	100		0,5	100		0,4	100		120683,9	100	10,9	100		171,4	100		953,1	100		In marcia
15:30		1,8	100		1,8	100		0,37	100		5,4	100		0,23	95		23,3	100		0,5	100		0,4	100		117862,4	100	11,2	100		171,7	100		946,8	100		In marcia
16:00		2,8	100		1,3	100		0,14	100		5,2	100		0,22	100		24,1	100		0,5	100		0,3	100		119797,2	100	11,1	100		171,2	100		950,7	100		In marcia
16:30		2,0	100		1,3	100		0,09	73		4,9	100		0,22	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		119418,8	100	10,8	100		170,0	100		957,7	100		In marcia
17:00		2,2	100		1,8	100		0,21	100		4,3	100		0,22	100		30,8	100		0,5	100		0,3	100		118333,0	100	11,1	100		154,4	100		945,5	100		In marcia
17:30		2,0	100		1,4	100		0,37	100		5,2	100		0,21	100		33,9	100		0,5	100		0,3	100		119128,2	100	11,1	100		146,3	100		948,8	100		In marcia
18:00		2,3	100		1,7	100		0,36	100		4,5	100		0,21	100		42,1	100		0,5	100		0,2	100		119782,0	100	11,0	100		146,3	100		947,9	100		In marcia
18:30		3,0	100		1,4	100		0,23	73		5,8	100		0,21	100		32,4	100		0,5	100		0,2	100		120508,0	100	11,0	100		146,4	100		949,3	100		In marcia
19:00		1,5	100		1,1	100		0,08	100		6,0	100		0,21	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		121005,6	100	11,0	100		146,6	100		947,9	100		In marcia
19:30		1,7	100		1,5	100		0,48	100		6,8	100		0,21	94		27,2	100		0,4	100		0,3	100		121217,8	100	10,8	100		146,9	100		952,6	100		In marcia
20:00		2,9	100		1,8	100		0,45	100		10,7	100		0,21	100		20,0	100		0,5	100		0,2	100		120278,0	100	11,2	100		146,6	100		942,0	100		In marcia
20:30		2,3	100		1,6	100		0,17	73		8,9	100		0,21	100		18,7	100		0,5	100		0,2	100		120849,6	100	11,1	100		155,8	100		948,9	100		In marcia
21:00		1,3	85		1,4	85		0,41	100		6,3	85		0,22	100		31,6	85		0,4	85		0,3	85		120800,3	100	10,8	85		165,8	100		946,7	100		In marcia
21:30		2,4	78		2,1	78		1,56	100		5,8	78		0,23	100		31,8	78		0,5	78		0,5	78		118168,5	100	11,3	78		169,6	100		935,8	100		In marcia
22:00		2,3																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		0,2	100		3,15	73		4,3	100		0,21	100		30,6	100		0,5	100		0,5	100		120653,9	100		10,9	100		146,5	100		951,8	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,3	100		6,8	100		4,4	100		0,21	100		33,3	100		0,4	100		0,4	100		120460,1	100		10,8	100		146,7	100		948,2	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		0,4	100		7,59	100		4,4	100		0,21	100		33,7	100		0,5	100		0,5	100		121084,5	100		11,0	100		146,5	100		946,0	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,4	100		6,88	100		4,3	100		0,21	100		28,8	100		0,4	100		0,4	100		120759,1	100		10,7	100		146,3	100		947,3	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		0,8	100		9,02	73		4,3	100		0,21	100		26,0	100		0,4	100		0,4	100		121595,3	100		10,9	100		146,6	100		943,1	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,0	100		9,86	100		4,5	100		0,21	100		26,0	100		0,4	100		0,4	100		120842,5	100		11,1	100		146,8	100		946,6	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,6	100		4,5	100		4,6	100		0,22	94		31,7	100		0,3	100		0,3	100		120603,1	100		11,1	100		156,4	100		942,1	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,6	100		2,78	100		4,3	100		0,22	100		31,9	100		0,4	100		0,6	100		120524,8	100		10,9	100		165,9	100		942,5	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,2	100		5,24	73		4,7	100		0,22	100		28,6	100		0,4	100		0,4	100		121014,1	100		10,8	100		169,3	100		954,6	100		in Betrieb
05:00		1,4	100		1,2	100		3,37	100		4,8	100		0,22	100		29,1	100		0,4	100		0,4	100		121241,8	100		11,0	100		169,7	100		949,4	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,5	100		2,55	100		4,0	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,4	100		119901,5	100		11,1	100		169,4	100		949,8	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,7	100		1,16	100		4,3	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,5	100		119538,3	100		10,9	100		169,6	100		949,0	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,8	100		1,12	73		4,3	100		0,22	100		30,3	100		0,4	100		0,5	100		119534,9	100		10,9	100		169,4	100		948,5	100		in Betrieb
07:00		1,4	100		1,9	100		2,55	100		4,0	100		0,22	100		29,1	100		0,4	100		0,4	100		119898,3	100		10,9	100		169,3	100		952,8	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		1,4	100		1,17	100		4,2	100		0,22	94		25,8	100		0,5	100		0,5	100		119064,8	100		11,1	100		168,4	100		951,8	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		1,6	100		1,44	100		5,4	100		0,21	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		119188,2	100		10,9	100		154,7	100		955,5	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,3	100		0,76	73		5,1	100		0,21	100		29,2	100		0,5	100		0,5	100		119559,9	100		10,9	100		145,7	100		956,8	100		in Betrieb
09:00		1,6	86		1,2	86		0,66	100		4,4	86		0,21	100		36,2	86		0,5	86		0,6	86		118709,4	100		10,8	86		146,4	100		961,8	100		in Betrieb
09:30		2,6	78		1,6	78		1,02	100		4,7	78		0,21	100		24,5	78		0,5	78		0,3	78		118709,3	100		11,0	78		145,8	100		953,5	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,8	100		0,69	100		4,4	100		0,21	100		28,2	100		0,5	100		0,3	100		118138,6	100		10,8	100		145,9	100		957,4	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,6	100		0,7	73		5,1	100		0,21	100		29,3	100		0,5	100		0,2	100		117974,9	100		10,6	100		146,0	100		963,7	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		1,6	100		0,51	100		4,9	100		0,21	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		119148,1	100		11,0	100		146,0	100		957,8	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,5	100		0,56	100		4,1	100		0,21	94		32,8	100		0,5	100		0,4	100		118442,2	100		10,8	100		146,4	100		956,3	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,9	100		0,67	100		4,6	100		0,21	100		26,2	100		0,5	100		0,3	100		117470,6	100		11,1	100		145,7	100		946,9	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,1	100		0,09	73		4,9	100		0,21	100		31,8	100		0,5	100		0,3	100		119034,6	100		10,9	100		148,8	100		949,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,2	100		0,24	100		4,9	100		0,22	100		37,8	100		0,5	100		0,2	100		118040,7	100		10,8	100		160,4	100		955,7	100		in Betrieb
13:30		2,0	100		1,7	100		0,35	100		4,6	100		0,22	100		29,3	100		0,5	100		0,3	100		119175,8	100		11,0	100		167,0	100		953,1	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,5	100		0,3	100		4,9	100		0,22	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		119685,4	100		10,9	100		169,2	100		956,0	100		in Betrieb
14:30		1,4	100		1,4	100		0,17	73		5,0	100		0,22	100		33,5	100		0,5	100		0,3	100		119248,1	100		11,0	100		170,1	100		951,3	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		1,5	100		0,32	100		6,7	100		0,22	100		29,1	100		0,5	100		0,4	100		120683,9	100		10,9	100		171,4	100		953,1	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,8	100		0,37	100		5,4	100		0,23	95		23,3	100		0,5	100		0,4	100		117862,4	100		11,2	100		171,7	100		946,8	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		1,3	100		0,14	100		5,2	100		0,22	100		24,1	100		0,5	100		0,3	100		119797,2	100		11,1	100		171,2	100		950,7	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,3	100		0,09	73		4,9	100		0,22	100		26,8	100		0,5	100		0,5	100		119418,8	100		10,8	100		170,0	100		957,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,8	100		0,21	100		4,3	100		0,22	100		30,8	100		0,5	100		0,3	100		118333,0	100		11,1	100		154,4	100		945,5	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,4	100		0,37	100		5,2	100		0,21	100		33,9	100		0,5	100		0,3	100		119128,2	100		11,1	100		146,3	100		948,8	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,7	100		0,36	100		4,5	100		0,21	100		42,1	100		0,5	100		0,2	100		119782,0	100		11,0	100		146,3	100		947,9	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		1,4	100		0,23	73		5,8	100		0,21	100		32,4	100		0,5	100		0,2	100		120508,0	100		11,0	100		146,4	100		949,3	100		in Betrieb
19:00		1,5	100		1,1	100		0,08	100		6,0	100		0,21	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		121005,6	100		11,0	100		146,6	100		947,9	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,5	100		0,48	100		6,8	100		0,21	94		27,2	100		0,4	100		0,3	100		121217,8	100		10,8	100		146,9	100		952,6	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,8	100		0,45	100		10,7	100		0,21	100		20,0	100		0,5	100		0,2	100		120278,0	100		11,2	100		146,6	100		942,0	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		1,6	100		0,17	73		8,9	100		0,21	100		18,7	100		0,5	100		0,2	100		120849,6	100		11,1	100		155,8	100		948,9	100		in Betrieb
21:00		1,3	85		1,4	85		0,41	100		6,3	85		0,22	100		31,6	85		0,4	85		0,3	85		120800,3	100		10,8	85		165,8	100		946,7	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		2,1	78		1,56	100		5,8	78		0,23	100		31,8																					