

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,6	100		1,3	100		0,63	73		4,2	100		0,21	100		37,3	100		0,4	100		0,0	100		118908,3	100		10,9	100		151,1	100		961,0	100	In marcia
01:00		2,9	100		2,1	100		1,7	100		3,9	100		0,21	100		27,7	100		0,4	100		0,0	100		119500,4	100		10,9	100		145,2	100		960,1	100	In marcia
01:30		1,7	100		1,3	100		1,79	100		4,2	100		0,21	100		31,9	100		0,4	100		0,0	100		119815,2	100		11,0	100		145,9	100		957,5	100	In marcia
02:00		2,0	100		1,4	100		2,88	100		4,4	100		0,21	100		32,2	100		0,4	100		0,0	100		119451,1	100		10,9	100		146,0	100		956,6	100	In marcia
02:30		1,8	100		1,8	100		3,45	73		5,7	100		0,21	100		30,2	100		0,4	100		0,0	100		119713,8	100		10,9	100		146,0	100		953,8	100	In marcia
03:00		1,7	100		1,7	100		3,7	100		5,4	100		0,21	100		26,5	100		0,4	100		0,0	100		120375,1	100		11,0	100		145,9	100		955,2	100	In marcia
03:30		2,1	100		1,0	100		3,15	100		5,4	100		0,21	94		19,1	100		0,4	100		0,1	100		119798,6	100		10,9	100		146,2	100		950,6	100	In marcia
04:00		1,6	100		1,3	100		3,81	100		4,7	100		0,21	100		27,9	100		0,4	100		0,0	100		120343,6	100		11,0	100		154,7	100		951,6	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,7	100		5,13	73		4,1	100		0,22	100		31,8	100		0,4	100		0,0	100		120073,2	100		11,0	100		164,2	100		951,7	100	In marcia
05:00		2,0	100		1,6	100		6,2	100		4,2	100		0,22	100		35,5	100		0,4	100		0,0	100		118471,9	100		11,2	100		167,7	100		949,0	100	In marcia
05:30		2,0	100		1,6	100		5,71	100		4,6	100		0,22	100		36,2	100		0,4	100		0,0	100		120419,4	100		10,9	100		169,2	100		953,5	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,3	100		7,91	100		5,1	100		0,22	100		30,2	100		0,4	100		0,0	100		120788,9	100		10,9	100		170,2	100		959,7	100	In marcia
06:30		2,0	100		1,8	100		9,2	73		5,0	100		0,22	100		35,5	100		0,4	100		0,1	100		121282,4	100		11,0	100		170,8	100		953,6	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,2	100		6,04	100		5,5	100		0,22	100		27,9	100		0,4	100		0,0	100		122003,2	100		11,0	100		171,0	100		954,0	100	In marcia
07:30		2,1	100		1,6	100		7,0	100		4,6	100		0,22	94		27,5	100		0,4	100		0,0	100		120983,8	100		11,1	100		171,1	100		948,8	100	In marcia
08:00		2,1	100		1,7	100		5,56	100		4,7	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		120102,8	100		11,2	100		171,4	100		951,8	100	In marcia
08:30		2,4	100		1,4	100		4,19	73		4,8	100		0,22	100		25,1	100		0,4	100		0,0	100		121619,8	100		11,0	100		171,3	100		952,3	100	In marcia
09:00		3,2	84		1,3	84		2,7	100		5,1	84		0,22	100		17,8	84		0,5	84		0,0	84		119575,3	100		11,2	84		170,2	100		950,5	100	In marcia
09:30		2,4	79		1,6	79		2,03	100		4,8	79		0,22	100		28,0	79		0,5	79		0,2	79		119696,8	100		11,1	79		156,8	100		949,9	100	In marcia
10:00		2,0	100		1,6	100		1,71	100		4,4	100		0,21	100		35,4	100		0,5	100		0,1	100		120025,2	100		10,8	100		146,4	100		953,6	100	In marcia
10:30		2,3	100		1,5	100		1,59	73		4,0	100		0,21	100		23,9	100		0,5	100		0,2	100		119222,4	100		11,1	100		145,6	100		949,8	100	In marcia
11:00		2,8	100		1,7	100		1,99	100		3,9	100		0,21	100		31,5	100		0,5	100		0,2	100		119535,4	100		11,0	100		146,2	100		957,2	100	In marcia
11:30		2,1	100		1,5	100		1,66	100		4,5	100		0,21	94		32,9	100		0,5	100		0,2	100		119365,7	100		10,8	100		145,8	100		961,3	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,4	100		1,67	100		4,5	100		0,21	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		119089,9	100		11,0	100		145,5	100		960,8	100	In marcia
12:30		1,4	100		1,1	100		1,03	73		4,7	100		0,21	100		27,1	100		0,5	100		0,1	100		119370,4	100		11,0	100		145,9	100		960,5	100	In marcia
13:00		1,4	100		1,5	100		2,29	100		4,2	100		0,21	100		40,5	100		0,4	100		0,1	100		118797,1	100		10,8	100		146,1	100		962,4	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,7	100		2,59	100		4,3	100		0,21	100		38,0	100		0,5	100		0,2	100		119422,7	100		11,0	100		154,5	100		956,6	100	In marcia
14:00		3,1	100		2,2	100		3,21	100		4,9	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		117749,6	100		10,9	100		164,1	100		955,9	100	In marcia
14:30		1,3	100		0,8	100		0,58	73		4,3	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		117383,2	100		11,0	100		166,9	100		951,2	100	In marcia
15:00		1,3	100		0,9	100		2,06	100		4,0	100		0,22	100		26,1	100		0,4	100		0,3	100		115116,7	100		11,2	100		168,2	100		943,9	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,0	100		2,73	100		4,2	100		0,23	95		22,9	100		0,4	100		0,2	100		119039,4	100		11,3	100		168,5	100		938,8	100	In marcia
16:00		1,4	100		1,9	100		7,8	100		4,5	100		0,23	100		33,3	100		0,4	100		0,2	100		111943,9	100		11,4	100		168,3	100		936,9	100	In marcia
16:30		1,2	100		0,9	100		3,8	73		4,3	100		0,22	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		117435,2	100		11,0	100		168,3	100		948,1	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,9	100		4,58	100		4,3	100		0,22	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		115984,9	100		11,1	100		168,9	100		944,9	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,7	100		4,63	100		4,6	100		0,22	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		117413,3	100		10,7	100		169,5	100		957,3	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,0	100		6,62	100		4,4	100		0,22	100		31,8	100		0,5	100		0,3	100		118683,1	100		10,8	100		170,4	100		951,6	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		9,67	73		5,1	100		0,22	100		24,1	100		0,5	100		0,3	100		120361,6	100		11,0	100		170,7	100		948,5	100	In marcia
19:00		1,3	100		0,8	100		2,16	100		5,5	100		0,22	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		118971,0	100		11,2	100		165,0	100		952,3	100	In marcia
19:30		1,3	100		0,7	100		2,04	100		5,0	100		0,21	95		33,4	100		0,5	100		0,3	100		119679,3	100		11,0	100		149,6	100		951,1	100	In marcia
20:00		1,2	100		0,9	100		4,57	100		4,7	100		0,21	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		120201,8	100		11,0	100		146,0	100		952,8	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,9	100		3,12	73		4,7	100		0,21	100		36,1	100		0,5	100		0,2	100		119460,4	100		10,9	100		146,5	100		953,0	100	In marcia
21:00		1,3	86		1,2	86		5,47	100		4,6	86		0,21	100		26,3	86		0,5	86		0,2	86		118814,1	100		11,1	86		146,1	100		950,3	100	In marcia
21:30		1,8	78		1,1	78		3,98	100		4,9	78		0,21	100		39,3	78		0,5	78		0,1	78		119111,5	100		10,9	78		146,5	100		949,8	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,6	100		1,3	100		0,63	73		4,2	100		0,21	100		37,3	100		0,4	100		0,0	100		118908,3	100		10,9	100		151,1	100		961,0	100		in Betrieb
01:00		2,9	100		2,1	100		1,7	100		3,9	100		0,21	100		27,7	100		0,4	100		0,0	100		119500,4	100		10,9	100		142,2	100		960,1	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		1,3	100		1,79	100		4,2	100		0,21	100		31,9	100		0,4	100		0,0	100		119815,2	100		11,0	100		145,9	100		957,5	100		in Betrieb
02:00		2,0	100		1,4	100		2,88	100		4,4	100		0,21	100		32,2	100		0,4	100		0,0	100		119451,1	100		10,9	100		146,0	100		956,6	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,8	100		3,45	73		5,7	100		0,21	100		30,2	100		0,4	100		0,0	100		119713,8	100		10,9	100		146,0	100		953,8	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		1,7	100		3,7	100		5,4	100		0,21	100		26,5	100		0,4	100		0,0	100		120375,1	100		11,0	100		145,9	100		955,2	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		1,0	100		3,15	100		5,4	100		0,21	94		19,1	100		0,4	100		0,1	100		119798,6	100		10,9	100		146,2	100		950,6	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		1,3	100		3,81	100		4,7	100		0,21	100		27,9	100		0,4	100		0,0	100		120343,6	100		11,0	100		154,7	100		951,6	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,7	100		5,13	73		4,1	100		0,22	100		31,8	100		0,4	100		0,0	100		120073,2	100		11,0	100		164,2	100		951,7	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		1,6	100		6,2	100		4,2	100		0,22	100		35,5	100		0,4	100		0,0	100		118471,9	100		11,2	100		167,7	100		949,0	100		in Betrieb
05:30		2,0	100		1,6	100		5,71	100		4,6	100		0,22	100		36,2	100		0,4	100		0,0	100		120419,4	100		10,9	100		169,2	100		953,5	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,3	100		7,91	100		5,1	100		0,22	100		30,2	100		0,4	100		0,0	100		120788,9	100		10,9	100		170,2	100		959,7	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,8	100		9,2	73		5,0	100		0,22	100		35,5	100		0,4	100		0,1	100		121282,4	100		11,0	100		170,8	100		953,6	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,2	100		6,04	100		5,5	100		0,22	100		27,9	100		0,4	100		0,0	100		122003,2	100		11,0	100		171,0	100		954,0	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		1,6	100		7,0	100		4,6	100		0,22	94		27,5	100		0,4	100		0,0	100		120983,8	100		11,1	100		171,1	100		948,8	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		1,7	100		5,56	100		4,7	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,0	100		120102,8	100		11,2	100		171,4	100		951,8	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		1,4	100		4,19	73		4,8	100		0,22	100		25,1	100		0,4	100		0,0	100		121619,8	100		11,0	100		171,3	100		952,3	100		in Betrieb
09:00		3,2	84		1,3	84		2,7	100		5,1	84		0,22	100		17,8	84		0,5	84		0,0	84		119575,3	100		11,2	84		170,2	100		950,5	100		in Betrieb
09:30		2,4	79		1,6	79		2,03	100		4,8	79		0,22	100		28,0	79		0,5	79		0,2	79		119696,8	100		11,1	79		156,8	100		949,9	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,6	100		1,71	100		4,4	100		0,21	100		35,4	100		0,5	100		0,1	100		120025,2	100		10,8	100		146,4	100		953,6	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,5	100		1,59	73		4,0	100		0,21	100		23,9	100		0,5	100		0,2	100		119222,4	100		11,1	100		145,6	100		949,8	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		1,7	100		1,99	100		3,9	100		0,21	100		31,5	100		0,5	100		0,2	100		119535,4	100		11,0	100		146,2	100		957,2	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		1,5	100		1,66	100		4,5	100		0,21	94		32,9	100		0,5	100		0,2	100		119365,7	100		10,8	100		145,8	100		961,3	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,4	100		1,67	100		4,5	100		0,21	100		22,3	100		0,5	100		0,1	100		119089,9	100		11,0	100		145,5	100		960,8	100		in Betrieb
12:30		1,4	100		1,1	100		1,03	73		4,7	100		0,21	100		27,1	100		0,5	100		0,1	100		119370,4	100		11,0	100		145,9	100		960,5	100		in Betrieb
13:00		1,4	100		1,5	100		2,29	100		4,2	100		0,21	100		40,5	100		0,4	100		0,1	100		118797,1	100		10,8	100		146,1	100		962,4	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,7	100		2,59	100		4,3	100		0,21	100		38,0	100		0,5	100		0,2	100		119422,7	100		11,0	100		154,5	100		956,6	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		2,2	100		3,21	100		4,9	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		117749,6	100		10,9	100		164,1	100		955,9	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,8	100		0,58	73		4,3	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,2	100		117383,2	100		11,0	100		166,9	100		951,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,9	100		2,06	100		4,0	100		0,22	100		26,1	100		0,4	100		0,3	100		115116,7	100		11,2	100		168,2	100		943,9	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,0	100		2,73	100		4,2	100		0,23	95		22,9	100		0,4	100		0,2	100		119039,4	100		11,3	100		168,5	100		938,8	100		in Betrieb
16:00		1,4	100		1,9	100		7,8	100		4,5	100		0,23	100		33,3	100		0,4	100		0,2	100		111943,9	100		11,4	100		168,3	100		936,9	100		in Betrieb
16:30		1,2	100		0,9	100		3,8	73		4,3	100		0,22	100		29,2	100		0,5	100		0,3	100		117435,2	100		11,0	100		168,3	100		948,1	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,9	100		4,58	100		4,3	100		0,22	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		115984,9	100		11,1	100		168,9	100		944,9	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,7	100		4,63	100		4,6	100		0,22	100		34,7	100		0,5	100		0,2	100		117413,3	100		10,7	100		169,5	100		957,3	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,0	100		6,62	100		4,4	100		0,22	100		31,8	100		0,5	100		0,3	100		118683,1	100		10,8	100		170,4	100		951,6	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		9,67	73		5,1	100		0,22	100		24,1	100		0,5	100		0,3	100		120361,6	100		11,0	100		170,7	100		948,5	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,8	100		2,16	100		5,5	100		0,22	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		118971,0	100		11,2	100		165,0	100		952,3	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,7	100		2,04	100		5,0	100		0,21	95		33,4	100		0,5	100		0,3	100		119679,3	100		11,0	100		149,6	100		951,1	100		in Betrieb
20:00		1,2	100		0,9	100		4,57	100		4,7	100		0,21	100		29,7	100		0,5	100		0,2	100		120201,8	100		11,0	100		146,0	100		952,8	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,9	100		3,12	73		4,7	100		0,21	100		36,1	100		0,5	100		0,2	100		119460,4	100		10,9	100		146,5	100		953,0	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		1,2	86		5,47	100		4,6	86		0,21	100		26,3	86		0,5	86		0,2	86		118814,1	100		11,1	86		146,1	100		950,3	100		in Betrieb
21:30		1,8	78		1,1	78		3,98	100		4,9	78		0,21	100		39,3	78</																				