

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,0	100		1,3	100		1,91	73		5,0	100		0,22	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		119738,5	100	11,1	100		169,4	100		945,3	100	In marcia
01:00		3,3	100		1,2	100		1,37	100		4,6	100		0,22	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		119967,6	100	11,0	100		170,1	100		948,9	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,0	100		1,03	100		4,7	100		0,22	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		119547,3	100	11,0	100		169,6	100		954,3	100	In marcia
02:00		4,3	100		1,5	100		1,59	100		4,4	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,1	100		118968,9	100	10,9	100		169,4	100		958,7	100	In marcia
02:30		3,3	100		1,4	100		1,19	73		5,7	100		0,22	100		34,2	100		0,5	100		0,1	100		119135,8	100	10,9	100		169,3	100		958,6	100	In marcia
03:00		5,3	100		2,0	100		2,46	100		5,3	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,1	100		118512,5	100	11,0	100		169,3	100		957,8	100	In marcia
03:30		3,7	100		1,4	100		1,86	100		5,2	100		0,23	94		28,3	100		0,5	100		0,1	100		115719,1	100	11,3	100		169,1	100		950,9	100	In marcia
04:00		4,7	100		1,5	100		5,82	100		5,2	100		0,22	100		27,7	100		0,5	100		0,1	100		118110,5	100	10,8	100		169,1	100		965,5	100	In marcia
04:30		3,4	100		1,4	100		3,65	73		4,8	100		0,22	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		118119,7	100	11,0	100		168,6	100		962,7	100	In marcia
05:00		3,0	100		1,2	100		6,17	100		4,3	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		117966,1	100	10,9	100		168,4	100		962,4	100	In marcia
05:30		5,7	100		1,4	100		6,94	100		5,4	100		0,22	100		35,4	100		0,5	100		0,1	100		117942,9	100	10,9	100		168,5	100		959,9	100	In marcia
06:00		3,6	100		1,5	100		4,56	100		4,7	100		0,22	100		32,6	100		0,5	100		0,1	100		117226,8	100	11,1	100		168,5	100		955,2	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,3	100		4,28	73		4,9	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,1	100		115925,5	100	11,2	100		163,0	100		953,9	100	In marcia
07:00		3,1	100		1,5	100		5,74	100		4,7	100		0,21	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		115052,5	100	11,3	100		147,2	100		957,9	100	In marcia
07:30		3,2	100		1,4	100		4,43	100		5,6	100		0,21	94		22,6	100		0,5	100		0,0	100		117662,4	100	10,8	100		145,9	100		963,4	100	In marcia
08:00		4,1	100		1,7	100		3,79	100		4,8	100		0,2	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		117955,8	100	11,0	100		145,7	100		964,9	100	In marcia
08:30		3,6	100		1,1	100		3,85	73		4,8	100		0,21	100		33,8	100		0,5	100		0,1	100		114638,3	100	11,3	100		145,7	100		956,0	100	In marcia
09:00		3,0	85		1,3	85		4,15	100		6,8	85		0,2	100		33,2	85		0,5	85		0,0	85		117668,7	100	11,0	85		145,5	100		963,2	100	In marcia
09:30		3,5	79		1,2	79		3,72	100		5,4	79		0,21	100		31,1	79		0,5	79		0,1	79		115890,0	100	11,1	79		145,5	100		963,6	100	In marcia
10:00		4,4	100		1,0	100		2,98	100		4,9	100		0,21	100		38,7	100		0,5	100		0,2	100		116540,2	100	10,7	100		145,9	100		967,8	100	In marcia
10:30		4,4	100		1,1	100		2,06	73		4,7	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		117660,3	100	10,9	100		149,2	100		965,2	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,8	100		2,27	100		4,5	100		0,21	100		21,4	100		0,5	100		0,2	100		117656,9	100	10,9	100		159,1	100		965,1	100	In marcia
11:30		4,1	100		1,4	100		2,65	100		6,1	100		0,21	94		19,5	100		0,5	100		0,2	100		116963,9	100	11,1	100		164,5	100		967,4	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,4	100		1,62	100		4,2	100		0,22	100		37,4	100		0,4	100		0,2	100		115679,4	100	10,8	100		165,4	100		955,5	100	In marcia
12:30		4,3	100		0,8	100		4,0	73		4,6	100		0,22	100		30,2	100		0,4	100		0,2	100		116064,0	100	10,8	100		166,0	100		962,7	100	In marcia
13:00		3,6	100		0,8	100		6,02	100		5,9	100		0,22	100		35,6	100		0,5	100		0,2	100		116126,5	100	10,8	100		167,2	100		955,3	100	In marcia
13:30		4,9	100		1,4	100		6,36	100		6,6	100		0,22	100		40,3	100		0,5	100		0,3	100		117095,0	100	10,8	100		159,6	100		960,5	100	In marcia
14:00		3,8	100		1,1	100		4,05	100		6,1	100		0,22	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		114897,1	100	11,3	100		147,1	100		953,1	100	In marcia
14:30		4,6	100		1,2	100		4,82	73		6,1	100		0,21	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		116117,5	100	11,2	100		146,2	100		950,4	100	In marcia
15:00		2,8	100		1,0	100		3,62	100		6,4	100		0,21	100		19,4	100		0,5	100		0,2	100		113871,6	100	11,3	100		145,7	100		945,1	100	In marcia
15:30		2,8	100		0,9	100		4,69	100		7,2	100		0,21	95		16,0	100		0,5	100		0,2	100		110836,5	100	11,5	100		145,2	100		943,7	100	In marcia
16:00		3,4	100		1,0	100		5,67	100		7,0	100		0,21	100		16,2	100		0,5	100		0,2	100		111171,9	100	11,4	100		145,4	100		948,5	100	In marcia
16:30		3,1	100		0,7	100		3,45	73		5,5	100		0,21	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		112372,0	100	11,2	100		145,6	100		949,6	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,0	100		2,42	100		4,2	100		0,21	100		38,6	100		0,5	100		0,1	100		112341,1	100	11,2	100		147,7	100		952,2	100	In marcia
17:30		4,5	100		0,9	100		0,41	100		4,0	100		0,21	100		37,4	100		0,5	100		0,2	100		112697,7	100	11,2	100		157,0	100		952,5	100	In marcia
18:00		4,4	100		1,1	100		1,8	100		5,0	100		0,21	100		35,7	100		0,5	100		0,2	100		114864,7	100	11,0	100		162,5	100		951,9	100	In marcia
18:30		2,7	100		0,6	100		1,55	73		5,6	100		0,21	100		30,9	100		0,5	100		0,1	100		115592,0	100	10,9	100		164,5	100		953,7	100	In marcia
19:00		4,1	100		0,8	100		4,87	100		5,0	100		0,21	100		40,5	100		0,5	100		0,2	100		117856,2	100	10,9	100		166,3	100		956,3	100	In marcia
19:30		5,5	100		1,1	100		4,54	100		6,7	100		0,22	95		33,8	100		0,5	100		0,3	100		118342,6	100	11,0	100		168,6	100		957,6	100	In marcia
20:00		3,5	100		0,9	100		3,17	100		5,6	100		0,22	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		118310,4	100	11,1	100		167,7	100		957,0	100	In marcia
20:30		3,0	100		0,6	100		1,93	73		6,3	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,3	100		119536,6	100	11,1	100		168,9	100		957,9	100	In marcia
21:00		2,2	84		0,7	84		0,61	100		5,2	84		0,22	100		36,5	84		0,5	84		0,2	84		119542,8	100	11,0	84		169,8	100		959,6	100	In marcia
21:30		2,9	79		1,1	79		2,95	100		6,2	79		0,22	100		27,4	79		0,5	79		0,4	79		115897,6	100	11,3	79		158,2	100		958,4	100	In marcia
22:00		3,5	100		0,9	100		0,32	100		6,4	100		0,21	100		25,5	100		0,5	100		0,4	100		117620,9										

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,0	100		1,3	100		1,91	73		5,0	100		0,22	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		119738,5	100	11,1	100		169,4	100		945,3	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		1,2	100		1,37	100		4,6	100		0,22	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		119967,6	100	11,0	100		170,1	100		948,9	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		1,0	100		1,03	100		4,7	100		0,22	100		24,0	100		0,5	100		0,1	100		119547,3	100	11,0	100		169,6	100		954,3	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		1,5	100		1,59	100		4,4	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,1	100		118968,9	100	10,9	100		169,4	100		958,7	100		in Betrieb
02:30		3,3	100		1,4	100		1,19	73		5,7	100		0,22	100		34,2	100		0,5	100		0,1	100		119135,8	100	10,9	100		169,3	100		958,6	100		in Betrieb
03:00		5,3	100		2,0	100		2,46	100		5,3	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,1	100		118512,5	100	11,0	100		169,3	100		957,8	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,4	100		1,86	100		5,2	100		0,23	94		28,3	100		0,5	100		0,1	100		115719,1	100	11,3	100		169,1	100		950,9	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		1,5	100		5,82	100		5,2	100		0,22	100		27,7	100		0,5	100		0,1	100		118110,5	100	10,8	100		169,1	100		965,5	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,4	100		3,65	73		4,8	100		0,22	100		24,0	100		0,5	100		0,2	100		118119,7	100	11,0	100		168,6	100		962,7	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		1,2	100		6,17	100		4,3	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		117966,1	100	10,9	100		168,4	100		962,4	100		in Betrieb
05:30		5,7	100		1,4	100		6,94	100		5,4	100		0,22	100		35,4	100		0,5	100		0,1	100		117942,9	100	10,9	100		168,5	100		959,9	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		1,5	100		4,56	100		4,7	100		0,22	100		32,6	100		0,5	100		0,1	100		117226,8	100	11,1	100		168,5	100		955,2	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,3	100		4,28	73		4,9	100		0,22	100		32,9	100		0,5	100		0,1	100		115925,5	100	11,2	100		163,0	100		953,9	100		in Betrieb
07:00		3,1	100		1,5	100		5,74	100		4,7	100		0,21	100		24,2	100		0,5	100		0,0	100		115052,5	100	11,3	100		147,2	100		957,9	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		1,4	100		4,43	100		5,6	100		0,21	94		22,6	100		0,5	100		0,0	100		117662,4	100	10,8	100		145,9	100		963,4	100		in Betrieb
08:00		4,1	100		1,7	100		3,79	100		4,8	100		0,2	100		25,2	100		0,5	100		0,1	100		117955,8	100	11,0	100		145,7	100		964,9	100		in Betrieb
08:30		3,6	100		1,1	100		3,85	73		4,8	100		0,21	100		33,8	100		0,5	100		0,1	100		114638,3	100	11,3	100		145,7	100		956,0	100		in Betrieb
09:00		3,0	85		1,3	85		4,15	100		6,8	85		0,2	100		33,2	85		0,5	85		0,0	85		117668,7	100	11,0	85		145,5	100		963,2	100		in Betrieb
09:30		3,5	79		1,2	79		3,72	100		5,4	79		0,21	100		31,1	79		0,5	79		0,1	79		115890,0	100	11,1	79		145,5	100		963,6	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		1,0	100		2,98	100		4,9	100		0,21	100		38,7	100		0,5	100		0,2	100		116540,2	100	10,7	100		145,9	100		967,8	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		1,1	100		2,06	73		4,7	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,3	100		117660,3	100	10,9	100		149,2	100		965,2	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,8	100		2,27	100		4,5	100		0,21	100		21,4	100		0,5	100		0,2	100		117656,9	100	10,9	100		159,1	100		965,1	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		1,4	100		2,65	100		6,1	100		0,21	94		19,5	100		0,5	100		0,2	100		116963,9	100	11,1	100		164,5	100		967,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,4	100		1,62	100		4,2	100		0,22	100		37,4	100		0,4	100		0,2	100		115679,4	100	10,8	100		165,4	100		955,5	100		in Betrieb
12:30		4,3	100		0,8	100		4,0	73		4,6	100		0,22	100		30,2	100		0,4	100		0,2	100		116064,0	100	10,8	100		166,0	100		962,7	100		in Betrieb
13:00		3,6	100		0,8	100		6,02	100		5,9	100		0,22	100		35,6	100		0,5	100		0,2	100		116126,5	100	10,8	100		167,2	100		955,3	100		in Betrieb
13:30		4,9	100		1,4	100		6,36	100		6,6	100		0,22	100		40,3	100		0,5	100		0,3	100		117095,0	100	10,8	100		159,6	100		960,5	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		1,1	100		4,05	100		6,1	100		0,22	100		32,0	100		0,5	100		0,4	100		114897,1	100	11,3	100		147,1	100		953,1	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		1,2	100		4,82	73		6,1	100		0,21	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		116117,5	100	11,2	100		146,2	100		950,4	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		1,0	100		3,62	100		6,4	100		0,21	100		19,4	100		0,5	100		0,2	100		113871,6	100	11,3	100		145,7	100		945,1	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		0,9	100		4,69	100		7,2	100		0,21	95		16,0	100		0,5	100		0,2	100		110836,5	100	11,5	100		145,2	100		943,7	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		1,0	100		5,67	100		7,0	100		0,21	100		16,2	100		0,5	100		0,2	100		111171,9	100	11,4	100		145,4	100		948,5	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		0,7	100		3,45	73		5,5	100		0,21	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		112372,0	100	11,2	100		145,6	100		949,6	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,0	100		2,42	100		4,2	100		0,21	100		38,6	100		0,5	100		0,1	100		112341,1	100	11,2	100		147,7	100		952,2	100		in Betrieb
17:30		4,5	100		0,9	100		0,41	100		4,0	100		0,21	100		37,4	100		0,5	100		0,2	100		112697,7	100	11,2	100		157,0	100		952,5	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		1,1	100		1,8	100		5,0	100		0,21	100		35,7	100		0,5	100		0,2	100		114864,7	100	11,0	100		162,5	100		951,9	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		0,6	100		1,55	73		5,6	100		0,21	100		30,9	100		0,5	100		0,1	100		115592,0	100	10,9	100		164,5	100		953,7	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		0,8	100		4,87	100		5,0	100		0,21	100		40,5	100		0,5	100		0,2	100		117856,2	100	10,9	100		166,3	100		956,3	100		in Betrieb
19:30		5,5	100		1,1	100		4,54	100		6,7	100		0,22	95		33,8	100		0,5	100		0,3	100		118342,6	100	11,0	100		168,6	100		957,6	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,9	100		3,17	100		5,6	100		0,22	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		118310,4	100	11,1	100		168,7	100		957,0	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,6	100		1,93	73		6,3	100		0,22	100		28,6	100		0,5	100		0,3	100		119536,6	100	11,1	100		168,9	100		957,9	100		in Betrieb
21:00		2,2	84		0,7	84		0,61	100		5,2	84		0,22	100		36,5	84		0,5	84		0,2	84		119542,8	100	11,0	84		169,8	100		959,6	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		1,1	79		2,95	100		6,2	79		0,22	100		27,4	79		0,5	79		0,4	79		115897,6	100	11,3	79		158,2	100		958,4	100		in Betrieb
22:00		3,5																																			