

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,2	100		0,3	100		7,96	73		5,0	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		122029,4	100		11,0	100		171,4	100		957,6	100	In marcia
01:00		1,2	100		0,2	100		3,67	100		4,9	100		0,24	100		35,3	100		0,5	100		0,4	100		121918,9	100		10,9	100		171,4	100		961,5	100	In marcia
01:30		1,2	100		0,2	100		4,73	100		5,6	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		121361,9	100		11,1	100		159,1	100		953,9	100	In marcia
02:00		1,2	100		0,2	100		4,37	100		5,9	100		0,23	100		36,8	100		0,5	100		0,3	100		122137,1	100		10,7	100		147,5	100		968,0	100	In marcia
02:30		1,2	100		0,3	100		4,65	73		5,1	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		122858,4	100		11,1	100		146,7	100		957,8	100	In marcia
03:00		1,2	100		0,2	100		4,41	100		6,0	100		0,24	100		34,6	100		0,4	100		0,3	100		123435,6	100		10,8	100		146,7	100		964,1	100	In marcia
03:30		1,3	100		0,2	100		1,56	100		6,0	100		0,24	94		34,7	100		0,5	100		0,4	100		124268,4	100		10,8	100		147,1	100		959,3	100	In marcia
04:00		1,2	100		0,4	100		6,0	100		5,6	100		0,23	100		20,8	100		0,4	100		0,4	100		124852,5	100		10,9	100		146,5	100		958,8	100	In marcia
04:30		1,3	100		0,3	100		4,38	73		5,2	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,2	100		122744,0	100		11,2	100		146,4	100		948,1	100	In marcia
05:00		1,2	100		0,3	100		5,29	100		4,9	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		124158,9	100		10,9	100		151,4	100		960,1	100	In marcia
05:30		1,3	100		0,3	100		5,74	100		4,7	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		122815,1	100		11,1	100		163,7	100		957,5	100	In marcia
06:00		1,2	100		0,3	100		4,77	100		4,6	100		0,25	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		123964,8	100		11,0	100		168,9	100		963,5	100	In marcia
06:30		1,3	100		0,6	100		8,56	73		4,6	100		0,25	100		24,7	100		0,5	100		0,4	100		122842,6	100		11,0	100		169,9	100		963,0	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,5	100		5,2	100		4,9	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		121906,1	100		11,0	100		169,5	100		965,9	100	In marcia
07:30		1,2	100		0,3	100		3,4	100		5,7	100		0,25	94		37,4	100		0,5	100		0,4	100		121997,3	100		11,0	100		169,6	100		964,5	100	In marcia
08:00		1,8	100		1,0	100		7,31	100		6,0	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,3	100		122380,8	100		10,9	100		170,2	100		965,2	100	In marcia
08:30		2,0	100		1,1	100		5,46	73		5,3	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,3	100		120676,2	100		11,2	100		170,6	100		961,6	100	In marcia
09:00		1,3	85		0,7	85		2,88	100		4,8	85		0,26	100		28,3	85		0,5	85		0,3	85		121933,5	100		10,9	85		169,9	100		961,5	100	In marcia
09:30		3,4	78		1,1	78		3,93	100		5,4	78		0,25	100		34,7	78		0,4	78		0,5	78		122208,0	100		10,9	78		167,2	100		966,9	100	In marcia
10:00		2,0	100		0,9	100		3,2	100		5,7	100		0,24	100		36,7	100		0,4	100		0,6	100		122774,9	100		10,9	100		152,6	100		958,1	100	In marcia
10:30		2,4	100		1,6	100		3,77	73		5,3	100		0,24	100		32,0	100		0,4	100		0,4	100		123982,8	100		11,0	100		146,2	100		963,1	100	In marcia
11:00		1,3	100		0,4	100		0,72	100		5,9	100		0,24	100		36,8	100		0,4	100		0,5	100		122454,1	100		11,1	100		146,8	100		955,7	100	In marcia
11:30		1,3	100		1,0	100		3,19	100		5,2	100		0,24	94		28,1	100		0,4	100		0,4	100		122292,6	100		11,1	100		146,0	100		960,5	100	In marcia
12:00		1,5	100		0,9	100		2,59	100		5,2	100		0,24	100		17,1	100		0,4	100		0,5	100		122611,0	100		10,9	100		146,1	100		966,3	100	In marcia
12:30		2,3	100		1,1	100		2,58	73		5,1	100		0,24	100		20,7	100		0,4	100		0,5	100		122532,8	100		10,9	100		146,3	100		963,2	100	In marcia
13:00		1,8	100		1,8	100		3,17	100		5,9	100		0,25	100		33,2	100		0,4	100		0,5	100		121553,6	100		10,6	100		146,5	100		963,7	100	In marcia
13:30		1,5	100		1,8	100		3,57	100		6,5	100		0,25	100		30,7	100		0,4	100		0,5	100		122437,3	100		10,9	100		147,1	100		965,9	100	In marcia
14:00		1,2	100		1,1	100		2,57	100		6,8	100		0,25	100		31,2	100		0,4	100		0,5	100		122629,8	100		10,9	100		158,7	100		958,9	100	In marcia
14:30		1,3	100		1,6	100		3,99	73		4,8	100		0,26	100		37,6	100		0,4	100		0,6	100		123341,0	100		10,8	100		168,5	100		953,5	100	In marcia
15:00		1,3	100		2,0	100		5,02	100		4,7	100		0,25	100		34,3	100		0,4	100		0,6	100		123487,7	100		10,8	100		172,5	100		951,9	100	In marcia
15:30		1,6	100		1,4	100		3,91	100		4,4	100		0,24	95		30,2	100		0,4	100		0,6	100		123515,8	100		11,0	100		173,5	100		951,4	100	In marcia
16:00		1,3	100		1,3	100		3,82	100		5,5	100		0,23	100		34,2	100		0,4	100		0,6	100		122752,4	100		10,7	100		174,4	100		948,7	100	In marcia
16:30		1,8	100		1,5	100		2,99	73		4,6	100		0,23	100		19,8	100		0,4	100		0,6	100		124076,6	100		10,9	100		175,1	100		955,9	100	In marcia
17:00		1,6	100		1,7	100		3,08	100		4,0	100		0,22	100		19,7	100		0,4	100		0,6	100		123867,5	100		11,0	100		174,5	100		953,2	100	In marcia
17:30		2,6	100		1,3	100		1,8	100		4,0	100		0,22	100		28,5	100		0,4	100		0,5	100		123610,3	100		10,9	100		174,2	100		957,4	100	In marcia
18:00		2,5	100		1,2	100		1,54	100		3,9	100		0,22	100		33,0	100		0,4	100		0,6	100		122496,1	100		11,1	100		173,6	100		956,6	100	In marcia
18:30		1,8	100		1,5	100		1,41	73		4,4	100		0,22	100		34,5	100		0,4	100		0,5	100		123004,0	100		10,9	100		173,4	100		961,5	100	In marcia
19:00		2,5	100		1,5	100		1,53	100		4,2	100		0,23	100		33,9	100		0,4	100		0,6	100		122506,8	100		10,9	100		174,0	100		960,8	100	In marcia
19:30		3,4	100		1,7	100		1,52	100		4,1	100		0,22	94		29,2	100		0,4	100		0,5	100		122793,9	100		11,0	100		161,6	100		957,0	100	In marcia
20:00		3,2	100		1,8	100		1,07	100		4,2	100		0,21	100		34,6	100		0,4	100		0,6	100		122754,7	100		11,0	100		148,4	100		959,6	100	In marcia
20:30		1,7	100		1,1	100		0,94	73		4,3	100		0,21	100		27,8	100		0,4	100		0,4	100		123013,2	100		11,0	100		146,3	100		960,7	100	In marcia
21:00		2,3	84		1,3	84		1,12	100		4,5	84		0,21	100		34,6	84		0,4	84		0,5	84		121925,1	100		10,9	84		146,4	100		953,1	100	In marcia
21:30		4,2	79		1,9	79		1,68	100		4,5	79		0,21	100		32,6	79		0,4	79		0,4	79		123109,8	100		10,9	79		146,3	1				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,2	100		0,3	100		7,96	73		5,0	100		0,23	100		27,9	100		0,5	100		0,4	100		122029,4	100	11,0	100		171,4	100		957,6	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		0,2	100		3,67	100		4,9	100		0,24	100		35,3	100		0,5	100		0,4	100		121918,9	100	10,9	100		171,4	100		961,5	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,2	100		4,73	100		5,6	100		0,23	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		121361,9	100	11,1	100		159,1	100		953,9	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,2	100		4,37	100		5,9	100		0,23	100		36,8	100		0,5	100		0,3	100		122137,1	100	10,7	100		147,5	100		968,0	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,3	100		4,65	73		5,1	100		0,24	100		32,7	100		0,5	100		0,3	100		122858,4	100	11,1	100		146,7	100		957,8	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,2	100		4,41	100		6,0	100		0,24	100		34,6	100		0,4	100		0,3	100		123435,6	100	10,8	100		146,7	100		964,1	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,2	100		1,56	100		6,0	100		0,24	94		34,7	100		0,5	100		0,4	100		124268,4	100	10,8	100		147,1	100		959,3	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		0,4	100		6,0	100		5,6	100		0,23	100		20,8	100		0,4	100		0,4	100		124852,5	100	10,9	100		146,5	100		958,8	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		0,3	100		4,38	73		5,2	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,2	100		122744,0	100	11,2	100		146,4	100		948,1	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		0,3	100		5,29	100		4,9	100		0,24	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		124158,9	100	10,9	100		151,4	100		960,1	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,3	100		5,74	100		4,7	100		0,25	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		122815,1	100	11,1	100		163,7	100		957,5	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		0,3	100		4,77	100		4,6	100		0,25	100		25,5	100		0,5	100		0,2	100		123964,8	100	11,0	100		168,9	100		963,5	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		0,6	100		8,56	73		4,6	100		0,25	100		24,7	100		0,5	100		0,4	100		122842,6	100	11,0	100		169,9	100		963,0	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,5	100		5,2	100		4,9	100		0,24	100		28,5	100		0,5	100		0,3	100		121906,1	100	11,0	100		169,5	100		965,9	100		in Betrieb
07:30		1,2	100		0,3	100		3,4	100		5,7	100		0,25	94		37,4	100		0,5	100		0,4	100		121997,3	100	11,0	100		169,6	100		964,5	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		1,0	100		7,31	100		6,0	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,3	100		122380,8	100	10,9	100		170,2	100		965,2	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		1,1	100		5,46	73		5,3	100		0,25	100		29,8	100		0,5	100		0,3	100		120676,2	100	11,2	100		170,6	100		961,6	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,7	85		2,88	100		4,8	85		0,26	100		28,3	85		0,5	85		0,3	85		121933,5	100	10,9	85		169,9	100		961,5	100		in Betrieb
09:30		3,4	78		1,1	78		3,93	100		5,4	78		0,25	100		34,7	78		0,4	78		0,5	78		122208,0	100	10,9	78		167,2	100		966,9	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		0,9	100		3,2	100		5,7	100		0,24	100		36,7	100		0,4	100		0,6	100		122774,9	100	10,9	100		152,6	100		958,1	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,6	100		3,77	73		5,3	100		0,24	100		32,0	100		0,4	100		0,4	100		123982,8	100	11,0	100		146,2	100		963,1	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,4	100		0,72	100		5,9	100		0,24	100		36,8	100		0,4	100		0,5	100		122454,1	100	11,1	100		146,8	100		955,7	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,0	100		3,19	100		5,2	100		0,24	94		28,1	100		0,4	100		0,4	100		122292,6	100	11,1	100		146,0	100		960,5	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		0,9	100		2,59	100		5,2	100		0,24	100		17,1	100		0,4	100		0,5	100		122611,0	100	10,9	100		146,1	100		966,3	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		1,1	100		2,58	73		5,1	100		0,24	100		20,7	100		0,4	100		0,5	100		122532,8	100	10,9	100		146,3	100		963,2	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		1,8	100		3,17	100		5,9	100		0,25	100		33,2	100		0,4	100		0,5	100		121553,6	100	10,6	100		146,5	100		963,7	100		in Betrieb
13:30		1,5	100		1,8	100		3,57	100		6,5	100		0,25	100		30,7	100		0,4	100		0,5	100		122437,3	100	10,9	100		147,1	100		965,9	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		1,1	100		2,57	100		6,8	100		0,25	100		31,2	100		0,4	100		0,5	100		122629,8	100	10,9	100		158,7	100		958,9	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,6	100		3,99	73		4,8	100		0,26	100		37,6	100		0,4	100		0,6	100		123341,0	100	10,8	100		168,5	100		953,5	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		2,0	100		5,02	100		4,7	100		0,25	100		34,3	100		0,4	100		0,6	100		123487,7	100	10,8	100		172,5	100		951,9	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		1,4	100		3,91	100		4,4	100		0,24	95		30,2	100		0,4	100		0,6	100		123515,8	100	11,0	100		173,5	100		951,4	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		1,3	100		3,82	100		5,5	100		0,23	100		34,2	100		0,4	100		0,6	100		122752,4	100	10,7	100		174,4	100		948,7	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,5	100		2,99	73		4,6	100		0,23	100		19,8	100		0,4	100		0,6	100		124076,6	100	10,9	100		175,1	100		955,9	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		1,7	100		3,08	100		4,0	100		0,22	100		19,7	100		0,4	100		0,6	100		123867,5	100	11,0	100		174,5	100		953,2	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		1,3	100		1,8	100		4,0	100		0,22	100		28,5	100		0,4	100		0,5	100		123610,3	100	10,9	100		174,2	100		957,4	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,2	100		1,54	100		3,9	100		0,22	100		33,0	100		0,4	100		0,6	100		122496,1	100	11,1	100		173,6	100		956,6	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		1,5	100		1,41	73		4,4	100		0,22	100		34,5	100		0,4	100		0,5	100		123004,0	100	10,9	100		173,4	100		961,5	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		1,5	100		1,53	100		4,2	100		0,23	100		33,9	100		0,4	100		0,6	100		122506,8	100	10,9	100		174,0	100		960,8	100		in Betrieb
19:30		3,4	100		1,7	100		1,52	100		4,1	100		0,22	94		29,2	100		0,4	100		0,5	100		122793,9	100	11,0	100		161,6	100		957,0	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,8	100		1,07	100		4,2	100		0,21	100		34,6	100		0,4	100		0,6	100		122754,7	100	11,0	100		148,4	100		959,6	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		1,1	100		0,94	73		4,3	100		0,21	100		27,8	100		0,4	100		0,4	100		123013,2	100	11,0	100		146,3	100		960,7	100		in Betrieb
21:00		2,3	84		1,3	84		1,12	100		4,5	84		0,21	100		34,6	84		0,4	84		0,5	84		121925,1	100	10,9	84		146,4	100		953,1	100		in Betrieb
21:30		4,2	79		1,9	79		1,68	100		4,5	79		0,21	100		32,6	79		0,4	79		0,4	79		123109,8	100	10,9	79		146,3	100		965,9	100		in Betrieb
22:00		2,9																																			