

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		3,4	100		1,8	100		1,96	73		4,9	100		0,21	100		23,9	100		0,5	100		0,2	100		116761,8	100	11,4	100	145,5	100	950,4	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,0	100		1,32	100		7,2	100		0,21	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		120890,4	100	10,7	100	145,7	100	964,5	100	In marcia
01:30		2,9	100		0,8	100		1,54	100		7,7	100		0,21	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		121263,5	100	10,7	100	146,2	100	969,2	100	In marcia
02:00		4,2	100		2,2	100		2,36	100		6,5	100		0,21	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		121186,4	100	10,8	100	146,3	100	965,1	100	In marcia
02:30		1,5	100		1,0	100		1,23	73		8,1	100		0,21	100		35,4	100		0,5	100		0,3	100		121394,1	100	10,8	100	147,7	100	959,5	100	In marcia
03:00		2,3	100		1,6	100		2,65	100		6,8	100		0,22	100		34,4	100		0,4	100		0,1	100		123430,2	100	10,6	100	160,6	100	969,0	100	In marcia
03:30		1,9	100		1,7	100		3,2	100		5,3	100		0,22	94		35,7	100		0,4	100		0,4	100		123286,2	100	10,9	100	169,3	100	953,9	100	In marcia
04:00		2,1	100		1,5	100		3,41	100		5,6	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,3	100		121415,0	100	11,2	100	171,2	100	952,7	100	In marcia
04:30		1,4	100		1,3	100		2,09	73		5,8	100		0,22	100		23,1	100		0,4	100		0,3	100		121850,6	100	10,9	100	171,3	100	955,8	100	In marcia
05:00		1,5	100		1,7	100		3,34	100		7,4	100		0,23	100		27,6	100		0,5	100		0,4	100		121531,6	100	10,7	100	171,9	100	957,7	100	In marcia
05:30		1,4	100		1,3	100		3,14	100		6,7	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		122073,0	100	10,7	100	173,4	100	972,6	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,7	100		4,86	100		5,0	100		0,23	100		33,4	100		0,5	100		0,3	100		122428,5	100	10,8	100	173,6	100	964,0	100	In marcia
06:30		1,9	100		2,3	100		4,0	73		5,3	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		122388,8	100	10,8	100	173,8	100	958,4	100	In marcia
07:00		1,2	100		0,9	100		1,48	100		4,3	100		0,23	100		22,5	100		0,5	100		0,4	100		122981,5	100	11,0	100	172,8	100	957,7	100	In marcia
07:30		1,6	100		1,6	100		2,93	100		6,2	100		0,22	94		23,0	100		0,5	100		0,3	100		122098,6	100	10,8	100	172,0	100	959,2	100	In marcia
08:00		2,3	100		1,5	100		1,31	100		7,2	100		0,22	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		121797,9	100	10,7	100	170,6	100	964,9	100	In marcia
08:30		1,2	100		0,6	100		0,7	73		6,3	100		0,22	100		32,1	100		0,6	100		0,4	100		121223,4	100	10,8	100	170,2	100	955,9	100	In marcia
09:00		1,3	86		1,5	86		2,96	100		5,6	86		0,22	100		34,4	86		0,5	86		0,3	86		121632,1	100	10,7	86	164,6	100	961,1	100	In marcia
09:30		1,3	78		1,9	78		3,46	100		6,1	78		0,22	100		36,5	78		0,5	78		0,2	78		121106,2	100	10,9	78	150,6	100	954,2	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,6	100		2,9	100		6,3	100		0,22	100		38,9	100		0,5	100		0,2	100		121196,9	100	10,8	100	148,4	100	953,0	100	In marcia
10:30		1,4	100		2,2	100		3,16	73		7,1	100		0,22	100		44,8	100		0,5	100		0,0	100		121890,5	100	10,6	100	146,4	100	954,2	100	In marcia
11:00		1,3	100		1,3	100		1,68	100		8,0	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		121448,6	100	10,7	100	145,5	100	961,0	100	In marcia
11:30		1,3	100		0,8	100		1,35	100		6,2	100		0,22	95		15,2	100		0,5	100		0,2	100		122536,3	100	10,8	100	146,3	100	956,0	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,8	100		3,27	100		5,0	100		0,22	100		17,0	100		0,4	100		0,2	100		121026,8	100	11,1	100	146,1	100	952,6	100	In marcia
12:30		1,3	100		1,6	100		2,46	73		5,6	100		0,21	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		121517,8	100	10,9	100	145,9	100	949,9	100	In marcia
13:00		1,2	100		1,3	100		2,69	100		5,1	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		121991,7	100	10,9	100	152,7	100	953,8	100	In marcia
13:30		1,3	100		1,3	100		3,46	100		5,0	100		0,23	100		41,4	100		0,4	100		0,2	100		121627,8	100	10,7	100	165,5	100	955,2	100	In marcia
14:00		1,5	100		1,9	100		4,39	100		4,2	100		0,22	100		37,8	100		0,5	100		0,2	100		122145,9	100	10,9	100	170,0	100	951,0	100	In marcia
14:30		1,2	100		1,0	100		1,88	73		4,0	100		0,22	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		122546,9	100	10,8	100	171,9	100	953,0	100	In marcia
15:00		1,4	100		1,5	100		2,49	100		4,0	100		0,22	100		26,4	100		0,5	100		0,2	100		122335,5	100	11,0	100	172,6	100	950,9	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,6	100		2,0	100		3,9	100		0,22	94		29,9	100		0,4	100		0,2	100		122561,2	100	10,9	100	172,9	100	955,2	100	In marcia
16:00		1,5	100		1,7	100		2,26	100		4,0	100		0,22	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		122531,3	100	10,9	100	172,9	100	954,3	100	In marcia
16:30		1,6	100		1,6	100		2,27	73		4,1	100		0,23	100		39,5	100		0,5	100		0,3	100		122141,3	100	10,6	100	174,2	100	960,8	100	In marcia
17:00		1,7	100		1,5	100		2,01	100		4,0	100		0,22	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		123664,0	100	11,0	100	174,1	100	959,1	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,9	100		1,5	100		4,5	100		0,22	100		28,1	100		0,5	100		0,2	100		123489,3	100	11,0	100	174,0	100	955,6	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,5	100		2,28	100		4,0	100		0,22	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		123629,4	100	10,8	100	168,7	100	958,4	100	In marcia
18:30		4,2	100		1,9	100		1,46	73		4,1	100		0,21	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		122003,4	100	11,1	100	152,7	100	957,6	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,6	100		1,63	100		4,7	100		0,21	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		122602,9	100	10,9	100	146,4	100	958,6	100	In marcia
19:30		2,1	100		1,7	100		1,85	100		4,8	100		0,22	94		37,3	100		0,5	100		0,2	100		122392,4	100	10,6	100	147,1	100	954,0	100	In marcia
20:00		2,0	100		1,8	100		1,72	100		4,4	100		0,21	100		25,6	100		0,5	100		0,1	100		121358,9	100	11,2	100	146,2	100	943,1	100	In marcia
20:30		1,3	100		0,5	100		0,71	73		4,2	100		0,21	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		121829,4	100	10,9	100	146,0	100	951,8	100	In marcia
21:00		1,5	84		1,0	84		0,68	100		4,4	84		0,21	100		29,6	84		0,5	84		0,1	84		121815,5	100	10,9	84	146,2	100	958,1	100	In marcia
21:30		3,1	79		1,9	79		0,63	100		3,5	79		0,21	100		32,7	79		0,5	79		0,0	79		122249,0	100	10,9	79	146,9	100	957,9	100	In marcia
22:00		5,7	100		6,9	100		0,47	100		4,3	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,0	100		121408,3	100	10,5	100	157,0	100	969,4	100	In marcia
22:30		1,2	100		1,1	100		0,03	73		4,4	100		0,22	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		121294,6	100	11,1	100	163,7	100	958,1	100	In marcia
23:00																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,4	100		1,8	100		1,96	73		4,9	100		0,21	100		23,9	100		0,5	100		0,2	100		116761,8	100	11,4	100		145,5	100		950,4	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,0	100		1,32	100		7,2	100		0,21	100		22,2	100		0,5	100		0,2	100		120890,4	100	10,7	100		145,7	100		964,5	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,8	100		1,54	100		7,7	100		0,21	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		121263,5	100	10,7	100		146,2	100		969,2	100		in Betrieb
02:00		4,2	100		2,2	100		2,36	100		6,5	100		0,21	100		34,2	100		0,5	100		0,4	100		121186,4	100	10,8	100		146,3	100		965,1	100		in Betrieb
02:30		1,5	100		1,0	100		1,23	73		8,1	100		0,21	100		35,4	100		0,5	100		0,3	100		121394,1	100	10,8	100		147,7	100		959,5	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		1,6	100		2,65	100		6,8	100		0,22	100		34,4	100		0,4	100		0,1	100		123430,2	100	10,6	100		160,6	100		969,0	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		1,7	100		3,2	100		5,3	100		0,22	94		35,7	100		0,4	100		0,4	100		123286,2	100	10,9	100		169,3	100		953,9	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		1,5	100		3,41	100		5,6	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,3	100		121415,0	100	11,2	100		171,2	100		952,7	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,3	100		2,09	73		5,8	100		0,22	100		23,1	100		0,4	100		0,3	100		121850,6	100	10,9	100		171,3	100		955,8	100		in Betrieb
05:00		1,5	100		1,7	100		3,34	100		7,4	100		0,23	100		27,6	100		0,5	100		0,4	100		121531,6	100	10,7	100		171,9	100		957,7	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,3	100		3,14	100		6,7	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		122073,0	100	10,7	100		173,4	100		972,6	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,7	100		4,86	100		5,0	100		0,23	100		33,4	100		0,5	100		0,3	100		122428,5	100	10,8	100		173,6	100		964,0	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		2,3	100		4,0	73		5,3	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		122388,8	100	10,8	100		173,8	100		958,4	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,9	100		1,48	100		4,3	100		0,23	100		22,5	100		0,5	100		0,4	100		122981,5	100	11,0	100		172,8	100		957,7	100		in Betrieb
07:30		1,6	100		1,6	100		2,93	100		6,2	100		0,22	94		23,0	100		0,5	100		0,3	100		122098,6	100	10,8	100		172,0	100		959,2	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		1,5	100		1,31	100		7,2	100		0,22	100		24,0	100		0,7	100		0,3	100		121797,9	100	10,7	100		170,6	100		964,9	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,6	100		0,7	73		6,3	100		0,22	100		32,1	100		0,6	100		0,4	100		121223,4	100	10,8	100		170,2	100		955,9	100		in Betrieb
09:00		1,3	86		1,5	86		2,96	100		5,6	86		0,22	100		34,4	86		0,5	86		0,3	86		121632,1	100	10,7	86		164,6	100		961,1	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		1,9	78		3,46	100		6,1	78		0,22	100		36,5	78		0,5	78		0,2	78		121106,2	100	10,9	78		150,6	100		954,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,6	100		2,9	100		6,3	100		0,22	100		38,9	100		0,5	100		0,2	100		121196,9	100	10,8	100		148,4	100		953,0	100		in Betrieb
10:30		1,4	100		2,2	100		3,16	73		7,1	100		0,22	100		44,8	100		0,5	100		0,0	100		121890,5	100	10,6	100		146,4	100		954,2	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,3	100		1,68	100		8,0	100		0,22	100		31,0	100		0,5	100		0,0	100		121448,6	100	10,7	100		145,5	100		961,0	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,8	100		1,35	100		6,2	100		0,22	95		15,2	100		0,5	100		0,2	100		122536,3	100	10,8	100		146,3	100		956,0	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,8	100		3,27	100		5,0	100		0,22	100		17,0	100		0,4	100		0,2	100		121026,8	100	11,1	100		146,1	100		952,6	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,6	100		2,46	73		5,6	100		0,21	100		26,1	100		0,5	100		0,3	100		121517,8	100	10,9	100		145,9	100		949,9	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		1,3	100		2,69	100		5,1	100		0,22	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		121991,7	100	10,9	100		152,7	100		953,8	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,3	100		3,46	100		5,0	100		0,23	100		41,4	100		0,4	100		0,2	100		121627,8	100	10,7	100		165,5	100		955,2	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		1,9	100		4,39	100		4,2	100		0,22	100		37,8	100		0,5	100		0,2	100		122145,9	100	10,9	100		170,0	100		951,0	100		in Betrieb
14:30		1,2	100		1,0	100		1,88	73		4,0	100		0,22	100		31,8	100		0,5	100		0,2	100		122546,9	100	10,8	100		171,9	100		953,0	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		1,5	100		2,49	100		4,0	100		0,22	100		26,4	100		0,5	100		0,2	100		122335,5	100	11,0	100		172,6	100		950,9	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,6	100		2,0	100		3,9	100		0,22	94		29,9	100		0,4	100		0,2	100		122561,2	100	10,9	100		172,9	100		955,2	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		1,7	100		2,26	100		4,0	100		0,22	100		30,3	100		0,5	100		0,3	100		122531,3	100	10,9	100		172,9	100		954,3	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		1,6	100		2,27	73		4,1	100		0,23	100		39,5	100		0,5	100		0,3	100		122141,3	100	10,6	100		174,2	100		960,8	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		1,5	100		2,01	100		4,0	100		0,22	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		123664,0	100	11,0	100		174,1	100		959,1	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,9	100		1,5	100		4,5	100		0,22	100		28,1	100		0,5	100		0,2	100		123489,3	100	11,0	100		174,0	100		955,6	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,5	100		2,28	100		4,0	100		0,22	100		29,7	100		0,5	100		0,1	100		123629,4	100	10,8	100		168,7	100		958,4	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		1,9	100		1,46	73		4,1	100		0,21	100		23,1	100		0,5	100		0,2	100		122003,4	100	11,1	100		152,7	100		957,6	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,6	100		1,63	100		4,7	100		0,21	100		24,2	100		0,5	100		0,2	100		122602,9	100	10,9	100		146,4	100		958,6	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		1,7	100		1,85	100		4,8	100		0,22	94		37,3	100		0,5	100		0,2	100		122392,4	100	10,6	100		147,1	100		954,0	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		1,8	100		1,72	100		4,4	100		0,21	100		25,6	100		0,5	100		0,1	100		121358,9	100	11,2	100		146,2	100		943,1	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,5	100		0,71	73		4,2	100		0,21	100		27,6	100		0,5	100		0,2	100		121829,4	100	10,9	100		146,0	100		951,8	100		in Betrieb
21:00		1,5	84		1,0	84		0,68	100		4,4	84		0,21	100		29,6	84		0,5	84		0,1	84		121815,5	100	10,9	84		146,2	100		958,1	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		1,9	79		0,63	100		3,5	79		0,21	100		32,7	79		0,5	79		0,0	79		122249,0	100	10,9	79		146,9	100		957,9	100		in Betrieb
22:00		5,7	1																																		