

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/09/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		1,2	100		0,32	73		4,2	100		0,25	100		33,7	100		0,4	100		0,5	100		121517,4	100		10,8	100		146,2	100		974,3	100	In marcia
01:00		2,4	100		1,7	100		0,82	100		4,1	100		0,24	100		25,0	100		0,4	100		0,3	100		121785,2	100		11,1	100		145,7	100		972,3	100	In marcia
01:30		1,8	100		1,5	100		0,35	100		4,5	100		0,24	100		24,8	100		0,4	100		0,4	100		122365,3	100		11,0	100		145,8	100		973,1	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,5	100		0,48	100		4,1	100		0,24	100		21,3	100		0,4	100		0,5	100		122187,5	100		10,9	100		145,8	100		977,1	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,5	100		0,41	73		4,2	100		0,25	100		37,0	100		0,4	100		0,4	100		122268,6	100		10,8	100		148,0	100		979,1	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,7	100		0,79	100		4,0	100		0,26	100		33,8	100		0,4	100		0,4	100		122293,2	100		10,9	100		159,0	100		977,6	100	In marcia
03:30		1,3	100		1,4	100		0,6	100		3,8	100		0,26	94		37,0	100		0,4	100		0,4	100		122501,3	100		10,9	100		166,3	100		975,5	100	In marcia
04:00		1,2	100		1,6	100		1,08	100		4,0	100		0,26	100		30,3	100		0,4	100		0,4	100		122554,2	100		10,9	100		168,7	100		970,3	100	In marcia
04:30		1,2	100		1,9	100		0,75	73		4,5	100		0,26	100		31,9	100		0,4	100		0,5	100		122999,2	100		10,9	100		169,6	100		962,3	100	In marcia
05:00		1,2	100		1,5	100		0,69	100		4,9	100		0,26	100		28,3	100		0,4	100		0,5	100		123998,9	100		10,9	100		170,7	100		970,2	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,4	100		0,78	100		4,0	100		0,26	100		27,9	100		0,4	100		0,5	100		123882,5	100		11,0	100		172,1	100		972,2	100	In marcia
06:00		1,2	100		1,8	100		0,73	100		4,3	100		0,26	100		25,6	100		0,4	100		0,6	100		124205,6	100		10,7	100		172,0	100		981,9	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,5	100		0,5	73		4,3	100		0,26	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		122755,6	100		11,1	100		171,4	100		965,3	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,4	100		0,15	100		3,9	100		0,26	100		26,2	100		0,5	100		0,5	100		122783,4	100		11,1	100		169,8	100		974,3	100	In marcia
07:30		1,3	100		1,3	100		0,18	100		4,3	100		0,25	94		30,7	100		0,5	100		0,4	100		122038,9	100		11,0	100		154,8	100		973,2	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		121898,8	100		10,7	100		146,0	100		982,7	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		28,1	100		0,4	100		0,4	100		121905,0	100		10,7	100		146,0	100		986,5	100	In marcia
09:00		1,4	84		1,6	84		0,03	100		3,8	84		0,24	100		38,8	84		0,5	84		0,4	84		123246,2	100		11,0	84		145,8	100		976,0	100	In marcia
09:30		2,2	79		1,4	79		0,02	100		4,2	79		0,24	100		38,6	79		0,5	79		0,4	79		121615,5	100		11,1	79		145,9	100		977,9	100	In marcia
10:00		1,4	100		1,1	100		0,01	100		4,1	100		0,24	100		36,6	100		0,4	100		0,4	100		121024,2	100		10,8	100		145,7	100		968,2	100	In marcia
10:30		1,7	100		1,6	100		0,01	73		4,3	100		0,25	100		33,6	100		0,4	100		0,2	100		120421,0	100		10,5	100		145,7	100		977,5	100	In marcia
11:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,3	100		119507,3	100		11,1	100		145,6	100		974,7	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		23,3	100		0,4	100		0,3	100		119619,2	100		10,7	100		145,6	100		983,7	100	In marcia
12:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		26,6	100		0,4	100		0,2	100		119883,3	100		10,7	100		145,6	100		983,9	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,1	100		0,0	73		5,2	100		0,24	100		13,0	100		0,4	100		0,5	100		119465,8	100		10,9	100		145,5	100		981,3	100	In marcia
13:00		4,7	100		2,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		21,8	100		0,4	100		0,4	100		119284,1	100		10,6	100		145,5	100		987,1	100	In marcia
13:30		4,1	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		119056,2	100		10,8	100		145,6	100		980,1	100	In marcia
14:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		32,2	100		0,4	100		0,4	100		119293,8	100		10,6	100		145,6	100		979,0	100	In marcia
14:30		2,2	100		1,6	100		0,07	73		4,9	100		0,25	100		36,7	100		0,4	100		0,3	100		119243,0	100		10,7	100		149,0	100		983,3	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,8	100		0,19	100		5,1	100		0,25	100		36,5	100		0,4	100		0,4	100		120736,7	100		10,9	100		160,2	100		974,5	100	In marcia
15:30		1,3	100		1,2	100		0,82	100		5,2	100		0,25	94		41,4	100		0,4	100		0,4	100		121457,5	100		10,6	100		167,3	100		978,4	100	In marcia
16:00		1,5	100		2,0	100		2,3	100		5,0	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,3	100		122334,8	100		11,0	100		169,7	100		974,9	100	In marcia
16:30		1,3	100		1,2	100		0,82	73		5,0	100		0,24	100		34,7	100		0,4	100		0,5	100		122167,1	100		10,7	100		170,9	100		977,6	100	In marcia
17:00		1,3	100		1,4	100		2,31	100		4,9	100		0,23	100		27,7	100		0,4	100		0,4	100		123083,7	100		11,1	100		172,4	100		968,9	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,5	100		2,18	100		4,5	100		0,22	100		29,7	100		0,4	100		0,5	100		123835,6	100		10,9	100		169,5	100		971,2	100	In marcia
18:00		1,3	100		1,6	100		2,96	100		4,6	100		0,22	100		29,4	100		0,4	100		0,4	100		124592,2	100		10,8	100		154,3	100		973,3	100	In marcia
18:30		1,3	100		1,4	100		1,99	73		4,6	100		0,22	100		25,1	100		0,4	100		0,3	100		121433,3	100		11,2	100		146,8	100		966,2	100	In marcia
19:00		1,3	100		1,3	100		1,93	100		4,5	100		0,22	100		30,1	100		0,4	100		0,3	100		121049,6	100		11,1	100		146,0	100		966,4	100	In marcia
19:30		1,3	100		1,4	100		1,78	100		4,1	100		0,22	94		31,6	100		0,4	100		0,3	100		116596,2	100		11,5	100		146,0	100		954,4	100	In marcia
20:00		1,4	100		1,6	100		2,07	100		4,2	100		0,22	100		39,7	100		0,4	100		0,4	100		121243,9	100		10,4	100		146,4	100		982,4	100	In marcia
20:30		1,3	100		1,8	100		1,89	73		4,5	100		0,22	100		26,8	100		0,4	100		0,3	100		124158,4	100		10,8	100		146,4	100		970,6	100	In marcia
21:00		1,5	85		1,5	85		0,86	100		4,7	85		0,22	100		21,3	85		0,4	85		0,3	85		120932,1	100		11,3	85		146,1	100		961,0	100	In marcia
21:30		1,4	78		0,8	78		0,64	100		4,2	78		0,24	100		45,1	78		0,4	78		0,7	78		116664,4	100		11,8	78		150,5	100	</			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,2	100		0,32	73		4,2	100		0,25	100		33,7	100		0,4	100		0,5	100		121517,4	100		10,8	100		146,2	100		974,3	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,7	100		0,82	100		4,1	100		0,24	100		25,0	100		0,4	100		0,3	100		121785,2	100		11,1	100		145,7	100		972,3	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		1,5	100		0,35	100		4,5	100		0,24	100		24,8	100		0,4	100		0,4	100		122365,3	100		11,0	100		145,8	100		973,1	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		1,5	100		0,48	100		4,1	100		0,24	100		21,3	100		0,4	100		0,5	100		122187,5	100		10,9	100		145,8	100		977,1	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,5	100		0,41	73		4,2	100		0,25	100		37,0	100		0,4	100		0,4	100		122268,6	100		10,8	100		148,0	100		979,1	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,7	100		0,79	100		4,0	100		0,26	100		33,8	100		0,4	100		0,4	100		122293,2	100		10,9	100		159,0	100		977,6	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		1,4	100		0,6	100		3,8	100		0,26	94		37,0	100		0,4	100		0,4	100		122501,3	100		10,9	100		166,3	100		975,5	100		in Betrieb
04:00		1,2	100		1,6	100		1,08	100		4,0	100		0,26	100		30,3	100		0,4	100		0,4	100		122554,2	100		10,9	100		168,7	100		970,3	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		1,9	100		0,75	73		4,5	100		0,26	100		31,9	100		0,4	100		0,5	100		122999,2	100		10,9	100		169,6	100		962,3	100		in Betrieb
05:00		1,2	100		1,5	100		0,69	100		4,9	100		0,26	100		28,3	100		0,4	100		0,5	100		123998,9	100		10,9	100		170,7	100		970,2	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,4	100		0,78	100		4,0	100		0,26	100		27,9	100		0,4	100		0,5	100		123882,5	100		11,0	100		172,1	100		972,2	100		in Betrieb
06:00		1,2	100		1,8	100		0,73	100		4,3	100		0,26	100		25,6	100		0,4	100		0,6	100		124205,6	100		10,7	100		172,0	100		981,9	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,5	100		0,5	73		4,3	100		0,26	100		30,4	100		0,5	100		0,4	100		122755,6	100		11,1	100		171,4	100		965,3	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,4	100		0,15	100		3,9	100		0,26	100		26,2	100		0,5	100		0,5	100		122783,4	100		11,1	100		169,8	100		974,3	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,3	100		0,18	100		4,3	100		0,25	94		30,7	100		0,5	100		0,4	100		122038,9	100		11,0	100		154,8	100		973,2	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,1	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,4	100		121898,8	100		10,7	100		146,0	100		982,7	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,5	100		0,0	73		4,4	100		0,25	100		28,1	100		0,4	100		0,4	100		121905,0	100		10,7	100		146,0	100		986,5	100		in Betrieb
09:00		1,4	84		1,6	84		0,03	100		3,8	84		0,24	100		38,8	84		0,5	84		0,4	84		123246,2	100		11,0	84		145,8	100		976,0	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		1,4	79		0,02	100		4,2	79		0,24	100		38,6	79		0,5	79		0,4	79		121615,5	100		11,1	79		145,9	100		977,9	100		in Betrieb
10:00		1,4	100		1,1	100		0,01	100		4,1	100		0,24	100		36,6	100		0,4	100		0,4	100		121024,2	100		10,8	100		145,7	100		968,2	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,6	100		0,01	73		4,3	100		0,25	100		33,6	100		0,4	100		0,2	100		120421,0	100		10,5	100		145,7	100		977,5	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		1,7	100		0,0	100		4,4	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,3	100		119507,3	100		11,1	100		145,6	100		974,7	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,24	94		23,3	100		0,4	100		0,3	100		119619,2	100		10,7	100		145,6	100		983,7	100		in Betrieb
12:00		1,9	100		1,5	100		0,0	100		4,8	100		0,24	100		26,6	100		0,4	100		0,2	100		119883,3	100		10,7	100		145,6	100		983,9	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,1	100		0,0	73		5,2	100		0,24	100		13,0	100		0,4	100		0,5	100		119465,8	100		10,9	100		145,5	100		981,3	100		in Betrieb
13:00		4,7	100		2,1	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		21,8	100		0,4	100		0,4	100		119284,1	100		10,6	100		145,5	100		987,1	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		1,6	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,4	100		119056,2	100		10,8	100		145,6	100		980,1	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		1,1	100		0,0	100		5,2	100		0,24	100		32,2	100		0,4	100		0,4	100		119293,8	100		10,6	100		145,6	100		979,0	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,6	100		0,07	73		4,9	100		0,25	100		36,7	100		0,4	100		0,3	100		119243,0	100		10,7	100		149,0	100		983,3	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,8	100		0,19	100		5,1	100		0,25	100		36,5	100		0,4	100		0,4	100		120736,7	100		10,9	100		160,2	100		974,5	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		1,2	100		0,82	100		5,2	100		0,25	94		41,4	100		0,4	100		0,4	100		121457,5	100		10,6	100		167,3	100		978,4	100		in Betrieb
16:00		1,5	100		2,0	100		2,3	100		5,0	100		0,24	100		26,9	100		0,4	100		0,3	100		122334,8	100		11,0	100		169,7	100		974,9	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,2	100		0,82	73		5,0	100		0,24	100		34,7	100		0,4	100		0,5	100		122167,1	100		10,7	100		170,9	100		977,6	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		1,4	100		2,31	100		4,9	100		0,23	100		27,7	100		0,4	100		0,4	100		123083,7	100		11,1	100		172,4	100		968,9	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,5	100		2,18	100		4,5	100		0,22	100		29,7	100		0,4	100		0,5	100		123835,6	100		10,9	100		169,5	100		971,2	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,6	100		2,96	100		4,6	100		0,22	100		29,4	100		0,4	100		0,4	100		124592,2	100		10,8	100		154,3	100		973,3	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		1,4	100		1,99	73		4,6	100		0,22	100		25,1	100		0,4	100		0,3	100		121433,3	100		11,2	100		146,8	100		966,2	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		1,3	100		1,93	100		4,5	100		0,22	100		30,1	100		0,4	100		0,3	100		121049,6	100		11,1	100		146,0	100		966,4	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		1,4	100		1,78	100		4,1	100		0,22	94		31,6	100		0,4	100		0,3	100		116596,2	100		11,5	100		146,0	100		954,4	100		in Betrieb
20:00		1,4	100		1,6	100		2,07	100		4,2	100		0,22	100		39,7	100		0,4	100		0,4	100		121243,9	100		10,4	100		146,4	100		982,4	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		1,8	100		1,89	73		4,5	100		0,22	100		26,8	100		0,4	100		0,3	100		124158,4	100		10,8	100		146,4	100		970,6	100		in Betrieb
21:00		1,5	85		1,5	85		0,86	100		4,7	85		0,22	100		21,3	85		0,4	85		0,3	85		120932,1	100		11,3	85		146,1	100		961,0	100		in Betrieb
21:30		1,4	78		0,8	78		0,64	100		4,2	78		0,24	100		45,1	78	</																			