

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/09/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		1,3	100		2,0	100		0,06	73		4,2	100		0,25	100		33,8	100		0,4	100		0,7	100		122796,1	100		10,7	100		148,2	100		969,5	100		In marcia
01:00		1,2	100		1,4	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		18,3	100		0,4	100		0,6	100		122955,4	100		10,7	100		155,5	100		973,6	100		In marcia
01:30		1,6	100		1,3	100		0,03	100		4,5	100		0,26	100		18,4	100		0,5	100		0,7	100		121883,5	100		10,7	100		167,1	100		973,2	100		In marcia
02:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		27,0	100		0,5	100		0,8	100		122311,5	100		10,7	100		169,6	100		973,7	100		In marcia
02:30		1,3	100		1,7	100		0,03	73		4,5	100		0,27	100		35,8	100		0,5	100		0,8	100		121918,0	100		10,5	100		171,1	100		974,2	100		In marcia
03:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		38,9	100		0,4	100		0,8	100		122175,0	100		10,8	100		172,1	100		964,0	100		In marcia
03:30		1,4	100		1,9	100		0,03	100		4,0	100		0,27	94		29,6	100		0,4	100		0,7	100		123785,2	100		10,6	100		172,8	100		975,9	100		In marcia
04:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		32,3	100		0,5	100		0,8	100		122693,3	100		10,9	100		173,0	100		957,3	100		In marcia
04:30		1,4	100		1,4	100		0,03	73		4,5	100		0,27	100		31,5	100		0,4	100		0,9	100		123939,6	100		10,6	100		173,3	100		970,0	100		In marcia
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,4	100		0,5	100		0,8	100		125715,8	100		10,9	100		173,6	100		966,4	100		In marcia
05:30		1,3	100		1,7	100		0,07	100		4,1	100		0,27	100		31,0	100		0,5	100		0,8	100		123039,8	100		10,6	100		173,5	100		967,9	100		In marcia
06:00		1,3	100		1,5	100		0,07	100		3,7	100		0,27	100		33,7	100		0,5	100		0,8	100		122884,0	100		10,9	100		173,8	100		964,3	100		In marcia
06:30		2,0	100		1,5	100		0,02	73		3,8	100		0,27	100		30,5	100		0,5	100		0,9	100		123185,1	100		10,3	100		173,9	100		974,1	100		In marcia
07:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,1	100		0,5	100		0,7	100		125815,7	100		11,0	100		168,5	100		965,4	100		In marcia
07:30		1,3	100		1,7	100		0,06	100		4,6	100		0,26	95		27,7	100		0,5	100		0,8	100		124630,8	100		10,9	100		152,3	100		965,9	100		In marcia
08:00		1,2	100		1,4	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		24,0	100		0,5	100		0,8	100		121280,7	100		10,7	100		145,7	100		970,8	100		In marcia
08:30		1,3	100		1,4	100		0,04	73		3,6	100		0,25	100		26,7	100		0,4	100		0,6	100		121540,6	100		10,6	100		145,9	100		978,1	100		In marcia
09:00		1,2	85		1,7	85		0,07	100		4,0	85		0,25	100		28,1	85		0,4	85		0,7	85		122142,6	100		10,6	85		146,1	100		980,7	100		In marcia
09:30		1,2	79		1,9	79		0,07	100		4,0	79		0,25	100		36,5	79		0,4	79		0,2	79		121694,7	100		10,8	79		146,1	100		975,8	100		In marcia
10:00		1,2	100		1,8	100		0,07	100		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,4	100		0,2	100		122070,2	100		10,9	100		146,1	100		970,1	100		In marcia
10:30		1,3	100		1,6	100		0,04	73		4,9	100		0,25	100		38,9	100		0,4	100		0,0	100		122534,0	100		10,8	100		146,4	100		973,5	100		In marcia
11:00		1,3	100		1,7	100		0,04	100		4,3	100		0,25	100		29,7	100		0,4	100		0,0	100		122010,4	100		11,1	100		146,2	100		968,4	100		In marcia
11:30		1,3	100		1,3	100		0,07	100		4,3	100		0,26	94		25,0	100		0,4	100		0,0	100		122568,1	100		10,8	100		146,6	100		975,2	100		In marcia
12:00		1,3	100		1,2	100		0,07	100		4,4	100		0,26	100		5,9	100		0,4	100		0,2	100		122997,5	100		10,8	100		146,4	100		974,9	100		In marcia
12:30		1,2	100		1,3	100		0,08	73		4,3	100		0,25	100		5,2	100		0,4	100		0,2	100		122664,7	100		10,9	100		146,3	100		972,4	100		In marcia
13:00		1,3	100		1,5	100		0,09	100		4,0	100		0,25	100		12,0	100		0,4	100		0,1	100		121633,5	100		10,8	100		146,1	100		975,2	100		In marcia
13:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,9	100		0,25	100		26,7	100		0,4	100		0,2	100		121938,0	100		10,5	100		147,6	100		979,0	100		In marcia
14:00		1,5	100		2,0	100		6,12	100		5,5	100		0,26	100		24,0	100		0,4	100		0,2	100		122667,4	100		10,7	100		160,4	100		973,5	100		In marcia
14:30		1,3	100		0,8	100		17,62	73		6,1	100		0,26	100		13,2	100		0,5	100		0,2	100		122495,8	100		10,9	100		168,1	100		968,2	100		In marcia
15:00		1,3	100		0,4	100		43,67	100		6,6	100		0,26	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		124027,3	100		11,0	100		170,5	100		965,9	100		In marcia
15:30		1,3	100		0,3	100		36,9	100		6,6	100		0,25	94		18,9	100		0,7	100		0,3	100		123782,8	100		11,0	100		170,6	100		973,0	100		In marcia
16:00		1,2	100		0,3	100		31,7	100		5,6	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		121319,2	100		10,9	100		169,9	100		971,5	100		In marcia
16:30		1,3	100		0,3	100		24,28	73		5,4	100		0,24	100		12,7	100		0,6	100		0,3	100		121627,1	100		10,8	100		170,3	100		978,0	100		In marcia
17:00		1,3	100		0,3	100		21,44	100		5,9	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,4	100		121074,0	100		10,6	100		171,2	100		980,6	100		In marcia
17:30		1,2	100		0,2	100		18,18	100		5,4	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,4	100		121071,9	100		10,8	100		165,3	100		975,6	100		In marcia
18:00		1,3	100		0,2	100		17,34	100		5,5	100		0,22	100		26,0	100		0,5	100		0,3	100		121358,8	100		10,6	100		149,9	100		980,7	100		In marcia
18:30		1,2	100		0,3	100		32,16	73		5,1	100		0,22	100		23,2	100		0,5	100		0,3	100		121554,2	100		10,8	100		146,6	100		976,4	100		In marcia
19:00		1,3	100		0,2	100		40,85	100		5,7	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,1	100		121376,3	100		10,9	100		146,6	100		968,7	100		In marcia
19:30		1,3	100		0,2	100		41,04	100		5,7	100		0,21	94		16,5	100		0,6	100		0,2	100		121499,2	100		10,7	100		146,3	100		969,7	100		In marcia
20:00		1,3	100		0,2	100		41,56	100		5,3	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		122093,4	100		10,7	100		146,6	100		973,0	100		In marcia
20:30		1,3	100		0,2	100		36,56	73		5,5	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		122166,8	100		10,8	100		146,8	100		970,1	100		In marcia
21:00		1,3	84		0,2	84		39,43	100		5,6	84		0,22	100		20,7	84		0,6	84		0,4	84		123808,1	100		10,7	84		147,0	100		975,2	100		In marcia
21:30		1,3	79		0,2	79		37,47	100		5,2	79		0,24	100																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		2,0	100		0,06	73		4,2	100		0,25	100		33,8	100		0,4	100		0,7	100		122796,1	100		10,7	100		148,2	100		969,5	100		in Betrieb
01:00		1,2	100		1,4	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		18,3	100		0,4	100		0,6	100		122955,4	100		10,7	100		155,5	100		973,6	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		1,3	100		0,03	100		4,5	100		0,26	100		18,4	100		0,5	100		0,7	100		121883,5	100		10,7	100		167,1	100		973,2	100		in Betrieb
02:00		1,3	100		0,9	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		27,0	100		0,5	100		0,8	100		122311,5	100		10,7	100		169,6	100		973,7	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,7	100		0,03	73		4,5	100		0,27	100		35,8	100		0,5	100		0,8	100		121918,0	100		10,5	100		171,1	100		974,2	100		in Betrieb
03:00		1,3	100		1,6	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		38,9	100		0,4	100		0,8	100		122175,0	100		10,8	100		172,1	100		964,0	100		in Betrieb
03:30		1,4	100		1,9	100		0,03	100		4,0	100		0,27	94		29,6	100		0,4	100		0,7	100		123785,2	100		10,6	100		172,8	100		975,9	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		32,3	100		0,5	100		0,8	100		122693,3	100		10,9	100		173,0	100		957,3	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		1,4	100		0,03	73		4,5	100		0,27	100		31,5	100		0,4	100		0,9	100		123939,6	100		10,6	100		173,3	100		970,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,5	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,4	100		0,5	100		0,8	100		125715,8	100		10,9	100		173,6	100		966,4	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,7	100		0,07	100		4,1	100		0,27	100		31,0	100		0,5	100		0,8	100		123039,8	100		10,6	100		173,5	100		967,9	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		1,5	100		0,07	100		3,7	100		0,27	100		33,7	100		0,5	100		0,8	100		122884,0	100		10,9	100		173,8	100		964,3	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		1,5	100		0,02	73		3,8	100		0,27	100		30,5	100		0,5	100		0,9	100		123185,1	100		10,3	100		173,9	100		974,1	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,3	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		22,1	100		0,5	100		0,7	100		125815,7	100		11,0	100		168,5	100		965,4	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		1,7	100		0,06	100		4,6	100		0,26	95		27,7	100		0,5	100		0,8	100		124630,8	100		10,9	100		152,3	100		965,9	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,4	100		0,07	100		3,9	100		0,25	100		24,0	100		0,5	100		0,8	100		121280,7	100		10,7	100		145,7	100		970,8	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,4	100		0,04	73		3,6	100		0,25	100		26,7	100		0,4	100		0,6	100		121540,6	100		10,6	100		145,9	100		978,1	100		in Betrieb
09:00		1,2	85		1,7	85		0,07	100		4,0	85		0,25	100		28,1	85		0,4	85		0,7	85		122142,6	100		10,6	85		146,1	100		980,7	100		in Betrieb
09:30		1,2	79		1,9	79		0,07	100		4,0	79		0,25	100		36,5	79		0,4	79		0,2	79		121694,7	100		10,8	79		146,1	100		975,8	100		in Betrieb
10:00		1,2	100		1,8	100		0,07	100		4,9	100		0,25	100		32,0	100		0,4	100		0,2	100		122070,2	100		10,9	100		146,1	100		970,1	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		1,6	100		0,04	73		4,9	100		0,25	100		38,9	100		0,4	100		0,0	100		122534,0	100		10,8	100		146,4	100		973,5	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		1,7	100		0,04	100		4,3	100		0,25	100		29,7	100		0,4	100		0,0	100		122010,4	100		11,1	100		146,2	100		968,4	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,3	100		0,07	100		4,3	100		0,26	94		25,0	100		0,4	100		0,0	100		122568,1	100		10,8	100		146,6	100		975,2	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,2	100		0,07	100		4,4	100		0,26	100		5,9	100		0,4	100		0,2	100		122997,5	100		10,8	100		146,4	100		974,9	100		in Betrieb
12:30		1,2	100		1,3	100		0,08	73		4,3	100		0,25	100		5,2	100		0,4	100		0,2	100		122664,7	100		10,9	100		146,3	100		972,4	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		0,09	100		4,0	100		0,25	100		12,0	100		0,4	100		0,1	100		121633,5	100		10,8	100		146,1	100		975,2	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		1,4	100		0,08	100		4,9	100		0,25	100		26,7	100		0,4	100		0,2	100		121938,0	100		10,5	100		147,6	100		979,0	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		2,0	100		6,12	100		5,5	100		0,26	100		24,0	100		0,4	100		0,2	100		122667,4	100		10,7	100		160,4	100		973,5	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,8	100		17,62	73		6,1	100		0,26	100		13,2	100		0,5	100		0,2	100		122495,8	100		10,9	100		168,1	100		968,2	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,4	100		43,67	100		6,6	100		0,26	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		124027,3	100		11,0	100		170,5	100		965,9	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,3	100		36,9	100		6,6	100		0,25	94		18,9	100		0,7	100		0,3	100		123782,8	100		11,0	100		170,6	100		973,0	100		in Betrieb
16:00		1,2	100		0,3	100		31,7	100		5,6	100		0,24	100		15,8	100		0,6	100		0,2	100		121319,2	100		10,9	100		169,9	100		971,5	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,3	100		24,28	73		5,4	100		0,24	100		12,7	100		0,6	100		0,3	100		121627,1	100		10,8	100		170,3	100		978,0	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,3	100		21,44	100		5,9	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,4	100		121074,0	100		10,6	100		171,2	100		980,6	100		in Betrieb
17:30		1,2	100		0,2	100		18,18	100		5,4	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,4	100		121071,9	100		10,8	100		165,3	100		975,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,2	100		17,34	100		5,5	100		0,22	100		26,0	100		0,5	100		0,3	100		121358,8	100		10,6	100		149,9	100		980,7	100		in Betrieb
18:30		1,2	100		0,3	100		32,16	73		5,1	100		0,22	100		23,2	100		0,5	100		0,3	100		121554,2	100		10,8	100		146,6	100		976,4	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,2	100		40,85	100		5,7	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,1	100		121376,3	100		10,9	100		146,6	100		968,7	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,2	100		41,04	100		5,7	100		0,21	94		16,5	100		0,6	100		0,2	100		121499,2	100		10,7	100		146,3	100		969,7	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,2	100		41,56	100		5,3	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		122093,4	100		10,7	100		146,6	100		973,0	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,2	100		36,56	73		5,5	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		122166,8	100		10,8	100		146,8	100		970,1	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		0,2	84		39,43	100		5,6	84		0,22	100		20,7	84		0,6	84		0,4	84		123808,1	100		10,7	84		147,0	100		975,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	79		0,2	79		37,47	100		5,2	79		0,24	100																							