

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 15/09/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,3	100		0,2	100		11,42	73		4,7	100		0,25	100		21,0	100		0,5	100		0,7	100		121800,6	100	10,7	100		172,0	100		975,7	100		In marcia
01:00		1,3	100		0,3	100		12,43	100		4,5	100		0,26	100		21,9	100		0,5	100		0,8	100		122187,6	100	10,7	100		172,7	100		977,2	100		In marcia
01:30		1,2	100		0,2	100		11,46	100		4,5	100		0,25	100		23,3	100		0,5	100		0,7	100		123338,3	100	11,0	100		172,9	100		965,6	100		In marcia
02:00		1,2	100		0,1	100		11,83	100		4,7	100		0,25	100		21,4	100		0,5	100		0,8	100		123415,5	100	10,8	100		173,0	100		975,3	100		In marcia
02:30		1,2	100		0,2	100		10,44	73		4,3	100		0,25	100		17,2	100		0,5	100		0,7	100		122616,2	100	11,0	100		172,8	100		965,9	100		In marcia
03:00		1,2	100		0,2	100		11,11	100		4,6	100		0,24	100		18,7	100		0,5	100		0,8	100		123396,2	100	11,0	100		171,1	100		972,2	100		In marcia
03:30		1,3	100		0,3	100		12,79	100		4,6	100		0,24	94		19,2	100		0,5	100		0,7	100		121751,4	100	11,0	100		155,9	100		958,6	100		In marcia
04:00		1,3	100		0,2	100		12,55	100		5,4	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,7	100		119073,5	100	11,3	100		146,8	100		951,5	100		In marcia
04:30		1,2	100		0,2	100		11,69	73		5,0	100		0,24	100		19,5	100		0,5	100		0,8	100		122833,0	100	10,7	100		146,8	100		969,9	100		In marcia
05:00		1,3	100		0,2	100		11,71	100		4,8	100		0,24	100		17,9	100		0,5	100		0,6	100		122706,6	100	10,7	100		146,8	100		970,6	100		In marcia
05:30		1,3	100		0,2	100		13,47	100		5,5	100		0,24	100		20,0	100		0,5	100		0,7	100		123081,5	100	10,7	100		147,1	100		970,9	100		In marcia
06:00		1,3	100		0,2	100		12,33	100		4,5	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,8	100		123435,9	100	10,6	100		147,0	100		973,8	100		In marcia
06:30		1,2	100		0,2	100		10,81	73		4,3	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,6	100		123707,1	100	11,0	100		146,7	100		962,4	100		In marcia
07:00		1,2	100		0,1	100		12,05	100		4,3	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,7	100		123197,0	100	10,8	100		155,5	100		971,1	100		In marcia
07:30		1,3	100		0,3	100		22,62	100		4,8	100		0,26	94		18,6	100		0,5	100		0,6	100		122493,2	100	10,6	100		166,3	100		974,5	100		In marcia
08:00		1,2	100		0,2	100		12,12	100		4,8	100		0,25	100		13,1	100		0,5	100		0,7	100		122421,9	100	10,8	100		169,8	100		974,5	100		In marcia
08:30		1,2	100		0,1	100		9,26	73		4,6	100		0,24	100		10,3	100		0,5	100		0,6	100		121021,4	100	11,1	100		164,9	100		971,9	100		In marcia
09:00		1,3	85		0,2	85		11,03	100		4,6	85		0,25	100		15,0	85		0,5	85		0,7	85		120311,5	100	10,8	85		146,7	100		978,9	100		In marcia
09:30		1,2	78		0,1	78		9,69	100		4,3	78		0,24	100		16,8	78		0,5	78		0,4	78		121060,6	100	10,9	78		146,3	100		974,3	100		In marcia
10:00		1,3	100		0,2	100		10,59	100		4,9	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,5	100		119884,4	100	10,6	100		146,7	100		969,2	100		In marcia
10:30		1,3	100		0,3	100		11,38	73		5,2	100		0,25	100		35,6	100		0,5	100		0,6	100		121938,9	100	10,5	100		147,2	100		965,2	100		In marcia
11:00		1,3	100		0,2	100		12,45	100		5,8	100		0,25	100		21,8	100		0,5	100		0,5	100		122865,1	100	10,4	100		147,3	100		968,5	100		In marcia
11:30		1,3	100		0,1	100		13,15	100		5,0	100		0,25	95		9,7	100		0,5	100		0,5	100		125145,4	100	10,9	100		147,5	100		964,6	100		In marcia
12:00		1,2	100		0,1	100		11,97	100		4,8	100		0,25	100		6,9	100		0,5	100		0,4	100		126147,0	100	11,0	100		147,1	100		963,3	100		In marcia
12:30		1,3	100		0,1	100		13,22	73		5,0	100		0,25	100		10,7	100		0,5	100		0,4	100		120995,9	100	11,3	100		146,7	100		959,5	100		In marcia
13:00		1,2	100		0,1	100		9,16	100		4,8	100		0,25	100		19,3	100		0,5	100		0,4	100		121941,9	100	10,9	100		146,5	100		966,6	100		In marcia
13:30		1,3	100		0,2	100		9,21	100		5,5	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,6	100		119185,7	100	10,2	100		146,9	100		979,4	100		In marcia
14:00		1,2	100		0,1	100		8,09	100		4,5	100		0,25	100		20,2	100		0,5	100		0,4	100		120199,8	100	10,8	100		146,3	100		966,7	100		In marcia
14:30		1,3	100		0,1	100		7,47	73		4,6	100		0,25	100		19,8	100		0,5	100		0,4	100		119898,1	100	10,6	100		146,5	100		966,5	100		In marcia
15:00		1,3	100		0,2	100		8,47	100		5,5	100		0,25	100		18,1	100		0,5	100		0,5	100		120579,7	100	10,7	100		146,6	100		970,7	100		In marcia
15:30		1,3	100		0,1	100		8,34	100		5,1	100		0,25	94		24,1	100		0,5	100		0,6	100		120220,1	100	10,5	100		147,1	100		973,1	100		In marcia
16:00		1,3	100		0,2	100		9,11	100		5,1	100		0,25	100		18,5	100		0,5	100		0,6	100		122238,7	100	10,7	100		147,3	100		968,6	100		In marcia
16:30		1,3	100		0,2	100		9,33	73		5,2	100		0,25	100		20,8	100		0,5	100		0,7	100		122743,3	100	10,7	100		147,8	100		965,6	100		In marcia
17:00		1,3	100		0,1	100		8,62	100		4,7	100		0,25	100		16,7	100		0,5	100		0,6	100		122614,9	100	10,6	100		147,1	100		970,5	100		In marcia
17:30		1,3	100		0,2	100		8,67	100		4,7	100		0,25	100		18,2	100		0,5	100		0,6	100		122852,3	100	10,7	100		147,4	100		969,6	100		In marcia
18:00		1,3	100		0,1	100		8,34	100		4,9	100		0,25	100		22,4	100		0,5	100		0,5	100		122488,0	100	10,6	100		147,3	100		968,1	100		In marcia
18:30		1,3	100		0,1	100		7,77	73		4,5	100		0,25	100		21,5	100		0,5	100		0,5	100		122455,1	100	10,9	100		147,2	100		959,7	100		In marcia
19:00		1,3	100		0,1	100		7,78	100		5,2	100		0,25	100		21,7	100		0,5	100		0,5	100		121211,4	100	10,7	100		146,2	100		962,3	100		In marcia
19:30		1,3	100		0,2	100		8,46	100		5,2	100		0,25	94		22,8	100		0,5	100		0,5	100		121654,0	100	10,6	100		147,5	100		964,2	100		In marcia
20:00		1,3	100		0,2	100		8,0	100		5,0	100		0,25	100		22,9	100		0,5	100		0,6	100		123071,0	100	10,7	100		147,8	100		964,4	100		In marcia
20:30		1,3	100		0,2	100		7,79	73		4,8	100		0,25	100		21,8	100		0,5	100		0,6	100		123406,4	100	10,5	100		148,1	100		966,6	100		In marcia
21:00		1,3	86		0,2	86		8,0	100		4,8	86		0,26	100		17,6	86		0,5	86		0,5	86		121598,1	100	10,8	86		148,2	100		959,2	100		In marcia
21:30		1,3	78		0,3	78		7,88	100		5,1	78		0,26	100		15,0	78		0,5	78		0,2	78		119606,5	100	11,3	78		148,5	100		950,2	100		In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		0,2	100		11,42	73		4,7	100		0,25	100		21,0	100		0,5	100		0,7	100		121800,6	100	10,7	100		172,0	100		975,7	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		0,3	100		12,43	100		4,5	100		0,26	100		21,9	100		0,5	100		0,8	100		122187,6	100	10,7	100		172,7	100		977,2	100		in Betrieb
01:30		1,2	100		0,2	100		11,46	100		4,5	100		0,25	100		23,3	100		0,5	100		0,7	100		123338,3	100	11,0	100		172,9	100		965,6	100		in Betrieb
02:00		1,2	100		0,1	100		11,83	100		4,7	100		0,25	100		21,4	100		0,5	100		0,8	100		123415,5	100	10,8	100		173,0	100		975,3	100		in Betrieb
02:30		1,2	100		0,2	100		10,44	73		4,3	100		0,25	100		17,2	100		0,5	100		0,7	100		122616,2	100	11,0	100		172,8	100		965,9	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		0,2	100		11,11	100		4,6	100		0,24	100		18,7	100		0,5	100		0,8	100		123396,2	100	11,0	100		171,1	100		972,2	100		in Betrieb
03:30		1,3	100		0,3	100		12,79	100		4,6	100		0,24	94		19,2	100		0,5	100		0,7	100		121751,4	100	11,0	100		155,9	100		958,6	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		0,2	100		12,55	100		5,4	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,7	100		119073,5	100	11,3	100		146,8	100		951,5	100		in Betrieb
04:30		1,2	100		0,2	100		11,69	73		5,0	100		0,24	100		19,5	100		0,5	100		0,8	100		122833,0	100	10,7	100		146,8	100		969,9	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		0,2	100		11,71	100		4,8	100		0,24	100		17,9	100		0,5	100		0,6	100		122706,6	100	10,7	100		146,8	100		970,6	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		0,2	100		13,47	100		5,5	100		0,24	100		20,0	100		0,5	100		0,7	100		123081,5	100	10,7	100		147,1	100		970,9	100		in Betrieb
06:00		1,3	100		0,2	100		12,33	100		4,5	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,8	100		123435,9	100	10,6	100		147,0	100		973,8	100		in Betrieb
06:30		1,2	100		0,2	100		10,81	73		4,3	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,6	100		123707,1	100	11,0	100		146,7	100		962,4	100		in Betrieb
07:00		1,2	100		0,1	100		12,05	100		4,3	100		0,25	100		24,2	100		0,5	100		0,7	100		123197,0	100	10,8	100		155,5	100		971,1	100		in Betrieb
07:30		1,3	100		0,3	100		22,62	100		4,8	100		0,26	94		18,6	100		0,5	100		0,6	100		122493,2	100	10,6	100		166,3	100		974,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		0,2	100		12,12	100		4,8	100		0,25	100		13,1	100		0,5	100		0,7	100		122421,9	100	10,8	100		169,8	100		974,5	100		in Betrieb
08:30		1,2	100		0,1	100		9,26	73		4,6	100		0,24	100		10,3	100		0,5	100		0,6	100		121021,4	100	11,1	100		164,9	100		971,9	100		in Betrieb
09:00		1,3	85		0,2	85		11,03	100		4,6	85		0,25	100		15,0	85		0,5	85		0,7	85		120311,5	100	10,8	85		146,7	100		978,9	100		in Betrieb
09:30		1,2	78		0,1	78		9,69	100		4,3	78		0,24	100		16,8	78		0,5	78		0,4	78		121060,6	100	10,9	78		146,3	100		974,3	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		0,2	100		10,59	100		4,9	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,5	100		119884,4	100	10,6	100		146,7	100		969,2	100		in Betrieb
10:30		1,3	100		0,3	100		11,38	73		5,2	100		0,25	100		35,6	100		0,5	100		0,6	100		121938,9	100	10,5	100		147,2	100		965,2	100		in Betrieb
11:00		1,3	100		0,2	100		12,45	100		5,8	100		0,25	100		21,8	100		0,5	100		0,5	100		122865,1	100	10,4	100		147,3	100		968,5	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		0,1	100		13,15	100		5,0	100		0,25	95		9,7	100		0,5	100		0,5	100		125145,4	100	10,9	100		147,5	100		964,6	100		in Betrieb
12:00		1,2	100		0,1	100		11,97	100		4,8	100		0,25	100		6,9	100		0,5	100		0,4	100		126147,0	100	11,0	100		147,1	100		963,3	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		0,1	100		13,22	73		5,0	100		0,25	100		10,7	100		0,5	100		0,4	100		120995,9	100	11,3	100		146,7	100		959,5	100		in Betrieb
13:00		1,2	100		0,1	100		9,16	100		4,8	100		0,25	100		19,3	100		0,5	100		0,4	100		121941,9	100	10,9	100		146,5	100		966,6	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		0,2	100		9,21	100		5,5	100		0,25	100		30,7	100		0,5	100		0,6	100		119185,7	100	10,2	100		146,9	100		979,4	100		in Betrieb
14:00		1,2	100		0,1	100		8,09	100		4,5	100		0,25	100		20,2	100		0,5	100		0,4	100		120199,8	100	10,8	100		146,3	100		966,7	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		0,1	100		7,47	73		4,6	100		0,25	100		19,8	100		0,5	100		0,4	100		119898,1	100	10,6	100		146,5	100		966,5	100		in Betrieb
15:00		1,3	100		0,2	100		8,47	100		5,5	100		0,25	100		18,1	100		0,5	100		0,5	100		120579,7	100	10,7	100		146,6	100		970,7	100		in Betrieb
15:30		1,3	100		0,1	100		8,34	100		5,1	100		0,25	94		24,1	100		0,5	100		0,6	100		120220,1	100	10,5	100		147,1	100		973,1	100		in Betrieb
16:00		1,3	100		0,2	100		9,11	100		5,1	100		0,25	100		18,5	100		0,5	100		0,6	100		122238,7	100	10,7	100		147,3	100		968,6	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		0,2	100		9,33	73		5,2	100		0,25	100		20,8	100		0,5	100		0,7	100		122743,3	100	10,7	100		147,8	100		965,6	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,1	100		8,62	100		4,7	100		0,25	100		16,7	100		0,5	100		0,6	100		122614,9	100	10,6	100		147,1	100		970,5	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,2	100		8,67	100		4,7	100		0,25	100		18,2	100		0,5	100		0,6	100		122852,3	100	10,7	100		147,4	100		969,6	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		0,1	100		8,34	100		4,9	100		0,25	100		22,4	100		0,5	100		0,5	100		122488,0	100	10,6	100		147,3	100		968,1	100		in Betrieb
18:30		1,3	100		0,1	100		7,77	73		4,5	100		0,25	100		21,5	100		0,5	100		0,5	100		122455,1	100	10,9	100		147,2	100		959,7	100		in Betrieb
19:00		1,3	100		0,1	100		7,78	100		5,2	100		0,25	100		21,7	100		0,5	100		0,5	100		121211,4	100	10,7	100		146,2	100		962,3	100		in Betrieb
19:30		1,3	100		0,2	100		8,46	100		5,2	100		0,25	94		22,8	100		0,5	100		0,5	100		121654,0	100	10,6	100		147,5	100		964,2	100		in Betrieb
20:00		1,3	100		0,2	100		8,0	100		5,0	100		0,25	100		22,9	100		0,5	100		0,6	100		123701,0	100	10,7	100		147,8	100		964,4	100		in Betrieb
20:30		1,3	100		0,2	100		7,79	73		4,8	100		0,25	100		21,8	100		0,5	100		0,6	100		123406,4	100	10,5	100		148,1	100		966,6	100		in Betrieb
21:00		1,3	86		0,2	86		8,0	100		4,8	86		0,26	100		17,6	86		0,5	86		0,5	86		121598,1	100	10,8	86		148,2	100		959,2	100		in Betrieb
21:30		1,3	78		0,3	78		7,88	100		5,1	78		0,26	100		15,0	78		0,5	78		0,2	78		119606,5	100	11,3	78		148,5	100		950,2	100		in Betrieb