

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30																																	Fermo				
01:00																																	Fermo				
01:30																																	Fermo				
02:00																																	Fermo				
02:30																																	Fermo				
03:00																																	Fermo				
03:30																																	Fermo				
04:00																																	Fermo				
04:30																																	In marcia senza rifiuto				
05:00																																	In marcia senza rifiuto				
05:30																																	In marcia senza rifiuto				
06:00																																	In marcia senza rifiuto				
06:30																																	In marcia senza rifiuto				
07:00																																	Fermo				
07:30																																	Fermo				
08:00																																	Fermo				
08:30																																	Fermo				
09:00																																	In marcia senza rifiuto				
09:30																																	In marcia senza rifiuto				
10:00																																	In marcia senza rifiuto				
10:30																																	In marcia senza rifiuto				
11:00		2,2	100		0,0	100		8,96	100		1,3	100		0,6	100		50,1	100		1,1	100		1,0	100		106372,5	100		9,2	100		192,1	100		940,9	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		8,28	73		2,0	100		0,38	100		108,9	100		1,2	100		1,2	100		106764,9	100		9,3	100		194,4	100		930,2	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		7,98	100		2,5	100		0,66	100		78,1	100		1,0	100		1,2	100		116608,9	100		10,1	100		197,5	100		916,6	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		7,21	100		2,1	100		0,44	100		34,6	100		0,9	100		1,1	100		118746,3	100		10,9	100		199,8	100		898,4	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,0	100		7,67	100		2,4	100		0,32	100		15,7	100		1,0	100		1,2	100		117366,9	100		10,6	100		200,6	100		906,3	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		8,58	73		2,1	100		0,29	100		9,9	100		0,9	100		1,3	100		114515,1	100		10,4	100		201,2	100		911,0	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		10,2	100		2,1	100		0,28	95		11,3	100		1,0	100		1,4	100		112889,5	100		9,9	100		201,5	100		924,9	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		10,59	100		2,1	100		0,3	100		13,3	100		1,0	100		1,4	100		114105,6	100		10,2	100		202,2	100		925,8	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		12,64	100		2,5	100		0,31	100		17,0	100		1,0	100		1,4	100		115761,6	100		9,9	100		202,5	100		935,8	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		10,28	73		2,8	100		0,36	100		26,4	100		1,0	100		1,5	100		119108,8	100		10,2	100		203,6	100		936,6	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		10,38	100		2,8	100		0,31	100		27,8	100		0,9	100		0,9	100		118224,5	100		10,3	100		172,7	100		934,7	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,2	100		9,79	100		2,7	100		0,25	100		23,1	100		0,9	100		0,3	100		119311,4	100		10,6	100		144,9	100		926,3	100	In marcia
17:00		2,3	100		0,3	100		8,11	100		3,4	100		0,26	100		30,9	100		0,9	100		0,4	100		119991,4	100		10,7	100		145,4	100		917,5	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,4	100		7,57	73		2,8	100		0,27	100		36,5	100		0,9	100		0,4	100		118519,8	100		10,6	100		145,2	100		921,4	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,4	100		7,12	100		2,8	100		0,24	95		30,6	100		0,9	100		0,3	100		117941,3	100		10,4	100		144,9	100		925,9	100	In marcia
18:30		2,3	100		0,3	100		6,39	100		2,4	100		0,25	100		22,0	100		0,9	100		0,4	100		117520,0	100		10,5	100		144,5	100		926,7	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,2	100		5,98	100		3,0	100		0,25	100		25,8	100		1,0	100		0,4	100		117139,0	100		10,6	100		144,7	100		924,1	100	In marcia
19:30		2,7	100		0,2	100		5,9	73		3,3	100		0,25	100		22,4	100		1,0	100		0,5	100		116347,7	100		10,3	100		144,8	100		930,2	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,1	100		5,31	100		3,6	100		0,25	100		22,9	100		0,9	100		0,6	100		115855,4	100		10,3	100		144,6	100		928,4	100	In marcia
20:30		2,4	100		0,3	100		5,39	100		3,4	100		0,25	100		27,5	100		0,8	100		0,4	100		117716,5	100		10,3	100		144,7	100		933,5	100	In marcia
21:00		2,7	86		0,4	86		4,82	100		3,1	86		0,26	100		27,3	86		0,8	86		0,5	86		119062,6	100		10,4	86		145,2	100		930,6	100	In marcia
21:30		3,6	78		0,3	78		4,75	73		3,0	78		0,25	100		25,2	78		0,9	78		0,0	78		119464,6	100		10,7	78		145,0	100		927,2	100	In marcia
22:00		3,7	100		0,3	100		4,35	100		3,4	100		0,26	94		23,5	100		0,8	100		0,1	100		119197,4	100		10,4	100		145,4	100		931,2	100	In marcia
22:30		4,2	100		0,4	100		4,42	100		3,1	100		0,25	100		22,0	100		0,8	100		0,1	100		118974,7	100		10,4	100		145,1	100		930,6	100	In marcia
23:00		4,2	100		0,8	100		3,83	100		3,0	100		0,24	100		17,7	100		0,8	100		0,0	100		118484,0	100		10,6	100		144,9	100		925,7	100	In marcia
23:30		3,6	100		0,4	100		3,62	73		3,0	100		0,24	100		24,8	100		0,8	100		0,1	100		118222,9	100		10,5	100		145,1	100		928,2	100	In marcia
24:00		2,5	100		0,0	100		3,19	100		3,4	100		0,25	100		25,7	100		0,8	100		0,2	100		118725,6	100		10,4	100		145,2	100		927,3	100	In marcia
MIN		2,1			0			3,19			1,3			0,24			9,9			0,8			0		106372,5			9,2			144,5			898,4			
MAX		4,2			0,8			12,64			3,6			0,66			108,9			1,2			1,5		119991,4			10,9			203,6			940,9			
Limite Semiorario		200			60						100			30			400			20			60														
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8			0,5			1,6/1,6			0,6/0,6			19,0/21,4			0,4/1,2			0,4/0,2														
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00			100,00									100,00			100,00			100,00			100,00														
Valore Soglia 97%		50			10									10			200			10			3														

