

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,2	100		0,9	100		1,04	100		2,1	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		119099,1	100		10,3	100		144,9	100		950,2	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,8	100		0,9	100		2,1	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,1	100		119370,4	100		10,3	100		145,3	100		953,0	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,8	100		1,08	73		2,0	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		119876,5	100		10,4	100		145,4	100		946,9	100	In marcia
02:00		3,9	100		1,0	100		1,21	100		2,7	100		0,24	94		25,7	100		0,7	100		0,1	100		119530,4	100		10,5	100		145,4	100		939,1	100	In marcia
02:30		5,3	100		0,9	100		0,95	100		3,1	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		120117,7	100		10,3	100		145,1	100		950,1	100	In marcia
03:00		4,1	100		0,4	100		0,84	100		2,9	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		119941,8	100		10,5	100		145,0	100		945,8	100	In marcia
03:30		4,4	100		0,3	100		0,81	73		2,8	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,1	100		119672,9	100		10,3	100		145,3	100		951,7	100	In marcia
04:00		4,2	100		0,3	100		0,8	100		2,6	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		119801,0	100		10,4	100		145,1	100		951,8	100	In marcia
04:30		4,2	100		0,3	100		0,63	100		2,7	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,1	100		120065,3	100		10,4	100		144,9	100		953,8	100	In marcia
05:00		3,9	100		0,1	100		0,69	100		2,8	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		119658,1	100		10,4	100		145,2	100		953,9	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,2	100		0,89	73		2,3	100		0,24	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		119844,9	100		10,3	100		144,9	100		951,5	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,3	100		1,01	100		2,1	100		0,24	95		27,4	100		0,7	100		0,2	100		118608,5	100		10,3	100		145,1	100		951,2	100	In marcia
06:30		4,2	100		0,5	100		1,01	100		2,1	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,3	100		118487,9	100		10,3	100		145,0	100		956,4	100	In marcia
07:00		3,3	100		0,4	100		0,9	100		2,3	100		0,24	100		34,9	100		0,7	100		0,2	100		118628,4	100		10,2	100		145,0	100		958,3	100	In marcia
07:30		4,0	100		0,4	100		0,99	73		2,7	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		119434,9	100		10,4	100		144,9	100		953,8	100	In marcia
08:00		4,3	100		0,9	100		0,9	100		2,2	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		118665,8	100		10,3	100		145,1	100		958,4	100	In marcia
08:30		4,2	100		0,6	100		0,86	100		2,8	100		0,23	100		16,7	100		0,7	100		0,1	100		119350,5	100		10,3	100		144,9	100		955,6	100	In marcia
09:00		3,8	85		0,6	85		0,87	100		2,5	85		0,24	100		22,4	85		0,7	85		0,2	85		118647,8	100		10,2	85		144,6	100		959,3	100	In marcia
09:30		3,6	79		0,7	79		0,72	73		2,3	79		0,23	100		18,4	79		0,7	79		0,4	79		119307,3	100		10,4	79		144,8	100		957,3	100	In marcia
10:00		3,1	100		0,4	100		0,75	100		2,3	100		0,24	94		27,9	100		0,7	100		0,3	100		119158,2	100		10,4	100		144,8	100		955,0	100	In marcia
10:30		4,7	100		0,9	100		0,74	100		2,5	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		118937,2	100		10,3	100		144,7	100		958,3	100	In marcia
11:00		4,1	100		0,6	100		0,64	100		2,2	100		0,23	100		25,3	100		0,8	100		0,4	100		117727,1	100		10,4	100		144,5	100		956,6	100	In marcia
11:30		3,6	100		0,4	100		0,68	73		2,5	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,4	100		116997,3	100		10,1	100		144,9	100		964,7	100	In marcia
12:00		4,1	100		0,6	100		0,91	100		2,6	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		117841,1	100		10,2	100		144,5	100		954,8	100	In marcia
12:30		4,1	100		1,2	100		1,13	100		2,4	100		0,24	100		35,2	100		0,8	100		0,4	100		118248,5	100		10,4	100		145,1	100		950,1	100	In marcia
13:00		6,7	100		2,7	100		0,99	100		2,3	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		117172,8	100		10,3	100		144,2	100		957,8	100	In marcia
13:30		3,0	100		0,5	100		0,6	73		2,5	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		116704,7	100		10,3	100		144,5	100		956,0	100	In marcia
14:00		3,0	100		0,3	100		0,67	100		2,9	100		0,24	94		30,6	100		0,7	100		0,4	100		115808,7	100		10,1	100		144,8	100		959,1	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,8	100		0,7	100		2,6	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,4	100		116080,9	100		10,0	100		144,5	100		961,4	100	In marcia
15:00		3,2	100		0,6	100		0,62	100		2,6	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,4	100		116736,3	100		10,1	100		144,8	100		962,6	100	In marcia
15:30		3,1	100		0,8	100		1,33	73		2,7	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		117445,3	100		10,3	100		144,9	100		955,2	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,8	100		1,49	100		2,9	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		118053,9	100		10,4	100		145,0	100		954,1	100	In marcia
16:30		4,5	100		0,8	100		0,9	100		2,6	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,7	100		117691,6	100		9,8	100		145,7	100		966,7	100	In marcia
17:00		3,8	100		1,1	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		119788,6	100		10,2	100		145,7	100		956,0	100	In marcia
17:30		4,1	100		1,3	100		0,73	73		2,4	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		121204,1	100		10,5	100		145,9	100		949,1	100	In marcia
18:00		3,9	100		1,0	100		0,71	100		2,6	100		0,24	94		20,0	100		0,7	100		0,3	100		120524,9	100		10,6	100		145,6	100		944,5	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,6	100		0,72	100		2,3	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,5	100		119010,6	100		10,4	100		145,9	100		953,6	100	In marcia
19:00		4,2	100		1,0	100		0,81	100		2,3	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,5	100		119491,8	100		10,0	100		145,8	100		962,6	100	In marcia
19:30		4,0	100		1,2	100		0,73	73		2,5	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		120469,4	100		10,6	100		145,5	100		946,8	100	In marcia
20:00		4,2	100		0,9	100		0,64	100		2,7	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,5	100		120338,5	100		10,4	100		145,5	100		954,0	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,8	100		0,78	100		2,3	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		119357,6	100		10,3	100		145,5	100		958,2	100	In marcia
21:00		4,6	85		1,0	85		0,84	100		2,3	85		0,24	100		21,0	85		0,7	85		0,4	85		118906,0	100		10,2	85		145,3	100		959,5	100	In marcia
21:30		3,8	78		0,5	78		1,03	73		2,1	78		0,24	100		20,7	78		0,7	78		0,2	78		118635,1	100		10,5	78		145,3	100		953,3	10	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,2	100		0,9	100		1,04	100		2,1	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		119099,1	100	10,3	100		144,9	100		950,2	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		0,8	100		0,9	100		2,1	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,1	100		119370,4	100	10,3	100		145,3	100		953,0	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,8	100		1,08	73		2,0	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		119876,5	100	10,4	100		145,4	100		946,9	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		1,0	100		1,21	100		2,7	100		0,24	94		25,7	100		0,7	100		0,1	100		119530,4	100	10,5	100		145,4	100		939,1	100		in Betrieb
02:30		5,3	100		0,9	100		0,95	100		3,1	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		120117,7	100	10,3	100		145,1	100		950,1	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		0,4	100		0,84	100		2,9	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		119941,8	100	10,5	100		145,0	100		945,8	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,3	100		0,81	73		2,8	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,1	100		119672,9	100	10,3	100		145,3	100		951,7	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,3	100		0,8	100		2,6	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		119801,0	100	10,4	100		145,1	100		951,8	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		0,3	100		0,63	100		2,7	100		0,23	100		19,3	100		0,7	100		0,1	100		120065,3	100	10,4	100		144,9	100		953,8	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		0,1	100		0,69	100		2,8	100		0,23	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		119658,1	100	10,4	100		145,2	100		953,9	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,2	100		0,89	73		2,3	100		0,24	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		118944,9	100	10,3	100		144,9	100		951,5	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,3	100		1,01	100		2,1	100		0,24	95		27,4	100		0,7	100		0,2	100		118608,5	100	10,3	100		145,1	100		951,2	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,5	100		1,01	100		2,1	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,3	100		118487,9	100	10,3	100		145,0	100		956,4	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		0,4	100		0,9	100		2,3	100		0,24	100		34,9	100		0,7	100		0,2	100		118628,4	100	10,2	100		145,0	100		958,3	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		0,4	100		0,99	73		2,7	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		119434,9	100	10,4	100		144,9	100		953,8	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		0,9	100		0,9	100		2,2	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,1	100		118665,8	100	10,3	100		145,1	100		958,4	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		0,6	100		0,86	100		2,8	100		0,23	100		16,7	100		0,7	100		0,1	100		119350,5	100	10,3	100		144,9	100		955,6	100		in Betrieb
09:00		3,8	85		0,6	85		0,87	100		2,5	85		0,24	100		22,4	85		0,7	85		0,2	85		118647,8	100	10,2	85		144,6	100		959,3	100		in Betrieb
09:30		3,6	79		0,7	79		0,72	73		2,3	79		0,23	100		18,4	79		0,7	79		0,4	79		119307,3	100	10,4	79		144,8	100		957,3	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		0,4	100		0,75	100		2,3	100		0,24	94		27,9	100		0,7	100		0,3	100		119158,2	100	10,4	100		144,8	100		955,0	100		in Betrieb
10:30		4,7	100		0,9	100		0,74	100		2,5	100		0,23	100		25,7	100		0,7	100		0,4	100		118937,2	100	10,3	100		144,7	100		958,3	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		0,6	100		0,64	100		2,2	100		0,23	100		25,3	100		0,8	100		0,4	100		117727,1	100	10,4	100		144,5	100		956,6	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,4	100		0,68	73		2,5	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,4	100		116997,3	100	10,1	100		144,9	100		964,7	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		0,6	100		0,91	100		2,6	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		117841,1	100	10,2	100		144,5	100		954,8	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		1,2	100		1,13	100		2,4	100		0,24	100		35,2	100		0,8	100		0,4	100		118248,5	100	10,4	100		145,1	100		950,1	100		in Betrieb
13:00		6,7	100		2,7	100		0,99	100		2,3	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		117172,8	100	10,3	100		144,2	100		957,8	100		in Betrieb
13:30		3,0	100		0,5	100		0,6	73		2,5	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,4	100		116704,7	100	10,3	100		144,5	100		956,0	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,3	100		0,67	100		2,9	100		0,24	94		30,6	100		0,7	100		0,4	100		115808,7	100	10,1	100		144,8	100		959,1	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		0,8	100		0,7	100		2,6	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,4	100		116080,9	100	10,0	100		144,5	100		961,4	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		0,6	100		0,62	100		2,6	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,4	100		116736,3	100	10,1	100		144,8	100		962,6	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,8	100		1,33	73		2,7	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		117445,3	100	10,3	100		144,9	100		955,2	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,8	100		1,49	100		2,9	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		118053,9	100	10,4	100		145,0	100		954,1	100		in Betrieb
16:30		4,5	100		0,8	100		0,9	100		2,6	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,7	100		117691,6	100	9,8	100		145,7	100		966,7	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		1,1	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		30,8	100		0,7	100		0,3	100		119788,6	100	10,2	100		145,7	100		956,0	100		in Betrieb
17:30		4,1	100		1,3	100		0,73	73		2,4	100		0,24	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		121204,1	100	10,5	100		145,9	100		949,1	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		1,0	100		0,71	100		2,6	100		0,24	94		20,0	100		0,7	100		0,3	100		120524,9	100	10,6	100		145,6	100		944,5	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,6	100		0,72	100		2,3	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,5	100		119010,6	100	10,4	100		145,9	100		953,6	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,0	100		0,81	100		2,3	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,5	100		119491,8	100	10,0	100		145,8	100		962,6	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		1,2	100		0,73	73		2,5	100		0,24	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		120469,4	100	10,6	100		145,5	100		946,8	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,9	100		0,64	100		2,7	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,5	100		120338,5	100	10,4	100		145,5	100		954,0	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,8	100		0,78	100		2,3	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		119357,6	100	10,3	100		145,5	100		958,2	100		in Betrieb
21:00		4,6	85		1,0	85		0,84	100		2,3	85		0,24	100		21,0	85		0,7	85		0,4	85		118906,0	100	10,2	85		145,3	100		959,5	100		in Betrieb
21:30		3,8	78		0,5	78		1,03	73		2,1	78		0,24	100		20,7	78		0,7	78		0,2	78		118635,1	100	10,5	78		145,3	100		953,3	100		in Betrieb
22:00		4,6	100																																		