

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,7	100		0,1	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		11899,7	100		10,6	100		145,8	100		970,8	100	In marcia
01:00		4,5	100		0,2	100		0,6	100		2,4	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		118384,3	100		10,4	100		145,9	100		975,9	100	In marcia
01:30		4,4	100		0,1	100		0,59	73		2,0	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		118851,9	100		10,5	100		145,8	100		971,7	100	In marcia
02:00		4,5	100		0,2	100		0,51	100		2,3	100		0,23	94		21,9	100		0,6	100		0,0	100		119214,0	100		10,5	100		145,5	100		969,9	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,0	100		0,49	100		1,8	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		118867,5	100		10,5	100		145,6	100		973,2	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,0	100		0,51	100		2,2	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		118593,4	100		10,4	100		145,4	100		972,8	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,0	100		0,6	73		2,1	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		117637,1	100		10,2	100		145,4	100		980,1	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,0	100		0,69	100		2,3	100		0,23	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		117942,4	100		10,3	100		145,6	100		978,3	100	In marcia
04:30		4,5	100		0,3	100		0,77	100		1,9	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		118087,4	100		10,4	100		145,4	100		975,8	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,1	100		0,69	100		1,9	100		0,23	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		117734,6	100		10,4	100		145,5	100		971,7	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,71	73		1,9	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		117710,8	100		10,3	100		145,7	100		979,9	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,4	100		0,76	100		1,6	100		0,24	94		29,5	100		0,6	100		0,0	100		119077,5	100		10,4	100		146,2	100		976,5	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,2	100		0,62	100		1,9	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		120210,5	100		10,6	100		145,9	100		966,4	100	In marcia
07:00		4,7	100		0,1	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		119437,9	100		10,6	100		145,7	100		969,4	100	In marcia
07:30		3,3	100		0,0	100		0,64	73		1,9	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		120113,5	100		10,5	100		146,0	100		971,4	100	In marcia
08:00		4,0	100		0,2	100		0,82	100		1,8	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		0,0	100		119964,5	100		10,8	100		145,7	100		964,3	100	In marcia
08:30		5,0	100		0,3	100		0,79	100		2,3	100		0,23	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		119240,4	100		10,5	100		145,5	100		971,6	100	In marcia
09:00		3,8	86		0,0	86		0,67	100		2,0	86		0,24	100		20,6	86		0,6	86		0,0	86		117972,2	100		10,2	86		145,6	100		987,3	100	In marcia
09:30		3,0	78		0,0	78		0,6	73		2,2	78		0,23	100		17,9	78		0,6	78		0,2	78		118327,8	100		10,5	78		145,4	100		971,7	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,2	100		0,6	100		2,0	100		0,23	94		21,4	100		0,6	100		0,3	100		117208,8	100		10,3	100		145,2	100		975,0	100	In marcia
10:30		4,0	100		0,4	100		0,61	100		1,5	100		0,23	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		117266,8	100		10,4	100		145,4	100		975,7	100	In marcia
11:00		5,2	100		0,8	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		35,6	100		0,6	100		0,3	100		117284,2	100		10,2	100		145,4	100		981,7	100	In marcia
11:30		4,8	100		0,2	100		0,56	73		2,1	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		118154,0	100		10,3	100		145,8	100		978,6	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,0	100		0,51	100		2,4	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,1	100		117252,8	100		10,3	100		145,5	100		974,4	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,0	100		0,52	100		2,1	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		117756,3	100		10,3	100		145,5	100		977,6	100	In marcia
13:00		4,0	100		0,0	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		117887,7	100		10,5	100		145,6	100		973,8	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,1	100		0,7	73		2,2	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		118248,7	100		10,2	100		145,8	100		984,4	100	In marcia
14:00		4,1	100		0,2	100		0,78	100		2,4	100		0,24	94		26,6	100		0,6	100		0,2	100		118491,7	100		10,4	100		146,0	100		979,1	100	In marcia
14:30		4,0	100		0,2	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,3	100		118885,0	100		10,5	100		146,0	100		971,7	100	In marcia
15:00		3,6	100		0,1	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		19,0	100		0,6	100		0,3	100		119277,9	100		10,5	100		145,9	100		973,8	100	In marcia
15:30		5,1	100		0,4	100		0,9	73		1,9	100		0,23	100		15,7	100		0,6	100		0,1	100		118978,6	100		10,6	100		145,4	100		974,6	100	In marcia
16:00		3,3	100		0,1	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		12,4	100		0,6	100		0,2	100		118600,3	100		10,5	100		145,4	100		977,0	100	In marcia
16:30		4,2	100		0,1	100		0,66	100		2,5	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,2	100		117571,7	100		10,4	100		145,6	100		978,6	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,0	100		0,73	100		2,3	100		0,24	100		36,5	100		0,7	100		0,2	100		118867,2	100		10,5	100		145,9	100		973,8	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,1	100		0,8	73		3,0	100		0,23	100		31,8	100		0,7	100		0,1	100		118719,5	100		10,6	100		145,8	100		968,1	100	In marcia
18:00		4,2	100		0,0	100		0,68	100		2,7	100		0,23	94		28,7	100		0,6	100		0,2	100		119561,5	100		10,5	100		145,8	100		968,8	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,0	100		0,73	100		2,4	100		0,23	100		33,2	100		0,6	100		0,2	100		119414,4	100		10,4	100		146,1	100		972,2	100	In marcia
19:00		3,6	100		0,3	100		1,06	100		2,6	100		0,24	100		39,2	100		0,6	100		0,2	100		119899,3	100		10,7	100		146,2	100		961,1	100	In marcia
19:30		3,8	100		0,5	100		1,28	73		2,3	100		0,24	100		38,8	100		0,6	100		0,2	100		120234,5	100		10,4	100		146,6	100		971,5	100	In marcia
20:00		3,5	100		0,5	100		1,36	100		2,3	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		119836,5	100		10,4	100		146,3	100		973,6	100	In marcia
20:30		4,4	100		0,6	100		1,41	100		2,5	100		0,24	100		17,9	100		0,6	100		0,3	100		120248,0	100		10,4	100		146,4	100		973,5	100	In marcia
21:00		4,3	86		1,0	86		1,69	100		2,5	86		0,24	100		12,1	86		0,7	86		0,4	86		120780,8	100		10,5	86		146,4	100		968,6	100	In marcia
21:30		4,3	78		0,4	78		1,7	73		1,9	78		0,24	100		17,3	78		0,6	78		0,0	78		119724,0	100		10,4	78		146,5	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		0,1	100		0,6	100		2,3	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,0	100		11899,7	100		10,6	100		145,8	100		970,8	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,2	100		0,6	100		2,4	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,0	100		118384,3	100		10,4	100		145,9	100		975,9	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		0,1	100		0,59	73		2,0	100		0,23	100		24,9	100		0,6	100		0,0	100		118851,9	100		10,5	100		145,8	100		971,7	100		in Betrieb
02:00		4,5	100		0,2	100		0,51	100		2,3	100		0,23	94		21,9	100		0,6	100		0,0	100		119214,0	100		10,5	100		145,5	100		969,9	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,0	100		0,49	100		1,8	100		0,23	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		118867,5	100		10,5	100		145,6	100		973,2	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		0,0	100		0,51	100		2,2	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,0	100		118593,4	100		10,4	100		145,4	100		972,8	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,0	100		0,6	73		2,1	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,0	100		117637,1	100		10,2	100		145,4	100		980,1	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,0	100		0,69	100		2,3	100		0,23	100		32,8	100		0,6	100		0,0	100		117942,4	100		10,3	100		145,6	100		978,3	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		0,3	100		0,77	100		1,9	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,0	100		118087,4	100		10,4	100		145,4	100		975,8	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,1	100		0,69	100		1,9	100		0,23	100		28,9	100		0,6	100		0,0	100		117734,6	100		10,4	100		145,5	100		971,7	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,71	73		1,9	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		0,0	100		117710,8	100		10,3	100		145,7	100		979,9	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,4	100		0,76	100		1,6	100		0,24	94		29,5	100		0,6	100		0,0	100		119077,5	100		10,4	100		146,2	100		976,5	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,2	100		0,62	100		1,9	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,0	100		120210,5	100		10,6	100		145,9	100		966,4	100		in Betrieb
07:00		4,7	100		0,1	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		119437,9	100		10,6	100		145,7	100		969,4	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		0,0	100		0,64	73		1,9	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,0	100		120113,5	100		10,5	100		146,0	100		971,4	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		0,2	100		0,82	100		1,8	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		0,0	100		119964,5	100		10,8	100		145,7	100		964,3	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		0,3	100		0,79	100		2,3	100		0,23	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		119240,4	100		10,5	100		145,5	100		971,6	100		in Betrieb
09:00		3,8	86		0,0	86		0,67	100		2,0	86		0,24	100		20,6	86		0,6	86		0,0	86		117972,2	100		10,2	86		145,6	100		987,3	100		in Betrieb
09:30		3,0	78		0,0	78		0,6	73		2,2	78		0,23	100		17,9	78		0,6	78		0,2	78		118327,8	100		10,5	78		145,4	100		971,7	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,2	100		0,6	100		2,0	100		0,23	94		21,4	100		0,6	100		0,3	100		117208,8	100		10,3	100		145,2	100		975,0	100		in Betrieb
10:30		4,0	100		0,4	100		0,61	100		1,5	100		0,23	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		117266,8	100		10,4	100		145,4	100		975,7	100		in Betrieb
11:00		5,2	100		0,8	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		35,6	100		0,6	100		0,3	100		117284,2	100		10,2	100		145,4	100		981,7	100		in Betrieb
11:30		4,8	100		0,2	100		0,56	73		2,1	100		0,24	100		31,0	100		0,7	100		0,3	100		118154,0	100		10,3	100		145,8	100		978,6	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,0	100		0,51	100		2,4	100		0,23	100		27,3	100		0,7	100		0,1	100		117252,8	100		10,3	100		145,5	100		974,4	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		0,0	100		0,52	100		2,1	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		117756,3	100		10,3	100		145,5	100		977,6	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,0	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		117887,7	100		10,5	100		145,6	100		973,8	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,1	100		0,7	73		2,2	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		118248,7	100		10,2	100		145,8	100		984,4	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		0,2	100		0,78	100		2,4	100		0,24	94		26,6	100		0,6	100		0,2	100		118491,7	100		10,4	100		146,0	100		979,1	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,2	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,3	100		118885,0	100		10,5	100		146,0	100		971,7	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,1	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		19,0	100		0,6	100		0,3	100		119277,9	100		10,5	100		145,9	100		973,8	100		in Betrieb
15:30		5,1	100		0,4	100		0,9	73		1,9	100		0,23	100		15,7	100		0,6	100		0,1	100		118978,6	100		10,6	100		145,4	100		974,6	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,1	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		12,4	100		0,6	100		0,2	100		118600,3	100		10,5	100		145,4	100		977,0	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		0,1	100		0,66	100		2,5	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,2	100		117571,7	100		10,4	100		145,6	100		978,6	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		0,73	100		2,3	100		0,24	100		36,5	100		0,7	100		0,2	100		118867,2	100		10,5	100		145,9	100		973,8	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,1	100		0,8	73		3,0	100		0,23	100		31,8	100		0,7	100		0,1	100		118719,5	100		10,6	100		145,8	100		968,1	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,0	100		0,68	100		2,7	100		0,23	94		28,7	100		0,6	100		0,2	100		118561,5	100		10,5	100		145,8	100		968,8	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,0	100		0,73	100		2,4	100		0,23	100		33,2	100		0,6	100		0,2	100		119414,4	100		10,4	100		146,1	100		972,2	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		0,3	100		1,06	100		2,6	100		0,24	100		39,2	100		0,6	100		0,2	100		119899,3	100		10,7	100		146,2	100		961,1	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		0,5	100		1,28	73		2,3	100		0,24	100		38,8	100		0,6	100		0,2	100		120234,5	100		10,4	100		146,6	100		971,5	100		in Betrieb
20:00		3,5	100		0,5	100		1,36	100		2,3	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		119836,5	100		10,4	100		146,3	100		973,6	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		0,6	100		1,41	100		2,5	100		0,24	100		17,9	100		0,6	100		0,3	100		120248,0	100		10,4	100		146,4	100		973,5	100		in Betrieb
21:00		4,3	86		1,0	86		1,69	100		2,5	86		0,24	100		12,1	86		0,7	86		0,4	86		120780,8	100		10,5	86		146,4	100		968,6	100		in Betrieb
21:30		4,3	78		0,4	78		1,7	73		1,9	78		0,24	100		17,3	78																				