

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/10/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,1	100		0,0	100		2,89	100		2,2	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		117191,6	100	10,3	100		145,7	100		984,9	100	In marcia		
01:00		2,2	100		0,0	100		2,85	100		2,6	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,2	100		117192,7	100	10,2	100		145,9	100		986,4	100	In marcia		
01:30		2,2	100		0,0	100		3,0	73		2,2	100		0,24	100		40,2	100		0,6	100		0,2	100		118453,8	100	10,3	100		146,4	100		979,2	100	In marcia		
02:00		2,1	100		0,0	100		3,25	100		2,1	100		0,24	94		29,4	100		0,6	100		0,2	100		118811,4	100	10,3	100		146,1	100		979,9	100	In marcia		
02:30		2,1	100		0,0	100		3,4	100		2,3	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,1	100		119646,2	100	10,4	100		146,3	100		980,8	100	In marcia		
03:00		2,1	100		0,0	100		3,59	100		2,5	100		0,24	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		120539,4	100	10,6	100		146,3	100		973,7	100	In marcia		
03:30		2,1	100		0,0	100		5,59	73		2,1	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,1	100		120140,4	100	10,5	100		146,3	100		977,2	100	In marcia		
04:00		2,2	100		0,0	100		3,33	100		2,0	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,2	100		119979,6	100	10,4	100		146,4	100		982,7	100	In marcia		
04:30		2,1	100		0,0	100		1,99	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		119637,2	100	10,4	100		146,3	100		984,2	100	In marcia		
05:00		2,2	100		0,0	100		2,56	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		119070,0	100	10,3	100		146,3	100		983,9	100	In marcia		
05:30		2,2	100		0,0	100		3,47	73		2,2	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,1	100		118884,3	100	10,3	100		146,8	100		985,0	100	In marcia		
06:00		2,2	100		0,0	100		2,57	100		2,3	100		0,24	94		24,1	100		0,6	100		0,2	100		118931,9	100	10,3	100		146,1	100		980,1	100	In marcia		
06:30		2,1	100		0,0	100		3,16	100		2,1	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,1	100		119596,7	100	10,5	100		146,4	100		979,1	100	In marcia		
07:00		3,0	100		0,0	100		7,15	100		2,7	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,1	100		121115,7	100	10,5	100		146,2	100		978,3	100	In marcia		
07:30		3,2	100		0,0	100		5,9	73		2,1	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		121341,7	100	10,6	100		146,4	100		973,3	100	In marcia		
08:00		3,4	100		0,0	100		6,45	100		2,2	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		121792,8	100	10,9	100		146,2	100		967,2	100	In marcia		
08:30		6,8	100		0,3	100		4,58	100		2,0	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,1	100		120988,4	100	10,9	100		146,1	100		967,6	100	In marcia		
09:00		5,8	84		0,0	84		2,03	100		3,0	84		0,23	100		14,2	84		0,6	84		0,0	84		118248,4	100	11,3	84		145,6	100		955,6	100	In marcia		
09:30		3,4	79		0,0	79		1,36	73		3,2	79		0,24	100		29,4	79		0,6	79		0,1	79		119626,4	100	10,4	79		146,4	100		977,1	100	In marcia		
10:00		2,9	100		0,0	100		1,3	100		2,5	100		0,23	94		29,2	100		0,6	100		0,1	100		120671,8	100	10,6	100		145,9	100		975,9	100	In marcia		
10:30		2,7	100		0,0	100		1,31	100		2,0	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,2	100		120328,6	100	10,5	100		146,2	100		979,1	100	In marcia		
11:00		2,7	100		0,0	100		2,09	100		2,8	100		0,23	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		119873,5	100	10,5	100		146,2	100		977,6	100	In marcia		
11:30																																						
12:00																																						
12:30		0,9	100		0,0	100		2,9	100		1,8	100		0,23	100		21,6	100		0,5	100		0,6	100		119794,5	100	10,5	100		146,1	100		975,9	100	In marcia		
13:00		4,2	100		0,2	100		2,96	100		2,7	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		119209,9	100	10,7	100		146,2	100		963,7	100	In marcia		
13:30		5,3	100		0,4	100		2,63	73		2,5	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		119164,0	100	10,4	100		146,6	100		978,2	100	In marcia		
14:00		5,3	100		0,5	100		2,12	100		1,9	100		0,24	94		18,4	100		0,6	100		0,2	100		120365,2	100	10,3	100		146,2	100		987,5	100	In marcia		
14:30		4,8	100		0,4	100		1,33	100		1,6	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,1	100		119885,2	100	10,7	100		145,7	100		973,6	100	In marcia		
15:00		3,1	100		0,0	100		0,64	100		1,9	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,2	100		117984,1	100	10,5	100		145,8	100		977,4	100	In marcia		
15:30		4,1	100		0,1	100		1,27	73		1,8	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		117661,4	100	10,5	100		145,7	100		975,7	100	In marcia		
16:00		4,6	100		0,3	100		1,26	100		1,8	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		117394,3	100	10,5	100		145,6	100		977,0	100	In marcia		
16:30		4,0	100		0,0	100		0,67	100		2,2	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,3	100		116676,8	100	10,0	100		146,0	100		983,7	100	In marcia		
17:00		3,7	100		0,1	100		0,97	100		2,2	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		117872,3	100	10,5	100		145,8	100		972,4	100	In marcia		
17:30		3,6	100		0,1	100		0,88	73		1,7	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		117645,2	100	10,5	100		145,8	100		972,1	100	In marcia		
18:00		3,8	100		0,1	100		0,92	100		2,5	100		0,24	94		28,6	100		0,6	100		0,2	100		117641,6	100	10,3	100		146,1	100		976,6	100	In marcia		
18:30		4,5	100		0,3	100		0,82	100		2,4	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		118678,6	100	10,4	100		145,9	100		975,8	100	In marcia		
19:00		3,8	100		0,1	100		0,61	100		2,2	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,1	100		119272,0	100	10,6	100		146,3	100		971,5	100	In marcia		
19:30		3,9	100		0,1	100		0,72	73		2,5	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		118848,7	100	10,4	100		146,0	100		974,0	100	In marcia		
20:00		3,6	100		0,1	100		0,75	100		2,1	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		118888,3	100	10,5	100		145,9	100		974,4	100	In marcia		
20:30		4,1	100		0,2	100		0,7	100		2,5	100		0,24	100		20,1	100		0,6	100		0,1	100		118724,8	100	10,4	100		145,9	100		977,7	100	In marcia		
21:00		4,4	86		0,2	86		0,6	100		2,1	86		0,23	100		21,5	86		0,6	86		0,1	86		119739,5	100	10,5	86		146,0	100		979,1	100	In marcia		
21:30		2,4	78		0,0	78		0,7	73		2,2	78		0,24	100		21,3	78		0,6	78		0,1	78		118828,1	100	10,4	78		146,3	100		977,1	100	In marcia		
22:00		3,3	100		0,4	100		1,06	100		2,3	100		0,24	94		25,2	100		0,6	100		0,0	100		119672,7	100	10,6	100		146,2	100		974,1	100	In marcia		
22:30		3,1	100		0,4	100		1,82	100		2,4	100		0,24	100		30,2	100																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage															
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand											
00:30		2,1	100		0,0	100		2,89	100		2,2	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		117191,6	100		10,3	100		145,7	100		984,9	100		in Betrieb		
01:00		2,2	100		0,0	100		2,85	100		2,6	100		0,24	100		31,4	100		0,6	100		0,2	100		117192,7	100		10,2	100		145,9	100		986,4	100		in Betrieb		
01:30		2,2	100		0,0	100		3,0	73		2,2	100		0,24	100		40,2	100		0,6	100		0,2	100		118453,8	100		10,3	100		146,4	100		979,2	100		in Betrieb		
02:00		2,1	100		0,0	100		3,25	100		2,1	100		0,24	94		29,4	100		0,6	100		0,2	100		118811,4	100		10,3	100		146,1	100		979,9	100		in Betrieb		
02:30		2,1	100		0,0	100		3,4	100		2,3	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,1	100		119646,2	100		10,4	100		146,3	100		980,8	100		in Betrieb		
03:00		2,1	100		0,0	100		3,59	100		2,5	100		0,24	100		16,9	100		0,6	100		0,1	100		120539,4	100		10,6	100		146,3	100		973,7	100		in Betrieb		
03:30		2,1	100		0,0	100		5,59	73		2,1	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,1	100		120140,4	100		10,5	100		146,3	100		977,2	100		in Betrieb		
04:00		2,2	100		0,0	100		3,33	100		2,0	100		0,24	100		19,6	100		0,6	100		0,2	100		119979,6	100		10,4	100		146,4	100		982,7	100		in Betrieb		
04:30		2,1	100		0,0	100		1,99	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		119637,2	100		10,4	100		146,3	100		984,2	100		in Betrieb		
05:00		2,2	100		0,0	100		2,56	100		2,2	100		0,24	100		24,2	100		0,6	100		0,1	100		119070,0	100		10,3	100		146,3	100		983,9	100		in Betrieb		
05:30		2,2	100		0,0	100		3,47	73		2,2	100		0,24	100		32,4	100		0,6	100		0,1	100		118884,3	100		10,3	100		146,8	100		985,0	100		in Betrieb		
06:00		2,2	100		0,0	100		2,57	100		2,3	100		0,24	94		24,1	100		0,6	100		0,2	100		118931,9	100		10,3	100		146,1	100		980,1	100		in Betrieb		
06:30		2,1	100		0,0	100		3,16	100		2,1	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,1	100		119596,7	100		10,5	100		146,4	100		979,1	100		in Betrieb		
07:00		3,0	100		0,0	100		7,15	100		2,7	100		0,23	100		21,2	100		0,6	100		0,1	100		121115,7	100		10,5	100		146,2	100		978,3	100		in Betrieb		
07:30		3,2	100		0,0	100		5,9	73		2,1	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,1	100		121341,7	100		10,6	100		146,4	100		973,3	100		in Betrieb		
08:00		3,4	100		0,0	100		6,45	100		2,2	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,1	100		121792,8	100		10,9	100		146,2	100		967,2	100		in Betrieb		
08:30		6,8	100		0,3	100		4,58	100		2,0	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,1	100		120988,4	100		10,9	100		146,1	100		967,6	100		in Betrieb		
09:00		5,8	84		0,0	84		2,03	100		3,0	84		0,23	100		14,2	84		0,6	84		0,0	84		118248,4	100		11,3	84		145,6	100		955,6	100		in Betrieb		
09:30		3,4	79		0,0	79		1,36	73		3,2	79		0,24	100		29,4	79		0,6	79		0,1	79		119626,4	100		10,4	79		146,4	100		977,1	100		in Betrieb		
10:00		2,9	100		0,0	100		1,3	100		2,5	100		0,23	94		29,2	100		0,6	100		0,1	100		120671,8	100		10,6	100		145,9	100		975,9	100		in Betrieb		
10:30		2,7	100		0,0	100		1,31	100		2,0	100		0,23	100		34,3	100		0,6	100		0,2	100		120328,6	100		10,5	100		146,2	100		979,1	100		in Betrieb		
11:00		2,7	100		0,0	100		2,09	100		2,8	100		0,23	100		32,9	100		0,6	100		0,1	100		119873,5	100		10,5	100		146,2	100		977,6	100		in Betrieb		
11:30																																								
12:00																																								
12:30		0,9	100		0,0	100		2,9	100		1,8	100		0,23	100		21,6	100		0,5	100		0,6	100		119794,5	100		10,5	100		146,1	100		975,9	100		in Betrieb		
13:00		4,2	100		0,2	100		2,96	100		2,7	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		119209,9	100		10,7	100		146,2	100		963,7	100		in Betrieb		
13:30		5,3	100		0,4	100		2,63	73		2,5	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		119164,0	100		10,4	100		146,6	100		978,2	100		in Betrieb		
14:00		5,3	100		0,5	100		2,12	100		1,9	100		0,24	94		18,4	100		0,6	100		0,2	100		120365,2	100		10,3	100		146,2	100		987,5	100		in Betrieb		
14:30		4,8	100		0,4	100		1,33	100		1,6	100		0,23	100		19,5	100		0,6	100		0,1	100		119885,2	100		10,7	100		145,7	100		973,6	100		in Betrieb		
15:00		3,1	100		0,0	100		0,64	100		1,9	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,2	100		117984,1	100		10,5	100		145,8	100		977,4	100		in Betrieb		
15:30		4,1	100		0,1	100		1,27	73		1,8	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		117661,4	100		10,5	100		145,7	100		975,7	100		in Betrieb		
16:00		4,6	100		0,3	100		1,26	100		1,8	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,2	100		117394,3	100		10,5	100		145,6	100		977,0	100		in Betrieb		
16:30		4,0	100		0,0	100		0,67	100		2,2	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,3	100		116676,8	100		10,0	100		146,0	100		983,7	100		in Betrieb		
17:00		3,7	100		0,1	100		0,97	100		2,2	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,0	100		117872,3	100		10,5	100		145,8	100		972,4	100		in Betrieb		
17:30		3,6	100		0,1	100		0,88	73		1,7	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,1	100		117645,2	100		10,5	100		145,8	100		972,1	100		in Betrieb		
18:00		3,8	100		0,1	100		0,92	100		2,5	100		0,24	94		28,6	100		0,6	100		0,2	100		117641,6	100		10,3	100		146,1	100		976,6	100		in Betrieb		
18:30		4,5	100		0,3	100		0,82	100		2,4	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		118678,6	100		10,4	100		145,9	100		975,8	100		in Betrieb		
19:00		3,8	100		0,1	100		0,61	100		2,2	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,1	100		119272,0	100		10,6	100		146,3	100		971,5	100		in Betrieb		
19:30		3,9	100		0,1	100		0,72	73		2,5	100		0,24	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		118848,7	100		10,4	100		146,0	100		974,0	100		in Betrieb		
20:00		3,6	100		0,1	100		0,75	100		2,1	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		118888,3	100		10,5	100		145,9	100		974,4	100		in Betrieb		
20:30		4,1	100		0,2	100		0,7	100		2,5	100		0,24	100		20,1	100		0,6	100		0,1	100		118724,8	100		10,4	100		145,9	100		977,7	100		in Betrieb		
21:00		4,4	86		0,2	86		0,6	100		2,1	86		0,23	100		21,5	86		0,6	86		0,1	86		119739,5	100		10,5	86		146,0	100		979,1	100		in Betrieb		
21:30		2,4	78		0,0	78		0,7	73		2,2	78		0,24	100		21,3	78		0,6	78		0,1	78		118828,1	100		10,4	78		146,3	100		977,1	100		in Betrieb		
22:00		3,3	100		0,4	100		1,06																																