

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,8	100		0,0	100		0,82	100		1,9	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		119314,1	100		10,5	100		145,9	100		971,2	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,0	100		1,19	100		1,8	100		0,24	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		118827,0	100		10,4	100		146,2	100		974,2	100	In marcia
01:30		5,5	100		0,3	100		1,22	73		2,1	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		120522,1	100		10,6	100		146,0	100		970,4	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		1,09	100		1,9	100		0,23	94		32,0	100		0,7	100		0,0	100		120595,9	100		10,7	100		146,2	100		967,2	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,1	100		1,11	100		2,1	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		120364,4	100		10,6	100		146,0	100		975,2	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,1	100		1,11	100		1,9	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		120558,1	100		10,7	100		146,1	100		973,2	100	In marcia
03:30		5,2	100		0,3	100		1,09	73		1,9	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		120022,1	100		10,6	100		146,0	100		974,4	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,0	100		0,61	100		2,0	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		120192,8	100		10,8	100		145,6	100		968,1	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,0	100		0,64	100		1,8	100		0,23	100		16,7	100		0,6	100		0,0	100		119085,7	100		10,6	100		145,6	100		970,9	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,0	100		0,73	100		1,6	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		118131,1	100		10,5	100		145,4	100		973,3	100	In marcia
05:30		5,0	100		0,1	100		1,31	73		1,6	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		117670,1	100		10,4	100		145,6	100		976,3	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,0	100		1,3	100		2,0	100		0,23	94		27,9	100		0,7	100		0,1	100		117789,5	100		10,5	100		145,8	100		976,8	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,0	100		1,81	100		2,1	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		117357,6	100		10,4	100		145,4	100		973,1	100	In marcia
07:00		3,8	100		0,0	100		2,31	100		2,4	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,1	100		117023,3	100		10,3	100		145,3	100		974,7	100	In marcia
07:30		4,2	100		0,0	100		2,61	73		2,1	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,0	100		117323,3	100		10,5	100		144,9	100		979,6	100	In marcia
08:00		5,9	100		0,3	100		3,38	100		2,1	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		117468,9	100		10,6	100		144,9	100		974,4	100	In marcia
08:30		3,1	100		0,0	100		2,41	100		3,2	100		0,24	100		37,5	100		0,7	100		0,1	100		117683,8	100		10,2	100		145,8	100		981,1	100	In marcia
09:00		3,1	85		0,4	85		5,1	100		3,5	85		0,24	100		40,5	85		0,6	85		0,1	85		119096,9	100		10,4	85		146,2	100		970,5	100	In marcia
09:30		2,9	79		0,5	79		4,44	73		2,3	79		0,24	100		37,7	79		0,6	79		0,3	79		120409,8	100		10,5	79		146,3	100		966,4	100	In marcia
10:00		3,3	100		0,7	100		4,57	100		2,0	100		0,24	94		23,6	100		0,6	100		0,2	100		120359,8	100		10,6	100		146,2	100		963,9	100	In marcia
10:30		3,8	100		1,4	100		3,96	100		2,0	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		119839,9	100		10,5	100		146,1	100		968,4	100	In marcia
11:00		3,9	100		1,3	100		2,85	100		2,0	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,4	100		118948,6	100		10,4	100		146,2	100		968,4	100	In marcia
11:30		4,3	100		1,6	100		2,59	73		2,1	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,4	100		119268,5	100		10,4	100		146,2	100		973,7	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,9	100		2,75	100		2,6	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		118584,7	100		10,4	100		146,3	100		971,8	100	In marcia
12:30		3,0	100		1,0	100		3,85	100		3,4	100		0,24	100		32,1	100		0,6	100		0,4	100		120069,9	100		10,5	100		147,0	100		960,6	100	In marcia
13:00		5,3	100		1,8	100		4,23	100		3,4	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,4	100		121604,7	100		10,0	100		146,9	100		981,1	100	In marcia
13:30		3,8	100		1,0	100		2,05	73		2,0	100		0,24	100		18,7	100		0,6	100		0,4	100		120576,9	100		10,6	100		146,3	100		961,2	100	In marcia
14:00		4,9	100		0,7	100		1,97	100		2,3	100		0,24	94		21,1	100		0,6	100		0,5	100		119619,5	100		10,3	100		146,7	100		970,4	100	In marcia
14:30		4,5	100		1,0	100		2,18	100		2,4	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,4	100		119782,1	100		10,3	100		146,8	100		965,8	100	In marcia
15:00		4,8	100		1,1	100		1,72	100		2,5	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		119381,5	100		10,5	100		146,1	100		964,8	100	In marcia
15:30		4,0	100		0,8	100		0,79	73		2,3	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		118541,7	100		10,3	100		146,0	100		969,9	100	In marcia
16:00		4,1	100		0,5	100		0,55	100		1,7	100		0,24	100		20,0	100		0,6	100		0,4	100		117971,9	100		10,4	100		145,9	100		970,1	100	In marcia
16:30		3,6	100		0,1	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		117450,1	100		10,3	100		146,5	100		967,0	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,5	100		0,54	100		2,8	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,5	100		117412,9	100		10,1	100		146,3	100		978,6	100	In marcia
17:30		3,6	100		1,1	100		0,52	73		2,5	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		118952,4	100		10,3	100		146,2	100		978,8	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,4	100		0,49	100		1,5	100		0,24	94		19,1	100		0,6	100		0,3	100		119512,6	100		10,5	100		146,4	100		973,7	100	In marcia
18:30		3,7	100		0,6	100		0,56	100		1,8	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		118665,8	100		10,3	100		146,4	100		974,5	100	In marcia
19:00		3,3	100		0,8	100		0,52	100		1,6	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,4	100		119231,7	100		10,4	100		146,6	100		976,9	100	In marcia
19:30		4,5	100		1,3	100		0,6	73		1,7	100		0,24	100		18,4	100		0,6	100		0,3	100		119977,2	100		10,7	100		146,2	100		967,0	100	In marcia
20:00		4,5	100		1,1	100		0,58	100		2,0	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,3	100		119089,6	100		10,4	100		146,3	100		971,7	100	In marcia
20:30		5,8	100		0,7	100		0,51	100		2,0	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		118424,5	100		10,5	100		145,8	100		970,7	100	In marcia
21:00		3,9	85		0,0	85		0,51	100		2,0	85		0,24	100		22,3	85		0,6	85		0,3	85		118216,5	100		10,4	85		145,9	100		976,5	100	In marcia
21:30		4,6	79		0,0	79		0,65	73		1,8	79		0,24	100		32,5	79		0,6	79		0,5	79		117346,2	100		10,3	79		146,0					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		0,0	100		0,82	100		1,9	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		119314,1	100		10,5	100		145,9	100		971,2	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,0	100		1,19	100		1,8	100		0,24	100		34,3	100		0,6	100		0,0	100		119827,0	100		10,4	100		146,2	100		974,2	100		in Betrieb
01:30		5,5	100		0,3	100		1,22	73		2,1	100		0,23	100		29,2	100		0,6	100		0,0	100		120522,1	100		10,6	100		146,0	100		970,4	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		1,09	100		1,9	100		0,23	94		32,0	100		0,7	100		0,0	100		120595,9	100		10,7	100		146,2	100		967,2	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,1	100		1,11	100		2,1	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,0	100		120364,4	100		10,6	100		146,0	100		975,2	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,1	100		1,11	100		1,9	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,0	100		120558,1	100		10,7	100		146,1	100		973,2	100		in Betrieb
03:30		5,2	100		0,3	100		1,09	73		1,9	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,0	100		120022,1	100		10,6	100		146,0	100		974,4	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,0	100		0,61	100		2,0	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		120192,8	100		10,8	100		145,6	100		968,1	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,0	100		0,64	100		1,8	100		0,23	100		16,7	100		0,6	100		0,0	100		119085,7	100		10,6	100		145,6	100		970,9	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,0	100		0,73	100		1,6	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,0	100		118131,1	100		10,5	100		145,4	100		973,3	100		in Betrieb
05:30		5,0	100		0,1	100		1,31	73		1,6	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,0	100		117670,1	100		10,4	100		145,6	100		976,3	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		1,3	100		2,0	100		0,23	94		27,9	100		0,7	100		0,1	100		117789,5	100		10,5	100		145,8	100		976,8	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,0	100		1,81	100		2,1	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,0	100		117357,6	100		10,4	100		145,4	100		973,1	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,0	100		2,31	100		2,4	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,1	100		117023,3	100		10,3	100		145,3	100		974,7	100		in Betrieb
07:30		4,2	100		0,0	100		2,61	73		2,1	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,0	100		117323,3	100		10,5	100		144,9	100		979,6	100		in Betrieb
08:00		5,9	100		0,3	100		3,38	100		2,1	100		0,23	100		26,6	100		0,7	100		0,0	100		117468,9	100		10,6	100		144,9	100		974,4	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,0	100		2,41	100		3,2	100		0,24	100		37,5	100		0,7	100		0,1	100		117683,8	100		10,2	100		145,8	100		981,1	100		in Betrieb
09:00		3,1	85		0,4	85		5,1	100		3,5	85		0,24	100		40,5	85		0,6	85		0,1	85		119096,9	100		10,4	85		146,2	100		970,5	100		in Betrieb
09:30		2,9	79		0,5	79		4,44	73		2,3	79		0,24	100		37,7	79		0,6	79		0,3	79		120409,8	100		10,5	79		146,3	100		966,4	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,7	100		4,57	100		2,0	100		0,24	94		23,6	100		0,6	100		0,2	100		120359,8	100		10,6	100		146,2	100		963,9	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		1,4	100		3,96	100		2,0	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		119839,9	100		10,5	100		146,1	100		968,4	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		1,3	100		2,85	100		2,0	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,4	100		118948,6	100		10,4	100		146,2	100		968,4	100		in Betrieb
11:30		4,3	100		1,6	100		2,59	73		2,1	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,4	100		119268,5	100		10,4	100		146,2	100		973,7	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,9	100		2,75	100		2,6	100		0,24	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		118584,7	100		10,4	100		146,3	100		971,8	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		1,0	100		3,85	100		3,4	100		0,24	100		32,1	100		0,6	100		0,4	100		120069,9	100		10,5	100		147,0	100		960,6	100		in Betrieb
13:00		5,3	100		1,8	100		4,23	100		3,4	100		0,24	100		25,3	100		0,6	100		0,4	100		121604,7	100		10,0	100		146,9	100		981,1	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		1,0	100		2,05	73		2,0	100		0,24	100		18,7	100		0,6	100		0,4	100		120576,9	100		10,6	100		146,3	100		961,2	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		0,7	100		1,97	100		2,3	100		0,24	94		21,1	100		0,6	100		0,5	100		119619,5	100		10,3	100		146,7	100		970,4	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		1,0	100		2,18	100		2,4	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,4	100		119782,1	100		10,3	100		146,8	100		965,8	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		1,1	100		1,72	100		2,5	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		119381,5	100		10,5	100		146,1	100		964,8	100		in Betrieb
15:30		4,0	100		0,8	100		0,79	73		2,3	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,4	100		118541,7	100		10,3	100		146,0	100		969,9	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,5	100		0,55	100		1,7	100		0,24	100		20,0	100		0,6	100		0,4	100		117971,9	100		10,4	100		145,9	100		970,1	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,1	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		117450,1	100		10,3	100		146,5	100		967,0	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,5	100		0,54	100		2,8	100		0,24	100		32,0	100		0,6	100		0,5	100		117412,9	100		10,1	100		146,3	100		978,6	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		1,1	100		0,52	73		2,5	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,4	100		118952,4	100		10,3	100		146,2	100		978,8	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,4	100		0,49	100		1,5	100		0,24	94		19,1	100		0,6	100		0,3	100		119512,6	100		10,5	100		146,4	100		973,7	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,6	100		0,56	100		1,8	100		0,24	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		118665,8	100		10,3	100		146,4	100		974,5	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		0,8	100		0,52	100		1,6	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,4	100		119231,7	100		10,4	100		146,6	100		976,9	100		in Betrieb
19:30		4,5	100		1,3	100		0,6	73		1,7	100		0,24	100		18,4	100		0,6	100		0,3	100		119977,2	100		10,7	100		146,2	100		967,0	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		1,1	100		0,58	100		2,0	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,3	100		119089,6	100		10,4	100		146,3	100		971,7	100		in Betrieb
20:30		5,8	100		0,7	100		0,51	100		2,0	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,3	100		118424,5	100		10,5	100		145,8	100		970,7	100		in Betrieb
21:00		3,9	85		0,0	85		0,51	100		2,0	85		0,24	100		22,3	85		0,6	85		0,3	85		118216,5	100		10,4	85		145,9	100		976,5	100		in Betrieb
21:30		4,6	79		0,0	79		0,65	73		1,8	79		0,24	100		32,5																					