

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,5	100		0,0	100		0,49	100		3,6	100		0,25	100		24,4	100		0,6	100		0,6	100		119912,6	100		10,4	100		147,0	100		968,8	100	In marcia
01:00		5,2	100		0,6	100		0,55	100		3,7	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,5	100		119850,1	100		10,3	100		146,8	100		974,4	100	In marcia
01:30		4,3	100		0,4	100		0,68	73		3,4	100		0,25	100		28,8	100		0,6	100		0,6	100		120976,0	100		10,4	100		147,2	100		973,8	100	In marcia
02:00		4,3	100		0,5	100		0,81	100		3,7	100		0,24	94		26,1	100		0,6	100		0,5	100		120403,9	100		10,4	100		146,9	100		975,5	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,4	100		0,71	100		3,3	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,5	100		121330,9	100		10,4	100		146,9	100		975,3	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,0	100		0,67	100		2,9	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,4	100		120584,6	100		10,5	100		146,8	100		972,8	100	In marcia
03:30		4,4	100		0,1	100		0,79	73		3,7	100		0,25	100		27,4	100		0,6	100		0,6	100		120291,3	100		10,4	100		147,0	100		973,9	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,4	100		0,74	100		3,1	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,5	100		121399,1	100		10,5	100		146,8	100		973,6	100	In marcia
04:30		3,5	100		0,0	100		0,81	100		3,2	100		0,25	100		27,6	100		0,6	100		0,6	100		120575,1	100		10,4	100		147,3	100		977,3	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,3	100		0,79	100		3,1	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,4	100		121222,8	100		10,6	100		146,8	100		966,2	100	In marcia
05:30		3,9	100		0,3	100		0,78	73		2,6	100		0,24	100		15,2	100		0,6	100		0,5	100		120243,8	100		10,3	100		146,7	100		977,4	100	In marcia
06:00		3,6	100		0,2	100		0,78	100		3,0	100		0,24	95		25,0	100		0,6	100		0,4	100		119714,4	100		10,3	100		146,7	100		972,8	100	In marcia
06:30		4,6	100		0,3	100		0,73	100		3,0	100		0,25	100		30,1	100		0,6	100		0,5	100		120043,7	100		10,4	100		147,2	100		973,8	100	In marcia
07:00		3,4	100		0,1	100		0,71	100		3,0	100		0,25	100		35,9	100		0,6	100		0,5	100		121230,6	100		10,2	100		147,5	100		974,9	100	In marcia
07:30		4,5	100		0,8	100		0,98	73		2,2	100		0,24	100		27,7	100		0,6	100		0,6	100		120665,9	100		10,4	100		147,1	100		969,9	100	In marcia
08:00		5,9	100		1,0	100		0,75	100		2,7	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,4	100		120660,2	100		10,6	100		146,3	100		963,1	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,0	100		0,62	100		2,9	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,5	100		119330,2	100		10,4	100		146,5	100		967,9	100	In marcia
09:00		3,6	86		0,0	86		0,68	100		2,9	86		0,24	100		15,5	86		0,6	86		0,4	86		118941,0	100		10,4	86		146,3	100		969,4	100	In marcia
09:30		2,6	78		0,0	78		0,67	73		3,2	78		0,25	100		28,6	78		0,6	78		0,4	78		119088,2	100		10,5	78		146,5	100		966,8	100	In marcia
10:00		4,2	100		0,0	100		0,97	100		2,6	100		0,24	94		30,0	100		0,6	100		0,3	100		121094,1	100		10,2	100		146,8	100		973,0	100	In marcia
10:30		3,0	100		0,0	100		0,87	100		2,0	100		0,24	100		33,1	100		0,6	100		0,3	100		121235,2	100		10,8	100		146,9	100		958,6	100	In marcia
11:00		2,7	100		0,0	100		1,12	100		2,0	100		0,24	100		33,1	100		0,6	100		0,3	100		121431,6	100		10,5	100		147,0	100		967,7	100	In marcia
11:30		8,5	100		0,6	100		1,17	73		2,6	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		121234,6	100		10,4	100		146,9	100		965,5	100	In marcia
12:00		6,0	100		0,0	100		0,71	100		3,4	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,2	100		121523,7	100		10,6	100		146,6	100		968,4	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,24	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		120900,5	100		10,5	100		146,8	100		969,5	100	In marcia
13:00		2,3	100		0,0	100		0,63	100		1,7	100		0,24	100		23,8	100		0,6	100		0,3	100		120841,6	100		10,6	100		147,0	100		969,9	100	In marcia
13:30		2,5	100		0,0	100		0,82	73		1,9	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		121033,1	100		10,5	100		147,0	100		967,7	100	In marcia
14:00		3,0	100		0,0	100		0,79	100		2,5	100		0,25	94		33,6	100		0,6	100		0,4	100		120876,6	100		10,4	100		147,2	100		965,8	100	In marcia
14:30		3,7	100		0,4	100		0,76	100		2,4	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,4	100		121855,3	100		10,6	100		147,1	100		963,5	100	In marcia
15:00		4,8	100		0,7	100		0,7	100		2,3	100		0,24	100		20,0	100		0,6	100		0,4	100		120220,7	100		10,2	100		146,9	100		973,9	100	In marcia
15:30		4,5	100		0,7	100		0,73	73		2,1	100		0,24	100		21,1	100		0,6	100		0,4	100		120753,3	100		10,5	100		147,0	100		962,6	100	In marcia
16:00		4,1	100		0,7	100		0,61	100		2,4	100		0,24	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		121474,3	100		10,4	100		146,8	100		967,4	100	In marcia
16:30		4,7	100		0,9	100		0,6	100		2,4	100		0,24	100		16,3	100		0,6	100		0,4	100		120043,1	100		10,7	100		146,0	100		956,1	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,4	100		118623,8	100		10,2	100		146,2	100		976,1	100	In marcia
17:30		3,8	100		0,0	100		0,6	73		1,8	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		0,3	100		119093,6	100		10,5	100		146,7	100		970,6	100	In marcia
18:00		4,6	100		0,1	100		0,6	100		2,6	100		0,24	94		28,6	100		0,6	100		0,3	100		119136,8	100		10,2	100		146,3	100		979,6	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,4	100		119814,0	100		10,5	100		146,2	100		968,5	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,0	100		0,6	100		3,1	100		0,24	100		25,6	100		0,6	100		0,4	100		119869,5	100		10,2	100		146,4	100		979,8	100	In marcia
19:30		4,2	100		0,2	100		0,66	73		2,1	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,3	100		121477,1	100		10,7	100		146,9	100		966,9	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,0	100		0,7	100		3,6	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,4	100		120178,8	100		10,4	100		146,8	100		963,2	100	In marcia
20:30		4,6	100		0,0	100		0,74	100		3,1	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		121211,0	100		10,4	100		146,9	100		969,5	100	In marcia
21:00		4,6	85		0,0	85		0,69	100		2,4	85		0,24	100		18,4	85		0,6	85		0,4	85		122820,2	100		10,8	85		146,7	100		962,1	100	In marcia
21:30		3,6	78		0,0	78		0,71	73		2,3	78		0,24	100		19,3	78		0,6	78		0,4	78		122045,0	100		10,7	78		146,9	100				

MVA Bozen

Datum: 04/11/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %		
00:30		2,5	100	0,0	100	0,49	100	3,6	100	0,25	100	24,4	100	0,6	100	0,6	100	119912,6	100	10,4	100	147,0	100	968,8	100	in Betrieb	
01:00		5,2	100	0,6	100	0,55	100	3,7	100	0,25	100	27,6	100	0,6	100	0,5	100	119850,1	100	10,3	100	146,8	100	974,4	100	in Betrieb	
01:30		4,3	100	0,4	100	0,68	73	3,4	100	0,25	100	28,8	100	0,6	100	0,6	100	120976,0	100	10,4	100	147,2	100	973,8	100	in Betrieb	
02:00		4,3	100	0,5	100	0,81	100	3,7	100	0,24	94	26,1	100	0,6	100	0,5	100	120403,9	100	10,4	100	146,9	100	975,5	100	in Betrieb	
02:30		3,7	100	0,4	100	0,71	100	3,3	100	0,24	100	22,5	100	0,6	100	0,5	100	121330,9	100	10,4	100	146,9	100	975,3	100	in Betrieb	
03:00		3,8	100	0,0	100	0,67	100	2,9	100	0,24	100	21,5	100	0,6	100	0,4	100	120584,6	100	10,5	100	146,8	100	972,8	100	in Betrieb	
03:30		4,4	100	0,1	100	0,79	73	3,7	100	0,25	100	27,4	100	0,6	100	0,6	100	120291,3	100	10,4	100	147,0	100	973,9	100	in Betrieb	
04:00		4,1	100	0,4	100	0,74	100	3,1	100	0,24	100	23,4	100	0,6	100	0,5	100	121399,1	100	10,5	100	146,8	100	973,6	100	in Betrieb	
04:30		3,5	100	0,0	100	0,81	100	3,2	100	0,25	100	27,6	100	0,6	100	0,6	100	120575,1	100	10,4	100	147,3	100	977,3	100	in Betrieb	
05:00		4,2	100	0,3	100	0,79	100	3,1	100	0,24	100	22,0	100	0,6	100	0,4	100	121222,8	100	10,6	100	146,8	100	966,2	100	in Betrieb	
05:30		3,9	100	0,3	100	0,78	73	2,6	100	0,24	100	15,2	100	0,6	100	0,5	100	120243,8	100	10,3	100	146,7	100	977,4	100	in Betrieb	
06:00		3,6	100	0,2	100	0,78	100	3,0	100	0,24	95	25,0	100	0,6	100	0,4	100	119714,4	100	10,3	100	146,7	100	972,8	100	in Betrieb	
06:30		4,6	100	0,3	100	0,73	100	3,0	100	0,25	100	30,1	100	0,6	100	0,5	100	120043,7	100	10,4	100	147,2	100	973,8	100	in Betrieb	
07:00		3,4	100	0,1	100	0,71	100	3,0	100	0,25	100	35,9	100	0,6	100	0,5	100	121230,6	100	10,2	100	147,5	100	974,9	100	in Betrieb	
07:30		4,5	100	0,8	100	0,98	73	2,2	100	0,24	100	27,7	100	0,6	100	0,6	100	120665,9	100	10,4	100	147,1	100	969,9	100	in Betrieb	
08:00		5,9	100	1,0	100	0,75	100	2,7	100	0,24	100	17,6	100	0,6	100	0,4	100	120660,2	100	10,6	100	146,3	100	963,1	100	in Betrieb	
08:30		3,7	100	0,0	100	0,62	100	2,9	100	0,24	100	17,8	100	0,6	100	0,5	100	119330,2	100	10,4	100	146,5	100	967,9	100	in Betrieb	
09:00		3,6	86	0,0	86	0,68	100	2,9	86	0,24	100	15,5	86	0,6	86	0,4	86	118941,0	100	10,4	86	146,3	100	969,4	100	in Betrieb	
09:30		2,6	78	0,0	78	0,67	73	3,2	78	0,25	100	28,6	78	0,6	78	0,4	78	119088,2	100	10,5	78	146,5	100	968,6	100	in Betrieb	
10:00		4,2	100	0,0	100	0,97	100	2,6	100	0,24	94	30,0	100	0,6	100	0,3	100	121094,1	100	10,2	100	146,8	100	973,0	100	in Betrieb	
10:30		3,0	100	0,0	100	0,87	100	2,0	100	0,24	100	33,1	100	0,6	100	0,3	100	121235,2	100	10,8	100	146,9	100	958,6	100	in Betrieb	
11:00		2,7	100	0,0	100	1,12	100	2,0	100	0,24	100	33,1	100	0,6	100	0,3	100	121431,6	100	10,5	100	147,0	100	967,7	100	in Betrieb	
11:30		8,5	100	0,6	100	1,17	73	2,6	100	0,24	100	28,9	100	0,6	100	0,3	100	121234,6	100	10,4	100	146,9	100	965,5	100	in Betrieb	
12:00		6,0	100	0,0	100	0,71	100	3,4	100	0,24	100	18,7	100	0,7	100	0,2	100	121523,7	100	10,6	100	146,6	100	968,4	100	in Betrieb	
12:30		2,2	100	0,0	100	0,6	100	2,5	100	0,24	100	17,6	100	0,6	100	0,3	100	120900,5	100	10,5	100	146,8	100	969,5	100	in Betrieb	
13:00		2,3	100	0,0	100	0,63	100	1,7	100	0,24	100	23,8	100	0,6	100	0,3	100	120841,6	100	10,6	100	147,0	100	969,9	100	in Betrieb	
13:30		2,5	100	0,0	100	0,82	73	1,9	100	0,24	100	25,9	100	0,6	100	0,4	100	121033,1	100	10,5	100	147,0	100	967,7	100	in Betrieb	
14:00		3,0	100	0,0	100	0,79	100	2,5	100	0,25	94	33,6	100	0,6	100	0,4	100	120876,6	100	10,4	100	147,2	100	965,8	100	in Betrieb	
14:30		3,7	100	0,4	100	0,76	100	2,4	100	0,24	100	22,1	100	0,6	100	0,4	100	121855,3	100	10,6	100	147,1	100	963,5	100	in Betrieb	
15:00		4,8	100	0,7	100	0,7	100	2,3	100	0,24	100	20,0	100	0,6	100	0,4	100	120220,7	100	10,2	100	146,9	100	973,9	100	in Betrieb	
15:30		4,5	100	0,7	100	0,73	73	2,1	100	0,24	100	21,1	100	0,6	100	0,4	100	120753,3	100	10,5	100	147,0	100	962,6	100	in Betrieb	
16:00		4,1	100	0,7	100	0,61	100	2,4	100	0,24	100	27,5	100	0,6	100	0,2	100	121474,3	100	10,4	100	146,8	100	967,4	100	in Betrieb	
16:30		4,7	100	0,9	100	0,6	100	2,4	100	0,24	100	16,3	100	0,6	100	0,4	100	120043,1	100	10,7	100	146,0	100	956,1	100	in Betrieb	
17:00		3,3	100	0,0	100	0,6	100	2,7	100	0,24	100	22,5	100	0,6	100	0,4	100	118623,8	100	10,2	100	146,2	100	976,1	100	in Betrieb	
17:30		3,8	100	0,0	100	0,6	73	1,8	100	0,24	100	28,6	100	0,6	100	0,3	100	119093,6	100	10,5	100	146,7	100	970,6	100	in Betrieb	
18:00		4,6	100	0,1	100	0,6	100	2,6	100	0,24	94	28,6	100	0,6	100	0,3	100	119136,8	100	10,2	100	146,3	100	979,6	100	in Betrieb	
18:30		4,0	100	0,0	100	0,6	100	2,7	100	0,24	100	24,7	100	0,6	100	0,4	100	119814,0	100	10,5	100	146,2	100	968,5	100	in Betrieb	
19:00		4,2	100	0,0	100	0,6	100	3,1	100	0,24	100	25,6	100	0,6	100	0,4	100	119869,5	100	10,2	100	146,4	100	979,8	100	in Betrieb	
19:30		4,2	100	0,2	100	0,66	73	2,1	100	0,24	100	28,1	100	0,6	100	0,3	100	121477,1	100	10,7	100	146,9	100	966,9	100	in Betrieb	
20:00		3,6	100	0,0	100	0,7	100	3,6	100	0,24	100	30,6	100	0,6	100	0,4	100	120178,8	100	10,4	100	146,8	100	963,2	100	in Betrieb	
20:30		4,6	100	0,0	100	0,74	100	3,1	100	0,24	100	26,6	100	0,6	100	0,3	100	121211,0	100	10,4	100	146,9	100	969,5	100	in Betrieb	
21:00		4,6	85	0,0	85	0,69	100	2,4	85	0,24	100	18,4	85	0,6	85	0,4	85	122282,0	100	10,8	85	146,7	100	962,1	100	in Betrieb	
21:30		3,6	78	0,0	78	0,71	73	2,3	78	0,24	100	19,3	78	0,6	78	0,4	78	122045,0	100	10,7	78	146,9	100	958,4	100	in Betrieb	
22:00		3,7	100	0,0	100	0,72	100	2,5	100	0,24	94	23,9	100	0,6	100	0,3	100	121645,6	100	10,5	100	146,8	100	963,2	100	in Betrieb	
22:30		3,6	100	0,0	100	0,71	100	2,6	100	0,24	100	21,8	100	0,6	100	0,4	100	121581,0	100	10,7	100	146,9	100	964,1	100	in Betrieb	
23:00		3,5	100	0,0	100	0,7	100	3,1	100	0,24	100	20,3	100	0,6	100	0,3	100	121373,3	100	10,4	100	146,7	100	971,6	100	in Betrieb	
23:30		3,7	100	0,1	100	0,67	73	2,8	100	0,24	100	23,6	100	0,6	100	0,2	100	121783,4	100	10,7	100	146,5	100	966,6	100	in Betrieb	
24:00		3,5	100	0,1	100	0,68	100	2,6	100	0,24	100	25,9	100	0,6	100	0,3	100	121284,1	100	10,5	100	146,6	100	970,6	100	in Betrieb	
MIN		2,2		0		0,49		1,7		0,24		15,2		0,6		0,2		118623,8		10,2		146		956,1			
MAX		8,5		1		1,17		3,7		0,25		35,9		0,7		0,6		122820,2		10,8		147,5		979,8			
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60											
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3																									