

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,3	100		0,1	100		1,13	100		3,3	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,2	100		120141,3	100		10,4	100		146,3	100		976,1	100		In marcia
01:00		4,8	100		0,8	100		1,31	100		2,9	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		120589,2	100		10,5	100		146,3	100		974,6	100		In marcia
01:30		3,9	100		0,5	100		0,91	73		2,9	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		120927,2	100		10,5	100		146,3	100		975,0	100		In marcia
02:00		5,5	100		0,2	100		0,86	100		2,3	100		0,24	94		25,5	100		0,6	100		0,2	100		121846,6	100		10,7	100		146,5	100		962,3	100		In marcia
02:30		3,5	100		0,2	100		0,9	100		2,2	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,2	100		121599,0	100		10,7	100		146,4	100		964,0	100		In marcia
03:00		3,7	100		0,1	100		0,79	100		1,9	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		121808,2	100		10,7	100		146,1	100		965,2	100		In marcia
03:30		3,8	100		0,0	100		0,77	73		1,5	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,2	100		120814,6	100		10,6	100		146,2	100		966,2	100		In marcia
04:00		3,7	100		0,1	100		0,99	100		1,9	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		120196,5	100		10,5	100		146,0	100		976,2	100		In marcia
04:30		3,8	100		0,3	100		1,18	100		1,6	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		120070,6	100		10,5	100		146,2	100		977,9	100		In marcia
05:00		4,5	100		0,4	100		1,14	100		1,5	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		120957,6	100		10,6	100		145,8	100		978,1	100		In marcia
05:30		3,5	100		0,0	100		0,88	73		1,6	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		120338,5	100		10,6	100		146,1	100		978,5	100		In marcia
06:00		4,0	100		0,0	100		1,11	100		1,5	100		0,24	94		28,9	100		0,6	100		0,3	100		119901,1	100		10,5	100		146,0	100		976,6	100		In marcia
06:30		4,1	100		0,3	100		2,05	100		1,8	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		120446,6	100		10,5	100		146,6	100		972,3	100		In marcia
07:00		4,4	100		0,8	100		2,19	100		2,1	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		121398,8	100		10,7	100		146,2	100		965,3	100		In marcia
07:30		3,3	100		0,6	100		1,06	73		2,1	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		120645,7	100		10,5	100		146,1	100		971,1	100		In marcia
08:00		3,5	100		0,5	100		0,74	100		2,4	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		120918,9	100		10,6	100		146,3	100		972,7	100		In marcia
08:30		4,3	100		1,5	100		0,7	100		2,2	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,2	100		122098,1	100		10,8	100		146,3	100		972,7	100		In marcia
09:00		3,4	84		0,9	84		0,51	100		2,1	84		0,23	100		16,1	84		0,6	84		0,1	84		120689,6	100		10,6	84		145,5	100		976,2	100		In marcia
09:30		3,0	79		0,2	79		0,61	73		2,0	79		0,24	100		13,5	79		0,6	79		0,3	79		119501,7	100		10,7	79		145,9	100		973,6	100		In marcia
10:00		3,9	100		0,5	100		0,63	100		1,9	100		0,23	94		14,5	100		0,6	100		0,2	100		120034,3	100		10,5	100		145,9	100		978,3	100		In marcia
10:30		4,2	100		0,6	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		19,8	100		0,6	100		0,3	100		120149,4	100		10,6	100		146,1	100		973,7	100		In marcia
11:00		4,8	100		0,8	100		0,67	100		1,9	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		119423,1	100		10,6	100		145,7	100		977,7	100		In marcia
11:30		3,4	100		0,1	100		0,64	73		1,8	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,2	100		119172,1	100		10,5	100		146,0	100		979,6	100		In marcia
12:00		4,9	100		0,4	100		0,69	100		2,0	100		0,24	100		37,2	100		0,6	100		0,3	100		120023,8	100		10,5	100		146,2	100		978,2	100		In marcia
12:30		3,5	100		0,2	100		0,61	100		1,8	100		0,24	100		40,8	100		0,6	100		0,3	100		120358,8	100		10,6	100		146,5	100		971,2	100		In marcia
13:00		4,6	100		0,5	100		0,7	100		1,8	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		120675,8	100		10,7	100		146,2	100		967,5	100		In marcia
13:30		3,9	100		0,5	100		0,66	73		2,3	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		119902,8	100		10,7	100		146,2	100		968,5	100		In marcia
14:00		3,1	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,23	94		20,5	100		0,6	100		0,1	100		120231,0	100		10,6	100		145,9	100		976,8	100		In marcia
14:30		3,7	100		0,3	100		0,6	100		1,6	100		0,23	100		16,7	100		0,6	100		0,1	100		120644,1	100		10,8	100		146,2	100		973,0	100		In marcia
15:00		4,8	100		0,6	100		0,61	100		2,1	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,3	100		120113,6	100		10,6	100		146,7	100		973,1	100		In marcia
15:30		2,2	100		0,0	100		0,58	73		1,9	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		120298,9	100		10,6	100		146,1	100		977,0	100		In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		0,79	100		2,1	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,4	100		120665,1	100		10,6	100		146,6	100		972,1	100		In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		0,78	100		1,8	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		120192,4	100		10,7	100		146,3	100		975,1	100		In marcia
17:00		3,0	100		0,4	100		0,94	100		2,1	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		119940,3	100		10,5	100		146,1	100		978,9	100		In marcia
17:30		3,1	100		0,2	100		0,68	73		2,1	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,3	100		120758,3	100		10,6	100		146,5	100		977,1	100		In marcia
18:00		3,4	100		0,5	100		0,68	100		2,3	100		0,24	94		33,3	100		0,6	100		0,3	100		120841,3	100		10,4	100		146,9	100		981,1	100		In marcia
18:30		5,4	100		1,2	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		121609,7	100		10,6	100		146,6	100		969,8	100		In marcia
19:00		5,0	100		0,6	100		0,62	100		2,0	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,3	100		121855,6	100		10,7	100		146,7	100		966,5	100		In marcia
19:30		4,1	100		0,2	100		0,66	73		2,0	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,3	100		121531,9	100		10,6	100		146,7	100		970,3	100		In marcia
20:00		4,3	100		0,5	100		0,73	100		2,5	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		122174,0	100		10,7	100		146,4	100		968,1	100		In marcia
20:30		3,3	100		0,0	100		0,61	100		2,1	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		121646,0	100		10,8	100		146,7	100		963,7	100		In marcia
21:00		4,4	84		0,3	84		0,65	100		2,5	84		0,24	100		20,7	84		0,6	84		0,2	84		121526,2	100		10,7	84		146,5	100		972,9	100		In marcia
21:30		2,7	79		0,0	79		0,62	73		2,4	79		0,23	100		23,3																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		0,1	100		1,13	100		3,3	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,2	100		120141,3	100		10,4	100		146,3	100		976,1	100		in Betrieb
01:00		4,8	100		0,8	100		1,31	100		2,9	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		120589,2	100		10,5	100		146,3	100		974,6	100		in Betrieb
01:30		3,9	100		0,5	100		0,91	73		2,9	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,2	100		120927,2	100		10,5	100		146,3	100		975,0	100		in Betrieb
02:00		5,5	100		0,2	100		0,86	100		2,3	100		0,24	94		25,5	100		0,6	100		0,2	100		121846,6	100		10,7	100		146,5	100		962,3	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,2	100		0,9	100		2,2	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,2	100		121599,0	100		10,7	100		146,4	100		964,0	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,1	100		0,79	100		1,9	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		121808,2	100		10,7	100		146,1	100		965,2	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,77	73		1,5	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,2	100		120814,6	100		10,6	100		146,2	100		966,2	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,1	100		0,99	100		1,9	100		0,23	100		24,7	100		0,6	100		0,1	100		120196,5	100		10,5	100		146,0	100		976,2	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,3	100		1,18	100		1,6	100		0,24	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		120070,6	100		10,5	100		146,2	100		977,9	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,4	100		1,14	100		1,5	100		0,23	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		120957,6	100		10,6	100		145,8	100		978,1	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,0	100		0,88	73		1,6	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		120338,5	100		10,6	100		146,1	100		978,5	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		0,0	100		1,11	100		1,5	100		0,24	94		28,9	100		0,6	100		0,3	100		119901,1	100		10,5	100		146,0	100		976,6	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,3	100		2,05	100		1,8	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,3	100		120446,6	100		10,5	100		146,6	100		972,3	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,8	100		2,19	100		2,1	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,2	100		121398,8	100		10,7	100		146,2	100		965,3	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		0,6	100		1,06	73		2,1	100		0,24	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		120645,7	100		10,5	100		146,1	100		971,1	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,5	100		0,74	100		2,4	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		120918,9	100		10,6	100		146,3	100		972,7	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		1,5	100		0,7	100		2,2	100		0,23	100		17,3	100		0,6	100		0,2	100		122098,1	100		10,8	100		146,3	100		972,7	100		in Betrieb
09:00		3,4	84		0,9	84		0,51	100		2,1	84		0,23	100		16,1	84		0,6	84		0,1	84		120689,6	100		10,6	84		145,5	100		976,2	100		in Betrieb
09:30		3,0	79		0,2	79		0,61	73		2,0	79		0,24	100		13,5	79		0,6	79		0,3	79		119501,7	100		10,7	79		145,9	100		973,6	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,5	100		0,63	100		1,9	100		0,23	94		14,5	100		0,6	100		0,2	100		120034,3	100		10,5	100		145,9	100		978,3	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		0,6	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		19,8	100		0,6	100		0,3	100		120149,4	100		10,6	100		146,1	100		973,7	100		in Betrieb
11:00		4,8	100		0,8	100		0,67	100		1,9	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		119423,1	100		10,6	100		145,7	100		977,7	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,1	100		0,64	73		1,8	100		0,24	100		30,7	100		0,6	100		0,2	100		119172,1	100		10,5	100		146,0	100		979,6	100		in Betrieb
12:00		4,9	100		0,4	100		0,69	100		2,0	100		0,24	100		37,2	100		0,6	100		0,3	100		120023,8	100		10,5	100		146,2	100		978,2	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		0,2	100		0,61	100		1,8	100		0,24	100		40,8	100		0,6	100		0,3	100		120358,8	100		10,6	100		146,5	100		971,2	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,5	100		0,7	100		1,8	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,2	100		120675,8	100		10,7	100		146,2	100		967,5	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		0,5	100		0,66	73		2,3	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,3	100		119902,8	100		10,7	100		146,2	100		968,5	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,23	94		20,5	100		0,6	100		0,1	100		120231,0	100		10,6	100		145,9	100		976,8	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		0,3	100		0,6	100		1,6	100		0,23	100		16,7	100		0,6	100		0,1	100		120644,1	100		10,8	100		146,2	100		973,0	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		0,6	100		0,61	100		2,1	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,3	100		120113,6	100		10,6	100		146,7	100		973,1	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,0	100		0,58	73		1,9	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		120298,9	100		10,6	100		146,1	100		977,0	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,79	100		2,1	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,4	100		120665,1	100		10,6	100		146,6	100		972,1	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		0,78	100		1,8	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,2	100		120192,4	100		10,7	100		146,3	100		975,1	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		0,4	100		0,94	100		2,1	100		0,24	100		24,9	100		0,6	100		0,3	100		119940,3	100		10,5	100		146,1	100		978,9	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,2	100		0,68	73		2,1	100		0,24	100		28,1	100		0,6	100		0,3	100		120758,3	100		10,6	100		146,5	100		977,1	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,5	100		0,68	100		2,3	100		0,24	94		33,3	100		0,6	100		0,3	100		120841,3	100		10,4	100		146,9	100		981,1	100		in Betrieb
18:30		5,4	100		1,2	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		121609,7	100		10,6	100		146,6	100		969,8	100		in Betrieb
19:00		5,0	100		0,6	100		0,62	100		2,0	100		0,24	100		19,3	100		0,6	100		0,3	100		121855,6	100		10,7	100		146,7	100		966,5	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		0,2	100		0,66	73		2,0	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,3	100		121531,9	100		10,6	100		146,7	100		970,3	100		in Betrieb
20:00		4,3	100		0,5	100		0,73	100		2,5	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,2	100		122174,0	100		10,7	100		146,4	100		968,1	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		0,0	100		0,61	100		2,1	100		0,24	100		23,3	100		0,6	100		0,3	100		121646,0	100		10,8	100		146,7	100		963,7	100		in Betrieb
21:00		4,4	84		0,3	84		0,65	100		2,5	84		0,24	100		20,7	84		0,6	84		0,2	84		121526,2	100		10,7	84		146,5	100		972,9	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		0,0	79		0,62	73		2,4	79		0,23	100		23,3	7																				