

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,7	100		0,6	100		0,6	100		1,2	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,2	100		120287,8	100		10,6	100		146,0	100		969,2	100	In marcia
01:00		4,2	100		0,7	100		0,52	100		1,4	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,3	100		119852,8	100		10,5	100		145,8	100		974,9	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,6	100		0,61	73		1,4	100		0,23	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		119813,4	100		10,4	100		145,8	100		977,5	100	In marcia
02:00		3,3	100		0,5	100		0,6	100		1,6	100		0,24	95		32,7	100		0,5	100		0,3	100		119188,2	100		10,3	100		146,3	100		979,3	100	In marcia
02:30		3,5	100		0,5	100		0,62	100		1,6	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,3	100		120281,2	100		10,3	100		146,3	100		976,8	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,4	100		0,6	100		1,3	100		0,23	100		21,7	100		0,5	100		0,3	100		121004,1	100		10,6	100		146,1	100		971,3	100	In marcia
03:30		3,6	100		0,2	100		0,64	73		1,4	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		120918,8	100		10,3	100		146,6	100		975,7	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,3	100		0,61	100		1,4	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,3	100		121322,2	100		10,6	100		147,1	100		971,5	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,4	100		0,6	100		1,6	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		121629,6	100		10,4	100		147,2	100		975,5	100	In marcia
05:00		4,5	100		0,3	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		22,2	100		0,5	100		0,3	100		121785,8	100		10,3	100		146,2	100		982,5	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,1	100		0,6	73		1,5	100		0,23	100		16,9	100		0,5	100		0,2	100		121720,5	100		10,5	100		146,0	100		970,8	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,1	100		0,5	100		1,3	100		0,23	94		18,3	100		0,5	100		0,2	100		121279,1	100		10,6	100		145,3	100		969,0	100	In marcia
06:30		4,5	100		0,3	100		0,49	100		1,1	100		0,23	100		20,9	100		0,5	100		0,3	100		120493,2	100		10,6	100		146,1	100		973,4	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,1	100		0,49	100		1,1	100		0,23	100		22,9	100		0,5	100		0,3	100		120069,8	100		10,3	100		146,2	100		984,6	100	In marcia
07:30		4,3	100		0,2	100		0,57	73		1,3	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		119793,1	100		10,5	100		145,9	100		978,1	100	In marcia
08:00		6,2	100		1,2	100		0,61	100		1,5	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		119883,3	100		10,6	100		145,2	100		974,3	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,0	100		0,59	100		1,1	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,3	100		118814,1	100		10,2	100		145,1	100		989,4	100	In marcia
09:00		2,6	86		0,1	86		0,6	100		1,1	86		0,23	100		23,4	86		0,6	86		0,2	86		119917,1	100		10,6	86		145,2	100		975,9	100	In marcia
09:30		3,4	78		0,1	78		0,6	73		1,6	78		0,23	100		33,6	78		0,6	78		0,2	78		117826,1	100		10,4	78		145,2	100		976,3	100	In marcia
10:00		3,4	100		0,3	100		0,6	100		2,1	100		0,23	94		35,3	100		0,6	100		0,2	100		118183,1	100		10,3	100		145,4	100		981,3	100	In marcia
10:30		5,1	100		0,7	100		0,6	100		2,5	100		0,23	100		34,4	100		0,6	100		0,2	100		118466,1	100		10,4	100		145,4	100		975,0	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		119677,0	100		10,5	100		145,3	100		979,3	100	In marcia
11:30		4,7	100		0,3	100		0,59	73		2,4	100		0,23	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		119150,8	100		10,6	100		145,4	100		973,8	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,2	100		0,51	100		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		120776,8	100		10,4	100		146,5	100		980,4	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		122858,0	100		10,5	100		146,4	100		984,0	100	In marcia
13:00		2,3	100		0,0	100		0,49	100		1,8	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		121525,6	100		10,8	100		146,3	100		973,1	100	In marcia
13:30		4,7	100		0,0	100		0,55	73		1,7	100		0,23	100		13,7	100		0,6	100		0,2	100		119975,5	100		10,3	100		145,5	100		988,3	100	In marcia
14:00		3,1	100		0,0	100		0,6	100		1,8	100		0,23	94		24,1	100		0,5	100		0,2	100		118550,6	100		10,5	100		145,8	100		974,3	100	In marcia
14:30		3,3	100		0,0	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		37,0	100		0,6	100		0,2	100		120586,3	100		11,1	100		146,2	100		948,3	100	In marcia
15:00		5,3	100		0,2	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		43,3	100		0,6	100		0,3	100		119761,6	100		10,3	100		146,4	100		972,7	100	In marcia
15:30		3,1	100		0,0	100		0,59	73		1,8	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		120507,9	100		10,1	100		146,8	100		981,2	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,1	100		0,56	100		1,7	100		0,23	100		16,3	100		0,5	100		0,2	100		122820,1	100		10,5	100		146,8	100		973,4	100	In marcia
16:30		4,0	100		0,4	100		0,59	100		2,7	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,2	100		122237,7	100		10,5	100		147,0	100		969,1	100	In marcia
17:00		4,2	100		0,3	100		0,55	100		1,7	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,3	100		122069,0	100		10,7	100		147,1	100		964,3	100	In marcia
17:30		7,0	100		0,4	100		0,59	73		3,2	100		0,24	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		122094,3	100		10,4	100		147,0	100		973,3	100	In marcia
18:00		3,0	100		0,0	100		0,78	100		2,5	100		0,24	94		20,5	100		0,6	100		0,2	100		123143,5	100		10,7	100		147,0	100		967,2	100	In marcia
18:30		3,6	100		0,6	100		0,74	100		2,7	100		0,24	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		122075,9	100		10,6	100		146,5	100		971,1	100	In marcia
19:00		3,8	100		0,2	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		122714,9	100		10,6	100		146,5	100		972,7	100	In marcia
19:30		4,3	100		0,0	100		0,57	73		2,4	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,4	100		120828,2	100		10,4	100		146,7	100		977,2	100	In marcia
20:00		5,3	100		0,1	100		0,49	100		2,6	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		121765,1	100		10,6	100		146,6	100		973,4	100	In marcia
20:30		4,7	100		0,0	100		0,49	100		2,8	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		120430,5	100		10,6	100		146,0	100		969,3	100	In marcia
21:00		3,1	84		0,0	84		0,49	100		2,7	84		0,23	100		25,4	84		0,6	84		0,3	84		119875,2	100		10,5	84		145,9	100		974,0	100	In marcia
21:30		2,7	79		0,0	79		0,62	73		1,6	79		0,23	100		34,4	79		0,6	79		0,3	79		119890,5	100		10,4	79		146,3	100		978,0	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,7	100		0,6	100		0,6	100		1,2	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,2	100		120287,8	100	10,6	100		146,0	100		969,2	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,7	100		0,52	100		1,4	100		0,23	100		18,4	100		0,5	100		0,3	100		119852,8	100	10,5	100		145,8	100		974,9	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,6	100		0,61	73		1,4	100		0,23	100		24,4	100		0,5	100		0,2	100		119813,4	100	10,4	100		145,8	100		977,5	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,5	100		0,6	100		1,6	100		0,24	95		32,7	100		0,5	100		0,3	100		119188,2	100	10,3	100		146,3	100		979,3	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,5	100		0,62	100		1,6	100		0,23	100		33,9	100		0,5	100		0,3	100		120281,2	100	10,3	100		146,3	100		976,8	100		in Betrieb
03:00		3,8	100		0,4	100		0,6	100		1,3	100		0,23	100		21,7	100		0,5	100		0,3	100		121004,1	100	10,6	100		146,1	100		971,3	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,2	100		0,64	73		1,4	100		0,24	100		30,5	100		0,5	100		0,3	100		120918,8	100	10,3	100		146,6	100		975,7	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,3	100		0,61	100		1,4	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,3	100		121322,2	100	10,6	100		147,1	100		971,5	100		in Betrieb
04:30		3,6	100		0,4	100		0,6	100		1,6	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,3	100		121629,6	100	10,4	100		147,2	100		975,5	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,3	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		22,2	100		0,5	100		0,3	100		121785,8	100	10,3	100		146,2	100		982,5	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,1	100		0,6	73		1,5	100		0,23	100		16,9	100		0,5	100		0,2	100		121720,5	100	10,5	100		146,0	100		970,8	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,1	100		0,5	100		1,3	100		0,23	94		18,3	100		0,5	100		0,2	100		121279,1	100	10,6	100		145,3	100		969,0	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,3	100		0,49	100		1,1	100		0,23	100		20,9	100		0,5	100		0,3	100		120493,2	100	10,6	100		146,1	100		973,4	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,1	100		0,49	100		1,1	100		0,23	100		22,9	100		0,5	100		0,3	100		120069,8	100	10,3	100		146,2	100		984,6	100		in Betrieb
07:30		4,3	100		0,2	100		0,57	73		1,3	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		119793,1	100	10,5	100		145,9	100		978,1	100		in Betrieb
08:00		6,2	100		1,2	100		0,61	100		1,5	100		0,23	100		22,9	100		0,6	100		0,1	100		119883,3	100	10,6	100		145,2	100		974,3	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,0	100		0,59	100		1,1	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,3	100		118814,1	100	10,2	100		145,1	100		989,4	100		in Betrieb
09:00		2,6	86		0,1	86		0,6	100		1,1	86		0,23	100		23,4	86		0,6	86		0,2	86		119917,1	100	10,6	86		145,2	100		975,9	100		in Betrieb
09:30		3,4	78		0,1	78		0,6	73		1,6	78		0,23	100		33,6	78		0,6	78		0,2	78		117826,1	100	10,4	78		145,2	100		976,3	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		0,3	100		0,6	100		2,1	100		0,23	94		35,3	100		0,6	100		0,2	100		118183,1	100	10,3	100		145,4	100		981,3	100		in Betrieb
10:30		5,1	100		0,7	100		0,6	100		2,5	100		0,23	100		34,4	100		0,6	100		0,2	100		118466,1	100	10,4	100		145,4	100		975,0	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,1	100		119677,0	100	10,5	100		145,3	100		979,3	100		in Betrieb
11:30		4,7	100		0,3	100		0,59	73		2,4	100		0,23	100		16,8	100		0,6	100		0,2	100		119150,8	100	10,6	100		145,4	100		973,8	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,2	100		0,51	100		3,4	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,2	100		120776,8	100	10,4	100		146,5	100		980,4	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		122858,0	100	10,5	100		146,4	100		984,0	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,0	100		0,49	100		1,8	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		121525,6	100	10,8	100		146,3	100		973,1	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		0,0	100		0,55	73		1,7	100		0,23	100		13,7	100		0,6	100		0,2	100		119975,5	100	10,3	100		145,5	100		988,3	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		0,6	100		1,8	100		0,23	94		24,1	100		0,5	100		0,2	100		118550,6	100	10,5	100		145,8	100		974,3	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,0	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		37,0	100		0,6	100		0,2	100		120586,3	100	11,1	100		146,2	100		948,3	100		in Betrieb
15:00		5,3	100		0,2	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		43,3	100		0,6	100		0,3	100		119761,6	100	10,3	100		146,4	100		972,7	100		in Betrieb
15:30		3,1	100		0,0	100		0,59	73		1,8	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,3	100		120507,9	100	10,1	100		146,8	100		981,2	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,1	100		0,56	100		1,7	100		0,23	100		16,3	100		0,5	100		0,2	100		122820,1	100	10,5	100		146,8	100		973,4	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		0,4	100		0,59	100		2,7	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,2	100		122237,7	100	10,5	100		147,0	100		969,1	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		0,3	100		0,55	100		1,7	100		0,24	100		18,5	100		0,5	100		0,3	100		122069,0	100	10,7	100		147,1	100		964,3	100		in Betrieb
17:30		7,0	100		0,4	100		0,59	73		3,2	100		0,24	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		122094,3	100	10,4	100		147,0	100		973,3	100		in Betrieb
18:00		3,0	100		0,0	100		0,78	100		2,5	100		0,24	94		20,5	100		0,6	100		0,2	100		123143,5	100	10,7	100		147,0	100		967,2	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,6	100		0,74	100		2,7	100		0,24	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		122075,9	100	10,6	100		146,5	100		971,1	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,2	100		0,6	100		2,7	100		0,23	100		21,0	100		0,6	100		0,2	100		122714,9	100	10,6	100		146,5	100		972,7	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		0,0	100		0,57	73		2,4	100		0,24	100		25,4	100		0,6	100		0,4	100		120828,2	100	10,4	100		146,7	100		977,2	100		in Betrieb
20:00		5,3	100		0,1	100		0,49	100		2,6	100		0,23	100		23,1	100		0,6	100		0,2	100		121765,1	100	10,6	100		146,6	100		973,4	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,0	100		0,49	100		2,8	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		120430,5	100	10,6	100		146,0	100		969,3	100		in Betrieb
21:00		3,1	84		0,0	84		0,49	100		2,7	84		0,23	100		25,4	84		0,6	84		0,3	84		119875,2	100	10,5	84		145,9	100		974,4	100		in Betrieb
21:30		2,7	79		0,0	79		0,62	73		1,6	79		0,23	100		34,4	79		0,6	79		0,3	79		119890,5	100	10,4	79		146,3	100		978,0	100		in Betrieb
22:00		3,2	100																																		