

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 12/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,3	100		0,1	100		1,47	100		2,3	100		0,23	100		18,9	100		0,6	100		0,1	100		120196,0	100		10,7	100		145,8	100		975,4	100		In marcia
01:00		4,5	100		0,2	100		0,89	100		4,3	100		0,23	100		12,9	100		0,6	100		0,0	100		121462,4	100		10,9	100		145,7	100		973,4	100		In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,62	73		2,4	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,1	100		119075,1	100		10,5	100		145,8	100		979,9	100		In marcia
02:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,24	94		42,6	100		0,6	100		0,1	100		119426,6	100		10,6	100		146,3	100		975,5	100		In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		0,71	100		2,2	100		0,23	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		120737,6	100		10,5	100		146,5	100		978,9	100		In marcia
03:00		3,9	100		0,2	100		1,25	100		1,9	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		121912,9	100		10,8	100		147,9	100		972,5	100		In marcia
03:30		3,0	100		0,0	100		0,75	73		2,2	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,2	100		121638,2	100		10,6	100		151,0	100		973,7	100		In marcia
04:00		3,8	100		0,4	100		0,97	100		2,6	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		121619,5	100		10,5	100		152,9	100		979,1	100		In marcia
04:30		3,1	100		0,4	100		0,9	100		2,8	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,2	100		121703,2	100		10,7	100		151,1	100		975,2	100		In marcia
05:00		8,2	100		1,5	100		1,07	100		2,1	100		0,23	100		21,9	100		0,5	100		0,1	100		121497,5	100		10,6	100		145,7	100		969,7	100		In marcia
05:30		4,3	100		0,3	100		0,65	73		3,0	100		0,23	100		16,5	100		0,6	100		0,1	100		121644,0	100		10,6	100		146,2	100		967,0	100		In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		0,71	100		2,6	100		0,23	94		14,4	100		0,6	100		0,2	100		121197,1	100		10,6	100		146,5	100		974,2	100		In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		1,16	100		2,2	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		121093,6	100		10,5	100		149,9	100		978,5	100		In marcia
07:00		4,1	100		0,4	100		1,2	100		1,8	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		121351,8	100		10,7	100		146,4	100		975,5	100		In marcia
07:30		4,1	100		0,7	100		1,19	73		2,0	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		120060,7	100		10,4	100		146,3	100		977,7	100		In marcia
08:00		6,1	100		1,0	100		1,03	100		2,2	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,1	100		120321,1	100		10,5	100		145,8	100		977,0	100		In marcia
08:30		3,4	100		0,4	100		0,83	100		1,7	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,1	100		120508,5	100		10,7	100		146,0	100		973,3	100		In marcia
09:00		6,7	85		0,3	85		0,89	100		3,3	85		0,23	100		23,9	85		0,6	85		0,1	85		118899,9	100		10,6	85		145,6	100		975,5	100		In marcia
09:30		3,9	78		0,0	78		0,6	73		3,2	78		0,23	100		25,9	78		0,6	78		0,2	78		117805,0	100		10,4	78		145,4	100		982,4	100		In marcia
10:00		3,1	100		0,0	100		0,55	100		2,9	100		0,23	94		27,4	100		0,6	100		0,3	100		117817,3	100		10,4	100		145,7	100		985,0	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		0,69	100		3,3	100		0,24	100		43,9	100		0,6	100		0,4	100		117842,4	100		10,2	100		145,8	100		977,5	100		In marcia
11:00		2,7	100		0,2	100		1,8	100		2,8	100		0,24	100		42,1	100		0,6	100		0,3	100		119420,9	100		10,2	100		146,4	100		978,4	100		In marcia
11:30		4,7	100		0,7	100		2,5	73		2,4	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		0,3	100		121100,9	100		10,4	100		146,6	100		976,8	100		In marcia
12:00		5,0	100		1,2	100		2,64	100		2,0	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,3	100		121546,8	100		10,7	100		146,5	100		968,8	100		In marcia
12:30		4,2	100		0,5	100		1,66	100		1,9	100		0,24	100		18,3	100		0,6	100		0,4	100		120504,6	100		10,6	100		146,7	100		974,9	100		In marcia
13:00		2,6	100		0,4	100		1,55	100		2,1	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		119745,7	100		10,5	100		146,5	100		976,4	100		In marcia
13:30		2,9	100		1,7	100		1,58	73		2,4	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,3	100		119454,2	100		10,3	100		146,4	100		977,0	100		In marcia
14:00		2,6	100		0,5	100		1,19	100		2,0	100		0,24	94		21,3	100		0,5	100		0,3	100		119957,0	100		10,3	100		146,5	100		983,6	100		In marcia
14:30		4,6	100		1,5	100		1,59	100		2,2	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		121379,6	100		10,5	100		147,0	100		978,9	100		In marcia
15:00		4,8	100		1,8	100		1,16	100		2,2	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		121699,5	100		10,5	100		146,7	100		978,4	100		In marcia
15:30		4,2	100		1,3	100		0,79	73		2,2	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		120856,6	100		10,5	100		146,6	100		977,0	100		In marcia
16:00		4,3	100		0,9	100		0,79	100		2,0	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		120981,2	100		10,6	100		146,4	100		978,5	100		In marcia
16:30		3,5	100		0,5	100		0,81	100		2,2	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		120850,6	100		10,5	100		146,3	100		980,3	100		In marcia
17:00		3,7	100		1,2	100		1,14	100		2,4	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		120087,4	100		10,5	100		146,4	100		976,8	100		In marcia
17:30		4,2	100		0,7	100		0,71	73		2,4	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		120840,2	100		10,5	100		146,5	100		980,2	100		In marcia
18:00		4,8	100		0,8	100		0,68	100		2,6	100		0,24	94		26,1	100		0,7	100		0,3	100		119994,9	100		10,5	100		146,4	100		971,4	100		In marcia
18:30		3,5	100		0,4	100		0,62	100		2,2	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,3	100		120183,3	100		10,4	100		146,3	100		976,2	100		In marcia
19:00		3,8	100		0,6	100		1,54	100		2,1	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		120219,3	100		10,6	100		146,5	100		972,9	100		In marcia
19:30		5,1	100		1,1	100		0,91	73		2,6	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		120171,0	100		10,5	100		146,2	100		978,3	100		In marcia
20:00		5,0	100		0,6	100		0,58	100		2,5	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,4	100		119715,4	100		10,4	100		146,4	100		977,1	100		In marcia
20:30		3,2	100		0,2	100		0,63	100		2,1	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		0,3	100		119716,5	100		10,4	100		146,3	100		972,8	100		In marcia
21:00		3,6	85		0,4	85		0,6	100		2,4	85		0,24	100		20,8	85		0,6	85		0,3	85		119568,3	100		10,5	85		146,1	100		975,5	100		In marcia
21:30		3,8	78		0,2	78		0,61	73		3,1	78		0,24	100		21,4																					

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand											
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %						
00:30		4,3	100		0,1	100		1,47	100		2,3	100		0,23	100		18,9	100		0,6	100		0,1	100		120196,0	100		10,7	100		145,8	100		975,4	100		in Betrieb
01:00		4,5	100		0,2	100		0,89	100		4,3	100		0,23	100		12,9	100		0,6	100		0,0	100		121462,4	100		10,9	100		145,7	100		973,4	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,62	73		2,4	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,1	100		119075,1	100		10,5	100		145,8	100		979,9	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,24	94		42,6	100		0,6	100		0,1	100		119426,6	100		10,6	100		146,3	100		975,5	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		0,71	100		2,2	100		0,23	100		32,6	100		0,6	100		0,0	100		120737,6	100		10,5	100		146,5	100		978,9	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,2	100		1,25	100		1,9	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,0	100		121912,9	100		10,8	100		147,9	100		972,5	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		0,0	100		0,75	73		2,2	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,2	100		121638,2	100		10,6	100		151,0	100		973,7	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,4	100		0,97	100		2,6	100		0,24	100		25,0	100		0,5	100		0,2	100		121619,5	100		10,5	100		152,9	100		979,1	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,4	100		0,9	100		2,8	100		0,24	100		25,7	100		0,5	100		0,2	100		121703,2	100		10,7	100		151,1	100		975,2	100		in Betrieb
05:00		8,2	100		1,5	100		1,07	100		2,1	100		0,23	100		21,9	100		0,5	100		0,1	100		121497,5	100		10,6	100		145,7	100		969,7	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,3	100		0,65	73		3,0	100		0,23	100		16,5	100		0,6	100		0,1	100		121644,0	100		10,6	100		146,2	100		967,0	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		0,71	100		2,6	100		0,23	94		14,4	100		0,6	100		0,2	100		121197,1	100		10,6	100		146,5	100		974,2	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		0,0	100		1,16	100		2,2	100		0,24	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		121093,6	100		10,5	100		146,9	100		978,5	100		in Betrieb
07:00		4,1	100		0,4	100		1,2	100		1,8	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,0	100		121351,8	100		10,7	100		146,4	100		975,5	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		0,7	100		1,19	73		2,0	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		120060,7	100		10,4	100		146,3	100		977,7	100		in Betrieb
08:00		6,1	100		1,0	100		1,03	100		2,2	100		0,23	100		19,7	100		0,6	100		0,1	100		120321,1	100		10,5	100		145,8	100		977,0	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,4	100		0,83	100		1,7	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,1	100		120508,5	100		10,7	100		146,0	100		973,3	100		in Betrieb
09:00		6,7	85		0,3	85		0,89	100		3,3	85		0,23	100		23,9	85		0,6	85		0,1	85		118899,9	100		10,6	85		145,6	100		975,5	100		in Betrieb
09:30		3,9	78		0,0	78		0,6	73		3,2	78		0,23	100		25,9	78		0,6	78		0,2	78		117805,0	100		10,4	78		145,4	100		982,4	100		in Betrieb
10:00		3,1	100		0,0	100		0,55	100		2,9	100		0,23	94		27,4	100		0,6	100		0,3	100		117817,3	100		10,4	100		145,7	100		985,0	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,0	100		0,69	100		3,3	100		0,24	100		43,9	100		0,6	100		0,4	100		117842,4	100		10,2	100		145,8	100		977,5	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,2	100		1,8	100		2,8	100		0,24	100		42,1	100		0,6	100		0,3	100		119420,9	100		10,2	100		146,4	100		978,4	100		in Betrieb
11:30		4,7	100		0,7	100		2,5	73		2,4	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		0,3	100		121100,9	100		10,4	100		146,6	100		976,8	100		in Betrieb
12:00		5,0	100		1,2	100		2,64	100		2,0	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,3	100		121546,8	100		10,7	100		146,5	100		968,8	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		0,5	100		1,66	100		1,9	100		0,24	100		18,3	100		0,6	100		0,4	100		120504,6	100		10,6	100		146,7	100		974,9	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,4	100		1,55	100		2,1	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,3	100		119745,7	100		10,5	100		146,5	100		976,4	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		1,7	100		1,58	73		2,4	100		0,24	100		21,5	100		0,6	100		0,3	100		119454,2	100		10,3	100		146,4	100		977,0	100		in Betrieb
14:00		2,6	100		0,5	100		1,19	100		2,0	100		0,24	94		21,3	100		0,5	100		0,3	100		119957,0	100		10,3	100		146,5	100		983,6	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		1,5	100		1,59	100		2,2	100		0,24	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		121379,6	100		10,5	100		147,0	100		978,9	100		in Betrieb
15:00		4,8	100		1,8	100		1,16	100		2,2	100		0,24	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		121699,5	100		10,5	100		146,7	100		978,4	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		1,3	100		0,79	73		2,2	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,3	100		120856,6	100		10,5	100		146,6	100		977,0	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		0,9	100		0,79	100		2,0	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,3	100		120981,2	100		10,6	100		146,4	100		978,5	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,5	100		0,81	100		2,2	100		0,24	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		120850,6	100		10,5	100		146,3	100		980,3	100		in Betrieb
17:00		3,7	100		1,2	100		1,14	100		2,4	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,2	100		120087,4	100		10,5	100		146,4	100		976,8	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		0,7	100		0,71	73		2,4	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		120840,2	100		10,5	100		146,5	100		980,2	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,8	100		0,68	100		2,6	100		0,24	94		26,1	100		0,7	100		0,3	100		119994,9	100		10,5	100		146,4	100		971,4	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,4	100		0,62	100		2,2	100		0,24	100		26,2	100		0,6	100		0,3	100		120183,3	100		10,4	100		146,3	100		976,2	100		in Betrieb
19:00		3,8	100		0,6	100		1,54	100		2,1	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		120219,3	100		10,6	100		146,5	100		972,9	100		in Betrieb
19:30		5,1	100		1,1	100		0,91	73		2,6	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		120171,0	100		10,5	100		146,2	100		978,3	100		in Betrieb
20:00		5,0	100		0,6	100		0,58	100		2,5	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		0,4	100		119715,4	100		10,4	100		146,4	100		977,1	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		0,2	100		0,63	100		2,1	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		0,3	100		119716,5	100		10,4	100		146,3	100		972,8	100		in Betrieb
21:00		3,6	85		0,4	85		0,6	100		2,4	85		0,24	100		20,8	85		0,6	85		0,3	85		119568,3	100		10,5	85		146,1	100		975,5	100		in Betrieb
21:30		3,8	78		0,2	78		0,61	73		3,1	78		0,24																								