

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 15/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto	Stato
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %					
00:30		4,0	100		0,4	100		1,3	100		2,6	100		0,24	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		120838,5	100		10,8	100		146,3	100		974,3	100	In marcia	
01:00		4,1	100		0,5	100		1,27	100		2,8	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		121393,4	100		10,7	100		147,0	100		978,3	100	In marcia	
01:30		3,7	100		0,4	100		1,31	73		2,2	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		120700,0	100		10,5	100		146,8	100		983,4	100	In marcia	
02:00		3,7	100		0,4	100		1,0	100		2,8	100		0,23	94		21,9	100		0,6	100		0,2	100		121530,9	100		10,7	100		145,8	100		984,1	100	In marcia	
02:30		3,4	100		0,0	100		0,98	100		2,2	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		120413,3	100		10,5	100		146,8	100		983,3	100	In marcia	
03:00		4,6	100		0,4	100		1,36	100		2,0	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		120014,7	100		10,4	100		146,4	100		987,8	100	In marcia	
03:30		4,7	100		0,6	100		1,18	73		2,2	100		0,24	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		121492,2	100		10,7	100		146,3	100		978,0	100	In marcia	
04:00		4,2	100		0,3	100		1,16	100		2,8	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		120668,9	100		10,6	100		145,8	100		979,1	100	In marcia	
04:30		4,7	100		0,0	100		1,26	100		2,5	100		0,24	100		18,5	100		0,6	100		0,2	100		120561,8	100		10,7	100		146,3	100		977,9	100	In marcia	
05:00		4,0	100		0,0	100		1,33	100		2,7	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,2	100		120467,2	100		10,5	100		146,0	100		984,1	100	In marcia	
05:30		6,0	100		0,3	100		1,28	73		4,2	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		121509,5	100		10,6	100		146,4	100		983,6	100	In marcia	
06:00		2,2	100		0,0	100		0,75	100		2,9	100		0,23	94		18,7	100		0,6	100		0,2	100		121869,8	100		10,6	100		146,3	100		985,6	100	In marcia	
06:30		2,3	100		0,0	100		0,95	100		3,0	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		121030,5	100		10,9	100		146,6	100		977,9	100	In marcia	
07:00		3,9	100		0,5	100		1,54	100		2,1	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		121098,2	100		10,8	100		146,3	100		975,5	100	In marcia	
07:30		4,0	100		0,8	100		0,95	73		3,0	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		121405,8	100		10,6	100		146,3	100		981,2	100	In marcia	
08:00		3,8	100		0,2	100		0,89	100		2,6	100		0,24	100		37,9	100		0,6	100		0,2	100		121332,6	100		10,6	100		146,6	100		976,2	100	In marcia	
08:30		5,9	100		0,9	100		0,97	100		3,0	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,2	100		120863,4	100		10,6	100		146,2	100		979,3	100	In marcia	
09:00		3,4	85		0,1	85		0,63	100		2,3	85		0,23	100		15,4	85		0,6	85		0,1	85		121617,5	100		10,7	85		146,0	100		984,6	100	In marcia	
09:30		4,2	78		0,0	78		0,8	73		3,2	78		0,24	100		25,6	78		0,6	78		0,1	78		120268,9	100		10,5	78		146,2	100		984,8	100	In marcia	
10:00		4,2	100		0,0	100		1,03	100		4,2	100		0,23	95		18,3	100		0,6	100		0,2	100		120628,4	100		10,5	100		146,3	100		984,2	100	In marcia	
10:30		2,7	100		0,0	100		0,9	100		2,2	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		120690,8	100		10,4	100		146,7	100		988,7	100	In marcia	
11:00		3,4	100		0,0	100		1,54	100		2,5	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		121908,0	100		10,7	100		146,6	100		983,1	100	In marcia	
11:30		3,9	100		0,1	100		1,63	73		3,2	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		120942,4	100		10,5	100		146,2	100		981,9	100	In marcia	
12:00		2,2	100		0,0	100		1,3	100		2,7	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		120375,5	100		10,6	100		146,3	100		983,6	100	In marcia	
12:30		3,5	100		0,2	100		2,23	100		2,2	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		120062,5	100		10,5	100		145,9	100		989,7	100	In marcia	
13:00		2,6	100		0,2	100		1,81	100		2,9	100		0,24	100		42,4	100		0,6	100		0,2	100		118920,6	100		10,4	100		146,5	100		976,5	100	In marcia	
13:30		3,4	100		0,7	100		2,44	73		2,4	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		119525,4	100		10,4	100		146,4	100		981,3	100	In marcia	
14:00		5,1	100		1,6	100		2,11	100		2,3	100		0,24	94		35,8	100		0,6	100		0,2	100		119973,0	100		10,3	100		146,7	100		977,5	100	In marcia	
14:30		4,6	100		1,1	100		2,79	100		3,2	100		0,24	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		120983,7	100		10,5	100		147,0	100		971,0	100	In marcia	
15:00		8,4	100		0,8	100		2,38	100		2,7	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,2	100		122030,5	100		10,6	100		146,8	100		971,5	100	In marcia	
15:30		4,1	100		0,0	100		0,88	73		3,6	100		0,24	100		9,4	100		0,6	100		0,2	100		121382,8	100		10,4	100		146,4	100		973,4	100	In marcia	
16:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		4,3	100		0,24	100		10,6	100		0,6	100		0,3	100		120314,1	100		10,4	100		146,4	100		974,5	100	In marcia	
16:30		2,2	100		0,0	100		0,61	100		3,8	100		0,24	100		14,0	100		0,6	100		0,3	100		120070,3	100		10,3	100		146,9	100		970,7	100	In marcia	
17:00		2,2	100		0,0	100		0,92	100		4,0	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,3	100		120566,4	100		10,3	100		147,0	100		975,2	100	In marcia	
17:30		2,3	100		0,0	100		1,81	73		3,9	100		0,24	100		36,7	100		0,6	100		0,3	100		121137,4	100		10,2	100		147,3	100		981,6	100	In marcia	
18:00		3,5	100		0,0	100		3,21	100		3,0	100		0,24	94		29,0	100		0,6	100		0,3	100		121634,5	100		10,5	100		146,9	100		971,1	100	In marcia	
18:30		3,0	100		0,0	100		1,85	100		2,8	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		120992,7	100		10,5	100		146,6	100		976,3	100	In marcia	
19:00		2,5	100		0,3	100		1,58	100		2,1	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,2	100		119675,3	100		10,5	100		146,2	100		973,5	100	In marcia	
19:30		6,4	100		2,2	100		1,57	73		2,5	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,3	100		119189,0	100		10,4	100		146,6	100		977,0	100	In marcia	
20:00		5,2	100		1,0	100		1,0	100		3,0	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		121602,3	100		10,4	100		146,8	100		979,9	100	In marcia	
20:30		4,9	100		0,5	100		0,88	100		3,6	100		0,23	100		14,1	100		0,6	100		0,1	100		121483,4	100		11,0	100		145,7	100		965,5	100	In marcia	
21:00		2,2	84		0,0	84		0,6	100		3,6	84		0,23	100		12,8	84		0,6	84		0,1	84		120180,9	100		10,6	84		145,4	100		975,4	100	In marcia	
21:30		2,1	79		0,0	79		0,58	73		2,7	79</																										

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		0,4	100		1,3	100		2,6	100		0,24	100		30,1	100		0,6	100		0,1	100		120838,5	100		10,8	100		146,3	100		974,3	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,5	100		1,27	100		2,8	100		0,24	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		121393,4	100		10,7	100		147,0	100		978,3	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,4	100		1,31	73		2,2	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		120700,0	100		10,5	100		146,8	100		983,4	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,4	100		1,0	100		2,8	100		0,23	94		21,9	100		0,6	100		0,2	100		121530,9	100		10,7	100		145,8	100		984,1	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		0,98	100		2,2	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		120413,3	100		10,5	100		146,8	100		983,3	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		0,4	100		1,36	100		2,0	100		0,24	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		120014,7	100		10,4	100		146,4	100		987,8	100		in Betrieb
03:30		4,7	100		0,6	100		1,18	73		2,2	100		0,24	100		22,3	100		0,6	100		0,2	100		121492,2	100		10,7	100		146,3	100		978,0	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,3	100		1,16	100		2,8	100		0,24	100		24,7	100		0,6	100		0,2	100		120668,9	100		10,6	100		145,8	100		979,1	100		in Betrieb
04:30		4,7	100		0,0	100		1,26	100		2,5	100		0,24	100		18,5	100		0,6	100		0,2	100		120561,8	100		10,7	100		146,3	100		977,9	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		0,0	100		1,33	100		2,7	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,2	100		120467,2	100		10,5	100		146,0	100		984,1	100		in Betrieb
05:30		6,0	100		0,3	100		1,28	73		4,2	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,1	100		121509,5	100		10,6	100		146,4	100		983,6	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		0,75	100		2,9	100		0,23	94		18,7	100		0,6	100		0,2	100		121869,8	100		10,6	100		146,3	100		985,6	100		in Betrieb
06:30		2,3	100		0,0	100		0,95	100		3,0	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		121030,5	100		10,9	100		146,6	100		977,9	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,5	100		1,54	100		2,1	100		0,23	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		121098,2	100		10,8	100		146,3	100		975,5	100		in Betrieb
07:30		4,0	100		0,8	100		0,95	73		3,0	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		121405,8	100		10,6	100		146,3	100		981,2	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,2	100		0,89	100		2,6	100		0,24	100		37,9	100		0,6	100		0,2	100		121332,6	100		10,6	100		146,6	100		976,2	100		in Betrieb
08:30		5,9	100		0,9	100		0,97	100		3,0	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,2	100		120863,4	100		10,6	100		146,2	100		979,3	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		0,1	85		0,63	100		2,3	85		0,23	100		15,4	85		0,6	85		0,1	85		121617,5	100		10,7	85		146,0	100		984,6	100		in Betrieb
09:30		4,2	78		0,0	78		0,8	73		3,2	78		0,24	100		25,6	78		0,6	78		0,1	78		120268,9	100		10,5	78		146,2	100		984,8	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		0,0	100		1,03	100		4,2	100		0,23	95		18,3	100		0,6	100		0,2	100		120628,4	100		10,5	100		146,3	100		984,2	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,0	100		0,9	100		2,2	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		120690,8	100		10,4	100		146,7	100		988,7	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		0,0	100		1,54	100		2,5	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		121908,0	100		10,7	100		146,6	100		983,1	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		0,1	100		1,63	73		3,2	100		0,23	100		25,4	100		0,6	100		0,1	100		120942,4	100		10,5	100		146,2	100		981,9	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		1,3	100		2,7	100		0,23	100		24,0	100		0,6	100		0,1	100		120375,5	100		10,6	100		146,3	100		983,6	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		0,2	100		2,23	100		2,2	100		0,23	100		24,3	100		0,6	100		0,1	100		120062,5	100		10,5	100		145,9	100		989,7	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		0,2	100		1,81	100		2,9	100		0,24	100		42,4	100		0,6	100		0,2	100		118820,6	100		10,4	100		146,5	100		976,5	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		0,7	100		2,44	73		2,4	100		0,24	100		30,4	100		0,6	100		0,2	100		119525,4	100		10,4	100		146,4	100		981,3	100		in Betrieb
14:00		5,1	100		1,6	100		2,11	100		2,3	100		0,24	94		35,8	100		0,6	100		0,2	100		119973,0	100		10,3	100		146,7	100		977,5	100		in Betrieb
14:30		4,6	100		1,1	100		2,79	100		3,2	100		0,24	100		34,2	100		0,6	100		0,2	100		120983,7	100		10,5	100		147,0	100		971,0	100		in Betrieb
15:00		8,4	100		0,8	100		2,38	100		2,7	100		0,24	100		23,7	100		0,6	100		0,2	100		122030,5	100		10,6	100		146,8	100		971,5	100		in Betrieb
15:30		4,1	100		0,0	100		0,88	73		3,6	100		0,24	100		9,4	100		0,6	100		0,2	100		121382,8	100		10,4	100		146,4	100		973,4	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		4,3	100		0,24	100		10,6	100		0,6	100		0,3	100		120314,1	100		10,4	100		146,4	100		974,5	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,61	100		3,8	100		0,24	100		14,0	100		0,6	100		0,3	100		120070,3	100		10,3	100		146,9	100		970,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		0,92	100		4,0	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,3	100		120566,4	100		10,3	100		147,0	100		975,2	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,0	100		1,81	73		3,9	100		0,24	100		36,7	100		0,6	100		0,3	100		121137,4	100		10,2	100		147,3	100		981,6	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		3,21	100		3,0	100		0,24	94		29,0	100		0,6	100		0,3	100		121634,5	100		10,5	100		146,9	100		971,1	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,0	100		1,85	100		2,8	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		120992,7	100		10,5	100		146,6	100		976,3	100		in Betrieb
19:00		2,5	100		0,3	100		1,58	100		2,1	100		0,24	100		21,4	100		0,6	100		0,2	100		119675,3	100		10,5	100		146,2	100		973,5	100		in Betrieb
19:30		6,4	100		2,2	100		1,57	73		2,5	100		0,24	100		24,5	100		0,6	100		0,3	100		119189,0	100		10,4	100		146,6	100		977,0	100		in Betrieb
20:00		5,2	100		1,0	100		1,0	100		3,0	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		121602,3	100		10,4	100		146,8	100		979,9	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		0,5	100		0,88	100		3,6	100		0,23	100		14,1	100		0,6	100		0,1	100		121483,4	100		11,0	100		145,7	100		965,5	100		in Betrieb
21:00		2,2	84		0,0	84		0,6	100		3,6	84		0,23	100		12,8	84		0,6	84		0,1	84		120180,9	100		10,6	84		145,4	100		975,4	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,0	79		0,58	73		2,7	79		0,24	100		2																					