

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 19/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,4	100		0,5	100		2,94	100		3,7	100		0,24	100		21,9	100		0,5	100		0,1	100		121964,9	100		10,5	100		146,7	100		974,9	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,9	100		2,79	100		2,6	100		0,24	100		18,6	100		0,5	100		0,1	100		122505,5	100		10,6	100		146,7	100		975,8	100	In marcia
01:30		4,6	100		0,9	100		2,66	73		2,6	100		0,24	100		21,0	100		0,5	100		0,2	100		122555,3	100		10,6	100		146,5	100		976,7	100	In marcia
02:00		5,2	100		0,6	100		2,62	100		3,3	100		0,24	94		30,1	100		0,5	100		0,2	100		121699,6	100		10,4	100		146,8	100		987,6	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,2	100		2,15	100		2,7	100		0,24	100		28,3	100		0,6	100		0,1	100		122737,5	100		10,6	100		146,7	100		978,7	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,3	100		2,02	100		2,6	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,2	100		122771,4	100		10,5	100		146,8	100		979,1	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,3	100		1,89	73		2,4	100		0,24	100		29,4	100		0,5	100		0,2	100		122493,7	100		10,6	100		147,4	100		975,7	100	In marcia
04:00		4,7	100		0,3	100		1,98	100		2,7	100		0,24	100		23,0	100		0,5	100		0,2	100		122860,5	100		10,7	100		148,4	100		975,2	100	In marcia
04:30		4,4	100		0,0	100		1,75	100		2,5	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,3	100		122502,3	100		10,4	100		148,6	100		977,3	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,0	100		1,91	100		2,4	100		0,24	100		27,5	100		0,5	100		0,2	100		122625,9	100		10,6	100		146,2	100		966,1	100	In marcia
05:30		6,5	100		0,0	100		1,32	73		3,4	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,2	100		123525,5	100		10,6	100		145,7	100		968,6	100	In marcia
06:00		4,4	100		0,0	100		0,91	100		3,1	100		0,24	94		15,8	100		0,6	100		0,2	100		123934,6	100		10,6	100		146,8	100		975,8	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		0,96	100		2,5	100		0,24	100		18,5	100		0,6	100		0,2	100		123252,5	100		10,7	100		146,9	100		968,6	100	In marcia
07:00		3,6	100		0,0	100		1,15	100		2,3	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		123765,7	100		10,7	100		146,4	100		972,6	100	In marcia
07:30		2,9	100		0,0	100		1,08	73		2,8	100		0,24	100		31,3	100		0,5	100		0,3	100		122548,1	100		10,6	100		147,0	100		966,9	100	In marcia
08:00		7,8	100		0,0	100		1,61	100		3,5	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,2	100		122516,0	100		10,8	100		146,3	100		967,3	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,89	100		2,7	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,1	100		121758,3	100		10,3	100		146,2	100		984,1	100	In marcia
09:00		2,2	86		0,0	86		0,87	100		2,3	86		0,23	100		25,3	86		0,6	86		0,2	86		121078,0	100		10,5	86		146,2	100		977,4	100	In marcia
09:30		2,3	78		0,0	78		0,91	73		2,9	78		0,24	100		23,9	78		0,6	78		0,1	78		120446,6	100		10,5	78		146,2	100		977,9	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		1,16	100		3,2	100		0,23	94		16,7	100		0,6	100		0,1	100		120240,9	100		10,6	100		145,8	100		968,4	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,0	100		1,52	100		2,9	100		0,24	100		31,8	100		0,6	100		0,2	100		119734,6	100		10,4	100		145,9	100		971,5	100	In marcia
11:00		2,4	100		0,0	100		2,21	100		2,3	100		0,23	100		38,2	100		0,6	100		0,0	100		120083,9	100		10,4	100		146,0	100		977,7	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,3	100		3,02	73		2,5	100		0,24	100		39,3	100		0,6	100		0,1	100		120379,7	100		10,5	100		146,2	100		976,8	100	In marcia
12:00		3,2	100		0,5	100		3,35	100		2,6	100		0,24	100		37,3	100		0,6	100		0,1	100		120984,8	100		10,3	100		146,6	100		980,1	100	In marcia
12:30		3,3	100		1,0	100		3,3	100		1,7	100		0,23	100		21,5	100		0,5	100		0,1	100		122775,6	100		10,6	100		146,6	100		983,1	100	In marcia
13:00		4,3	100		1,3	100		3,61	100		2,8	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,1	100		122211,7	100		10,7	100		146,6	100		970,4	100	In marcia
13:30		4,2	100		1,9	100		2,93	73		2,4	100		0,24	100		22,6	100		0,6	100		0,2	100		121714,4	100		10,5	100		146,7	100		980,7	100	In marcia
14:00		7,4	100		1,0	100		2,09	100		2,8	100		0,23	94		17,3	100		0,6	100		0,2	100		122807,2	100		10,6	100		146,4	100		980,7	100	In marcia
14:30		3,0	100		0,0	100		1,16	100		1,8	100		0,23	100		14,1	100		0,6	100		0,1	100		121842,9	100		10,8	100		146,1	100		976,1	100	In marcia
15:00		2,7	100		0,1	100		1,46	100		1,9	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		120008,8	100		10,4	100		146,4	100		986,0	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,6	100		1,56	73		2,3	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,1	100		120856,1	100		10,5	100		146,1	100		978,8	100	In marcia
16:00		4,3	100		0,6	100		1,33	100		2,4	100		0,24	100		36,7	100		0,6	100		0,1	100		121557,8	100		10,6	100		146,4	100		971,3	100	In marcia
16:30		4,9	100		0,4	100		1,12	100		2,8	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,2	100		121689,1	100		10,5	100		146,6	100		979,3	100	In marcia
17:00		3,7	100		0,0	100		0,84	100		3,0	100		0,24	100		38,2	100		0,6	100		0,2	100		121655,9	100		10,6	100		147,1	100		969,1	100	In marcia
17:30		5,1	100		0,3	100		0,78	73		2,7	100		0,23	100		15,0	100		0,6	100		0,1	100		122064,7	100		10,8	100		146,1	100		972,8	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,1	100		1,38	100		2,0	100		0,23	94		13,3	100		0,6	100		0,1	100		120484,5	100		10,8	100		145,9	100		974,8	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,2	100		1,63	100		2,4	100		0,23	100		9,6	100		0,6	100		0,1	100		119277,5	100		10,6	100		145,6	100		979,3	100	In marcia
19:00		2,4	100		0,0	100		0,8	100		2,6	100		0,23	100		11,3	100		0,6	100		0,0	100		119451,2	100		10,6	100		145,6	100		982,1	100	In marcia
19:30		2,3	100		0,0	100		0,71	73		2,4	100		0,24	100		30,6	100		0,6	100		0,2	100		118630,8	100		10,5	100		145,9	100		982,4	100	In marcia
20:00		3,4	100		0,5	100		1,3	100		2,6	100		0,24	100		37,5	100		0,6	100		0,1	100		118914,1	100		10,4	100		145,8	100		981,2	100	In marcia
20:30		4,5	100		1,0	100		1,41	100		2,1	100		0,24	100		34,6	100		0,6	100		0,1	100		119216,9	100		10,6	100		146,0	100		974,8	100	In marcia
21:00		5,1	86		0,8	86		1,35	100		2,3	86		0,23	100		28,6	86		0,6	86		0,0	86		118658,8	100		10,1	86		145,9	100		990,6	100	In marcia
21:30		4,5	78		1,3	78		1,12	73		1,8	78		0,23	100		29,1	78		0,6	78		0,0	78		119257,5	100		10,6	78		145,7	100		976,1		

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand	
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert
00:30		4,4	100		0,5	100	2,94	100	3,7	100	0,24	100	21,9	100	0,5	100	0,1	100	121964,9	100	10,5	100	146,7	100	974,9	100	in Betrieb	
01:00		4,3	100		0,9	100	2,79	100	2,6	100	0,24	100	18,6	100	0,5	100	0,1	100	122505,5	100	10,6	100	146,7	100	975,8	100	in Betrieb	
01:30		4,6	100		0,9	100	2,66	73	2,6	100	0,24	100	21,0	100	0,5	100	0,2	100	122555,3	100	10,6	100	146,5	100	976,7	100	in Betrieb	
02:00		5,2	100		0,6	100	2,62	100	3,3	100	0,24	94	30,1	100	0,5	100	0,2	100	121699,6	100	10,4	100	146,8	100	987,6	100	in Betrieb	
02:30		3,8	100		0,2	100	2,15	100	2,7	100	0,24	100	28,3	100	0,6	100	0,1	100	122737,5	100	10,6	100	146,7	100	978,7	100	in Betrieb	
03:00		3,8	100		0,3	100	2,02	100	2,6	100	0,24	100	26,6	100	0,6	100	0,2	100	122771,4	100	10,5	100	146,8	100	979,1	100	in Betrieb	
03:30		4,2	100		0,3	100	1,89	73	2,4	100	0,24	100	29,4	100	0,5	100	0,2	100	122493,7	100	10,6	100	147,4	100	975,7	100	in Betrieb	
04:00		4,7	100		0,3	100	1,98	100	2,7	100	0,24	100	23,0	100	0,5	100	0,2	100	122860,5	100	10,7	100	148,4	100	975,2	100	in Betrieb	
04:30		4,4	100		0,0	100	1,75	100	2,5	100	0,24	100	27,2	100	0,5	100	0,3	100	122502,3	100	10,4	100	148,6	100	977,3	100	in Betrieb	
05:00		3,2	100		0,0	100	1,91	100	2,4	100	0,24	100	27,5	100	0,5	100	0,2	100	122625,9	100	10,6	100	146,2	100	966,1	100	in Betrieb	
05:30		6,5	100		0,0	100	1,32	73	3,4	100	0,24	100	20,8	100	0,5	100	0,2	100	123525,5	100	10,6	100	145,7	100	968,6	100	in Betrieb	
06:00		4,4	100		0,0	100	0,91	100	3,1	100	0,24	94	15,8	100	0,6	100	0,2	100	123934,6	100	10,6	100	146,8	100	975,8	100	in Betrieb	
06:30		3,0	100		0,0	100	0,96	100	2,5	100	0,24	100	18,5	100	0,6	100	0,2	100	123252,5	100	10,7	100	146,9	100	968,6	100	in Betrieb	
07:00		3,6	100		0,0	100	1,15	100	2,3	100	0,23	100	17,7	100	0,6	100	0,2	100	123765,7	100	10,7	100	146,4	100	972,6	100	in Betrieb	
07:30		2,9	100		0,0	100	1,08	73	2,8	100	0,24	100	31,3	100	0,5	100	0,3	100	122548,1	100	10,6	100	147,0	100	966,9	100	in Betrieb	
08:00		7,8	100		0,0	100	1,61	100	3,5	100	0,23	100	17,7	100	0,6	100	0,2	100	122516,0	100	10,8	100	146,3	100	967,3	100	in Betrieb	
08:30		2,2	100		0,0	100	0,89	100	2,7	100	0,24	100	24,4	100	0,6	100	0,1	100	121758,3	100	10,3	100	146,2	100	984,1	100	in Betrieb	
09:00		2,2	86		0,0	86	0,87	100	2,3	86	0,23	100	25,3	86	0,6	86	0,2	86	121078,0	100	10,5	86	146,2	100	977,4	100	in Betrieb	
09:30		2,3	78		0,0	78	0,91	73	2,9	78	0,24	100	23,9	78	0,6	78	0,1	78	120446,6	100	10,5	78	146,2	100	977,9	100	in Betrieb	
10:00		2,2	100		0,0	100	1,16	100	3,2	100	0,23	94	16,7	100	0,6	100	0,1	100	120240,9	100	10,6	100	145,8	100	968,4	100	in Betrieb	
10:30		2,2	100		0,0	100	1,52	100	2,9	100	0,24	100	31,8	100	0,6	100	0,2	100	119734,6	100	10,4	100	145,9	100	971,5	100	in Betrieb	
11:00		2,4	100		0,0	100	2,21	100	2,3	100	0,23	100	38,2	100	0,6	100	0,2	100	120083,9	100	10,4	100	146,0	100	977,7	100	in Betrieb	
11:30		3,0	100		0,3	100	3,02	73	2,5	100	0,24	100	39,3	100	0,6	100	0,1	100	120379,7	100	10,5	100	146,2	100	976,8	100	in Betrieb	
12:00		3,2	100		0,5	100	3,35	100	2,6	100	0,24	100	37,3	100	0,6	100	0,1	100	120984,8	100	10,3	100	146,6	100	980,1	100	in Betrieb	
12:30		3,3	100		1,0	100	3,3	100	1,7	100	0,23	100	21,5	100	0,5	100	0,1	100	122775,6	100	10,6	100	146,6	100	983,1	100	in Betrieb	
13:00		4,3	100		1,3	100	3,61	100	2,8	100	0,24	100	22,5	100	0,6	100	0,1	100	122211,7	100	10,7	100	146,6	100	970,4	100	in Betrieb	
13:30		4,2	100		1,9	100	2,93	73	2,4	100	0,24	100	22,6	100	0,6	100	0,2	100	121714,4	100	10,5	100	146,7	100	980,7	100	in Betrieb	
14:00		7,4	100		1,0	100	2,09	100	2,8	100	0,23	94	17,3	100	0,6	100	0,2	100	122807,2	100	10,6	100	146,4	100	980,7	100	in Betrieb	
14:30		3,0	100		0,0	100	1,16	100	1,8	100	0,23	100	14,1	100	0,6	100	0,1	100	121842,9	100	10,8	100	146,1	100	976,1	100	in Betrieb	
15:00		2,7	100		0,1	100	1,46	100	1,9	100	0,24	100	20,6	100	0,6	100	0,1	100	120008,8	100	10,4	100	146,4	100	986,0	100	in Betrieb	
15:30		3,7	100		0,6	100	1,56	73	2,3	100	0,23	100	19,8	100	0,6	100	0,1	100	120856,1	100	10,5	100	146,1	100	978,8	100	in Betrieb	
16:00		4,3	100		0,6	100	1,33	100	2,4	100	0,24	100	36,7	100	0,6	100	0,1	100	121557,8	100	10,6	100	146,4	100	971,3	100	in Betrieb	
16:30		4,9	100		0,4	100	1,12	100	2,8	100	0,24	100	34,6	100	0,6	100	0,2	100	121689,1	100	10,5	100	146,6	100	979,3	100	in Betrieb	
17:00		3,7	100		0,0	100	0,84	100	3,0	100	0,24	100	38,2	100	0,6	100	0,2	100	121655,9	100	10,6	100	147,1	100	969,1	100	in Betrieb	
17:30		5,1	100		0,3	100	0,78	73	2,7	100	0,23	100	15,0	100	0,6	100	0,1	100	122064,7	100	10,8	100	146,1	100	972,8	100	in Betrieb	
18:00		3,7	100		0,1	100	1,38	100	2,0	100	0,23	94	13,3	100	0,6	100	0,1	100	120484,5	100	10,8	100	145,9	100	974,8	100	in Betrieb	
18:30		3,8	100		0,2	100	1,63	100	2,4	100	0,23	100	9,6	100	0,6	100	0,1	100	119277,5	100	10,5	100	145,6	100	979,3	100	in Betrieb	
19:00		2,4	100		0,0	100	0,8	100	2,6	100	0,23	100	11,3	100	0,6	100	0,0	100	119451,2	100	10,6	100	145,6	100	982,1	100	in Betrieb	
19:30		2,3	100		0,0	100	0,71	73	2,4	100	0,24	100	30,6	100	0,6	100	0,2	100	118630,8	100	10,5	100	145,9	100	982,4	100	in Betrieb	
20:00		3,4	100		0,5	100	1,3	100	2,6	100	0,24	100	37,5	100	0,6	100	0,1	100	118914,1	100	10,4	100	145,8	100	981,2	100	in Betrieb	
20:30		4,5	100		1,0	100	1,41	100	2,1	100	0,24	100	34,6	100	0,6	100	0,1	100	119216,9	100	10,6	100	146,0	100	974,8	100	in Betrieb	
21:00		5,1	86		0,8	86	1,35	100	2,3	86	0,23	100	28,6	86	0,6	86	0,0	86	118658,8	100	10,1	86	145,9	100	990,6	100	in Betrieb	
21:30		4,5	78		1,3	78	1,12	73	1,8	78	0,23	100	29,1	78	0,6	78	0,0	78	119257,5	100	10,6	78	145,7	100	976,1	100	in Betrieb	
22:00		5,2	100		1,4	100	0,94	100	1,8	100	0,23	94	20,2	100	0,6	100	0,0	100	119418,0	100	10,6	100	145,5	100	974,8	100	in Betrieb	
22:30		4,8	100		0,5	100	0,85	100	2,0	100	0,23	100	20,0	100	0,6	100	0,0	100	119635,4	100	10,6	100	145,7	100	976,8	100	in Betrieb	
23:00		3,4	100		0,1	100	0,79	100	1,6	100	0,23	100	21,3	100	0,6	100	0,0	100	119501,8	100	10,6	100	145,7	100	979,2	100	in Betrieb	
23:30		3,4	100		0,3	100	0,8	73	1,3	100	0,23	100	21,3	100	0,6	100	0,0	100	119288,2	100	10,6	100	145,6	100	975,8	100	in Betrieb	
24:00		3,5	100		0,4	100	0,83	100	1,5	100	0,23	100	25,4	100	0,6	100	0,0	100	119613,9	100	10,5	100	145,7	100	979,3	100	in Betrieb	
MIN		2,2			0		0,71		1,3		0,23		9,6		0,5		0		118630,8		10,1		145,5		966,1			
MAX		7,8			1,9		3,61		3,7		0,24		39,3		0,6		0,3		123934,6		10,8		148,6		990,6			
Grenzwert 1/2 h		200			60				100		30		400		20		60											
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)	</																											