

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/11/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,4	100		4,0	100		1,35	100		1,5	100		0,23	94		24,6	100		0,6	100		0,2	100		121591,3	100		10,7	100		146,1	100		967,0	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,61	100		1,3	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,3	100		121379,5	100		10,5	100		146,1	100		972,0	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		0,58	73		1,5	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		121570,2	100		10,6	100		146,0	100		972,3	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		0,66	100		1,7	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		121615,6	100		10,8	100		147,8	100		965,0	100	In marcia
02:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,6	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,4	100		121530,1	100		10,5	100		150,4	100		962,2	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		23,4	100		0,5	100		0,4	100		123190,2	100		10,6	100		153,8	100		961,6	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,0	100		0,67	73		2,3	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,4	100		124316,3	100		10,8	100		154,4	100		961,1	100	In marcia
04:00		4,6	100		3,6	100		0,8	100		2,3	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		122663,8	100		10,7	100		148,4	100		963,3	100	In marcia
04:30		2,9	100		1,0	100		0,63	100		1,7	100		0,24	94		27,2	100		0,6	100		0,3	100		123230,3	100		10,6	100		145,9	100		968,7	100	In marcia
05:00		4,4	100		3,0	100		0,61	100		1,9	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,3	100		122598,1	100		10,6	100		146,2	100		964,0	100	In marcia
05:30		2,3	100		0,5	100		0,56	73		2,0	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		123393,8	100		10,7	100		146,5	100		963,1	100	In marcia
06:00		2,1	100		0,0	100		0,54	100		2,8	100		0,24	100		20,5	100		0,6	100		0,4	100		122121,1	100		10,6	100		146,2	100		964,1	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,0	100		0,58	100		2,6	100		0,24	100		17,9	100		0,6	100		0,3	100		122287,1	100		10,4	100		146,4	100		971,4	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		0,57	100		1,8	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,3	100		121923,5	100		10,6	100		146,3	100		964,3	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		0,59	73		1,8	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,3	100		121237,9	100		10,5	100		146,1	100		968,2	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		120940,3	100		10,5	100		145,8	100		970,5	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,24	94		32,5	100		0,6	100		0,2	100		120318,4	100		10,4	100		146,3	100		966,4	100	In marcia
09:00		2,2	86		0,2	86		0,61	100		2,1	86		0,24	100		35,4	86		0,6	86		0,3	86		120633,1	100		10,5	86		145,9	100		966,4	100	In marcia
09:30		2,4	78		0,0	78		0,59	73		2,1	78		0,24	100		22,9	78		0,6	78		0,0	78		120516,5	100		11,1	78		146,1	100		960,4	100	In marcia
10:00		2,3	100		0,0	100		0,63	100		1,4	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,1	100		120933,4	100		10,6	100		146,4	100		964,2	100	In marcia
10:30		3,2	100		0,8	100		0,9	100		0,9	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		120098,0	100		10,5	100		146,3	100		974,7	100	In marcia
11:00		3,3	100		1,6	100		1,16	100		1,5	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		120125,2	100		10,4	100		146,1	100		977,5	100	In marcia
11:30		2,3	100		2,0	100		0,98	73		0,9	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,1	100		120617,4	100		10,5	100		146,2	100		975,8	100	In marcia
12:00		2,4	100		1,0	100		1,11	100		1,6	100		0,24	100		33,6	100		0,5	100		0,1	100		120973,1	100		10,6	100		146,7	100		963,3	100	In marcia
12:30		2,8	100		0,6	100		1,24	100		1,7	100		0,25	95		35,6	100		0,5	100		0,2	100		121479,4	100		10,2	100		147,3	100		973,6	100	In marcia
13:00		2,4	100		0,2	100		1,16	100		2,2	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		121277,0	100		10,4	100		146,9	100		962,3	100	In marcia
13:30		2,5	100		0,6	100		0,98	73		2,2	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,2	100		120342,9	100		10,3	100		146,5	100		966,7	100	In marcia
14:00		3,0	100		1,8	100		0,9	100		1,9	100		0,24	100		18,0	100		0,5	100		0,3	100		122174,1	100		10,4	100		146,9	100		971,5	100	In marcia
14:30		3,1	100		1,6	100		0,8	100		1,7	100		0,24	100		20,0	100		0,5	100		0,2	100		122955,2	100		10,8	100		147,1	100		960,3	100	In marcia
15:00		5,1	100		2,2	100		0,75	100		1,7	100		0,24	100		20,4	100		0,5	100		0,2	100		123031,0	100		10,5	100		146,9	100		967,7	100	In marcia
15:30		3,6	100		1,2	100		0,61	73		1,4	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,2	100		122462,5	100		10,7	100		146,8	100		964,6	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,7	100		0,68	100		1,3	100		0,24	100		22,3	100		0,5	100		0,2	100		122165,1	100		10,5	100		146,8	100		971,7	100	In marcia
16:30		3,2	100		0,6	100		0,61	100		1,4	100		0,24	95		27,1	100		0,5	100		0,2	100		121709,5	100		10,7	100		146,6	100		965,8	100	In marcia
17:00		2,9	100		0,6	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,2	100		120394,9	100		10,4	100		146,5	100		974,0	100	In marcia
17:30		3,1	100		1,2	100		0,59	73		1,1	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		120555,2	100		10,4	100		146,7	100		973,7	100	In marcia
18:00		3,6	100		1,7	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		121593,4	100		10,5	100		146,8	100		971,9	100	In marcia
18:30		3,1	100		1,7	100		0,6	100		1,7	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,1	100		122202,0	100		10,7	100		146,7	100		968,5	100	In marcia
19:00		4,7	100		2,1	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		18,5	100		0,6	100		0,2	100		121978,8	100		10,6	100		146,4	100		974,7	100	In marcia
19:30		2,5	100		0,5	100		0,58	73		1,8	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		120369,1	100		10,5	100		146,6	100		970,0	100	In marcia
20:00		3,2	100		1,3	100		0,6	100		1,5	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,2	100		121317,5	100		10,4	100		146,7	100		976,4	100	In marcia
20:30		3,4	100		1,6	100		0,6	100		1,5	100		0,24	94		25,7	100		0,6	100		0,3	100		121110,6	100		10,5	100		146,5	100		971,5	100	In marcia
21:00		3,0	85		1,1	85		0,6	100		1,6	85		0,24	100		27,0	85		0,5	85		0,1	85		121631,1	100		10,5	85		146,7	100		975,8	100	In marcia
21:30		4,3	79		2,0	79		0,59	73		1,7	79		0,24	100		21,7	79		0,6	79		0,3	79		120928,4	100		10,5	79		146,6	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,4	100		4,0	100		1,35	100		1,5	100		0,23	94		24,6	100		0,6	100		0,2	100		121591,3	100		10,7	100		146,1	100		967,0	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,61	100		1,3	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,3	100		121379,5	100		10,5	100		146,1	100		972,0	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		0,58	73		1,5	100		0,23	100		20,8	100		0,6	100		0,2	100		121570,2	100		10,6	100		146,0	100		972,3	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		0,66	100		1,7	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		121615,6	100		10,8	100		147,8	100		965,0	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		2,6	100		0,24	100		21,6	100		0,6	100		0,4	100		121530,1	100		10,5	100		150,4	100		962,2	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		23,4	100		0,5	100		0,4	100		123190,2	100		10,6	100		153,8	100		961,6	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,0	100		0,67	73		2,3	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,4	100		124316,3	100		10,8	100		154,4	100		961,1	100		in Betrieb
04:00		4,6	100		3,6	100		0,8	100		2,3	100		0,24	100		26,6	100		0,6	100		0,3	100		122663,8	100		10,7	100		148,4	100		963,3	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,0	100		0,63	100		1,7	100		0,24	94		27,2	100		0,6	100		0,3	100		123230,3	100		10,6	100		145,9	100		968,7	100		in Betrieb
05:00		4,4	100		3,0	100		0,61	100		1,9	100		0,24	100		29,4	100		0,6	100		0,3	100		122598,1	100		10,6	100		146,2	100		964,0	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,5	100		0,56	73		2,0	100		0,24	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		123393,8	100		10,7	100		146,5	100		963,1	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,0	100		0,54	100		2,8	100		0,24	100		20,5	100		0,6	100		0,4	100		122121,1	100		10,6	100		146,2	100		964,1	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		0,58	100		2,6	100		0,24	100		17,9	100		0,6	100		0,3	100		122287,1	100		10,4	100		146,4	100		971,4	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		0,57	100		1,8	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,3	100		121923,5	100		10,6	100		146,3	100		964,3	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		0,59	73		1,8	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,3	100		121237,9	100		10,5	100		146,1	100		968,2	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		120940,3	100		10,5	100		145,8	100		970,5	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,24	94		32,5	100		0,6	100		0,2	100		120318,4	100		10,4	100		146,3	100		966,4	100		in Betrieb
09:00		2,2	86		0,2	86		0,61	100		2,1	86		0,24	100		35,4	86		0,6	86		0,3	86		120633,1	100		10,5	86		145,9	100		966,4	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		0,0	78		0,59	73		2,1	78		0,24	100		22,9	78		0,6	78		0,0	78		120516,5	100		11,1	78		146,1	100		960,4	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,0	100		0,63	100		1,4	100		0,24	100		34,4	100		0,5	100		0,1	100		120933,4	100		10,6	100		146,4	100		964,2	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,8	100		0,9	100		0,9	100		0,24	100		31,1	100		0,5	100		0,2	100		120098,0	100		10,5	100		146,3	100		974,7	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		1,6	100		1,16	100		1,5	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		120125,2	100		10,4	100		146,1	100		977,5	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		2,0	100		0,98	73		0,9	100		0,24	100		18,2	100		0,5	100		0,1	100		120617,4	100		10,5	100		146,2	100		975,8	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,0	100		1,11	100		1,6	100		0,24	100		33,6	100		0,5	100		0,1	100		120973,1	100		10,6	100		146,7	100		963,3	100		in Betrieb
12:30		2,8	100		0,6	100		1,24	100		1,7	100		0,25	95		35,6	100		0,5	100		0,2	100		121479,4	100		10,2	100		147,3	100		973,6	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,2	100		1,16	100		2,2	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		121277,0	100		10,4	100		146,9	100		962,3	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		0,6	100		0,98	73		2,2	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,2	100		120342,9	100		10,3	100		146,5	100		966,7	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		1,8	100		0,9	100		1,9	100		0,24	100		18,0	100		0,5	100		0,3	100		122174,1	100		10,4	100		146,9	100		971,5	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		1,6	100		0,8	100		1,7	100		0,24	100		20,0	100		0,5	100		0,2	100		122955,2	100		10,8	100		147,1	100		960,3	100		in Betrieb
15:00		5,1	100		2,2	100		0,75	100		1,7	100		0,24	100		20,4	100		0,5	100		0,2	100		123031,0	100		10,5	100		146,9	100		967,7	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		1,2	100		0,61	73		1,4	100		0,24	100		18,3	100		0,5	100		0,2	100		122462,5	100		10,7	100		146,8	100		964,6	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,7	100		0,68	100		1,3	100		0,24	100		22,3	100		0,5	100		0,2	100		122165,1	100		10,5	100		146,8	100		971,7	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		0,6	100		0,61	100		1,4	100		0,24	95		27,1	100		0,5	100		0,2	100		121709,5	100		10,7	100		146,6	100		965,8	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		0,6	100		0,6	100		1,3	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,2	100		120394,9	100		10,4	100		146,5	100		974,0	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		1,2	100		0,59	73		1,1	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,1	100		120555,2	100		10,4	100		146,7	100		973,7	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		1,7	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,1	100		121593,4	100		10,5	100		146,8	100		971,9	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,7	100		0,6	100		1,7	100		0,24	100		24,4	100		0,6	100		0,1	100		122202,0	100		10,7	100		146,7	100		968,5	100		in Betrieb
19:00		4,7	100		2,1	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		18,5	100		0,6	100		0,2	100		121978,8	100		10,6	100		146,4	100		974,7	100		in Betrieb
19:30		2,5	100		0,5	100		0,58	73		1,8	100		0,24	100		29,9	100		0,5	100		0,2	100		120369,1	100		10,5	100		146,6	100		970,0	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		1,3	100		0,6	100		1,5	100		0,24	100		26,8	100		0,5	100		0,2	100		121317,5	100		10,4	100		146,7	100		976,4	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		1,6	100		0,6	100		1,5	100		0,24	94		25,7	100		0,6	100		0,3	100		121110,6	100		10,5	100		146,5	100		971,5	100		in Betrieb
21:00		3,0	85		1,1	85		0,6	100		1,6	85		0,24	100		27,0	85		0,5	85		0,1	85		121631,1	100		10,5	85		146,7	100		975,8	100		in Betrieb
21:30		4,3	79		2,0	79		0,59	73		1,7	79		0,24	100		21,7	79																				